



२६५२१४१९०४३१२७८६०८१५

महाराष्ट्र शासन

विद्युत निरीक्षक पुणे

उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग

विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, इंदूलाल कॉम्प्लेक्सच्या मागे, स.नं. ७२१/२ अ, एल.बी.एस. रोड, सदाशिव पेठ. पुणे - ४११०३०

E-mail ID : eipune.nrg-mh@gov.in

Permission No.: ०EI५२१००२६०५२०२६००१६६०५

दूरध्वनी क्र.: ०२०-२६६१००२९

दिनांक : २६/०५/२०२६

प्रति,

M/S FM INDIA SUPPLY CHAIN PVT.LTD. ,

B २, KARANJE EMERALD INDUSTRIAL PARK, Gat No. ३५६, ३६९, ३७०, ३७२, ४०२ To ४०८, Village-KARANJE VIHIRE, Tal.KHED.Dist.PUNE.४१०५०१.

विषय :- Charging Permission for २५० kVA DG set at M/S FM INDIA SUPPLY CHAIN PVT.LTD. B २, KARANJE EMERALD INDUSTRIAL PARK, Gat No. ३५६, ३६९, ३७०, ३७२, ४०२ To ४०८, Village-KARANJE VIHIRE, Tal.KHED. Dist.PUNE

संदर्भ :- १) नकाशा मंजूरी क्रमांक: २६५२१४१९०४३१९५A६८१F दिनांक: १४/०५/२०२६

२) M/S M/S FM INDIA SUPPLY CHAIN PVT.LTD. यांचे पत्र क्र २६५२१४१९०४३१२७८६०८१५ दिनांक: २६/०५/२०२६

वरील संदर्भांकित विषयास अनुसरून वर उल्लेखलेल्या ठिकाणच्या जनित्रसंचमांडणीचे निरीक्षण ह्या कार्यालया मार्फत दिनांक: २२/०५/२०२६ रोजी करण्यात आले. त्यास केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत पुरवठा व सुरक्षा संबंधी उपाय योजना) विनियम २०२३ चे विनियम ३४ अन्वये कार्यान्वित करण्याची कायमस्वरूपी परवानगी याद्वारे खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

- १) वीज कायदा २००३ व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व विद्युत पुरवठा संबंधीचे उपाययोजना) विनियम, २०२३ मधील तरतुदींचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काटेकोर पालन करावे.
- २) जनित्रसंचमांडणीतील बदल देखभाल व दुरुस्ती केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा व विद्युत पुरवठा संबंधीचे उपाययोजना) विनियम, २०२३ चे विनियम ३१ अन्वये परवानाधारक विद्युत ठेकेदार/प्राधिकृत व्यक्तीमार्फतच करण्यात यावी. यात दुर्लक्ष केलेले आढळल्यास त्यास आपण सर्वस्वी जबाबदार राहाल, याची नोंद घ्यावी.
- ३) जनित्र निर्मित वीज उत्पादनाची नोंदवही विहित नमुन्यात ठेवावी.
- ४) नियमित परतावे व विद्युत शुल्क मुदतीत भरणे जनित्र धारकास बंधनकारक आहे.
- ५) विद्युत निरीक्षकाच्या पूर्व परवानगी शिवाय सदर संचमांडणीत कोणताही फेरबदल करू नये अन्यथा सदर परवानगी आपोआप रद्द होईल याची नोंद घ्यावी.
- ६) सदर संचमांडणी ६ महिन्यात कार्यान्वित न केल्यास ग्राह्य राहणार नाही.
- ७) विद्युत संचमांडणीच्या प्राप्त चाचणी अहवालानुसार त्याच्या सत्यतेची जबाबदारी मे.म.टे.क्र URJA ENGINEERS , ४७६६ म.प.क्र १६८७७ या विद्युत ठेकेदाराची राहिल
- ८) प्रत्यक्ष जोडभार/ वापरानुसार नियंत्रक स्विचिंगर रिलेचे सेटिंग करून घेणे बंधनकारक राहिल.
- ९) जनित्र वापर- कॅप्टीव्ह / त्रयस्थ पक्ष वापर

Alternator Details	Prime Mover Details	Energy Meter Details
Make:-KIRLOSKAR OIL ENGINES LIMITED	Make:-KIRLOSKAR OIL ENGINES LIMITED	Make:-HPL ELECTRIC & POWER LTD
Capacity:-२५०.००	Capacity:-२५०	Meter Ratio:-- / ५ AMPS
Serial No:-FS३S१२६BP३६०५५२	Serial No:-F६. ८८४२.C४/२६२०१८९	Serial No:-१K २८५०३१
Generation Voltage:-४१५.००		CT Ratio:-४०० / ५ AMPS
Power Factor:-०.८०		Multiplying Factor:-८०
Power Cable:-२ RUNS १८५ SQ MM ३.५ CORE AYFY CABLE		Initial Reading:-१.००

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क नियम १९६२, नियम क्रमांक ४ नुसार (महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ च्या अनुसुचितलील भाग "ख" मधील भाग "क") जनित्र नोंदणी करुन घेणे बंधनकारक आहे.

Digitally Signed By  NARIN GANPAT
SURYAWANSHI (Electrical Inspector Pune
Energy Department Government of
Maharashtra)
Date : 26-May-2026 15:16:55 IST

विद्युत निरीक्षक

