



PUNEMETROPOLIS

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे

Pune metropolitan Region Development Authority, Pune

अग्निशमन विभाग, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळ, नवीन प्रशासकीय इमारत,

०३ रा मजला, डी-विंग, आकुर्डी-४११०३५

ई-मेल- fireofficer.pmrda@gmail.com, दूरध्वनी क्र:- ०२०-२७६५९८५५



जा.क्र.अग्निशमन/अंतिमना-दाखला/खेड/२०२५-२६/६५

05 JUN 2025

प्रती,

मे. करंजे इमरल्ट लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा.लि. तर्फे

संचालक श्री. तपन भट आर.एम. के. लॉजिस्टिक्स तर्फे रामदास काकडे व इतर

गट. नं. ३५६(पै), ३६६(पै), ३६९(पै), ३७०(पै), ३७२(पै), ४०१(पै),

४०२, ४०३, ४०४, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०७, ४०८, ४१०

मौजे. करंजविहीरे, तालुका-खेड, जिल्हा-पुणे

विषय :- मौजे-करंजविहीरे, ता. खेड जि.पुणे येथील औद्योगिक इमारती बी-२ करिता अग्निशमन दलाचा भागशःअंतिम ना हरकत दाखला मिळणेबाबत. (इमारत वापर- फेब्रीकेशन प्रक्रिया करिता)

संदर्भ :- १. अग्निशमन प्राथमिक ना हरकत दाखला क्र. एफ.पी.एम.ए./३४८/२०२२, दि. ३०.११.२०२२

२. अग्निशमन प्राथमिक ना हरकत दाखला क्र. एफ.पी.एम.ए./५२३/२०२३-२४, दि.

२१.१२.२०२३

३. बांधकाम विकास विभाग, पु.मा.प्र.वि.प्रा. पुणे, बीकेएच/सी.आर. क्र.१४८६/२३-२४, दि.

०५.०३.२०२४

४. आपला प्रस्ताव आवक क्रमांक ६९, दिनांक. ०२.०६.२०२५

५. वास्तुविशारद यांचा दिनांक. ०७.०४.२०२५ रोजीचा अर्ज.

महोदय

वरील संदर्भात, वास्तुविशारद श्री. ऋषिकेश कुलकर्णी यांनी "भाग-अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र" मिळविण्यासाठी सादर केलेला अर्ज आणि प्रमाणपत्र. महाराष्ट्र अग्निशमन प्रतिबंधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय कायदा, २००६ च्या तरतुदी अंतर्गत नोंदणीकृत परवानाधारक एजन्सी असलेल्या मेसर्स. टेक्क्सम प्रोजेक्ट एलएलपी (MFS-LA/RF-२५५/RD-२३५/P-७१) या परवानाधारक एजन्सीकडून फॉर्म "अ", अग्निसुरक्षा प्रणाली बसवण्यासाठी फॉर्म-अ जारी केला आहे. परवाना एजन्सीने सादर केलेला फॉर्म "अ" आणि अग्निसुरक्षा प्रणाली, चाचणी आणि तपासणी अहवालाचे छायाचित्रे विचारात घेऊन. "भागशःअंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र" तुमच्या औद्योगिक इमारतीला देण्यावर २४६५१.०० चौरस मीटरच्या बांधलेल्या क्षेत्रासाठी येथे जारी केले जाते. ही



अंतिम ना हरकत दाखला क्र. ६९/२०२५-२६

05/6

मंजुरी फक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्थेसाठी दिली जाते आणि तिचा नागरी संरचना किंवा इमारत परवानगीच्या मुद्द्यांशी काहीही संबंध नाही, बांधकाम परवानगी विभाग यांनी अंतिम प्रमाणपत्र जारी करण्यापूर्वी ते निश्चित करून घ्यावे. स्वतंत्र मजल्याचा ताबा घेण्यापूर्वी स्वतंत्र ना-हरकत दाखला मिळवणे आवश्यक आहे, कोणतेही बदल, सुधारणा, क्रियाकलाप बदल आणि अग्निशमन यंत्रणा जसे की स्प्रिंकलर, डिटेक्टर, वॉटर कर्टन, रॅक स्प्रिंकलर इत्यादी वाणिज्य इमारती परिसरात प्रदान केल्या पाहिजेत.

प्रस्तावित संरचना (इमारत) तपशील

इमारतीचे नाव	इमारतीची एकूण उंची मीटरमध्ये	एकूण मजल्यांची संख्या	एकूण बिल्टअप क्षेत्रफळ (B/U Area In SQM)
औद्योगिक	१६.८५	तळमजला + पोटमाळा	२४६५१.००
एकूण			२४६५१.००

महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय कायदा, २००६ अंतर्गत खालील वैधानिक तरतुदींचे पालन केले पाहिजे.

१. “महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय कायदा, २००६” (यापुढे “उक्त कायदा” म्हणून संदर्भित) च्या कलम ३ अंतर्गत. अर्जदार (विकासक, मालक, रहिवासी कोणत्याही नावाने ओळखले जाणारे) यांनी राष्ट्रीय इमारत संहिता, २००५ चे पालन करणारे आणि वेळोवेळी सुधारित केलेल्या सर्व अग्नि आणि जीवन सुरक्षा उपायांचे पालन केले पाहिजे, अन्यथा ते कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल.
२. असे गृहीत धरले जाते की तुम्ही सदर कायद्याच्या कलम-३ अंतर्गत तरतुदींचे पालन करून काम पूर्ण केले आहे.
३. कलम ३ च्या उपकलम (३) अंतर्गत, मालक किंवा भोगवटादाराची जबाबदारी आहे, त्यांनी जानेवारी आणि जुलै महिन्यात वर्षातून दोनदा मुख्य अग्निशमन अधिकारी किंवा नामनिर्देशित अधिकाऱ्याला उपकलम (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे चांगल्या दुरुस्ती आणि कार्यक्षम स्थितीत अग्निरोधक आणि जीवित सुरक्षा उपायांची देखभाल करण्याबाबत विहित नमुन्यात प्रमाणपत्र द्यावे.
४. कलम ३ च्या उपकलम (४) अंतर्गत, कोणत्याही व्यक्तीने अशा कोणत्याही इमारतीत किंवा त्याच्या भागात बसवलेल्या कोणत्याही अग्निरोधक आणि जीवन सुरक्षा उपकरणांमध्ये छेडछाड, बदल, काढून टाकणे किंवा कोणतीही दुखापत किंवा नुकसान करू नये किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला असे करण्यास प्रवृत्त करू नये.

“महाराष्ट्र अग्निरोधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय कायदा, २००६” कलम २५-परिशिष्ट- भाग ८ नुसार मे. करंजे इमरल्ट लॉजिस्टिक्स पार्क प्रा.लि. तर्फे संचालक श्री. तपन भट आर.एम. के. लॉजिस्टिक्स तर्फे रामदास काकडे व इतर व इतर यांनी या विभागाला अग्नि प्रीमियम शुल्क भरले आहे. तपशील खालीलप्रमाणे आहेत,

अ.क्र.	इमारतीचे वर्गीकरण	फी काढण्यासाठीचे बिल्ट अप क्षेत्र	एकूण रक्कम	चलन भरल्याचा तपशील
--------	-------------------	-----------------------------------	------------	--------------------




१.	फायर ४०७/२०२२-२३	नं. ८००५२.९७ चौ.मी.	औद्योगिक इमारत= रु.५६,०३,७१०/-छपन्न लाख तिन हजार सातशे दहा रु.	चलन क्र. ४४० दिनांक.२५.११.२०२२ ज.नं.HDFCR५२०२२११२ ५६३०१७९४१
२.	फाईल ५९८/२०१७	नं. २२८०२.५१ चौ.मी.	औद्योगिक इमारत= रु.३३,२४,४४०/-तेहत्तीस लाख चोवीस हजार चारशे चाळीस रु.	चलन क्र. ६१४ दिनांक. ०८.१२.२०२३ ज.नं.N३४२२३२७७५२०६ ४६७

(जर भविष्यात आकारलेली फीबाबत काही फरक आढळल्यास, सदर फरकांची फी जमिन मालक किंवा विकसक यांचेकडून प्रत्येक केसचा विचार करून वसूल करण्यात येईल)

इमारतीच्या परिसरात तुम्ही बसवलेल्या अग्निशमन आणि सुरक्षा यंत्रणा चांगल्या प्रकारे राखल्या पाहिजेत आणि त्या नेहमीच उत्तम स्थितीत ठेवल्या पाहिजेत. जर अग्निसुरक्षा यंत्रणा देखभाल केली नाही तर ही "एन.ओ.सी." कोणतीही सूचना न देता रद्द केली जाईल आणि जीवित किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी तुमची असेल, जी कृपया लक्षात ठेवावी. "तात्पुरता ना-हरकत प्रमाणपत्र" मध्ये नमूद केलेली अट बदललेली राहणार नाही.




देवेंद्र पोटफोडे
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,
पुणे