

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Valid until: 2016-11-29 www.tuv.com ID 9105077752
	INDUSTRY 600 POLIURETANO PROFESIONAL	www.metic.com.co LOTE: PU40221002

PARÁMETROS			
ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	Método de prueba
Densidad (g/cm ³)	± 0,1	1,35	GB/T 13477
Tiempo de secado al tacto (min)		30 - 60	GB/T 13477
Módulo de Elasticidad (MPa)	23°C ≥ 0,4	0,63	GB/T 13477
Asentamiento vertical	No cambia	No cambia	GB/T 13477
Dureza (Shore A)	20 ~ 60	40	GB/T 531
Resistencia a la tracción (N/mm ²)	-	10	GB/T 13477
Elongación de rotura (%)	-	700	GB/T 13477
Capacidad de movimiento (%)	25	+50	GB/T 13477

Los análisis y resultados entregados en el presente certificado de calidad fueron tomados de la información suministrada por el fabricante por lo tanto no exime al comprador de realizar sus propios análisis