



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de Conformidad

Esquema 5

No. 04610

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA CLASE 1	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por

Commercialized by:

INDUSTRIA ELECTRICA DEL CAUCA S.A.S. - INELCA S.A.S.

Calle 15 No. 22 - 207 Terminal Logístico Valle del Pacifico, Bodega 4C - Cali, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 5226/2017 (IEC 62052-11/2003), NTC 4052/2017 (IEC 62053-21/2003) y la NTC 4569/2017 (IEC 62053-23/2003)

Fecha de Certificación: 2012/05/24

Fecha de Renovación: 2023/03/15

Fecha de Vencimiento: 2026/03/14

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2024/03/14 y 2025/03/14

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04610

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012/05/24
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/03/15
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/03/14

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA CLASE 1

Tipo	Electrónico trifásico tetrafilar	Electrónico bifásico trifilar	Electrónico trifásico tetrafilar
Referencia	GENESIS IV, TIPO ETM34	GENESIS II, TIPO EBM 23	GENESIS III, TIPO ETM 34
Marca	INELCA		
Característica	Medidor de energía convencional –Unicuerpo Registrador (memoria + display) incorporado en la misma caja.		
Tensión nominal (V)	3 x 120/208	2 x 120/208	3 x 120/208
Corriente básica (A)	1.5	5	5
Corriente máxima (A)	6	100	100
Frecuencia (Hz)	60		
Constante del medidor	8000 imp/kWh	4800 imp/kWh 3200 imp/kWh	4800 imp/kWh 3200 imp/kWh
Número de fases	3	2	3
Número de hilos	4	3	4
Clase	1 (Activa)	1 (Activa), 2 (Reactiva)	1 (Activa), 2 (Reactiva)
Tipo de conexión	Semidirecta	Directa	Directa
Clase de aislamiento	II		
Grado de protección	IP 54		
Registrador	Ciclométrico	Display LCD o Ciclométrico	
Uso	Para medición de energía eléctrica		
Referencial	NTC 5226/2017 (IEC 62052-11/2003), NTC 4052/2017 (IEC 62053-21/2003) y la NTC 4569/2017 (IEC 62053-23/2003)		

Notas:

- Este Certificado se unifica con los certificados 04412 y 04413.
- Alcance Voluntario y/o Normativo (IEC 62052-11/2003), (IEC 62053-21/2003) y (IEC 62053-23/2003) con sello ANAB. - Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 5226/2017, NTC 4052/2017 y NTC 4569/2017 con sello ONAC.

Fábrica	Planta
ZHEJIANG YONGTAILONG ELECTRONIC CO. LTD.	ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de Conformidad

Esquema 5

No. 01130

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	VER ANEXO	TCIV y TCEV TCIV y TCEV

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por

Commercialized and fabricated by:

RYMEL INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S.

Km 6 Autopista Norte Paraje El Noral, Copacabana, Antioquia, Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 2205/2013 (IEC 61869-2/2012)

Fecha de Certificación: 2002/08/15

Fecha de Renovación: 2025/07/18

Fecha de Vencimiento: 2028/07/17

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2026/07/17 y 2027/07/17

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01130

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2002/08/15

FECHA DE RENOVACIÓN: 2025/07/18

FECHA DE VENCIMIENTO: 2028/07/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Tipo	Ventana, 1, 2.5, 5, 10 VA, clase 1, 0.5, 0.5S, 0.2 y 0.2S, 50 o 60 Hz
Referencia	TCIV y TCEV; TCIV y TCEV;
Aplicación	Medida
Clase (%)	1, 0.5, 0.5S, 0.2, 0.2 S
Cargabilidad (VA)	1, 2.5, 5, 10
Frecuencia nominal (Hz)	50 ó 60
Voltaje máximo de funcionamiento (V)	720
Nivel de aislamiento (kV)	3.0
Corriente primaria (A)	Desde 50 hasta 4000
Corriente secundaria (A)	Isn = 1 ó 5
Corriente nominal de corta duración (A)	Ith: 60kA
Corriente nominal dinámica (A)	Idyn = 2.5 Ith
Clase térmica aislamiento	E
Uso	Interior y exterior (ver nota)
Referencial	NTC 2205/2013 (IEC 61869-2/2012)

Nota: La norma NTC 2205 solo exige para los transformadores de corriente de uso exterior, el ensayo de humedad (numeral 7.4). Otros requisitos relacionados con las condiciones de intemperie no son establecidos por esta norma, por lo tanto, no son objeto de las auditorías que hace el CIDET al producto.

Fábrica	Planta
RYMEL INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S.	COPACABANA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.



No. de Certificado de producto

1477

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 RETIE:2013**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES SAS - COINSI SAS** con identificación **811012753** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tableros de baja tensión

Descripción cualitativa del producto: Tableros de potencia en baja tensión

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución No. 90907 del 25 de octubre de 2013 , Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.23.1 y 20.23.3

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 84 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2016-05-05	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Fecha de vencimiento:	2028-07-21	Seguimiento 1: 2026-07-22
Fecha de renovación:	2025-07-22	Seguimiento 2: 2027-07-22

Especialista de Certificación



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 1 de 84

No de certificado 1477 **Fecha de Renovación** 2025-07-22
Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Aspecto	Descripción
Producto	Tableros de baja tensión
Descripción cualitativa del producto	Tableros de potencia en baja tensión
Referente reglamentario	Numeral 20.23.1 y 20.23.3 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energías.
Fabricante	COINSI SAS BIC
Planta de fabricación	Calle 25 # 52-20 Medellín Colombia
Marca	UMI
Tensión de serie	0.8kV 60Hz
Tensión de aislamiento	1000V
Capacidad de corriente	Hasta 3200A y 5000A
Capacidad de cortocircuito	10, 25, 65kA y 85kA (para 5000A)
Método de verificación de resistencia al cortocircuito	Simulación
Verificación de la resistencia a la corrosión	Mediante prueba en ambiente salino 400 horas
Configuración	Tableros un solo cuerpo y autosoportados con posibilidad de tren de celdas
Material y acabado	Lámina cold rolled, lámina galvanizada con protección de pintura electrostática, lámina galvanizada y lámina acero inoxidable
Calibres	Calibre 18-16-14 y 12
Barraje	Bus de barras en cobre, calibre de acuerdo a referencia
Equipo eléctrico	Todo equipo instalado tales como interruptores, barrajes, aisladores cuentan con certificado RETIE
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Sistema de protección y distribución de energía eléctrica en baja tensión
Grado de protección IP	Carácter X: A - IP40 B - IP44 C - IP54 D - IP65
Grado de protección IK	Carácter Y: D - IK05 E - IK09
Ejemplo referencia	UMI.TAB.PRT.0100.25AE - Tablero IP40 e IK09

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
1	UMI.TAB.PRT.0100.25XY	Tablero de protección	USC	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	50	30	30	N/A
2	UMI.TAB.PRT.0125.25XY	Tablero de protección	USC	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	60	30	30	N/A
3	UMI.TAB.PRT.0150.25XY	Tablero de protección	USC	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	70	30	30	N/A
4	UMI.TAB.PRT.0175.25XY	Tablero de protección	USC	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	70	40	30	N/A
5	UMI.TAB.PRT.0200.25XY	Tablero de protección	USC	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	70	40	30	N/A
6	UMI.TAB.PRT.0225.25XY	Tablero de protección	USC	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	80	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
7	UMI.TAB.PRT.0250.25XY	Tablero de protección	USC	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	80	40	30	N/A
8	UMI.TAB.PRT.0300.25XY	Tablero de protección	USC	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	100	60	40	N/A
9	UMI.TAB.PRT.0350.25XY	Tablero de protección	USC	480	350	25kA	3300	20	30x5	7	100	60	40	N/A
10	UMI.TAB.PRT.0400.25XY	Tablero de protección	USC	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	100	60	40	N/A
11	UMI.TAB.PRT.0500.25XY	Tablero de protección	USC	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	100	60	40	N/A
12	UMI.TAB.PRT.0630.25XY	Tablero de protección	USC	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	100	60	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
13	UMI.TAB.PRT.0800.25XY	Tablero de protección	USC	480	800	25kA	3500	40	50x10	7	200	80	80	N/A
14	UMI.TAB.PRT.1000.25XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	1000	25kA	3500	40	100x5	8	200	80	80	400
15	UMI.TAB.PRT.1200.25XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	1200	25kA	3500	40	2x40x10	8	200	80	80	400
16	UMI.TAB.PRT.1600.25XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	1600	25kA	3500	40	2x100x5	8	200	80	80	400
17	UMI.TAB.PRT.2000.25XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	2000	25kA	3500	40	3x100x5	8	200	80	100	400
18	UMI.TAB.PRT.2500.25XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	2500	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	100	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
19	UMI.TAB.PRT.3200.25XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	3200	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	100	400
20	UMI.TAB.PRT.1000.65XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	1000	65kA	4500 15000	24	100x5	8	200	80	80	400
21	UMI.TAB.PRT.1200.65XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	1200	65kA	4500 15000	24	2x40x10	8	200	80	80	400
22	UMI.TAB.PRT.1600.65XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	1600	65kA	4500 15000	24	2x100x5	8	200	80	80	400
23	UMI.TAB.PRT.2000.65XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	2000	65kA	4500 15000	24	3x100x5	8	200	80	100	400
24	UMI.TAB.PRT.2500.65XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	2500	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	100	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
25	UMI.TAB.PRT.3200.65XY	Tablero de protección	USC/AUT	480	3200	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	100	400
26	UMI.TAB.DCT.1000.25 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	1000	25kA	3500	40	100x5	8	200	30	80	N/A
27	UMI.TAB.DCT.1200.25 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	1200	25kA	3500	40	2x40x10	8	200	30	80	N/A
28	UMI.TAB.DCT.1600.25 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	1600	25kA	3500	40	2x100x5	8	200	30	80	N/A
29	UMI.TAB.DCT.2000.25 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	2000	25kA	3500	40	3x100x5	8	200	40	100	N/A
30	UMI.TAB.DCT.2500.25 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	2500	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	40	100	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
31	UMI.TAB.DCT.3200.25 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	3200	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	40	100	N/A
32	UMI.TAB.DCT.1000.65 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	1000	65kA	4500 15000	24	100x5	8	200	40	80	N/A
33	UMI.TAB.DCT.1200.65H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	1200	65kA	4500 15000	24	2x40x10	8	200	40	80	N/A
34	UMI.TAB.DCT.1600.65 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	1600	65kA	4500 15000	24	2x100x5	8	200	40	80	N/A
35	UMI.TAB.DCT.2000.65H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	2000	65kA	4500 15000	24	3x100x5	8	200	50	100	N/A
36	UMI.TAB.DCT.2500.65H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	2500	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	50	100	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
37	UMI.TAB.DCT.3200.65 H/VXY	Ducto	USC/AUT	480	3200	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	50	100	N/A
38	UMI.TAB.DBN.0100.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	120	80	30	N/A
39	UMI.TAB.DBN.0125.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	160	80	30	N/A
40	UMI.TAB.DBN.0150.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	160	80	30	N/A
41	UMI.TAB.DBN.0175.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	30	N/A
42	UMI.TAB.DBN.0200.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	180	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
43	UMI.TAB.DBN.0225.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	180	80	40	N/A
44	UMI.TAB.DBN.0250.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	200	80	40	N/A
45	UMI.TAB.DBN.0300.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	200	80	50	N/A
46	UMI.TAB.DBN.0350.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	350	25kA	3300	20	30x5	7	200	80	50	N/A
47	UMI.TAB.DBN.0400.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	200	80	50	N/A
48	UMI.TAB.DBN.0500.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	200	80	50	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
49	UMI.TAB.DBN.0630.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	200	80	50	N/A
50	UMI.TAB.DBN.0800.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	800	25kA	3500	40	50x10	7	200	80	80	N/A
51	UMI.TAB.DBN.1000.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	1000	25kA	3500	40	100x5	8	200	80	80	400
52	UMI.TAB.DBN.1200.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	1200	25kA	3500	40	2x40x10	8	200	80	80	400
53	UMI.TAB.DBN.1600.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	1600	25kA	3500	40	2x100x5	8	200	80	80	400
54	UMI.TAB.DBN.2000.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	2000	25kA	3500	40	3x100x5	8	200	80	80	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
55	UMI.TAB.DBN.2500.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	2500	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	80	400
56	UMI.TAB.DBN.3200.25XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	3200	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	80	400
57	UMI.TAB.DBN.1000.65XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	1000	65kA	4500 15000	24	100x5	8	200	80	80	400
58	UMI.TAB.DBN.1200.65XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	1200	65kA	4500 15000	24	2x40x10	8	200	80	80	400
59	UMI.TAB.DBN.1600.65XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	1600	65kA	4500 15000	24	2x100x5	8	200	80	80	400
60	UMI.TAB.DBN.2000.65XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	2000	65kA	4500 15000	24	3x100x5	8	200	80	80	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
61	UMI.TAB.DBN.2500.65XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	2500	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	80	400
62	UMI.TAB.DBN.3200.65XY	Tablero distribución	USC/AUT	480	3200	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	80	400
63	UMI.TAB.DBN.0100M.25XY	Tablero distribución	USC	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	100	70	30	N/A
64	UMI.TAB.DBN.0125M.25XY	Tablero distribución	USC	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	120	80	30	N/A
65	UMI.TAB.DBN.0150M.25XY	Tablero distribución	USC	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	120	80	30	N/A
66	UMI.TAB.DBN.0175M.25XY	Tablero distribución	USC	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	150	90	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
67	UMI.TAB.DBN.0200M.25XY	Tablero distribución	USC	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	150	90	40	N/A
68	UMI.TAB.DBN.0225M.25XY	Tablero distribución	USC	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	150	90	40	N/A
69	UMI.TAB.DBN.0250M.25XY	Tablero distribución	USC	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	150	90	40	N/A
70	UMI.TAB.DBN.0300M.25XY	Tablero distribución	USC	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	150	90	40	N/A
71	UMI.TAB.DBN.0400M.25XY	Tablero distribución	USC	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	150	90	40	N/A
72	UMI.TAB.DBN.0630M.25XY	Tablero distribución	USC	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	150	90	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
73	UMI.TAB.ATS.M.0100.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	80	60	40	N/A
74	UMI.TAB.ATS.M.0125.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	80	60	40	N/A
75	UMI.TAB.ATS.M.0150.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	100	80	40	N/A
76	UMI.TAB.ATS.M.0175.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	100	80	40	N/A
77	UMI.TAB.ATS.M.0200.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	100	80	40	N/A
78	UMI.TAB.ATS.M.0225.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	100	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
79	UMI.TAB.ATS.M.0250.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	100	80	40	N/A
80	UMI.TAB.ATS.M.0300.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	120	80	40	N/A
81	UMI.TAB.ATS.M.0350.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	350	25kA	3300	20	30x5	7	120	80	40	N/A
82	UMI.TAB.ATS.M.0400.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	120	80	40	N/A
83	UMI.TAB.ATS.M.0500.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	120	80	40	N/A
84	UMI.TAB.ATS.M.0630.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	120	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
85	UMI.TAB.ATS.M.0800.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	800	25kA	3500	40	50x10	7	200	80	80	N/A
86	UMI.TAB.ATS.M.1000.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1000	25kA	3500	40	100x5	8	200	80	80	400
87	UMI.TAB.ATS.M.1200.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1200	25kA	3500	40	2x40x10	8	200	80	80	400
88	UMI.TAB.ATS.M.1600.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1600	25kA	3500	40	2x100x5	8	200	80	80	400
89	UMI.TAB.ATS.M.2000.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	2000	25kA	3500	40	3x100x5	8	200	80	80	400
90	UMI.TAB.ATS.M.2500.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	2500	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	80	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
91	UMI.TAB.ATS.M.3200.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	3200	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	80	400
92	UMI.TAB.ATS.M.1000.65XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1000	65kA	4500 15000	24	100x5	8	200	80	80	400
93	UMI.TAB.ATS.M.1200.65XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1200	65kA	4500 15000	24	2x40x10	8	200	80	80	400
94	UMI.TAB.ATS.M.1600.65XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1600	65kA	4500 15000	24	2x100x5	8	200	80	80	400
95	UMI.TAB.ATS.M.2000.65XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	2000	65kA	4500 15000	24	3x100x5	8	200	80	80	400
96	UMI.TAB.ATS.M.2500.65XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	2500	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	80	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
97	UMI.TAB.ATS.M.3200.65XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	3200	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	80	400
98	UMI.TAB.ATS.C.0100.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	120	80	40	N/A
99	UMI.TAB.ATS.C.0125.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	140	80	40	N/A
100	UMI.TAB.ATS.C.0150.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	140	80	40	N/A
101	UMI.TAB.ATS.C.0175.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A
102	UMI.TAB.ATS.C.0200.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
103	UMI.TAB.ATS.C.0225.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A
104	UMI.TAB.ATS.C.0250.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A
105	UMI.TAB.ATS.C.0300.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	200	80	40	N/A
106	UMI.TAB.ATS.C.0350.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	350	25kA	3300	20	30x5	7	200	80	40	N/A
107	UMI.TAB.ATS.C.0400.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	200	80	40	N/A
108	UMI.TAB.ATS.C.0500.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	200	80	40	200

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
109	UMI.TAB.ATS.C.0630.25XY	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	200	80	40	200
110	UMI.TAB.ATS.0250.50XY	Tablero transferencia	USC/AUT	480	250	50kA	15054	17	20X5	5,2	100	80	40	N/A
111	UMI.TAB.MDD.I.0100.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	120	85	30	N/A
112	UMI.TAB.MDD.I.0125.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	120	85	30	N/A
113	UMI.TAB.MDD.I.0150.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	140	85	30	N/A
114	UMI.TAB.MDD.I.0175.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	140	85	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
115	UMI.TAB.MDD.I.0200.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	140	85	30	N/A
116	UMI.TAB.MDD.I.0225.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	140	85	30	N/A
117	UMI.TAB.MDD.I.0250.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	140	85	30	N/A
118	UMI.TAB.MDD.I.0300.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	160	85	40	N/A
119	UMI.TAB.MDD.I.0350.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	350	25kA	3300	20	30x5	7	160	100	40	N/A
120	UMI.TAB.MDD.I.0400.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	160	100	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
121	UMI.TAB.MDD.I.0500.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	160	100	40	N/A
122	UMI.TAB.MDD.I.0630.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	160	100	40	N/A
123	UMI.TAB.MDD.I.0800.25XY	Tablero de medida	USC/AUT	480	800	25kA	3300	40	50x10	7	180	100	50	N/A
124	UMI - TMD 1 CONTADORXY	Tablero de medida	USC/AUT	480	250	10KA 25kA	1700 3300	18 24	20x5	5	80	60	30	N/A
125	UMI - TMD 4 CONTADORXY	Tablero de medida	USC/AUT	480	250	10KA 25kA	1700 3300	18 24	20x5	5	140	80	30	N/A
126	UMI - TMD 6 CONTADORXY	Tablero de medida	USC/AUT	480	400	10KA 25kA	1700 3300	18 24	30x10	7	160	80	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
127	UMI - TMD 9 CONTADORXY	Tablero de medida	USC/AUT	480	400	10KA 25kA	1700 3300	18 24	30x10	7	180	100	30	N/A
128	UMI - TMD 12 CONTADORXY	Tablero de medida	USC/AUT	480	400	10KA 25kA	1700 3300	18 24	30x10	7	200	120	30	N/A
129	UMI - TMD 18 CONTADORXY	Tablero de medida	USC/AUT	480	500	10KA 25kA	1700 3300	18 24	30x10	7	200	140	30	N/A
130	UMI - TMD 24 CONTADORXY	Tablero de medida	USC/AUT	480	630	10KA 25kA	1700 3300	18 24	40x10	7	200	160	40	N/A
131	UMI.TAB.ARD.03.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	3	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A
132	UMI.TAB.ARD.04.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	4	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
133	UMI.TAB.ARD.5,5.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	5,5	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A
134	UMI.TAB.ARD.7,5.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	7,5	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A
135	UMI.TAB.ARD.10.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	10	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A
136	UMI.TAB.ARD.12.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	12	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A
137	UMI.TAB.ARD.15.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	15	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A
138	UMI.TAB.ARD.20.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	20	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
139	UMI.TAB.ARD.25.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	25	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A
140	UMI.TAB.ARD.30.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	30	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A
141	UMI.TAB.ARD.34.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	34	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
142	UMI.TAB.ARD.40.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	40	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
143	UMI.TAB.ARD.54.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	54	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
144	UMI.TAB.ARD.74,5.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	74,5	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
145	UMI.TAB.ARD.84.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	84	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
146	UMI.TAB.ARD.102.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	102	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
147	UMI.TAB.ARD.135.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	135	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	120	60	40	N/A
148	UMI.TAB.ARD.150.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	150	10kA 25kA	1700	1700	15x3	5	140	80	40	N/A
149	UMI.TAB.ARD.200.25XY	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	200	10kA 25kA	1700	1700	20x5	5	140	80	40	N/A
150	UMI.TAB.BYP.032.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	32	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	40	20	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
151	UMI.TAB.BYP.063.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	63	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	40	20	N/A
152	UMI.TAB.BYP.080.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	80	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	90	60	30	N/A
153	UMI.TAB.BYP.0100.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	100	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	100	70	30	N/A
154	UMI.TAB.BYP.0125.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	125	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	160	80	40	N/A
155	UMI.TAB.BYP.0150.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	150	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	160	80	40	N/A
156	UMI.TAB.BYP.0175.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	175	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
157	UMI.TAB.BYP.0200.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	200	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	180	80	40	N/A
158	UMI.TAB.BYP.0225.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	225	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	180	80	40	N/A
159	UMI.TAB.BYP.0250.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	250	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	200	80	40	N/A
160	UMI.TAB.BYP.0300.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	300	10kA 25kA	3300	20	30x5	7	200	80	40	N/A
161	UMI.TAB.BYP.0350.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	350	10kA 25kA	3300	20	30x5	7	200	80	50	N/A
162	UMI.TAB.BYP.0400.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	400	10kA 25kA	3300	24	30x10	7	200	80	50	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
163	UMI.TAB.BYP.0500.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	500	10kA 25kA	3300	24	30x10	7	200	80	50	N/A
164	UMI.TAB.BYP.0630.25XY	Tablero bypass	USC/AUT	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	200	80	50	N/A
165	UMI.TAB.BCN.050.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	50	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	130	70	40	600
166	UMI.TAB.BCN.0100.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	100	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	180	100	60	600
167	UMI.TAB.BCN.0125.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	125	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	180	100	60	600
168	UMI.TAB.BCN.0150.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	150	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	180	100	60	600

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
169	UMI.TAB.BCN.0200.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	200	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	180	100	60	600
170	UMI.TAB.BCN.0250.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	250	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	180	100	60	600
171	UMI.TAB.BCN.0300.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	300	10kA 25kA	3300	20	30x5	7	200	100	80	600
172	UMI.TAB.BCN.0350.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	350	10kA 25kA	3300	20	30x5	7	200	100	80	600
173	UMI.TAB.BCN.0400.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	400	10kA 25kA	3300	24	30x10	7	160	100	100	600
174	UMI.TAB.BCN.0500.25XY	Banco de condensadores	USC/AUT	480	500	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	160	100	100	600

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
175	UMI.TAB.MLTM.1.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	100	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	40	35	20	N/A
176	UMI.TAB.MLTM.2.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	100	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	45	30	10	N/A
177	UMI.TAB.MLTM.3.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	100	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	50	30	10	N/A
178	UMI.TAB.MLTM.4.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	100	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	50	30	25	N/A
179	UMI.TAB.MLTM.5.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	70	40	30	N/A
180	UMI.TAB.MLTM.6.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	80	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
181	UMI.TAB.MLTM.7.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	90	60	44	N/A
182	UMI.TAB.MLTM.8.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	100	60	40	N/A
183	UMI.TAB.MLTM.9.100M.25XY	Tablero multitoma	USC	480	300	10kA 25kA	1700	18	30x5	7	100	65	55	N/A
184	UMI.CLD.MDD.01XY	Tablero medidor de respaldo	USC	480	630	25	1700	18	30x5	7	60	40	30	N/A
185	UMI.CLD.MDD.02XY	Tablero medidor de respaldo	USC	480	630	25	1700	18	30x5	7	60	80	30	N/A
186	UMI.CLD.MDD.03XY	Tablero medidor de respaldo	USC	480	630	25	1700	18	30x5	7	60	100	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
187	UMI.TAB.AUT/CTRL1XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	40	30	20	N/A
188	UMI.TAB.AUT/CTRL2XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	40	40	20	N/A
189	UMI.TAB.AUT/CTRL3XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	40	40	25	N/A
190	UMI.TAB.AUT/CTRL4XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	50	40	20	N/A
191	UMI.TAB.AUT/CTRL5XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	50	40	25	N/A
192	UMI.TAB.AUT/CTRL6XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	50	50	20	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
193	UMI.TAB.AUT/CTRL7XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	50	50	25	N/A
194	UMI.TAB.AUT/CTRL8XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	40	20	N/A
195	UMI.TAB.AUT/CTRL9XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	40	25	N/A
196	UMI.TAB.AUT/CTRL10XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	50	20	N/A
197	UMI.TAB.AUT/CTRL11XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	50	25	N/A
198	UMI.TAB.AUT/CTRL12XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	70	40	20	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
199	UMI.TAB.AUT/CTRL13XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	70	40	25	N/A
200	UMI.TAB.AUT/CTRL14XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	80	40	20	N/A
201	UMI.TAB.AUT/CTRL15XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	80	40	25	N/A
202	UMI.TAB.AUT/CTRL16XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	80	50	20	N/A
203	UMI.TAB.AUT/CTRL17XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	80	50	25	N/A
204	UMI.TAB.AUT/CTRL18XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	60	25	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
205	UMI.TAB.AUT/CTRL19XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	60	30	N/A
206	UMI.TAB.AUT/CTRL20XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	80	60	25	N/A
207	UMI.TAB.AUT/CTRL21XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	80	60	30	N/A
208	UMI.TAB.AUT/CTRL22XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	100	60	25	N/A
209	UMI.TAB.AUT/CTRL23XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	100	60	30	N/A
210	UMI.TAB.AUT/CTRL24XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	100	80	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
211	UMI.TAB.AUT/CTRL25XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	100	80	40	N/A
212	UMI.TAB.AUT/CTRL26XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	120	80	30	N/A
213	UMI.TAB.AUT/CTRL27XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	120	80	40	N/A
214	UMI.TAB.AUT/CTRL28XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	140	80	30	N/A
215	UMI.TAB.AUT/CTRL29XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	140	80	40	N/A
216	UMI.TAB.AUT/CTRL30XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	160	80	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
217	UMI.TAB.AUT/CTRL31XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	160	80	40	N/A
218	UMI.TAB.AUT/CTRL32XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	160	90	30	N/A
219	UMI.TAB.AUT/CTRL33XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	160	90	40	N/A
220	UMI.TAB.AUT/CTRL34XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	180	80	30	N/A
221	UMI.TAB.AUT/CTRL35XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	180	80	40	N/A
222	UMI.TAB.AUT/CTRL36XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	180	90	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
223	UMI.TAB.AUT/CTRL37XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10kA 25kA	1700	18	20x5	5	180	90	40	N/A
224	UMI.TAB.AUT/CTRL38XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	200	80	30	400
225	UMI.TAB.AUT/CTRL39XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	200	80	40	400
226	UMI.TAB.AUT/CTRL40XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	200	90	30	400
227	UMI.TAB.AUT/CTRL41XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	200	90	40	400
228	UMI.TAB.AUT/CTRL42XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	160	100	40	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
229	UMI.TAB.AUT/CTRL43XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	160	100	60	400
230	UMI.TAB.AUT/CTRL44XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	160	120	40	400
231	UMI.TAB.AUT/CTRL45XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	160	120	60	400
232	UMI.TAB.AUT/CTRL46XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	160	140	40	400
233	UMI.TAB.AUT/CTRL47XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	160	140	60	400
234	UMI.TAB.AUT/CTRL48XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	180	100	40	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
235	UMI.TAB.AUT/CTRL49XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10kA 25kA	3300	24	30x5	7	180	100	60	400
236	UMI.TAB.AUT/CTRL50XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	180	120	40	400
237	UMI.TAB.AUT/CTRL51XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	180	120	60	400
238	UMI.TAB.AUT/CTRL52XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	180	140	40	400
239	UMI.TAB.AUT/CTRL53XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	180	140	60	400
240	UMI.TAB.AUT/CTRL54XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	200	100	40	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
241	UMI.TAB.AUT/CTRL55XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	200	100	60	400
242	UMI.TAB.AUT/CTRL56XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	200	120	40	400
243	UMI.TAB.AUT/CTRL57XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	200	120	60	400
244	UMI.TAB.AUT/CTRL58XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	200	140	40	400
245	UMI.TAB.AUT/CTRL59XY	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	200	140	60	400
246	UMI.TAB.PRT.0100.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	100	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	50	30	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
247	UMI.TAB.PRT.0125.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	125	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	60	30	30	N/A
248	UMI.TAB.PRT.0150.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	150	10kA 25kA	1700	18	15x3	5	70	30	30	N/A
249	UMI.TAB.PRT.0175.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	175	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	70	40	30	N/A
250	UMI.TAB.PRT.0200.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	200	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	70	40	30	N/A
251	UMI.TAB.PRT.0225.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	225	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	80	40	30	N/A
252	UMI.TAB.PRT.0250.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	250	10kA 25kA	1700	20	20x5	5	80	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
253	UMI.TAB.PRT.0300.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	300	10kA 25kA	3300	20	30x5	7	100	60	40	N/A
254	UMI.TAB.PRT.0350.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	350	10kA 25kA	3300	20	30x5	7	100	60	40	N/A
255	UMI.TAB.PRT.0400.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	400	10kA 25kA	3300	24	30x10	7	100	60	40	N/A
256	UMI.TAB.PRT.0500.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	500	10kA 25kA	3300	24	30x10	7	100	60	40	N/A
257	UMI.TAB.PRT.0630.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	630	10kA 25kA	3300	24	40x10	7	100	60	40	N/A
258	UMI.TAB.PRT.0800.25XY - R	Tablero de protección	USC	480	800	10kA 25kA	3500	40	50x10	7	200	80	80	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
259	UMI.TAB.PRT.1000.25XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	1000	10kA 25kA	3500	40	100x5	8	200	80	80	400
260	UMI.TAB.PRT.1200.25XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	1200	10kA 25kA	3500	40	2x40x10	8	200	80	80	400
261	UMI.TAB.PRT.1600.25XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	1600	10kA 25kA	3500	40	2x100x5	8	200	80	80	400
262	UMI.TAB.PRT.2000.25XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	2000	10kA 25kA	3500	40	3x100x5	8	200	80	100	400
263	UMI.TAB.PRT.2500.25XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	2500	10kA 25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	100	400
264	UMI.TAB.PRT.3200.25XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	3200	10kA 25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	100	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
265	UMI.TAB.PRT.1000.65XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	1000	65kA	4500 15000	24	100x5	8	200	80	80	400
266	UMI.TAB.PRT.1200.65XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	1200	65kA	4500 15000	24	2x40x10	8	200	80	80	400
267	UMI.TAB.PRT.1600.65XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	1600	65kA	4500 15000	24	2x100x5	8	200	80	80	400
268	UMI.TAB.PRT.2000.65XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	2000	65kA	4500 15000	24	3x100x5	8	200	80	100	400
269	UMI.TAB.PRT.2500.65XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	2500	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	100	400
270	UMI.TAB.PRT.3200.65XY - R	Tablero de protección	USC/AUT	480	3200	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	100	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
271	UMI.TAB.DCT.1000.25 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	1000	25kA	3500	40	100x5	8	200	30	80	N/A
272	UMI.TAB.DCT.1200.25 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	1200	25kA	3500	40	2x40x10	8	200	30	80	N/A
273	UMI.TAB.DCT.1600.25 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	1600	25kA	3500	40	2x100x5	8	200	30	80	N/A
274	UMI.TAB.DCT.2000.25 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	2000	25kA	3500	40	3x100x5	8	200	40	100	N/A
275	UMI.TAB.DCT.2500.25 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	2500	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	40	100	N/A
276	UMI.TAB.DCT.3200.25 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	3200	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	40	100	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
277	UMI.TAB.DCT.1000.65 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	1000	65kA	4500 15000	24	100x5	8	200	40	80	N/A
278	UMI.TAB.DCT.1200.65H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	1200	65kA	4500 15000	24	2x40x10	8	200	40	80	N/A
279	UMI.TAB.DCT.1600.65 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	1600	65kA	4500 15000	24	2x100x5	8	200	40	80	N/A
280	UMI.TAB.DCT.2000.65H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	2000	65kA	4500 15000	24	3x100x5	8	200	50	100	N/A
281	UMI.TAB.DCT.2500.65H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	2500	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	50	100	N/A
282	UMI.TAB.DCT.3200.65 H/VXY - R	Ducto	USC/AUT	480	3200	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	50	100	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
283	UMI.TAB.DBN.0100.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	120	80	30	N/A
284	UMI.TAB.DBN.0125.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	160	80	30	N/A
285	UMI.TAB.DBN.0150.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	160	80	30	N/A
286	UMI.TAB.DBN.0175.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	30	N/A
287	UMI.TAB.DBN.0200.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	180	80	40	N/A
288	UMI.TAB.DBN.0225.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	180	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
289	UMI.TAB.DBN.0250.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	200	80	40	N/A
290	UMI.TAB.DBN.0300.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	200	80	50	N/A
291	UMI.TAB.DBN.0350.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	350	25kA	3300	20	30x5	7	200	80	50	N/A
292	UMI.TAB.DBN.0400.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	200	80	50	N/A
293	UMI.TAB.DBN.0500.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	200	80	50	N/A
294	UMI.TAB.DBN.0630.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	200	80	50	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado

1477

Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección

Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
295	UMI.TAB.DBN.0800.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	800	25kA	3500	40	50x10	7	200	80	80	N/A
296	UMI.TAB.DBN.1000.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	1000	25kA	3500	40	100x5	8	200	80	80	400
297	UMI.TAB.DBN.1200.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	1200	25kA	3500	40	2x40x10	8	200	80	80	400
298	UMI.TAB.DBN.1600.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	1600	25kA	3500	40	2x100x5	8	200	80	80	400
299	UMI.TAB.DBN.2000.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	2000	25kA	3500	40	3x100x5	8	200	80	80	400
300	UMI.TAB.DBN.2500.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	2500	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	80	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
301	UMI.TAB.DBN.3200.25XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	3200	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	80	400
302	UMI.TAB.DBN.1000.65XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	1000	65kA	4500 15000	24	100x5	8	200	80	80	400
303	UMI.TAB.DBN.1200.65XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	1200	65kA	4500 15000	24	2x40x10	8	200	80	80	400
304	UMI.TAB.DBN.1600.65XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	1600	65kA	4500 15000	24	2x100x5	8	200	80	80	400
305	UMI.TAB.DBN.2000.65XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	2000	65kA	4500 15000	24	3x100x5	8	200	80	80	400
306	UMI.TAB.DBN.2500.65XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	2500	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	80	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
307	UMI.TAB.DBN.3200.65XY - R	Tablero distribución	USC/AUT	480	3200	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	80	400
308	UMI.TAB.DBN.0100M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	100	70	30	N/A
309	UMI.TAB.DBN.0125M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	120	80	30	N/A
310	UMI.TAB.DBN.0150M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	120	80	30	N/A
311	UMI.TAB.DBN.0175M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	150	90	40	N/A
312	UMI.TAB.DBN.0200M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	150	90	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
313	UMI.TAB.DBN.0225M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	150	90	40	N/A
314	UMI.TAB.DBN.0250M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	150	90	40	N/A
315	UMI.TAB.DBN.0300M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	300	25kA	1700	20	30x5	7	150	90	40	N/A
316	UMI.TAB.DBN.0400M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	150	90	40	N/A
317	UMI.TAB.DBN.0630M.25XY - R	Tablero distribución	USC	480	630	25kA	1700	24	40x10	7	150	90	40	N/A
318	UMI.TAB.ATS.M.0100.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	80	60	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
319	UMI.TAB.ATS.M.0125.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	80	60	40	N/A
320	UMI.TAB.ATS.M.0150.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	100	80	40	N/A
321	UMI.TAB.ATS.M.0175.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	100	80	40	N/A
322	UMI.TAB.ATS.M.0200.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	100	80	40	N/A
323	UMI.TAB.ATS.M.0225.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	100	80	40	N/A
324	UMI.TAB.ATS.M.0250.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	100	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
325	UMI.TAB.ATS.M.0300.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	120	80	40	N/A
326	UMI.TAB.ATS.M.0350.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	350	25kA	3300	24	30x5	7	120	80	40	N/A
327	UMI.TAB.ATS.M.0400.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	120	80	40	N/A
328	UMI.TAB.ATS.M.0500.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	120	80	40	N/A
329	UMI.TAB.ATS.M.0630.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	120	80	40	N/A
330	UMI.TAB.ATS.M.0800.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	800	25kA	3500	24	50x10	7	200	80	80	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
331	UMI.TAB.ATS.M.1000.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1000	25kA	3500	24	100x5	8	200	80	80	400
332	UMI.TAB.ATS.M.1200.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1200	25kA	3500	40	2x40x10	8	200	80	80	400
333	UMI.TAB.ATS.M.1600.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1600	25kA	3500	40	2x100x5	8	200	80	80	400
334	UMI.TAB.ATS.M.2000.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	2000	25kA	3500	40	3x100x5	8	200	80	80	400
335	UMI.TAB.ATS.M.2500.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	2500	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	80	400
336	UMI.TAB.ATS.M.3200.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	3200	25kA	3500	40	4x100x5	8	200	80	80	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
337	UMI.TAB.ATS.M.1000.65XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1000	65kA	4500 15000	24	100x5	8	200	80	80	400
338	UMI.TAB.ATS.M.1200.65XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1200	65kA	4500 15000	24	2x40x10	8	200	80	80	400
339	UMI.TAB.ATS.M.1600.65XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	1600	65kA	4500 15000	24	2x100x5	8	200	80	80	400
340	UMI.TAB.ATS.M.2000.65XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	2000	65kA	4500 15000	24	3x100x5	8	200	80	80	400
341	UMI.TAB.ATS.M.2500.65XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	2500	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	80	400
342	UMI.TAB.ATS.M.3200.65XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	3200	65kA	4500 15000	24	4x100x5	8	200	80	80	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado

1477

Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección

Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
343	UMI.TAB.ATS.C.0100.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	120	80	40	N/A
344	UMI.TAB.ATS.C.0125.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	140	80	40	N/A
345	UMI.TAB.ATS.C.0150.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	140	80	40	N/A
346	UMI.TAB.ATS.C.0175.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A
347	UMI.TAB.ATS.C.0200.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A
348	UMI.TAB.ATS.C.0225.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
349	UMI.TAB.ATS.C.0250.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A
350	UMI.TAB.ATS.C.0300.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	200	80	40	N/A
351	UMI.TAB.ATS.C.0350.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	350	25kA	3300	24	30x5	7	200	80	40	N/A
352	UMI.TAB.ATS.C.0400.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	200	80	40	N/A
353	UMI.TAB.ATS.C.0500.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	200	80	40	200
354	UMI.TAB.ATS.C.0630.25XY - R	Tablero de transferencia	USC/AUT	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	200	80	40	200

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
355	UMI.TAB.MDD.I.0100.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	100	25kA	1700	18	15x3	5	120	85	30	N/A
356	UMI.TAB.MDD.I.0125.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	125	25kA	1700	18	15x3	5	120	85	30	N/A
357	UMI.TAB.MDD.I.0150.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	150	25kA	1700	18	15x3	5	140	85	30	N/A
358	UMI.TAB.MDD.I.0175.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	175	25kA	1700	20	20x5	5	140	85	30	N/A
359	UMI.TAB.MDD.I.0200.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	200	25kA	1700	20	20x5	5	140	85	30	N/A
360	UMI.TAB.MDD.I.0225.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	225	25kA	1700	20	20x5	5	140	85	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
361	UMI.TAB.MDD.I.0250.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	250	25kA	1700	20	20x5	5	140	85	30	N/A
362	UMI.TAB.MDD.I.0300.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	300	25kA	3300	20	30x5	7	160	85	40	N/A
363	UMI.TAB.MDD.I.0350.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	350	25kA	3300	24	30x5	7	160	100	40	N/A
364	UMI.TAB.MDD.I.0400.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	400	25kA	3300	24	30x10	7	160	100	40	N/A
365	UMI.TAB.MDD.I.0500.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	500	25kA	3300	24	30x10	7	160	100	40	N/A
366	UMI.TAB.MDD.I.0630.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	630	25kA	3300	24	40x10	7	160	100	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
367	UMI.TAB.MDD.I.0800.25XY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	800	25kA	3300	40	50x10	7	180	100	50	N/A
368	UMI - TMD 1 CONTADORXY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	80	60	30	N/A
369	UMI - TMD 4 CONTADORXY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	140	80	30	N/A
370	UMI - TMD 6 CONTADORXY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	400	10KA 25kA	1700	18	30x10	7	160	80	30	N/A
371	UMI - TMD 9 CONTADORXY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	400	10KA 25kA	3300	24	30x10	7	180	100	30	N/A
372	UMI - TMD 12 CONTADORXY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	400	10KA 25kA	3300	24	30x10	7	200	120	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
373	UMI - TMD 18 CONTADORXY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	500	10KA 25kA	3300	24	30x10	7	200	140	30	N/A
374	UMI - TMD 24 CONTADORXY - R	Tablero de medida	USC/AUT	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	200	160	40	N/A
375	UMI.TAB.ARD.03.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	3	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A
376	UMI.TAB.ARD.04.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	4	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A
377	UMI.TAB.ARD.5,5.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	5,5	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A
378	UMI.TAB.ARD.7,5.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	7,5	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
379	UMI.TAB.ARD.10.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	10	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	40	40	30	N/A
380	UMI.TAB.ARD.12.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	12	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A
381	UMI.TAB.ARD.15.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	15	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A
382	UMI.TAB.ARD.20.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	20	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A
383	UMI.TAB.ARD.25.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	25	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A
384	UMI.TAB.ARD.30.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	30	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	60	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
385	UMI.TAB.ARD.34.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	34	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
386	UMI.TAB.ARD.40.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	40	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
387	UMI.TAB.ARD.54.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	54	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
388	UMI.TAB.ARD.74,5.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	74,5	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
389	UMI.TAB.ARD.84.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	84	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A
390	UMI.TAB.ARD.102.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	102	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	80	40	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
391	UMI.TAB.ARD.135.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	135	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	120	60	40	N/A
392	UMI.TAB.ARD.150.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	150	10KA 25kA	1700	1700	15x3	5	140	80	40	N/A
393	UMI.TAB.ARD.200.25XY - R	Tablero arranque directo	USC/AUT	480	200	10KA 25kA	1700	1700	20x5	5	140	80	40	N/A
394	UMI.TAB.BYP.032.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	32	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	60	40	20	N/A
395	UMI.TAB.BYP.063.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	63	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	60	40	20	N/A
396	UMI.TAB.BYP.080.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	80	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	90	60	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
397	UMI.TAB.BYP.0100.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	100	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	100	70	30	N/A
398	UMI.TAB.BYP.0125.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	125	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	160	80	40	N/A
399	UMI.TAB.BYP.0150.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	150	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	160	80	40	N/A
400	UMI.TAB.BYP.0175.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	175	10KA 25kA	1700	20	20x5	5	160	80	40	N/A
401	UMI.TAB.BYP.0200.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	200	10KA 25kA	1700	20	20x5	5	180	80	40	N/A
402	UMI.TAB.BYP.0225.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	225	10KA 25kA	1700	20	20x5	5	180	80	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
403	UMI.TAB.BYP.0250.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	250	10KA 25kA	1700	20	20x5	5	200	80	40	N/A
404	UMI.TAB.BYP.0300.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	300	10KA 25kA	3300	20	30x5	7	200	80	40	N/A
405	UMI.TAB.BYP.0350.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	350	10KA 25kA	3300	20	30x5	7	200	80	50	N/A
406	UMI.TAB.BYP.0400.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	400	10KA 25kA	3300	24	30x10	7	200	80	50	N/A
407	UMI.TAB.BYP.0500.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	500	10KA 25kA	3300	24	30x10	7	200	80	50	N/A
408	UMI.TAB.BYP.0630.25XY - R	Tablero bypass	USC/AUT	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	200	80	50	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
409	UMI.TAB.BCN.050.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	50	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	130	70	40	600
410	UMI.TAB.BCN.0100.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	100	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	180	100	60	600
411	UMI.TAB.BCN.0125.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	125	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	180	100	60	600
412	UMI.TAB.BCN.0150.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	150	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	180	100	60	600
413	UMI.TAB.BCN.0200.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	200	10KA 25kA	1700	20	20x5	5	180	100	60	600
414	UMI.TAB.BCN.0250.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	250	10KA 25kA	1700	20	20x5	5	180	100	60	600

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
415	UMI.TAB.BCN.0300.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	300	10KA 25kA	3300	20	30x5	7	200	100	80	600
416	UMI.TAB.BCN.0350.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	350	10KA 25kA	3300	20	30x5	7	200	100	80	600
417	UMI.TAB.BCN.0400.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	400	10KA 25kA	3300	24	30x10	7	160	100	100	600
418	UMI.TAB.BCN.0500.25XY - R	Banco de condensadores	USC/AUT	480	500	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	160	100	100	600
419	UMI.TAB.MLTM.1.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	100	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	40	35	20	N/A
420	UMI.TAB.MLTM.2.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	100	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	45	30	10	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado

1477

Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección

Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
421	UMI.TAB.MLTM.3.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	100	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	50	30	10	N/A
422	UMI.TAB.MLTM.4.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	100	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	50	30	25	N/A
423	UMI.TAB.MLTM.5.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	70	40	30	N/A
424	UMI.TAB.MLTM.6.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	80	40	30	N/A
425	UMI.TAB.MLTM.7.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	90	60	44	N/A
426	UMI.TAB.MLTM.8.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	100	60	40	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
427	UMI.TAB.MLTM.9.100M.25XY - R	Tablero multitoma	USC	480	300	10KA 25kA	1700	18	30x5	7	100	65	55	N/A
428	UMI.CLD.MDD.01XY - R	Tablero medidor de respaldo	USC	480	630	25kA	1700	18	30x5	7	60	40	30	N/A
429	UMI.CLD.MDD.02XY - R	Tablero medidor de respaldo	USC	480	630	25kA	1700	18	30x5	7	60	80	30	N/A
430	UMI.CLD.MDD.03XY - R	Tablero medidor de respaldo	USC	480	630	25kA	1700	18	30x5	7	60	100	30	N/A
431	UMI.TAB.AUT/CTRL1XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	40	30	20	N/A
432	UMI.TAB.AUT/CTRL2XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	40	40	20	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
433	UMI.TAB.AUT/CTRL3XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	40	40	25	N/A
434	UMI.TAB.AUT/CTRL4XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	50	40	20	N/A
435	UMI.TAB.AUT/CTRL5XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	50	40	25	N/A
436	UMI.TAB.AUT/CTRL6XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	50	50	20	N/A
437	UMI.TAB.AUT/CTRL7XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	50	50	25	N/A
438	UMI.TAB.AUT/CTRL8XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	60	40	20	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
439	UMI.TAB.AUT/CTRL9XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	60	40	25	N/A
440	UMI.TAB.AUT/CTRL10XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	60	50	20	N/A
441	UMI.TAB.AUT/CTRL11XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	30x5	5	60	50	25	N/A
442	UMI.TAB.AUT/CTRL12XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	70	40	20	N/A
443	UMI.TAB.AUT/CTRL13XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	70	40	25	N/A
444	UMI.TAB.AUT/CTRL14XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	80	40	20	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
445	UMI.TAB.AUT/CTRL15XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	80	40	25	N/A
446	UMI.TAB.AUT/CTRL16XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	80	50	20	N/A
447	UMI.TAB.AUT/CTRL17XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	80	50	25	N/A
448	UMI.TAB.AUT/CTRL18XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	60	60	25	N/A
449	UMI.TAB.AUT/CTRL19XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	60	60	30	N/A
450	UMI.TAB.AUT/CTRL20XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	80	60	25	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
451	UMI.TAB.AUT/CTRL21XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	160	10KA 25kA	1700	18	15x3	5	80	60	30	N/A
452	UMI.TAB.AUT/CTRL22XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	100	60	25	N/A
453	UMI.TAB.AUT/CTRL23XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	100	60	30	N/A
454	UMI.TAB.AUT/CTRL24XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	100	80	30	N/A
455	UMI.TAB.AUT/CTRL25XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	100	80	40	N/A
456	UMI.TAB.AUT/CTRL26XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	120	80	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
457	UMI.TAB.AUT/CTRL27XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	120	80	40	N/A
458	UMI.TAB.AUT/CTRL28XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	140	80	30	N/A
459	UMI.TAB.AUT/CTRL29XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	140	80	40	N/A
460	UMI.TAB.AUT/CTRL30XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	160	80	30	N/A
461	UMI.TAB.AUT/CTRL31XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	160	80	40	N/A
462	UMI.TAB.AUT/CTRL32XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	160	90	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
463	UMI.TAB.AUT/CTRL33XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	160	90	40	N/A
464	UMI.TAB.AUT/CTRL34XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	180	80	30	N/A
465	UMI.TAB.AUT/CTRL35XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	180	80	40	N/A
466	UMI.TAB.AUT/CTRL36XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	180	90	30	N/A
467	UMI.TAB.AUT/CTRL37XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	250	10KA 25kA	1700	18	20x5	5	180	90	40	N/A
468	UMI.TAB.AUT/CTRL38XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	1700	18	30x5	7	200	80	30	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
469	UMI.TAB.AUT/CTRL39XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	1700	18	30x5	7	200	80	40	400
470	UMI.TAB.AUT/CTRL40XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	200	90	30	400
471	UMI.TAB.AUT/CTRL41XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	200	90	40	400
472	UMI.TAB.AUT/CTRL42XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	160	100	40	400
473	UMI.TAB.AUT/CTRL43XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	160	100	60	400
474	UMI.TAB.AUT/CTRL44XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	160	120	40	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
475	UMI.TAB.AUT/CTRL45XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	160	120	60	400
476	UMI.TAB.AUT/CTRL46XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	160	140	40	400
477	UMI.TAB.AUT/CTRL47XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	160	140	60	400
478	UMI.TAB.AUT/CTRL48XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	180	100	40	400
479	UMI.TAB.AUT/CTRL49XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	350	10KA 25kA	3300	24	30x5	7	180	100	60	400
480	UMI.TAB.AUT/CTRL50XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	180	120	40	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
481	UMI.TAB.AUT/CTRL51XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	180	120	60	400
482	UMI.TAB.AUT/CTRL52XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	180	140	40	400
483	UMI.TAB.AUT/CTRL53XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	180	140	60	400
484	UMI.TAB.AUT/CTRL54XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	200	100	40	400
485	UMI.TAB.AUT/CTRL55XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	200	100	60	400
486	UMI.TAB.AUT/CTRL56XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	200	120	40	400

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
487	UMI.TAB.AUT/CTRL57XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	200	120	60	400
488	UMI.TAB.AUT/CTRL58XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	200	140	40	400
489	UMI.TAB.AUT/CTRL59XY - R	Tablero AUT/CTL	USC	480	630	10KA 25kA	3300	24	40x10	7	200	140	60	400
490	UMI.TAB.DBN.0100.65XY	Tablero distribución	USC	480	100	25 KA 65kA	1700	18 11	20X5	20x5	60	40	25	N/A
491	UMI.TAB.DBN.0200.65XY	Tablero distribución	USC	480	200	25 KA 65kA	3300	24 11	30X5	30x5	120	80	30	N/A
492	UMI.TAB.DBN.0100.65XY	Tablero distribución	USC	480	100	25 KA 65kA	1700	18 11	15X3	15x3	120	80	30	N/A

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1477 Fecha de Renovación 2025-07-22

Dirección Carrera 55 N° 29D - 33; Medellín, Antioquia.

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	F. Flexión de Rotura (N)	Dist. max. de Aísls de la misma fase (Cm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (Cm)	Dimensiones (cm)			Ventilación CM2
											Alto	Ancho	Profundo	
493	UMI.TAB.MDD.I.0040.25XY	Tablero de Medida	USC	480	40	25kA	1700	18	15X3	7	60	40	30	N/A
494	UMI.TAB.MDD.I.0060.25XY	Tablero de Medida	USC	480	60	25kA	1700	18	15X3	7	80	60	30	N/A
495	UMI.TAB.MDD.I.0080.25XY	Tablero de Medida	USC	480	80	25kA	1700	18	15X3	7	100	80	30	N/A
496	UMI.TAB.MDD.I.0100.25XY	Tablero de Medida	USC	480	100	25kA	1700	18	15X3	7	120	85	30	N/A
497	UMI.TAB.PRT.5000.85XY	Tablero de protección autosoportado de 5000 A	AUT	480	5000	85kA	-	23	100X10mm	17,5	260	100	140	1000
498	UMI.TAB.DBN.5000.85XY	Tablero de distribución autosoportado de 5000 A	AUT	480	5000	85kA	-	23	100X10mm	17,5	220	90	140	1000

Especialista de certificación



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

qcert.com.co



No. de Certificado de producto

2382

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 ISO IEC 17067**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **GATRIA SAS** con identificación **9005827009** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Medidores de energía

Descripción cualitativa del producto: Medidores de energía

Referente normativo: IEC 62053-11:2003; IEC 62053-22:2003; IEC 62053-23:2003; NTC 5226:2003; NTC 2147:2003; NTC 4569:2003

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2018-10-16	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Fecha de vencimiento:	2027-11-17	Seguimiento 1: 2025-11-18
Fecha de renovación:	2024-11-18	Seguimiento 2: 2026-11-18
Fecha de última modificación:	2025-04-29	

Gerente



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Página 1 de 2

No de certificado 2382

Fecha de Renovación 2024-11-18

Dirección Carrera 23 # 80-72 Bogota

Aspecto	Descripción
Producto	Medidores de energía
Descripción cualitativa de producto	Medidores estáticos de energía activa y reactiva, trifásicos tetrafilares, conexión indirecta y semidirecta
Referente normativo	IEC 62052-11:2003; NTC 5226:2003; IEC 62053-22:2003; NTC 2147:2003; IEC 62053-23:2003; NTC 4569:2003.
Fabricante	MetCom Solutions GmbH
Planta de fabricación	Marie-Curie-Str. 19 68219 Mannheim, Germany (Alemania)
Marca	METCOM
Comercializador	GATRIA S.A.S.
Referencia	MCS301
Clase de exactitud	Activa: Clase 0.2s o 0.5s, Reactiva: Clase 2
Número de fases	3
Número de hilos	4
Tensión nominal	3x58/100 V.....3x277/480 V
Frecuencia	50 ó 60 Hz
Relación de corriente normalizado	5 (10) A/ 1 (10) A
Constante	10.000 imp/kWh-kvarh o 40.000 imp/kWh-kvarh
Índice de hermeticidad	IP 54
Display	LCD
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Equipo para medición de energía eléctrica activa y reactiva, de medida indirecta y semidirecta. Uso interior / exterior



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Página 2 de 2

No de certificado 2382
Dirección Carrera 23 # 80-72 Bogota

Fecha de Renovación 2024-11-18

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	MCS301	Medidor de energía trifásico-tetrafil ar para medida semidirecta, 3x58/100 V.....3x277/480 V, clase 0.2s o 0.5s activa, clase 2 reactiva. 1(10) A - 5(10) A, IP 54 (uso interior / exterior)

Gerente



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcert.com.co



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca de Conformidad
Esquema 5

No. 08321

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	HS-600	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

MIBO ELECTRIC GROUP CO., LTD.
China

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 2205:2013

Fecha de Certificación: 2024/09/20
Fecha de Vencimiento: 2027/09/19

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/09/19 y 2026/09/19

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 08321

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2024/09/20

FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/09/19

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Producto	Transformadores de corriente
Tipo	HS-600
Referencia	Tipo Ventana, Barra Pasante Y Núcleo Abierto
Nivel de aislamiento	0.72 / 3 KV
Uso	Interior / Exterior
Corriente primaria	Hasta 5000 A
Corriente secundaria	5 A
Clase de medida	0.2S - 0.5 S - 0.5 - 3 - 1
Factor de seguridad	FS10
Burden VA	Hasta 10 VA
Corriente corta duración	Hasta 20 kA - 1s
Referencial	NTC 2205:2013

Fábrica	Planta
MIBO ELECTRIC GROUP CO., LTD.	China

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.