



CRA 47G No 78D SUR - 147 SABANETA
PBX. (+57)6044449277
wco-mde@weg.net

CERTIFICADO DE PRUEBAS PARA TRANSFORMADORES

CERTIFICADO No: 1112268852 HOJA: 1/1

NORMA: IEC 60076 - 11

FACTOR DE SERVICIO: 1 FACTOR DE ARMÓNICOS K = 4

WEG COLOMBIA S.A.S.

CLIENTE: CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCION.

PANT SI CP 18576403 MARCA WEG

TIPO CRHV 3 TRANSF. CON BOBINAS ENCAPSULADAS EN RESINA EPÓXICA.

OV 52988650000010

No SERIE: 1112268852

POT. 500 kVA TIPO DE REFRIG. AN T. MAX SIST. 17.5/1.1 kV CALENT. DEVANADO 100 °C ALT. DISEÑO 1000msnm

FASES 3 FRECUENCIA 60 Hz NBA AT/BT 95/- kV CLASE AISLAMIENTO F FECHA FAB. 2025

VALORES NOMINALES	DEVANADOS	TENSIÓN (V)	DESPACHO (V)	DERIVACIONES	CORRIENTE (A)	DESPACHO (A)
ALTA TENSIÓN		13200	13200	2*2.5% a -2*2.5%	21,87	21,87
BAJA TENSIÓN		216/125	216/125		1336,46	1336,46

RESULTADO DE ENSAYO A

27 °C

POSICIÓN CONMUTADOR

3

1) LIQUIDO AISLANTE: N.A. REFERENCIA: N.A. TENSIÓN RUPTURA: N.A. KV MÉTODO: N.A.

2) RESISTENCIA DE AISLAMIENTO TENS. DE PRUEBA 5 kV dc AT CONTRA TIERRA >3000 MEGOHMS BT CONTRA TIERRA >600 MEGOHMS AT-BT Y TIERRA >3000 MEGOHMS
TIEMPO DE LECTURA 1 min

3) RELAC. DE TRANSFORMACIÓN: POLARIDAD: N.A. GRUPO DE CONEXIÓN Dyn5 FASE-FASE FASE-NEUTRO X

POSICIÓN	TENSIÓN DERIVACIÓN	FASE U	FASE V	FASE W	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
1	13860	111,180	111,160	111,180	111,140	110,584	111,696
2	13530	108,540	108,520	108,540	108,494	107,952	109,036
3	13200 *	105,900	105,880	105,900	105,848	105,319	106,377
4	12870	103,260	103,260	103,260	103,201	102,685	103,717
5	12540	100,620	100,620	100,620	100,555	100,052	101,058

4) RESISTENCIA	DEVANADOS				PROMEDIO		MATERIAL DE FABRICACIÓN
ENTRE	ALTA TENSIÓN:	3,079	3,084	3,084	3,082	OHMS	ALUMINIO
TERMINALES	BAJA TENSIÓN:	0,668	0,662	0,684	0,671	mOHMS	ALUMINIO

5) ENSAYOS DE AISLAMIENTO 5a) TENSIÓN APLICADA DURANTE 60 SEGUNDOS, 60 Hz AT CONTRA BT Y TIERRA 35,72 kV BT CONTRA AT Y TIERRA 3 kV 5b) TENSIÓN INDUCIDA 432 V TIEMPO: 17.3 s. FRECUENCIA 415 Hz

6) ENSAYOS SIN CARGA TENSIÓN (V) 216 I_u (A) 10,23 I_v (A) 7,13 I_w (A) 10,46 PROM I₀ (%) 0,694 GARANTÍA I₀ (%) 2,3 Max. P₀ MEDIDO (W) 1643 P₀ GARANT. (W) 1720

7) ENSAYO DE CORTOCIRCUITO MEDIDAS A: 27 °C REFERIDAS A: 120 °C GARANTIZADAS A: 120 °C
PERD. CARGA (W) 4760 6037 6080
I_{cc} 21,87 (A) FR (W) 4009 5488
V_{cc} 757,28 (V) IMPEDANCIA (%) 5,74 5,79 6,00 Max

8) MEDIDA DE DESCARGAS PARCIALES

Un (415Hz) PRE-STRESS DURANTE 30 SEG. MEDIDA DURANTE 3 MIN. FASE 1U FASE 1V FASE 1W GARANTÍA
13,2 kV 1,8 Un = 23,8 kV 1,3 Un = 17,16 kV 3,916 pC 5,390 pC 6,544 pC ≤ 10 pC

9) REGULACIÓN A PLENA CARGA Y F.P. = 0,8 4,43 % 10) EFICIENCIA DOE, 50% CARGA, 75°C, NTC 3445 COLUMNA D. = 98,92 %

11) DURACIÓN DEL CORTO CIRCUITO EN (s): 2,00 12) CORRIENTE DE CORTO CTO A.T./B.T. EN (kA): 0,378/23,09

13) CARACT. MECÁNICA: MASA TOTAL (aprox): 1587 kg 14) VOLUMEN DEL LIQUIDO AISLANTE: N.A. l.

15) DIMENS. APROX. DEL TRANSFORMADOR (mm) IP - 00 16) PINTURA COLOR VERDE
LARGO 1400 ANCHO 650 ALTO 1456 ESPESOR N.A. micras (MÍNIMO)

17) REFRIGERACIÓN NUMERO DE ELEMENTOS NA LARGO NA mm ANCHO NA mm

18) OBSERVACIONES: • TENSIÓN NOMINAL DE DESPACHO.

Los resultados contenidos en este certificado solo están relacionados para el ítem ensayado.

19) REALIZÓ PRUEBAS: JULIAN MONTOYA QUICENO AXPR1

CLIENTE/INTERVENTOR: REALIZÓ CERTIFICADO:

MATRICULA No: JULIAN MONTOYA QUICENO AXPR1

Julian Montoya

2025.05.14

FECHA: