

 DyC Constructores S.A.S.	PRUEBA HIDROSTÁTICA		Fecha de Aprobación 6 de febrero de 2025
			Versión: 06
Revisó: Directora del área técnica		Aprobó: Gerente	

OBRA	AVUELA ETAPA 3
CONTRATANTE	SOTTÉCO

Red hidrosanitaria	
Red contra incendios	X

Nota: Los registros de tubería sanitaria no son de lectura, sino de inspección visual, llenar la casilla como una "X"

Localización	Fecha	Especificación del Manómetro	Lectura Inicial		Lectura Final		Cumple		Entregado por:	Recibido por:	Verificado por:
			Hora	Presión/medida	Hora	Presión/medida	Si	No			
PISO 7 Punto Fijo	25/09/25	0-300 PSI	12:06	225 PSI	3:05	220 PSI	X		Wilfer C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PISO 4 Punto Fijo	30/09/25	0-300 PSI	8:20	225 PSI	11:28	225 PSI	X		Wilfer C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PISO 6 Punto Fijo	8/10/25	0-300 PSI	10:26	225 PSI	1:34	225 PSI	X		Wilfer C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PISO 5 Punto Fijo	8/10/25	0-300 PSI	12:13	225 PSI	3:38	225 PSI	X		Wilfer C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

<i>[Signature]</i> Vbo. interventoría Nombre: <u>Nicolás García G.</u> Cargo: <u>Supervisor técnico</u>	<i>[Signature]</i> Vbo. contratante Nombre: <u>Juan Henrique</u> Cargo: <u>Residente</u>	<u>Wilfer Cordon M.</u> Vbo. contratista Nombre: <u>Wilfer Cordon M.</u> Cargo: <u>Encargado</u>
--	---	---

	PRUEBA HIDROSTÁTICA		Fecha de Aprobación 6 de febrero de 2025
	Revisó: Directora del área técnica Aprobó: Gerente		Versión: 06

OBRA	AVUBA ETAPA 3
CONTRATANTE	SOTTECO

Red hidrosanitaria	
Red contra incendios	X

Nota: Los registros de tubería sanitaria no son de lectura, sino de inspección visual, llenar la casilla como una "X"

Localización	Fecha	Especificación del Manómetro	Lectura Inicial		Lectura Final		Cumple		Entregado por:	Recibido por:	Verificado por:
			Hora	Presión/medida	Hora	Presión/medida	Si	No			
PISO 8 Punto Fijo	10/10/25	0-300 PSI	8:26	225 PSI	11:57	225 PSI	X		Wilfer C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PISO 7 Mezanina	15/10/25	0-300 PSI	9:54	225 PSI	12:57	225 PSI	X		Wilfer C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PISO 1 Punto Fijo	17/10/25	0-300 PSI	9:06	225 PSI	12:06	225 PSI	X		Wilfer C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Vbo. interventoría
Nombre: Nicolás García G.
Cargo: Supervisor Técnico

[Signature]
Vbo. contratante
Nombre: Javier Manrique
Cargo: Residente

[Signature]
Vbo. contratista
Nombre: Wilfer Candona.
Cargo: Encargado

[Signature]
Vbo. contratista
Nombre: Wilfer Candona.
Cargo: Encargado

 DyC Constructores S.A.S.	PRUEBA HIDROSTÁTICA		Fecha de Aprobación 6 de febrero de 2025
			Versión: 06
Revisó: Directora del área técnica		Aprobó: Gerente	

OBRA	AVUPA ETAPA 3
CONTRATANTE	SETTECO

Red hidrosanitaria	
Red contra incendios	X

Nota: Los registros de tubería sanitaria no son de lectura, sino de inspección visual, llenar la casilla como una "X"

Localización	Fecha	Especificación del Manómetro	Lectura Inicial		Lectura Final		Cumple	Entregado por:	Recibido por:	Verificado por:
			Hora	Presión/medida	Hora	Presión/medida	Si No			
Tubo Escudo	29/10/25	0-300 PSI	10:54	200 PSI	11:00	200 PSI	X	Wilfer Cardona	Wilfer Cardona	Wilfer Cardona
Norte Tallo Vertical 4"										
Toma bombas										
Tubo Escudo	29/10/25	0-300 PSI	10:56	200 PSI	13:00	200 PSI	X	Wilfer Cardona	Wilfer Cardona	Wilfer Cardona
Norte Tallo regulado 2 1/2"										

Nicolás E. García
 Vbo. interventoría
 Nombre: Nicolás E.
 Cargo: Supervisor técnico

Javier Manrique
 Vbo. contratante
 Nombre: Javier Manrique
 Cargo: Representante

Wilfer Cardona
 Vbo. contratista
 Nombre: Wilfer Cardona
 Cargo: Encargado

	PRUEBA HIDROSTÁTICA		Fecha de Aprobación 6 de febrero de 2025
	Revisó: Directora del área técnica Aprobó: Gerente		Versión: 06

OBRA	AYURU ETAPA 3
CONTRATANTE	SOTECO

Red hidrosanitaria	
Red contra incendios	X

Nota: Los registros de tubería sanitaria no son de lectura, sino de inspección visual, llenar la casilla como una "X"

Localización	Fecha	Especificación del Manómetro	Lectura Inicial		Lectura Final		Cumple		Entregado por:	Recibido por:	Verificado por:
			Hora	Presión/medida	Hora	Presión/medida	Si	No			
PISO 2	05/10/25	0-300 PSI	8:51	225 PSI	12:04	225 PSI	X		Wilfer Cardona	<i>[Signature]</i>	Nicolas G.
PISO 3	06/10/25	0-300 PSI	8:25	225 PSI	11:40	225 PSI	X		Wilfer Cardona	<i>[Signature]</i>	Nicolas G.
PISO 9	27/11/25	0-300 PSI	10:33	225 PSI	1:52	225 PSI	X		Wilfer Cardona	<i>[Signature]</i>	Nicolas G.
PISO 10	27/11/25	0-300 PSI	10:54	225 PSI	1:54	225 PSI	X		Wilfer Cardona	<i>[Signature]</i>	Nicolas G.
Tallo Verhce / 4" Escaleras Sur	01/12/25	0-300 PSI	11:07	200 PSI	1:08	200 PSI	X		Wilfer Cardona	<i>[Signature]</i>	Nicolas G.

Nicolas G.
 Vbo. interventoría
 Nombre: Nicolas Govean
 Cargo: Supervisor técnico

[Signature]
 Vbo. contratante
 Nombre: Javier Henrique
 Cargo: Residente Administrativo

Wilfer Cardona M.
 Vbo. contratista
 Nombre: Wilfer Cardona M.
 Cargo: Encargado