

ANEXO #1 AL MANUAL DE USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE CHEQUEO — INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO (ITM)

Sistema de Detección de Incendio — Panel Edwards VS4

Referencia normativa: NFPA 72, Capítulo 14 (Inspection, Testing and Maintenance)

Edificio / Proyecto	
Ubicación del panel	
Fecha de ejecución	___ / ___ / ____
Responsable / Empresa (certificada)	
N.º de bitácora / acta	

Convención (marque con una X): C = Cumple · NC = No cumple · N/A = No aplica

1. Inspección Visual (¿se ve bien?)

Referencia: NFPA 72 — Tabla 14.3.1 (Visual Inspection Frequencies). Puede realizarla personal capacitado del edificio.

Ítem	Ref. NFPA 72	Frecuencia	C	NC	N/A	Observaciones
Panel de control / central (estado normal, sin fallas)	T. 14.3.1	Semanal–Mensual	☐	☐	☐	
Baterías de respaldo (corrosión, fugas, bornes)	T. 14.3.1	Mensual	☐	☐	☐	
Anunciadores remotos / pantallas	T. 14.3.1	Mensual	☐	☐	☐	
Detectores de humo (limpios, fijos, sin pintura)	T. 14.3.1	Semestral	☐	☐	☐	
Detectores de calor / temperatura	T. 14.3.1	Semestral	☐	☐	☐	
Pulsadores manuales (visibles, accesibles)	T. 14.3.1	Semestral	☐	☐	☐	
Sirenas y luces estroboscópicas	T. 14.3.1	Semestral	☐	☐	☐	

2. Pruebas Funcionales (¿funciona de verdad?)

Referencia: NFPA 72 — Tabla 14.4.3.2 (Testing Frequencies). Debe ejecutarla empresa o técnico certificado.

Ítem	Ref. NFPA 72	Frecuencia	C	NC	N/A	Observaciones
Panel de control (reconoce alarma/supervisión/falla)	T. 14.4.3.2	Anual	☐	☐	☐	
Detectores de humo (respuesta a humo de prueba)	T. 14.4.3.2	Anual	☐	☐	☐	
Sensibilidad de detectores de humo	14.4.5	1.er año, luego c/2 años	☐	☐	☐	
Detectores de calor (restaurables / muestra)	T. 14.4.3.2	Anual	☐	☐	☐	
Pulsadores manuales (disparan alarma)	T. 14.4.3.2	Anual	☐	☐	☐	
Sirenas y estrobos (audible/visible por zonas)	T. 14.4.3.2	Anual	☐	☐	☐	
Baterías: voltaje / autonomía / conmutación	T. 14.4.3.2	Anual	☐	☐	☐	
Cargador de baterías	T. 14.4.3.2	Anual	☐	☐	☐	
Módulos de entrada/salida (interfaces)	T. 14.4.3.2	Anual	☐	☐	☐	
Transmisión a central de monitoreo / bomberos	T. 14.4.3.2	Anual (trans. trim.)	☐	☐	☐	

3. Verificación de Funciones Integradas (matriz causa-efecto)

Referencia: NFPA 72 — 14.4.2.2 / Tabla 14.4.3.2 (Integrated System Testing). Frecuencia anual y tras cualquier modificación.

Ítem	Ref. NFPA 72	Frecuencia	C	NC	N/A	Observaciones
Activación de sirenas/estrobos por zona	14.4.2.2	Anual	☐	☐	☐	
Retorno de ascensores al piso de salida (recall)	14.4.2.2	Anual	☐	☐	☐	
Presurización de escaleras (si aplica)	14.4.2.2	Anual	☐	☐	☐	
Parada / conmutación del sistema de aire (HVAC)	14.4.2.2	Anual	☐	☐	☐	
Cierre de puertas cortafuego retenidas	14.4.2.2	Anual	☐	☐	☐	
Envío de señal a central de monitoreo / portería	14.4.2.2	Anual	☐	☐	☐	

4. Mantenimiento (limpiar, ajustar, reemplazar)

Referencia: NFPA 72 — 14.4.5 y recomendaciones del fabricante.

Ítem	Ref. NFPA 72	Frecuencia	C	NC	N/A	Observaciones
Limpieza interna de detectores de humo	14.4.5	Según sensibilidad	☐	☐	☐	
Reemplazo de baterías de respaldo	14.4.5 / fab.	Cada 3–5 años	☐	☐	☐	
Reemplazo de detectores por vida útil	Fabricante	~10 años (humo)	☐	☐	☐	
Ajuste / reparación de cableado y conexiones	14.4.5	Según hallazgo	☐	☐	☐	

5. Resumen, Hallazgos y Cierre

¿El sistema queda operativo y en estado normal?	Sí ____ No ____
¿Quedaron zonas/dispositivos fuera de servicio?	Sí ____ No ____ ¿Cuáles? _____
Medidas compensatorias aplicadas	
Hallazgos / no conformidades	
Acciones correctivas y responsables	
Fecha próxima ITM programada	____ / ____ / ____

Firmas

Ejecutó (técnico certificado)	Recibió (administración / propiedad)
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____
Cert. N.º: _____	C.C. / Cargo: _____

Notas de uso del anexo

- Las referencias y frecuencias se basan en la NFPA 72, Cap. 14; la edición vigente y la autoridad competente (AHJ) prevalecen. Verifique las tablas oficiales 14.3.1 y 14.4.3.2.
- Las inspecciones visuales (Sección 1) puede realizarlas personal capacitado; las pruebas (Secciones 2 y 3) deben ejecutarse por empresa/técnico certificado.
- Conserve cada checklist diligenciado en la bitácora del sistema como soporte de cumplimiento.