

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS

Panel de Detección de Incendios Ayura Center 3

Este documento está diseñado para el usuario final y personal encargado de la operación básica y verificación periódica del sistema de detección de incendios instalado con panel Edwards VS4.

1. Descripción General del Sistema

- El panel Edwards VS4 es un sistema direccionable de detección de incendios.
- Permite supervisar detectores de humo, detectores de calor, estaciones manuales y módulos.
- El sistema genera alarmas visuales y audibles cuando detecta una condición de incendio.
- El panel también supervisa fallas como pérdida de alimentación, baterías bajas o problemas en el cableado.

2. Operación Básica del Usuario

Función	Descripción
Silenciar alarma	Presione el botón de SILENCE para silenciar temporalmente las sirenas.
Restablecer sistema	Después de verificar la causa de la alarma, presione RESET.
Reconocer evento	Utilice ACKNOWLEDGE para reconocer una alarma o falla.
Revisar eventos	Consulte la pantalla del panel para verificar el dispositivo activado.

3. Procedimiento de Pruebas

3.1 Prueba de Detectores de Humo

1. Verifique que el área esté informada sobre la prueba.
2. Coloque el panel en modo de prueba si aplica.
3. Utilice aerosol aprobado para prueba de detectores de humo.
4. Aplique el aerosol según indicaciones del fabricante.
5. Confirme que el detector genere alarma en el panel.
6. Verifique activación de sirenas y señalización.
7. Restablezca el sistema desde el panel.

3.2. Prueba de Estaciones Manuales

8. Informe previamente la realización de pruebas.
9. Active la estación manual utilizando la palanca o mecanismo correspondiente.
10. Confirme recepción de alarma en el panel VS4.
11. Verifique operación de dispositivos de notificación.

12. Restablezca la estación manual con la llave correspondiente.
13. Restablezca el panel desde RESET.

4. Lista de Chequeo de Inspección y Pruebas

Elemento	Ubicación	Resultado	Observaciones	Fecha
Detector de humo		OK / Falla		
Detector de calor		OK / Falla		
Estación manual		OK / Falla		
Sirena / Estrobo		OK / Falla		
Fuente principal		OK / Falla		
Baterías		OK / Falla		
Comunicación de falla		OK / Falla		
Panel VS4		OK / Falla		

5. Recomendaciones de Mantenimiento

- Realizar inspecciones visuales mensualmente.
- Ejecutar pruebas funcionales trimestralmente o según NFPA 72 y requisitos del proyecto.
- Mantener registros de pruebas y mantenimientos realizados.
- No deshabilitar dispositivos sin autorización.
- Las pruebas deben ser realizadas por personal calificado.

6. Registro de Responsable

Nombre del técnico: _____

Firma: _____

Fecha: _____