

RETIE TABLERO ELECTRICO

PROYECTO: AYURA CENTER



No. de Certificado
2596

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **INDUSTRIAS EL COE SAS** con identificación **NIT 900440192** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tableros de baja tensión

Descripción cualitativa del producto: Tableros de distribución, transferencias, arrancadores y bancos de condensadores

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.23.1

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 64 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:

2019-10-29

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento

Fecha de vencimiento:

2025-12-01

Seguimiento 1: 2023-12-02

Fecha de renovación:

2022-12-02

Seguimiento 2: 2024-12-02

Líder de calidad



KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.

servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

No de certificado 2596 Fecha de Renovación 2022-12-02
Dirección Carrera 45 A # 80 Sur - 59, Sabaneta

Aspecto	Descripción
Producto	Tableros de baja tensión
Descripción cualitativa del producto	Tableros de distribución, transferencias, arrancadores y bancos de condensadores
Referente reglamentario	Número 20.23.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energías.
Fabricante	INDUSTRIAS EL COE S.A.S.
Planta de fabricación	Carrera 45 A # 80 Sur - 59, Sabaneta
Tensión de serie	0.6 kV / 60 Hz
Tensión de aislamiento	1000 V
Capacidad de corriente	Hasta 3200 A de acuerdo a referencia
Capacidad de cortocircuito	10 kA, 35 kA y 65 kA dependiendo de la referencia
Segregación CC/MS	1, 2a, 2b y 3b
Protección contra acceso a partes energizadas	Por frente muerto y segregación
Método de verificación de la resistencia al cortocircuito	Por simulación
Configuración	Tablero autosoportado con posibilidad de tren de celdas y tablero mural
Construcción	Cerramiento en lámina cold rolled con aplicación de pintura electrostática, lámina galvanizada, lámina de acero inoxidable y lámina galvanizada y pintada
Espesor de lámina	Calibres 18, 16 y 14
Barraje	Bus de barras en cobre de 1 a 4 barras por fase. Calibre de acuerdo a referencia
No de fases - Hilos	3F - 5 hilos
Grado de protección IP/IK	44/10
Aisladores	Ekabin - Melbat
Resistencia a la corrosión	400 horas de cámara salina para el encerramiento en lámina pintada
Exclusiones (*)	Todo equipo instalado tales como interruptores, barrajes, aisladores, condensadores, etc. deben estar certificados de acuerdo a RETIE vigente
Usos	Sistema de distribución de energía eléctrica en baja tensión