AS PER KD SWIFT

KALYAN DOMBIVLI MUNICIPAL CORPORATION
WATER SUPPLY DEPARTMENT

TO,
VARGHESE JOHN (ARCHITECTS),

SUB: TECHNICAL NOC OF WATER SUPPLY FOR DEVELOPMENT PROPOSAL ON LAND BEARING C.T.S. NO. 1556, 1557, 1559 B, 1571 VILLAGE SHAHAD TAL. KALYAN.

REF : 1. YOUR APPLICATION NO. KDMC/29/25-26 DATE 16-02-2026.
2. SCRUTINY FEE RECEIPT NO. KDMC/2526/34 DATE 27-02-2026

SIR,

REGARDING YOUR APPLICATION UNDER REFERENCE NO 1. THIS IS TO INFORM THAT,

A) AT PRESENT WATER SUPPLY DISTRIBUTION PIPELINE OF KDMC WATER SUPPLY IS AVAILABLE IN THE AREA UNDER DEVELOPMENT PROPOSAL, AT A DISTANCE OF 150 MTR FROM THE AREA UNDER DEVELOPMENT PROPOSAL.

B) IT MAY PLEASE BE NOTED THAT IF ADDITIONAL NETWORK UPTO DEVELOPMENT PROJECT IS NOT LAID/AVAILABLE TILL OCCUPATION CERTIFICATE, THE DEVELOPER MAY PROVIDE 150 MM DIA (D.I. K-9 MAKE) PIPELINE UPTO DEVELOPMENT PROJECT.

C) THE CONDITIONS MENTIONED IN ADJOINING ANNEXURE WILL BE BINDING ON YOU.

EXECUTIVE ENGINEER (WATER SUPPLY)
KALYAN DIVISION, KDMC KALYAN

COPY SUBMITTED TO

1. HON. COMMISSIONER KDMC FOR INFORMATION PL.
2. HON. CITY ENGINEER KDMC FOR INFORMATION PL.
3. ASSISTANT DIRECTOR TOWN PLANNING KDMC FOR INFORMATION PL.

नविन DI K-9 जलवाहिनी टाकण्याकरीता अटी व शर्ती

१) जलवाहिनीसाठी लागणारा संपुर्ण खर्च व भविष्यात जलवाहिनीची देखभाल दुरुस्ती आपणास स्वखर्चाने करावयाची आहे.

२) आपल्या संकुलाकरीताची जलवाहिनी रस्त्यामधून टाकावयाची असल्याने सदर जलवाहिनी टाकणेकरीता संबंधित विभागाची मंजुरी स्वतंत्रपणे घेण्यात यावी.

३) रस्ता पुर्ववत केल्यानंतर रस्त्यावर राहीलेले सर्व मटेरियल, डेब्रीज उचलणे आपणांवर बंधनकारक राहील.

४) सदर काम आपण उप अभियंता (पापु) 'अ' प्रभागक्षेत्र, क.डों.म.पा. यांचे देखरेखीखाली करावयाचे आहे.

५) महानगरपालिकेच्या परवानगी शिवाय जलवाहिनीमध्ये कुठलेही बदल करता येणार नाही.

६) सदर जलवाहिनी कोणाच्याही मालकी हक्काच्या जागेतुन जात असल्यास त्याबाबतची परवानगी घेणेची जबाबदारी आपणावर राहील.

७) पाणी पुरवठयात वाढ होईपर्यंत सद्यस्थितीत किमान गरजे एवढा म्हणजेच प्रतिदिन ६० ते ७० लिटर/प्रति व्यक्ती प्रमाणे केवळ पिण्यापुरते पाणी उपलब्ध केले जाईल. तसेच पिण्याचे पाणी व्यतिरिक्त इतर पाणी वापराकरीता एस.टी.पी., बोअरवेल, विहीर, रेनवॉटर हार्वेस्टींग ई. अथवा इतर स्त्रोतांचा वापर करणे आपणावर बंधनकारक राहील. याकरीता Double plumbing system करणे बंधनकारक राहील.

८) भविष्यात महानगरपालिका सदर जलवाहिनीचा आवश्यकतेनुसार वापर करेल, सदर जलवाहिनीवरुन आवश्यकतेनुसार इतर ठिकाणी नळजोडणी देणेचा अधिकार महानगरपालिकेचा राहील.

९) सदर जलवाहिनीचे काम करतांना कुठलाही अपघात/दुर्घटना/जिवीतहानी/वित्तहानी होणार नाही याची योग्य काळजी/दक्षता घेणेची जबाबदारी आपली राहिल. दुर्घटना घडल्यास त्याबाबत नुकसान भरपाई देणेची जबाबदारी सर्वस्वी आपली राहील. याबाबत कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कुठल्याही प्रकारे जबाबदार राहणार नाही.

१०) सदर जलवाहिनी टाकताना विदयुत केबल, गॅस पाईप, ड्रेनेज लाईन व पाणी पुरवठा वितरण वाहिनी किंवा घरगुती नळ जोडणी ई. तुटल्यास, नादुरुस्त झाल्यास त्यांची दुरुस्ती आपल्या स्वखर्चाने करणे ही आपली जबाबदारी राहील.

११) महापालिकेच्या वितरणवाहिनीवरुन जलवाहिनी जोडणी केल्यानंतर १५० मी.मी. व्यासाचा स्ल्युस व्हॉल्व्ह बसविणे आवश्यक असुन त्यावर चेंबर बांधून त्यास कव्हर व कुलूप लावणेची व्यवस्था करावी लागेल.

१२) जलवाहिनी टाकल्यानंतर गृहसंकुलातील वापर परवानगी प्राप्त इमारतींमधील सदनिकांचे अनुषंगाने नळजोडण्या मंजुर करणेत येतील व त्यासाठीचे सुरक्षा अनामत व इतर शुल्क आपणांस भरावे लागेल व तद्नंतर मंजुर नळजोडण्यावरील पाणी वापरानुसार व त्या–त्या वेळेसच्या प्रचलित दरानुसार पाणी बिले भरणे आपणांवर/संबधितांवर बंधनकारक राहील. तसेच नळजोडणीच्या सर्व आवश्यक फी भरल्यानंतर आपण टाकलेली जलवाहिनी महानगरपालिकेच्या वितरण वाहिनीवरुन कार्यान्वित करण्यात येईल.

वरील प्रमाणे अटी व शर्ती मान्य असल्यास ५००/– रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करुन सादर करावा.

****