

Расчет потерь в сети

Период:

с 30.12.2017г. по 30.06.2018г. (I полугодие 2018г.)

Потребление за период по показаниям общего счетчика СНТ с учетом 2,7% Мосэнергосбыт:

$T1 + T2: 191\,030 \times 1,027 = 196\,188 \text{ кВт час}$

Потребление за период по показаниям индивидуальных счетчиков:

$T1 + T2: 164\,151 \text{ кВт час}$

Процент потерь:

$\Pi\% = (196\,188 - 164\,151) / 196\,188 \times 100 = 16,33\%$