

ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИДИРКИ от Северова П.Б.

Уважаемые члены СНТ «Поиск»!

Те, кто вынес счётчики на опоры, и те, кто только собирается это сделать. Всеми нами было получено несколько писем от Северова П.Б., в которых он красочно рассказывает о якобы «выявленных недостатках по выносу счётчиков на опору» у тех членов СНТ, которые выполнили монтажные работы «самовольно». При этом Северовым умышленно закрываются глаза на свои многочисленные огрехи и недостатки. Пришлось писать ответ на придирки со стороны Северова П.Б.

1. Очень противно читать уже в первом абзаце явную ложь! На Общем собрании 15 мая 2016 г. решение о выносе узлов учёта электроэнергии **ПРИНЯТО НЕ БЫЛО!!!** Странно, что члены правления Северов П.Б. (председатель) и Иванов Ю.Г. (член правления), которые сами писали и подписывали этот протокол 15 мая 2016 г., скатываются до ТАКОГО явного обмана членов СНТ «Поиск». ([Смотри протокол Общего Собрания СНТ «Поиск» от 15 мая 2016 г.](#))

2. Сообщение о проведённом тендере по выносу счётчиков на опору вызывает большое сомнение. Так, работы по монтажу электрощита, якобы «лучшего» предложения, от правления (4600 р), в 2 раза превышают стоимость работ от Толстикова А.А. (2250р). ([Смотри сметы: от Северова П.Б. и Толстикова А.А.](#))

3. Срок эксплуатации металлических шкафов составляет 50 лет, а не 25, как у пластиковых.

4. Работы по монтажу металлических узлов учёта выполнены в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Все работы выполнены организацией, занимающейся исключительно электромонтажными работами, а не всеми строительными работами без разбору. Все специалисты имеют допуски 4 и 5 группы. Качество и соответствие выполненных работ нормам и правилам подтверждает Наро-Фоминское отделение МосОблЭнергоСбыта. Им уже принято на прямой договор (сельский тариф) 8 узлов учёта (из 30). Было бы и больше (порядка 25) если бы председатель СНТ «Поиск» Северов П.Б. своими действиями хотя бы стоял бы в стороне, а не активно препятствовал заключению прямых договоров с МОЭСК.

5. Работы по монтажу одного металлического щита на опору, согласно нормативу, составляют 1,5 человеко/часа. Следовательно, монтаж 30 щитов необходимо выполнить за $1,5 \text{ часа} \times 30 = 45$ часов. Работы были выполнены за 2 дня (по 10 часов) двумя электриками. $2 \times 10 \times 2 = 40$ человеко/часов. Вызывает большое сомнение компетентность навязываемых председателем Северовым П.Б. электриков ООО «СтройКвартал», выполнявших работы целый месяц, в количестве 2–3 человек. И при этом отдельные щиты установлены ими с явными нарушениями ПУЭ.

6. В предыдущей рассылке от Северова П.Б. от 16 февраля 2017 г. (с перечнем документов для перехода на сельский тариф) для членов СНТ, установивших металлические щиты, злонамеренно введены пункты, требующие раскрывать личную информацию, а также пункты, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации. Причём, от 13 владельцев участков ещё в январе 2017 г. был под подпись передан в правление полный комплект документов, необходимых для перехода на сельский тариф ([согласно разъяснению МОЭСК от 21 сентября 2016 г.](#)).

7. В перечне «ВОПИЮЩИХ» нарушений, составленных Северовым П.Б. и Матешуком В.А., большая часть придуманы для красного словца. Но :

а) вводные автоматы не опечатывались, так как в этом нет реального смысла. Начиная с сентября 2016 г. Северовым П.Б. при поддержке Матешуком В.А., происходит «чисто бескорыстная» раздача мощностей (кВт). Всем, с ними лично договорившимися, разрешается замена 1-фазных вводов в дом на 3-х фазные. Так же разрешается установка повышающих автоматов на 32А (Иванов Ю.Г., ...) и 50А (Матешук В.А.). Но, согласно выписке из протокола Общего собрания членов СНТ «Поиск» от 2013 г., «в связи с большой нагрузкой на трансформатор разрешается установка вводного 1-фазного автомата не более 25А, на дома не имеющие проекта по электроснабжению, и 3-х фазного 25А автомата на дома, имеющие проект по электроснабжению». ([Смотри письмо Северова П.Б. от 27 марта 2017 г., абзац 2, выписка из протокола Общего собрания СНТ «Поиск» от 2013 г., объявление Северова от 11 августа 2016 г., п.7.](#))

б) рекомендации отдельных членов правления (Северов П.Б., Матешук В.А.) должны основываться не на личных понятиях, а на конкретных пунктах несоответствия ПУЭ и ПТЭЭП.

Член Правления СНТ «Поиск» (пока ещё член правления)

А.А.Толстиков.

Вышеуказанные документы можно запросить у председателя или посмотреть на сайте snt-poisk.ru