



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
Excursion Low Limit	20	17	12
Excursion High Limit	50	30	82
22-05-2022 05:51:00	65.6	19.2	123
22-05-2022 05:54:00	65.6	19.2	123
22-05-2022 05:57:00	65.8	19.2	120
22-05-2022 06:00:00	65.5	19.2	121
22-05-2022 06:03:00	65.7	19.2	123
22-05-2022 06:06:00	65.6	19.2	124
22-05-2022 06:09:00	65.6	19.2	122
22-05-2022 06:12:00	65.6	19.2	122
22-05-2022 06:15:00	65.6	19.2	124
22-05-2022 06:18:00	65.5	19.2	124
22-05-2022 06:21:00	65.7	19.2	123
22-05-2022 06:24:00	65.7	19.1	124
22-05-2022 06:27:00	65.6	19.1	124
22-05-2022 06:30:00	65.8	19.1	123
22-05-2022 06:33:00	65.7	19.1	120
22-05-2022 06:36:00	65.8	19.1	124
22-05-2022 06:39:00	65.7	19.1	123
22-05-2022 06:42:00	65.8	19.1	124
22-05-2022 06:45:00	65.8	19.1	124
22-05-2022 06:48:00	65.9	19.1	124
22-05-2022 06:51:00	65.9	19.1	124
22-05-2022 06:54:00	65.8	19.1	123
22-05-2022 06:57:00	65.8	19.1	124
22-05-2022 07:00:00	65.7	19.1	124

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 07:03:00	65.9	19.1	124
22-05-2022 07:06:00	65.6	19.1	124
22-05-2022 07:09:00	65.9	19	124
22-05-2022 07:12:00	65.9	19.1	124
22-05-2022 07:15:00	66.0	19.1	124
22-05-2022 07:18:00	65.7	19	123
22-05-2022 07:21:00	65.9	19	124
22-05-2022 07:24:00	65.6	19	124
22-05-2022 07:27:00	65.7	19	124
22-05-2022 07:30:00	65.6	19	124
22-05-2022 07:33:00	65.6	19	123
22-05-2022 07:36:00	65.7	19	124
22-05-2022 07:39:00	65.5	19	124
22-05-2022 07:42:00	65.9	19	124
22-05-2022 07:45:00	65.9	19	124
22-05-2022 07:48:00	66.1	19	137
22-05-2022 07:51:00	67.4	19	125
22-05-2022 07:54:00	66.7	19	131
22-05-2022 07:57:00	67.7	19.1	125
22-05-2022 08:00:00	67.4	19.1	126
22-05-2022 08:03:00	66.5	19.1	125
22-05-2022 08:06:00	66.5	19.1	124
22-05-2022 08:09:00	66.4	19.1	125
22-05-2022 08:12:00	66.1	19.1	125
22-05-2022 08:15:00	66.4	19.1	125
22-05-2022 08:18:00	66.3	19	126

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 08:21:00	66.0	19	125
22-05-2022 08:24:00	66.3	19	126
22-05-2022 08:27:00	66.2	19	125
22-05-2022 08:30:00	66.0	19	125
22-05-2022 08:33:00	66.3	19	126
22-05-2022 08:36:00	66.3	19	126
22-05-2022 08:39:00	66.2	19	125
22-05-2022 08:42:00	66.5	19	125
22-05-2022 08:45:00	66.7	19	132
22-05-2022 08:48:00	66.7	18.9	95
22-05-2022 08:51:00	67.1	19	94
22-05-2022 08:54:00	67.2	18.9	95
22-05-2022 08:57:00	67.0	18.9	94
22-05-2022 09:00:00	67.3	18.9	95
22-05-2022 09:03:00	67.4	18.9	94
22-05-2022 09:06:00	67.4	18.9	95
22-05-2022 09:09:00	67.4	19	94
22-05-2022 09:12:00	67.5	19	95
22-05-2022 09:15:00	67.3	19	94
22-05-2022 09:18:00	67.2	19	94
22-05-2022 09:21:00	67.0	19	94
22-05-2022 09:24:00	66.9	19	95
22-05-2022 09:27:00	66.7	18.9	94
22-05-2022 09:30:00	66.1	18.9	147
22-05-2022 09:33:00	66.9	19	105
22-05-2022 09:36:00	66.5	19	105

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 09:39:00	66.3	18.9	104
22-05-2022 09:42:00	66.6	19	94
22-05-2022 09:45:00	66.8	18.9	96
22-05-2022 09:48:00	66.3	18.9	144
22-05-2022 09:51:00	67.4	19	105
22-05-2022 09:54:00	68.9	19	154
22-05-2022 09:57:00	68.0	19.1	154
22-05-2022 10:00:00	67.9	19.2	26
22-05-2022 10:03:00	68.7	19.1	27
22-05-2022 10:06:00	69.0	19	27
22-05-2022 10:09:00	69.3	19	27
22-05-2022 10:12:00	69.7	19	26
22-05-2022 10:15:00	69.8	18.9	27
22-05-2022 10:18:00	69.9	18.9	26
22-05-2022 10:21:00	70.3	18.9	26
22-05-2022 10:24:00	70.2	19	27
22-05-2022 10:27:00	70.1	18.9	28
22-05-2022 10:30:00	70.3	19	26
22-05-2022 10:33:00	70.3	19	26
22-05-2022 10:36:00	70.3	19	26
22-05-2022 10:39:00	70.5	19	26
22-05-2022 10:42:00	70.5	19	27
22-05-2022 10:45:00	70.5	19	26
22-05-2022 10:48:00	70.5	19	26
22-05-2022 10:51:00	70.7	19	26
22-05-2022 10:54:00	70.6	19	27

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 10:57:00	70.5	19	25
22-05-2022 11:00:00	70.4	19	26
22-05-2022 11:03:00	70.5	19	26
22-05-2022 11:06:00	70.4	19	26
22-05-2022 11:09:00	70.3	19	26
22-05-2022 11:12:00	70.2	19	26
22-05-2022 11:15:00	70.2	19	27
22-05-2022 11:18:00	70.4	19	26
22-05-2022 11:21:00	70.4	19	27
22-05-2022 11:24:00	70.3	19	26
22-05-2022 11:27:00	70.3	19	27
22-05-2022 11:30:00	70.3	19	26
22-05-2022 11:33:00	70.4	19	26
22-05-2022 11:36:00	70.5	19	26
22-05-2022 11:39:00	70.7	19	27
22-05-2022 11:42:00	71.1	19	26
22-05-2022 11:45:00	71.1	19.1	26
22-05-2022 11:48:00	71.0	19.1	26
22-05-2022 11:51:00	70.7	19.1	26
22-05-2022 11:54:00	70.5	19.1	26
22-05-2022 11:57:00	70.4	19.1	23
22-05-2022 12:00:00	70.3	19.1	25
22-05-2022 12:03:00	70.3	19.1	26
22-05-2022 12:06:00	70.2	19.1	27
22-05-2022 12:09:00	70.2	19.1	30
22-05-2022 12:12:00	70.2	19	30

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 12:15:00	70.3	19	30
22-05-2022 12:18:00	70.4	19	29
22-05-2022 12:21:00	70.8	19.1	30
22-05-2022 12:24:00	70.6	19.1	32
22-05-2022 12:27:00	70.6	19.1	30
22-05-2022 12:30:00	70.6	19.1	30
22-05-2022 12:33:00	70.4	19.1	29
22-05-2022 12:36:00	70.4	19.1	29
22-05-2022 12:39:00	70.4	19.1	30
22-05-2022 12:42:00	70.4	19.1	30
22-05-2022 12:45:00	70.4	19.1	30
22-05-2022 12:48:00	70.4	19.1	29
22-05-2022 12:51:00	70.5	19.1	31
22-05-2022 12:54:00	70.4	19.1	30
22-05-2022 12:57:00	70.5	19.1	29
22-05-2022 13:00:00	70.5	19.1	29
22-05-2022 13:03:00	70.5	19.1	30
22-05-2022 13:06:00	70.4	19.1	31
22-05-2022 13:09:00	70.4	19.1	30
22-05-2022 13:12:00	70.4	19.1	30
22-05-2022 13:15:00	70.4	19.1	29
22-05-2022 13:18:00	70.3	19.1	29
22-05-2022 13:21:00	70.3	19.1	30
22-05-2022 13:24:00	70.2	19.1	30
22-05-2022 13:27:00	70.2	19.1	31
22-05-2022 13:30:00	70.3	19.1	29

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 13:33:00	70.3	19.1	30
22-05-2022 13:36:00	70.2	19.1	30
22-05-2022 13:39:00	70.2	19.1	29
22-05-2022 13:42:00	70.2	19.1	29
22-05-2022 13:45:00	70.1	19.1	29
22-05-2022 13:48:00	70.1	19.1	30
22-05-2022 13:51:00	70.1	19.1	30
22-05-2022 13:54:00	70.2	19.1	30
22-05-2022 13:57:00	70.2	19.1	30
22-05-2022 14:00:00	70.2	19	30
22-05-2022 14:03:00	70.1	19.1	30
22-05-2022 14:06:00	70.2	19	30
22-05-2022 14:09:00	70.8	19.1	123
22-05-2022 14:12:00	69.0	19.2	124
22-05-2022 14:15:00	67.4	19.3	125
22-05-2022 14:18:00	66.8	19.4	120
22-05-2022 14:21:00	66.6	19.4	124
22-05-2022 14:24:00	66.3	19.5	124
22-05-2022 14:27:00	66.3	19.5	124
22-05-2022 14:30:00	66.2	19.5	124
22-05-2022 14:33:00	66.3	19.5	124
22-05-2022 14:36:00	66.3	19.5	124
22-05-2022 14:39:00	66.2	19.5	120
22-05-2022 14:42:00	66.2	19.5	121
22-05-2022 14:45:00	66.7	19.5	120
22-05-2022 14:48:00	67.1	19.5	125

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 14:51:00	67.6	19.5	124
22-05-2022 14:54:00	67.4	19.5	123
22-05-2022 14:57:00	67.4	19.5	124
22-05-2022 15:00:00	67.1	19.5	123
22-05-2022 15:03:00	67.5	19.5	124
22-05-2022 15:06:00	67.2	19.5	123
22-05-2022 15:09:00	66.8	19.5	123
22-05-2022 15:12:00	66.7	19.4	124
22-05-2022 15:15:00	66.4	19.4	124
22-05-2022 15:18:00	66.4	19.4	120
22-05-2022 15:21:00	66.4	19.4	124
22-05-2022 15:24:00	67.8	19.4	120
22-05-2022 15:27:00	68.0	19.4	123
22-05-2022 15:30:00	67.3	19.4	123
22-05-2022 15:33:00	66.8	19.4	123
22-05-2022 15:36:00	67.4	19.4	124
22-05-2022 15:39:00	67.3	19.4	121
22-05-2022 15:42:00	67.0	19.4	123
22-05-2022 15:45:00	66.9	19.4	124
22-05-2022 15:48:00	66.8	19.4	121
22-05-2022 15:51:00	66.8	19.4	124
22-05-2022 15:54:00	67.5	19.3	122
22-05-2022 15:57:00	67.9	19.4	123
22-05-2022 16:00:00	68.1	19.4	124
22-05-2022 16:03:00	70.4	19.5	124
22-05-2022 16:06:00	71.1	19.5	124

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 16:09:00	71.0	19.6	124
22-05-2022 16:12:00	71.5	19.6	123
22-05-2022 16:15:00	70.8	19.6	123
22-05-2022 16:18:00	70.2	19.7	123
22-05-2022 16:21:00	70.5	19.7	123
22-05-2022 16:24:00	69.6	19.7	124
22-05-2022 16:27:00	69.7	19.7	123
22-05-2022 16:30:00	69.6	19.7	121
22-05-2022 16:33:00	69.8	19.8	122
22-05-2022 16:36:00	69.9	19.8	123
22-05-2022 16:39:00	70.1	19.8	112
22-05-2022 16:42:00	69.7	19.8	115
22-05-2022 16:45:00	69.6	19.8	116
22-05-2022 16:48:00	69.5	19.8	115
22-05-2022 16:51:00	69.3	19.8	115
22-05-2022 16:54:00	69.3	19.8	70
22-05-2022 16:57:00	69.8	19.9	1
22-05-2022 17:00:00	75.8	20.1	0
22-05-2022 17:03:00	81.1	20.4	1
22-05-2022 17:06:00	85.3	20.6	0
22-05-2022 17:09:00	89.0	20.8	0
22-05-2022 17:12:00	91.3	21	0
22-05-2022 17:15:00	92.9	21.2	0
22-05-2022 17:18:00	94.0	21.4	0
22-05-2022 17:21:00	94.7	21.5	0
22-05-2022 17:24:00	95.2	21.7	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 17:27:00	95.7	21.8	1
22-05-2022 17:30:00	95.9	21.9	0
22-05-2022 17:33:00	96.2	22	0
22-05-2022 17:36:00	96.3	22.1	1
22-05-2022 17:39:00	96.5	22.2	0
22-05-2022 17:42:00	96.6	22.2	1
22-05-2022 17:45:00	96.7	22.3	0
22-05-2022 17:48:00	96.8	22.4	0
22-05-2022 17:51:00	96.9	22.5	0
22-05-2022 17:54:00	97.0	22.5	1
22-05-2022 17:57:00	96.9	22.5	0
22-05-2022 18:00:00	96.9	22.5	1
22-05-2022 18:03:00	96.8	22.4	1
22-05-2022 18:06:00	96.6	22.4	0
22-05-2022 18:09:00	96.5	22.4	0
22-05-2022 18:12:00	96.4	22.4	1
22-05-2022 18:15:00	96.3	22.4	0
22-05-2022 18:18:00	96.1	22.4	1
22-05-2022 18:21:00	95.9	22.4	1
22-05-2022 18:24:00	95.8	22.4	1
22-05-2022 18:27:00	95.6	22.4	1
22-05-2022 18:30:00	95.5	22.5	1
22-05-2022 18:33:00	95.3	22.5	0
22-05-2022 18:36:00	95.1	22.5	1
22-05-2022 18:39:00	95.0	22.5	0
22-05-2022 18:42:00	94.8	22.5	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 18:45:00	94.7	22.5	0
22-05-2022 18:48:00	94.5	22.6	1
22-05-2022 18:51:00	94.3	22.6	1
22-05-2022 18:54:00	94.2	22.6	0
22-05-2022 18:57:00	94.1	22.6	1
22-05-2022 19:00:00	93.9	22.6	1
22-05-2022 19:03:00	93.8	22.6	0
22-05-2022 19:06:00	93.6	22.7	0
22-05-2022 19:09:00	93.5	22.7	0
22-05-2022 19:12:00	93.3	22.7	1
22-05-2022 19:15:00	93.2	22.7	0
22-05-2022 19:18:00	93.0	22.7	1
22-05-2022 19:21:00	93.0	22.7	1
22-05-2022 19:24:00	92.8	22.8	1
22-05-2022 19:27:00	92.7	22.8	1
22-05-2022 19:30:00	92.5	22.8	1
22-05-2022 19:33:00	92.4	22.8	0
22-05-2022 19:36:00	88.6	22.7	96
22-05-2022 19:39:00	76.5	22.6	120
22-05-2022 19:42:00	71.1	22.5	124
22-05-2022 19:45:00	68.9	22.3	124
22-05-2022 19:48:00	67.6	22.1	124
22-05-2022 19:51:00	66.7	21.9	124
22-05-2022 19:54:00	66.3	21.7	121
22-05-2022 19:57:00	65.9	21.6	124
22-05-2022 20:00:00	66.0	21.4	108

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 20:03:00	66.0	21.2	124
22-05-2022 20:06:00	65.6	21.1	123
22-05-2022 20:09:00	65.5	20.9	124
22-05-2022 20:12:00	65.4	20.8	124
22-05-2022 20:15:00	65.7	20.7	122
22-05-2022 20:18:00	65.9	20.6	125
22-05-2022 20:21:00	66.5	20.5	122
22-05-2022 20:24:00	66.1	20.4	116
22-05-2022 20:27:00	66.4	20.3	125
22-05-2022 20:30:00	67.4	20.3	124
22-05-2022 20:33:00	68.0	20.2	124
22-05-2022 20:36:00	67.7	20.2	119
22-05-2022 20:39:00	68.7	20.1	119
22-05-2022 20:42:00	69.0	20.1	108
22-05-2022 20:45:00	68.8	20.1	121
22-05-2022 20:48:00	71.8	20	126
22-05-2022 20:51:00	72.9	20	111
22-05-2022 20:54:00	69.3	20	127
22-05-2022 20:57:00	68.6	19.9	126
22-05-2022 21:00:00	67.5	19.9	126
22-05-2022 21:03:00	67.4	19.8	125
22-05-2022 21:06:00	68.5	19.8	126
22-05-2022 21:09:00	67.2	19.8	125
22-05-2022 21:12:00	66.7	19.7	125
22-05-2022 21:15:00	66.8	19.7	125
22-05-2022 21:18:00	66.9	19.7	126

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 21:21:00	66.6	19.7	126
22-05-2022 21:24:00	66.6	19.7	123
22-05-2022 21:27:00	66.9	19.7	125
22-05-2022 21:30:00	66.7	19.6	125
22-05-2022 21:33:00	66.3	19.6	126
22-05-2022 21:36:00	66.6	19.6	127
22-05-2022 21:39:00	66.5	19.6	126
22-05-2022 21:42:00	66.4	19.6	126
22-05-2022 21:45:00	66.7	19.6	126
22-05-2022 21:48:00	67.9	19.6	124
22-05-2022 21:51:00	68.4	19.6	125
22-05-2022 21:54:00	67.9	19.6	125
22-05-2022 21:57:00	67.7	19.6	124
22-05-2022 22:00:00	67.3	19.6	90
22-05-2022 22:03:00	67.0	19.6	125
22-05-2022 22:06:00	67.0	19.5	124
22-05-2022 22:09:00	66.9	19.5	124
22-05-2022 22:12:00	66.5	19.5	125
22-05-2022 22:15:00	66.8	19.5	122
22-05-2022 22:18:00	66.9	19.5	124
22-05-2022 22:21:00	66.6	19.5	125
22-05-2022 22:24:00	66.8	19.5	126
22-05-2022 22:27:00	66.7	19.5	124
22-05-2022 22:30:00	66.5	19.5	124
22-05-2022 22:33:00	66.8	19.4	124
22-05-2022 22:36:00	66.8	19.4	123

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
22-05-2022 22:39:00	66.6	19.5	125
22-05-2022 22:42:00	66.8	19.4	122
22-05-2022 22:45:00	67.1	19.4	123
22-05-2022 22:48:00	67.9	19.4	124
Min Value	65.4	18.9	0
Max Value	97	22.8	154

End Of Report : From 22-05-2022 05:49:12 To 22-05-2022 22:49:12

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		