



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
Excursion Low Limit	20	17	12
Excursion High Limit	65	30	99
04-06-2022 07:40:00	67.5	18.5	107
05-06-2022 09:50:00	62.9	18.8	1
05-06-2022 09:55:00	61.2	19.4	1
05-06-2022 10:00:00	60.0	19.9	0
05-06-2022 10:05:00	59.0	20.4	1
05-06-2022 10:10:00	58.3	20.7	1
05-06-2022 10:15:00	57.8	21	1
05-06-2022 10:20:00	57.4	21.2	0
05-06-2022 10:25:00	57.1	21.4	1
05-06-2022 10:30:00	56.8	21.6	1
05-06-2022 10:35:00	56.6	21.8	0
05-06-2022 10:40:00	56.4	22	0
05-06-2022 10:45:00	56.2	22.1	0
05-06-2022 10:50:00	56.2	22.3	0
05-06-2022 10:55:00	56.1	22.4	1
05-06-2022 11:00:00	56.0	22.4	0
05-06-2022 11:05:00	56.0	22.5	0
05-06-2022 11:10:00	56.1	22.6	1
05-06-2022 11:15:00	56.2	22.7	1
05-06-2022 11:20:00	56.3	22.8	0
05-06-2022 11:25:00	56.3	22.9	0
05-06-2022 11:30:00	56.4	22.9	0
05-06-2022 11:35:00	56.6	23	0
05-06-2022 11:40:00	56.7	23	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 11:45:00	56.8	23.1	0
05-06-2022 11:50:00	56.9	23.2	1
05-06-2022 11:55:00	57.1	23.2	1
05-06-2022 12:00:00	57.3	23.2	1
05-06-2022 12:05:00	57.4	23.3	0
05-06-2022 12:10:00	57.6	23.3	0
05-06-2022 12:15:00	57.7	23.4	1
05-06-2022 12:20:00	57.8	23.4	1
05-06-2022 12:25:00	58.0	23.5	1
05-06-2022 12:30:00	58.1	23.5	0
05-06-2022 12:35:00	58.3	23.5	1
05-06-2022 12:40:00	58.4	23.6	1
05-06-2022 12:45:00	58.5	23.6	1
05-06-2022 12:50:00	70.0	23.8	0
05-06-2022 12:55:00	69.5	25.1	0
05-06-2022 13:00:00	67.8	26	0
05-06-2022 13:05:00	64.5	26.8	0
05-06-2022 13:10:00	61.8	27.6	0
05-06-2022 13:15:00	60.8	28	0
05-06-2022 13:45:00	49.8	27.9	0
05-06-2022 13:50:00	51.9	27	0
05-06-2022 13:55:00	53.4	26.6	1
05-06-2022 14:00:00	54.5	26.2	1
05-06-2022 14:05:00	55.5	25.9	1
05-06-2022 14:10:00	56.4	25.7	1
05-06-2022 14:15:00	57.1	25.5	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 14:20:00	57.7	25.3	1
05-06-2022 14:25:00	58.2	25.2	1
05-06-2022 14:30:00	58.8	25.1	0
05-06-2022 14:35:00	59.4	25	1
05-06-2022 14:40:00	59.9	24.9	1
05-06-2022 14:45:00	60.5	24.8	1
05-06-2022 14:50:00	61.3	24.8	1
05-06-2022 14:55:00	61.9	24.7	1
05-06-2022 15:00:00	62.5	24.7	0
05-06-2022 15:05:00	63.1	24.7	1
05-06-2022 15:10:00	63.7	24.7	1
05-06-2022 15:15:00	64.2	24.7	1
05-06-2022 15:20:00	64.9	24.7	1
05-06-2022 15:25:00	65.5	24.7	1
05-06-2022 15:30:00	66.1	24.7	1
05-06-2022 15:35:00	66.6	24.7	1
05-06-2022 15:40:00	67.2	24.7	1
05-06-2022 15:45:00	68.1	24.7	1
05-06-2022 15:50:00	68.6	24.7	1
05-06-2022 15:55:00	69.1	24.7	1
05-06-2022 16:00:00	69.5	24.8	1
05-06-2022 16:05:00	69.8	24.8	1
05-06-2022 16:10:00	70.3	24.8	0
05-06-2022 16:15:00	70.6	24.8	1
05-06-2022 16:20:00	70.8	24.9	0
05-06-2022 16:25:00	71.6	24.9	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 16:30:00	71.9	24.9	1
05-06-2022 16:35:00	72.2	24.9	0
05-06-2022 16:40:00	72.5	24.9	0
05-06-2022 16:45:00	72.8	25	0

End Of Report : From 01-06-2022 10:15:42 To 30-06-2022 10:15:42

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		