



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
Excursion Low Limit	5	6	3
Excursion High Limit	82	82	82
09-06-2022 21:06:00	58.0	23.6	86
09-06-2022 21:11:00	57.7	23.7	85
09-06-2022 21:16:00	57.5	23.7	87
09-06-2022 21:21:00	57.7	23.8	87
09-06-2022 21:26:00	59.2	23.8	87
09-06-2022 21:31:00	59.0	23.8	92
09-06-2022 21:36:00	57.9	23.8	85
09-06-2022 21:41:00	57.2	23.7	86
09-06-2022 21:46:00	57.6	23.6	87
09-06-2022 21:51:00	57.8	23.4	87
09-06-2022 21:56:00	58.2	23.3	85
09-06-2022 22:01:00	58.5	23.1	86
09-06-2022 22:06:00	59.0	22.9	86
09-06-2022 22:11:00	59.2	22.8	85
09-06-2022 22:16:00	59.5	22.6	83
09-06-2022 22:21:00	59.8	22.4	85
09-06-2022 22:26:00	59.7	22.2	85
09-06-2022 22:31:00	60.2	22.1	84
09-06-2022 22:36:00	60.1	22	84
09-06-2022 22:41:00	60.6	21.8	86
09-06-2022 22:46:00	61.5	21.7	85
09-06-2022 22:51:00	62.4	21.6	86
09-06-2022 22:56:00	62.6	21.5	86
09-06-2022 23:01:00	63.0	21.4	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
09-06-2022 23:06:00	63.5	21.2	87
09-06-2022 23:11:00	63.7	21.1	85
09-06-2022 23:16:00	63.4	21	85
09-06-2022 23:21:00	64.2	20.9	87
09-06-2022 23:26:00	64.4	20.8	87
09-06-2022 23:31:00	64.9	20.7	87
09-06-2022 23:36:00	65.5	20.6	88
09-06-2022 23:51:00	66.4	20.5	84
09-06-2022 23:56:00	67.0	20.4	83
10-06-2022 00:01:00	68.9	20.4	84
10-06-2022 00:06:00	68.9	20.5	83
10-06-2022 02:31:00	72.0	19.9	83
10-06-2022 03:01:00	71.4	20.1	83
10-06-2022 08:36:00	69.4	19.4	83
10-06-2022 08:51:00	69.9	19.4	83
10-06-2022 09:41:00	69.3	19.4	89
10-06-2022 12:56:00	68.3	19.1	83
10-06-2022 13:46:00	68.3	18.9	83
10-06-2022 14:31:00	69.5	18.9	83
10-06-2022 23:41:00	72.2	19.2	83
11-06-2022 00:16:00	72.7	19.5	83
11-06-2022 04:01:00	69.5	18.8	84
11-06-2022 04:06:00	69.2	18.8	84
11-06-2022 04:11:00	69.1	18.8	83
11-06-2022 04:21:00	69.6	18.8	83
11-06-2022 05:11:00	69.3	18.8	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
11-06-2022 05:41:00	69.5	18.8	83
11-06-2022 10:01:00	70.1	18.9	86
11-06-2022 12:21:00	72.4	19.2	83

End Of Report : From 09-06-2022 12:21:42 To 11-06-2022 12:21:42

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		