



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
Excursion Low Limit	30	30	40
Excursion High Limit	82	82	82
09-06-2022 12:21:00	63.0	22	81
09-06-2022 12:26:00	63.4	22	80
09-06-2022 12:31:00	64.2	21.9	79
09-06-2022 12:36:00	64.6	21.9	75
09-06-2022 12:41:00	64.7	21.9	80
09-06-2022 12:46:00	64.8	21.9	78
09-06-2022 12:51:00	64.0	21.9	75
09-06-2022 12:56:00	63.7	22	80
09-06-2022 13:01:00	63.5	22	80
09-06-2022 13:06:00	63.7	22	81
09-06-2022 13:11:00	64.1	22.1	82
09-06-2022 13:16:00	64.3	22.1	78
09-06-2022 13:21:00	64.4	22.2	81
09-06-2022 13:26:00	64.3	22.2	81
09-06-2022 13:31:00	64.2	22.2	82
09-06-2022 13:36:00	64.1	22.2	81
09-06-2022 13:41:00	63.8	22.3	80
09-06-2022 13:46:00	63.6	22.3	81
09-06-2022 13:51:00	63.7	22.3	78
09-06-2022 13:56:00	63.6	22.3	80
09-06-2022 14:01:00	63.8	22.3	81
09-06-2022 14:06:00	63.8	22.3	79
09-06-2022 14:11:00	64.1	22.4	79
09-06-2022 14:16:00	64.2	22.3	77

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
09-06-2022 14:21:00	64.0	22.4	77
09-06-2022 14:26:00	64.0	22.4	79
09-06-2022 14:31:00	63.7	22.4	76
09-06-2022 14:36:00	63.3	22.4	80
09-06-2022 14:41:00	63.5	22.4	80
09-06-2022 14:46:00	63.8	22.5	79
09-06-2022 14:51:00	63.5	22.5	73
09-06-2022 14:56:00	62.7	22.7	77
09-06-2022 15:01:00	62.1	22.8	76
09-06-2022 15:06:00	62.1	22.9	77
09-06-2022 15:11:00	62.3	22.9	73
09-06-2022 15:16:00	62.6	22.9	75
09-06-2022 15:21:00	63.2	22.9	77
09-06-2022 15:26:00	64.6	22.9	75
09-06-2022 15:31:00	64.4	22.9	78
09-06-2022 15:36:00	65.3	23	75
09-06-2022 15:41:00	63.4	23.1	73
09-06-2022 15:46:00	62.2	23.2	75
09-06-2022 15:51:00	61.7	23.2	74
09-06-2022 15:56:00	61.7	23.1	76
09-06-2022 16:01:00	62.1	23.1	76
09-06-2022 16:06:00	62.2	23.1	77
09-06-2022 16:11:00	61.7	23.1	77
09-06-2022 16:16:00	61.8	23.2	78
09-06-2022 16:21:00	62.1	23.2	70
09-06-2022 16:26:00	61.7	23.2	77

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
09-06-2022 16:31:00	60.9	23.2	76
09-06-2022 16:36:00	60.9	23.2	76
09-06-2022 16:41:00	60.8	23.3	77
09-06-2022 16:46:00	60.6	23.3	69
09-06-2022 16:51:00	60.2	23.4	77
09-06-2022 16:56:00	60.0	23.4	76
09-06-2022 17:01:00	59.7	23.4	72
09-06-2022 17:06:00	59.6	23.4	76
09-06-2022 17:11:00	59.4	23.4	78
09-06-2022 17:16:00	59.5	23.4	78
09-06-2022 17:21:00	59.9	23.3	78
09-06-2022 17:26:00	59.9	23.4	79
09-06-2022 17:31:00	61.1	23.4	76
09-06-2022 17:36:00	60.8	23.4	72
09-06-2022 17:41:00	60.2	23.5	77
09-06-2022 17:46:00	60.2	23.5	79
09-06-2022 17:51:00	61.4	23.5	78
09-06-2022 17:56:00	60.9	23.5	76
09-06-2022 18:01:00	60.5	23.5	78
09-06-2022 18:06:00	60.4	23.5	78
09-06-2022 18:11:00	59.9	23.5	75
09-06-2022 18:16:00	59.9	23.6	77
09-06-2022 18:21:00	59.8	23.6	62
09-06-2022 18:26:00	60.0	23.6	74
09-06-2022 18:31:00	60.1	23.6	69
09-06-2022 18:36:00	58.8	23.5	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
09-06-2022 18:41:00	58.9	23.5	77
09-06-2022 18:46:00	59.0	23.5	76
09-06-2022 18:51:00	58.6	23.5	77
09-06-2022 18:56:00	58.2	23.4	78
09-06-2022 19:01:00	58.4	23.4	76
09-06-2022 19:06:00	58.6	23.3	79
09-06-2022 19:11:00	58.7	23.3	78
09-06-2022 19:16:00	58.6	23.2	76
09-06-2022 19:21:00	58.7	23.2	74
09-06-2022 19:26:00	58.9	23.2	77
09-06-2022 19:31:00	58.5	23.2	69
09-06-2022 19:36:00	58.8	23.1	79
09-06-2022 19:41:00	59.4	23.1	79
09-06-2022 19:46:00	59.2	23.2	79
09-06-2022 19:51:00	60.4	23.1	78
09-06-2022 19:56:00	61.2	23.1	79
09-06-2022 20:01:00	60.3	23	77
09-06-2022 20:06:00	60.7	22.9	79
09-06-2022 20:11:00	61.6	23.1	77
09-06-2022 20:16:00	60.3	23.1	78
09-06-2022 20:21:00	60.5	23.2	79
09-06-2022 20:26:00	60.6	23.3	76
09-06-2022 20:31:00	59.9	23.3	78
09-06-2022 20:36:00	59.2	23.4	77
09-06-2022 20:41:00	58.9	23.4	71
09-06-2022 20:46:00	58.7	23.4	78

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
09-06-2022 20:51:00	58.7	23.4	77
09-06-2022 20:56:00	58.4	23.5	79
09-06-2022 21:01:00	58.0	23.5	79
09-06-2022 21:06:00	58.0	23.6	86
09-06-2022 21:11:00	57.7	23.7	85
09-06-2022 21:16:00	57.5	23.7	87
09-06-2022 21:21:00	57.7	23.8	87
09-06-2022 21:26:00	59.2	23.8	87
09-06-2022 21:31:00	59.0	23.8	92
09-06-2022 21:36:00	57.9	23.8	85
09-06-2022 21:41:00	57.2	23.7	86
09-06-2022 21:46:00	57.6	23.6	87
09-06-2022 21:51:00	57.8	23.4	87
09-06-2022 21:56:00	58.2	23.3	85
09-06-2022 22:01:00	58.5	23.1	86
09-06-2022 22:06:00	59.0	22.9	86
09-06-2022 22:11:00	59.2	22.8	85
09-06-2022 22:16:00	59.5	22.6	83
09-06-2022 22:21:00	59.8	22.4	85
09-06-2022 22:26:00	59.7	22.2	85
09-06-2022 22:31:00	60.2	22.1	84
09-06-2022 22:36:00	60.1	22	84
09-06-2022 22:41:00	60.6	21.8	86
09-06-2022 22:46:00	61.5	21.7	85
09-06-2022 22:51:00	62.4	21.6	86
09-06-2022 22:56:00	62.6	21.5	86

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
09-06-2022 23:01:00	63.0	21.4	88
09-06-2022 23:06:00	63.5	21.2	87
09-06-2022 23:11:00	63.7	21.1	85
09-06-2022 23:16:00	63.4	21	85
09-06-2022 23:21:00	64.2	20.9	87
09-06-2022 23:26:00	64.4	20.8	87
09-06-2022 23:31:00	64.9	20.7	87
09-06-2022 23:36:00	65.5	20.6	88
09-06-2022 23:41:00	66.5	20.6	80
09-06-2022 23:46:00	66.2	20.5	82
09-06-2022 23:51:00	66.4	20.5	84
09-06-2022 23:56:00	67.0	20.4	83
10-06-2022 00:01:00	68.9	20.4	84
10-06-2022 00:06:00	68.9	20.5	83
10-06-2022 00:11:00	70.1	20.5	82
10-06-2022 00:16:00	69.8	20.5	82
10-06-2022 00:21:00	71.0	20.6	82
10-06-2022 00:26:00	71.8	20.7	81
10-06-2022 00:31:00	69.9	20.7	81
10-06-2022 00:36:00	69.8	20.6	82
10-06-2022 00:41:00	70.0	20.5	82
10-06-2022 00:46:00	69.8	20.5	81
10-06-2022 00:51:00	69.4	20.4	82
10-06-2022 00:56:00	69.3	20.4	81
10-06-2022 01:01:00	69.0	20.3	80
10-06-2022 01:06:00	69.3	20.3	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 01:11:00	69.6	20.2	79
10-06-2022 01:16:00	68.8	20.2	81
10-06-2022 01:21:00	68.6	20.1	81
10-06-2022 01:26:00	69.1	20.1	82
10-06-2022 01:31:00	69.3	20.1	82
10-06-2022 01:36:00	69.8	20.1	82
10-06-2022 01:41:00	69.6	20.1	81
10-06-2022 01:46:00	69.2	20	82
10-06-2022 01:51:00	69.5	20	81
10-06-2022 01:56:00	69.1	20	82
10-06-2022 02:01:00	69.0	19.9	81
10-06-2022 02:06:00	69.3	19.9	82
10-06-2022 02:11:00	69.1	19.9	82
10-06-2022 02:16:00	69.3	19.9	82
10-06-2022 02:21:00	69.2	19.8	82
10-06-2022 02:26:00	69.8	19.8	81
10-06-2022 02:31:00	72.0	19.9	83
10-06-2022 02:36:00	70.8	19.9	82
10-06-2022 02:41:00	71.4	19.9	82
10-06-2022 02:46:00	71.2	20	80
10-06-2022 02:51:00	71.0	20	81
10-06-2022 02:56:00	71.4	20	82
10-06-2022 03:01:00	71.4	20.1	83
10-06-2022 03:06:00	72.2	20.1	80
10-06-2022 03:11:00	72.0	20.2	80
10-06-2022 03:16:00	71.4	20.2	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 03:21:00	71.1	20.2	81
10-06-2022 03:26:00	70.9	20.2	73
10-06-2022 03:31:00	70.7	20.1	80
10-06-2022 03:36:00	70.6	20.1	78
10-06-2022 03:41:00	71.0	20.1	82
10-06-2022 03:46:00	70.5	20.1	80
10-06-2022 03:51:00	70.4	20	80
10-06-2022 03:56:00	70.5	20	81
10-06-2022 04:01:00	70.8	20	80
10-06-2022 04:06:00	71.1	20	81
10-06-2022 04:11:00	71.3	20	80
10-06-2022 04:16:00	70.7	20	80
10-06-2022 04:21:00	70.1	20	79
10-06-2022 04:26:00	70.7	20	81
10-06-2022 04:31:00	70.8	20	80
10-06-2022 04:36:00	70.6	19.9	81
10-06-2022 04:41:00	70.3	19.9	80
10-06-2022 04:46:00	69.9	19.9	81
10-06-2022 04:51:00	70.6	19.9	81
10-06-2022 04:56:00	70.7	19.9	81
10-06-2022 05:01:00	71.0	19.9	80
10-06-2022 05:06:00	70.8	19.9	80
10-06-2022 05:11:00	70.4	19.9	80
10-06-2022 05:16:00	74.2	19.9	81
10-06-2022 05:21:00	71.7	20	80
10-06-2022 05:26:00	70.9	20	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		





# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 05:31:00	70.3	20	81
10-06-2022 05:36:00	71.5	20	80
10-06-2022 05:41:00	71.2	19.9	81
10-06-2022 05:46:00	71.4	20	75
10-06-2022 05:51:00	72.1	20	80
10-06-2022 05:56:00	72.2	20	78
10-06-2022 06:01:00	72.3	20	81
10-06-2022 06:06:00	72.5	20.1	81
10-06-2022 06:11:00	72.2	20.1	78
10-06-2022 06:16:00	72.2	20.1	79
10-06-2022 06:21:00	71.6	20.1	81
10-06-2022 06:26:00	70.9	20.1	81
10-06-2022 06:31:00	71.7	20	80
10-06-2022 06:36:00	71.5	20	81
10-06-2022 06:41:00	70.6	20	80
10-06-2022 06:46:00	71.1	20	80
10-06-2022 06:51:00	71.4	20	80
10-06-2022 06:56:00	72.9	20	77
10-06-2022 07:01:00	73.2	20	81
10-06-2022 07:06:00	71.7	20	80
10-06-2022 07:11:00	71.1	20	79
10-06-2022 07:16:00	70.8	20	81
10-06-2022 07:21:00	71.4	20	80
10-06-2022 07:26:00	71.5	20	79
10-06-2022 07:31:00	71.3	19.9	80
10-06-2022 07:36:00	70.6	19.9	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 07:41:00	69.5	19.9	74
10-06-2022 07:46:00	69.1	19.8	81
10-06-2022 07:51:00	68.9	19.7	81
10-06-2022 07:56:00	68.7	19.6	81
10-06-2022 08:01:00	68.4	19.6	80
10-06-2022 08:06:00	68.4	19.5	81
10-06-2022 08:11:00	69.0	19.5	82
10-06-2022 08:16:00	69.0	19.5	81
10-06-2022 08:21:00	68.7	19.4	79
10-06-2022 08:26:00	68.3	19.4	81
10-06-2022 08:31:00	69.0	19.4	82
10-06-2022 08:36:00	69.4	19.4	83
10-06-2022 08:41:00	69.9	19.4	81
10-06-2022 08:46:00	69.7	19.4	82
10-06-2022 08:51:00	69.9	19.4	83
10-06-2022 08:56:00	70.1	19.4	82
10-06-2022 09:01:00	70.5	19.4	81
10-06-2022 09:06:00	70.8	19.4	82
10-06-2022 09:11:00	70.5	19.5	82
10-06-2022 09:16:00	69.9	19.5	80
10-06-2022 09:21:00	70.0	19.4	81
10-06-2022 09:26:00	69.9	19.4	82
10-06-2022 09:31:00	69.7	19.4	82
10-06-2022 09:36:00	69.5	19.4	77
10-06-2022 09:41:00	69.3	19.4	89
10-06-2022 09:46:00	69.5	19.4	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 09:51:00	69.3	19.3	82
10-06-2022 09:56:00	69.4	19.3	80
10-06-2022 10:01:00	69.2	19.3	81
10-06-2022 10:06:00	69.3	19.3	82
10-06-2022 10:11:00	69.3	19.3	82
10-06-2022 10:16:00	70.9	19.3	81
10-06-2022 10:21:00	71.6	19.4	81
10-06-2022 10:26:00	72.2	19.4	81
10-06-2022 10:31:00	72.0	19.5	81
10-06-2022 10:36:00	71.7	19.5	82
10-06-2022 10:41:00	72.5	19.6	79
10-06-2022 10:46:00	71.5	19.6	81
10-06-2022 10:51:00	71.3	19.6	78
10-06-2022 10:56:00	70.8	19.5	79
10-06-2022 11:01:00	70.2	19.5	80
10-06-2022 11:06:00	69.7	19.5	81
10-06-2022 11:11:00	69.4	19.4	81
10-06-2022 11:16:00	69.4	19.4	80
10-06-2022 11:21:00	69.9	19.3	82
10-06-2022 11:26:00	70.3	19.3	80
10-06-2022 11:31:00	70.5	19.4	80
10-06-2022 11:36:00	70.8	19.4	82
10-06-2022 11:41:00	72.7	19.4	82
10-06-2022 11:46:00	72.0	19.5	78
10-06-2022 11:51:00	70.5	19.5	81
10-06-2022 11:56:00	69.9	19.4	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 12:01:00	69.7	19.4	81
10-06-2022 12:06:00	69.8	19.4	82
10-06-2022 12:11:00	69.9	19.4	82
10-06-2022 12:16:00	70.2	19.3	79
10-06-2022 12:21:00	70.3	19.3	80
10-06-2022 12:26:00	70.2	19.3	78
10-06-2022 12:31:00	69.7	19.3	81
10-06-2022 12:36:00	69.2	19.3	81
10-06-2022 12:41:00	68.9	19.3	78
10-06-2022 12:46:00	68.6	19.2	75
10-06-2022 12:51:00	68.4	19.1	77
10-06-2022 12:56:00	68.3	19.1	83
10-06-2022 13:01:00	68.1	19.1	82
10-06-2022 13:06:00	68.2	19	77
10-06-2022 13:11:00	68.1	19	80
10-06-2022 13:16:00	68.2	19	79
10-06-2022 13:21:00	68.3	19	82
10-06-2022 13:26:00	68.2	19	80
10-06-2022 13:31:00	68.2	19	81
10-06-2022 13:36:00	68.3	18.9	79
10-06-2022 13:41:00	68.3	18.9	81
10-06-2022 13:46:00	68.3	18.9	83
10-06-2022 13:51:00	68.2	18.9	82
10-06-2022 13:56:00	68.1	18.9	82
10-06-2022 14:01:00	68.1	18.9	82
10-06-2022 14:06:00	68.2	18.9	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 14:11:00	68.3	18.9	81
10-06-2022 14:16:00	68.4	18.9	79
10-06-2022 14:21:00	68.3	18.9	81
10-06-2022 14:26:00	68.4	18.9	82
10-06-2022 14:31:00	69.5	18.9	83
10-06-2022 14:36:00	71.8	19	82
10-06-2022 14:41:00	71.6	19.1	76
10-06-2022 14:46:00	71.9	19.1	80
10-06-2022 14:51:00	71.7	19.1	81
10-06-2022 14:56:00	73.3	19.2	80
10-06-2022 15:01:00	73.4	19.3	78
10-06-2022 15:06:00	73.6	19.4	80
10-06-2022 15:11:00	73.4	19.4	81
10-06-2022 15:16:00	73.5	19.5	81
10-06-2022 15:21:00	73.7	19.5	79
10-06-2022 15:26:00	74.2	19.6	81
10-06-2022 15:31:00	73.8	19.6	80
10-06-2022 15:36:00	74.2	19.7	80
10-06-2022 15:41:00	74.2	19.7	78
10-06-2022 15:46:00	74.0	19.7	81
10-06-2022 15:51:00	73.7	19.7	81
10-06-2022 15:56:00	74.3	19.8	79
10-06-2022 16:01:00	72.9	19.8	81
10-06-2022 16:06:00	72.1	19.7	74
10-06-2022 16:11:00	71.6	19.7	77
10-06-2022 16:16:00	71.3	19.6	78

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 16:21:00	71.5	19.6	80
10-06-2022 16:26:00	70.8	19.7	81
10-06-2022 16:31:00	70.7	19.7	78
10-06-2022 16:36:00	71.4	19.7	68
10-06-2022 16:41:00	71.2	19.7	80
10-06-2022 16:46:00	70.6	19.7	80
10-06-2022 16:51:00	70.9	19.7	80
10-06-2022 16:56:00	70.9	19.6	80
10-06-2022 17:01:00	70.6	19.5	79
10-06-2022 17:06:00	72.3	19.5	79
10-06-2022 17:11:00	72.9	19.6	81
10-06-2022 17:16:00	70.9	19.6	77
10-06-2022 17:21:00	70.4	19.6	79
10-06-2022 17:26:00	70.2	19.5	79
10-06-2022 17:31:00	69.8	19.5	79
10-06-2022 17:36:00	69.3	19.5	78
10-06-2022 17:41:00	69.0	19.4	76
10-06-2022 17:46:00	68.9	19.3	79
10-06-2022 17:51:00	69.9	19.3	80
10-06-2022 17:56:00	70.4	19.3	81
10-06-2022 18:01:00	69.5	19.3	80
10-06-2022 18:06:00	70.5	19.3	81
10-06-2022 18:11:00	69.7	19.3	79
10-06-2022 18:16:00	69.1	19.3	78
10-06-2022 18:21:00	68.3	19.2	79
10-06-2022 18:26:00	67.9	19.2	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 18:31:00	67.8	19.1	79
10-06-2022 18:36:00	67.7	19	77
10-06-2022 18:41:00	67.5	19	79
10-06-2022 18:46:00	67.5	18.9	81
10-06-2022 18:51:00	67.6	18.8	79
10-06-2022 18:56:00	67.6	18.8	80
10-06-2022 19:01:00	67.7	18.8	80
10-06-2022 19:06:00	67.8	18.8	80
10-06-2022 19:11:00	68.2	18.7	80
10-06-2022 19:16:00	68.0	18.7	80
10-06-2022 19:21:00	67.8	18.8	78
10-06-2022 19:26:00	67.7	18.7	78
10-06-2022 19:31:00	67.9	18.7	79
10-06-2022 19:36:00	67.7	18.7	77
10-06-2022 19:41:00	67.7	18.7	81
10-06-2022 19:46:00	67.7	18.6	80
10-06-2022 19:51:00	68.0	18.6	79
10-06-2022 19:56:00	67.8	18.6	80
10-06-2022 20:01:00	67.8	18.6	74
10-06-2022 20:06:00	68.0	18.6	78
10-06-2022 20:11:00	67.8	18.6	75
10-06-2022 20:16:00	67.8	18.6	81
10-06-2022 20:21:00	67.9	18.6	80
10-06-2022 20:26:00	67.9	18.6	81
10-06-2022 20:31:00	67.9	18.6	78
10-06-2022 20:36:00	67.7	18.6	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 20:41:00	68.2	18.6	82
10-06-2022 20:46:00	67.8	18.6	82
10-06-2022 20:51:00	67.6	18.6	82
10-06-2022 20:56:00	68.0	18.6	81
10-06-2022 21:01:00	67.9	18.6	81
10-06-2022 21:06:00	67.7	18.6	80
10-06-2022 21:11:00	67.8	18.6	80
10-06-2022 21:16:00	69.1	18.6	80
10-06-2022 21:21:00	69.9	18.6	80
10-06-2022 21:26:00	69.5	18.6	81
10-06-2022 21:31:00	69.2	18.7	80
10-06-2022 21:36:00	69.7	18.7	80
10-06-2022 21:41:00	68.9	18.7	82
10-06-2022 21:46:00	68.7	18.7	78
10-06-2022 21:51:00	68.3	18.7	77
10-06-2022 21:56:00	68.1	18.7	81
10-06-2022 22:01:00	68.7	18.6	78
10-06-2022 22:06:00	68.6	18.6	78
10-06-2022 22:11:00	68.4	18.6	80
10-06-2022 22:16:00	68.8	18.6	81
10-06-2022 22:21:00	68.5	18.6	79
10-06-2022 22:26:00	68.3	18.6	77
10-06-2022 22:31:00	70.3	18.6	81
10-06-2022 22:36:00	70.9	18.7	80
10-06-2022 22:41:00	71.6	18.8	80
10-06-2022 22:46:00	72.8	18.9	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		





# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
10-06-2022 22:51:00	73.5	19	80
10-06-2022 22:56:00	74.6	19.1	79
10-06-2022 23:01:00	73.3	19.2	78
10-06-2022 23:06:00	73.7	19.3	80
10-06-2022 23:11:00	72.0	19.3	81
10-06-2022 23:16:00	71.6	19.3	80
10-06-2022 23:21:00	71.0	19.3	81
10-06-2022 23:26:00	70.3	19.2	80
10-06-2022 23:31:00	69.9	19.2	81
10-06-2022 23:36:00	70.5	19.1	81
10-06-2022 23:41:00	72.2	19.2	83
10-06-2022 23:46:00	72.7	19.2	81
10-06-2022 23:51:00	73.1	19.3	80
10-06-2022 23:56:00	74.9	19.4	80
11-06-2022 00:01:00	73.9	19.4	82
11-06-2022 00:06:00	73.3	19.4	82
11-06-2022 00:11:00	72.9	19.4	77
11-06-2022 00:16:00	72.7	19.5	83
11-06-2022 00:21:00	71.0	19.4	81
11-06-2022 00:26:00	69.7	19.4	80
11-06-2022 00:31:00	69.5	19.3	81
11-06-2022 00:36:00	69.4	19.2	78
11-06-2022 00:41:00	70.1	19.2	82
11-06-2022 00:46:00	70.0	19.1	82
11-06-2022 00:51:00	69.7	19.1	81
11-06-2022 00:56:00	69.6	19.1	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



# SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

## Sterile Corridor -1 Devices

## Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
11-06-2022 01:01:00	69.4	19	81
11-06-2022 01:06:00	69.5	19	81
11-06-2022 01:11:00	70.1	19	78
11-06-2022 01:16:00	69.8	19	81
11-06-2022 01:21:00	70.0	19	81
11-06-2022 01:26:00	69.5	19	81
11-06-2022 01:31:00	69.3	19	81
11-06-2022 01:36:00	69.7	19	81
11-06-2022 01:41:00	69.3	19	79
11-06-2022 01:46:00	69.5	19	82
11-06-2022 01:51:00	69.5	19	80
11-06-2022 01:56:00	69.3	19	80
11-06-2022 02:01:00	69.4	19	82
11-06-2022 02:06:00	69.0	19	81
11-06-2022 02:11:00	69.2	19	79
11-06-2022 02:16:00	69.3	18.9	82
11-06-2022 02:21:00	69.3	18.9	81
11-06-2022 02:26:00	69.5	19	81
11-06-2022 02:31:00	69.1	19	81
11-06-2022 02:36:00	69.4	19	82
11-06-2022 02:41:00	69.2	19	79
11-06-2022 02:46:00	69.1	18.9	81
11-06-2022 02:51:00	69.5	19	81
11-06-2022 02:56:00	69.7	19	81
11-06-2022 03:01:00	69.7	19	82
11-06-2022 03:06:00	69.3	19	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
11-06-2022 03:11:00	69.6	19	81
11-06-2022 03:16:00	69.1	19	82
11-06-2022 03:21:00	68.9	18.9	81
11-06-2022 03:26:00	68.7	18.9	81
11-06-2022 03:31:00	68.5	18.9	82
11-06-2022 03:36:00	68.7	18.9	81
11-06-2022 03:41:00	68.4	18.9	82
11-06-2022 03:46:00	68.4	18.8	81
11-06-2022 03:51:00	68.6	18.8	82
11-06-2022 03:56:00	69.2	18.8	81
11-06-2022 04:01:00	69.5	18.8	84
11-06-2022 04:06:00	69.2	18.8	84
11-06-2022 04:11:00	69.1	18.8	83
11-06-2022 04:16:00	68.8	18.8	82
11-06-2022 04:21:00	69.6	18.8	83
11-06-2022 04:26:00	69.5	18.8	81
11-06-2022 04:31:00	69.5	18.8	82
11-06-2022 04:36:00	69.4	18.8	82
11-06-2022 04:41:00	68.8	18.8	82
11-06-2022 04:46:00	68.9	18.8	82
11-06-2022 04:51:00	69.0	18.8	82
11-06-2022 04:56:00	69.7	18.8	82
11-06-2022 05:01:00	69.6	18.8	82
11-06-2022 05:06:00	69.7	18.8	82
11-06-2022 05:11:00	69.3	18.8	83
11-06-2022 05:16:00	69.3	18.8	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
11-06-2022 05:21:00	69.6	18.8	81
11-06-2022 05:26:00	69.4	18.8	82
11-06-2022 05:31:00	69.9	18.8	82
11-06-2022 05:36:00	69.8	18.8	81
11-06-2022 05:41:00	69.5	18.8	83
11-06-2022 05:46:00	69.6	18.8	82
11-06-2022 05:51:00	68.9	18.8	78
11-06-2022 05:56:00	69.2	18.7	82
11-06-2022 06:01:00	68.9	18.7	82
11-06-2022 06:06:00	69.0	18.7	81
11-06-2022 06:11:00	68.8	18.7	82
11-06-2022 06:16:00	69.4	18.7	82
11-06-2022 06:21:00	71.5	18.8	81
11-06-2022 06:26:00	70.1	18.8	81
11-06-2022 06:31:00	70.3	18.8	81
11-06-2022 06:36:00	69.9	18.8	80
11-06-2022 06:41:00	70.1	18.8	76
11-06-2022 06:46:00	71.9	18.9	79
11-06-2022 06:51:00	72.4	18.9	80
11-06-2022 06:56:00	71.0	19	78
11-06-2022 07:01:00	71.4	19	81
11-06-2022 07:06:00	71.9	19	77
11-06-2022 07:11:00	72.3	19	80
11-06-2022 07:16:00	72.1	19.1	82
11-06-2022 07:21:00	72.4	19.1	79
11-06-2022 07:26:00	72.5	19.1	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
11-06-2022 07:31:00	72.7	19.2	80
11-06-2022 07:36:00	73.1	19.2	80
11-06-2022 07:41:00	72.3	19.3	80
11-06-2022 07:46:00	72.1	19.2	80
11-06-2022 07:51:00	71.8	19.2	82
11-06-2022 07:56:00	72.8	19.3	81
11-06-2022 08:01:00	73.0	19.3	81
11-06-2022 08:06:00	72.4	19.3	81
11-06-2022 08:11:00	72.8	19.3	81
11-06-2022 08:16:00	72.0	19.3	79
11-06-2022 08:21:00	71.3	19.3	81
11-06-2022 08:26:00	70.7	19.3	81
11-06-2022 08:31:00	70.9	19.2	81
11-06-2022 08:36:00	70.5	19.2	81
11-06-2022 08:41:00	69.6	19.2	81
11-06-2022 08:46:00	69.5	19.1	80
11-06-2022 08:51:00	69.4	19.1	79
11-06-2022 08:56:00	69.8	19	80
11-06-2022 09:01:00	69.8	19	81
11-06-2022 09:06:00	69.6	19	81
11-06-2022 09:11:00	69.9	18.9	80
11-06-2022 09:16:00	69.9	18.9	82
11-06-2022 09:21:00	70.0	18.9	81
11-06-2022 09:26:00	69.7	18.9	80
11-06-2022 09:31:00	69.6	18.9	82
11-06-2022 09:36:00	70.1	18.9	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
11-06-2022 09:41:00	70.2	18.9	80
11-06-2022 09:46:00	70.4	18.9	80
11-06-2022 09:51:00	70.3	18.9	80
11-06-2022 09:56:00	70.2	18.9	81
11-06-2022 10:01:00	70.1	18.9	86
11-06-2022 10:06:00	70.0	18.9	79
11-06-2022 10:11:00	70.0	18.9	81
11-06-2022 10:16:00	70.1	18.9	81
11-06-2022 10:21:00	69.9	18.9	81
11-06-2022 10:26:00	69.8	18.9	81
11-06-2022 10:31:00	69.9	18.9	80
11-06-2022 10:36:00	69.9	18.9	80
11-06-2022 10:41:00	69.7	18.8	78
11-06-2022 10:46:00	70.1	18.8	80
11-06-2022 10:51:00	70.6	18.9	80
11-06-2022 10:56:00	71.6	18.9	81
11-06-2022 11:01:00	72.2	19	66
11-06-2022 11:06:00	73.4	19.1	82
11-06-2022 11:11:00	73.1	19.1	81
11-06-2022 11:16:00	73.0	19.1	75
11-06-2022 11:21:00	73.2	19.2	82
11-06-2022 11:26:00	72.5	19.2	79
11-06-2022 11:31:00	72.0	19.2	81
11-06-2022 11:36:00	71.8	19.2	79
11-06-2022 11:41:00	72.1	19.2	82
11-06-2022 11:46:00	72.0	19.1	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



## SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

### Sterile Corridor -1 Devices

### Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
11-06-2022 11:51:00	71.8	19.1	82
11-06-2022 11:56:00	72.1	19.1	81
11-06-2022 12:01:00	72.2	19.1	82
11-06-2022 12:06:00	72.3	19.1	82
11-06-2022 12:11:00	72.4	19.1	82
11-06-2022 12:16:00	72.6	19.2	81
11-06-2022 12:21:00	72.4	19.2	83

End Of Report : From 09-06-2022 12:21:42 To 11-06-2022 12:21:42

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		