



ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM

LINE I & II

CRITICAL AMPOULE LINE II TRH

| Date Time | Ampoule Washing RH | Ampoule Filling RH | Ampoule MFG RH | Ampoule MFG TEMP | Ampoule Washing TEMP | Ampoule Filtration TEMP | Ampoule Filling TEMP | Ampoule Filtration RH |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Date Time | | | | | | | | |
| Alarm Low Limit | | | | | | | | |
| Set Value | | | | | | | | |
| Alarm High Limit | | | | | | | | |
| 08-11-2023 05:15 | 51 | 54 | 49 | 23.1 | 23.4 | 20.0 | 20.2 | 53 |
| 08-11-2023 05:20 | 51 | 54 | 49 | 23.0 | 23.4 | 20.0 | 20.2 | 53 |
| 08-11-2023 05:25 | 51 | 54 | 49 | 23.0 | 23.4 | 20.1 | 20.2 | 53 |
| 08-11-2023 05:30 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.1 | **** | 53 |
| 08-11-2023 05:35 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.1 | **** | 53 |
| 08-11-2023 05:40 | **** | **** | **** | **** | **** | 16.1 | **** | 43 |
| 08-11-2023 05:45 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.1 | **** | 53 |
| 08-11-2023 05:50 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.1 | **** | 53 |
| 08-11-2023 05:55 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.2 | **** | 53 |
| 08-11-2023 06:00 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.1 | **** | 53 |
| 08-11-2023 06:05 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.1 | **** | 53 |
| 08-11-2023 06:10 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.1 | **** | 53 |
| 08-11-2023 06:15 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.2 | **** | 52 |
| 08-11-2023 06:20 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.2 | **** | 52 |
| 08-11-2023 06:25 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.3 | **** | 52 |
| 08-11-2023 06:30 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.3 | **** | 55 |
| 08-11-2023 06:35 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.5 | **** | 59 |
| 08-11-2023 06:40 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.8 | **** | 60 |
| 08-11-2023 06:45 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.9 | **** | 58 |
| 08-11-2023 06:50 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.9 | **** | 56 |
| 08-11-2023 06:55 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.9 | **** | 55 |
| 08-11-2023 07:00 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.9 | **** | 54 |
| 08-11-2023 07:05 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.8 | **** | 54 |
| 08-11-2023 07:10 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.7 | **** | 53 |
| 08-11-2023 07:15 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.7 | **** | 53 |
| 08-11-2023 07:20 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.7 | **** | 53 |
| 08-11-2023 07:25 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.6 | **** | 53 |



ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM

LINE I & II

CRITICAL AMPOULE LINE II TRH

| Date Time | Ampoule Washing RH | Ampoule Filling RH | Ampoule MFG RH | Ampoule MFG TEMP | Ampoule Washing TEMP | Ampoule Filtration TEMP | Ampoule Filling TEMP | Ampoule Filtration RH |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Date Time | | | | | | | | |
| 08-11-2023 07:30 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.6 | **** | 53 |
| 08-11-2023 07:35 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.6 | **** | 53 |
| 08-11-2023 07:40 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.6 | **** | 53 |
| 08-11-2023 07:45 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.6 | **** | 53 |
| 08-11-2023 07:50 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.6 | **** | 53 |
| 08-11-2023 07:55 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.6 | **** | 53 |
| 08-11-2023 08:00 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.5 | **** | 53 |
| 08-11-2023 08:05 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.5 | **** | 53 |
| 08-11-2023 08:10 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.5 | **** | 53 |
| 08-11-2023 08:15 | **** | **** | **** | **** | **** | 20.6 | **** | **** |
| 08-11-2023 08:20 | 52 | **** | 50 | 23.4 | **** | 20.6 | 20.7 | **** |
| 08-11-2023 08:25 | 52 | 54 | 50 | 23.3 | 24.1 | 20.6 | 20.7 | 53 |
| 08-11-2023 08:30 | 52 | 54 | 50 | 23.4 | 24.2 | 20.6 | 20.7 | 53 |
| 08-11-2023 08:35 | 51 | 54 | 50 | 23.4 | 24.3 | 20.6 | 20.7 | 53 |
| 08-11-2023 08:40 | 51 | 54 | 50 | 23.4 | 24.3 | 20.6 | 20.7 | 53 |
| 08-11-2023 08:45 | 51 | 54 | 50 | 23.4 | 24.3 | 20.6 | 20.7 | 53 |
| 08-11-2023 08:50 | 51 | 54 | 50 | 23.4 | 24.3 | 20.6 | 20.7 | 53 |
| 08-11-2023 08:55 | 51 | 54 | 50 | 23.3 | 24.3 | 20.6 | 20.7 | 53 |
| 08-11-2023 09:00 | 51 | 54 | 50 | 23.4 | 24.4 | 20.6 | 20.7 | 53 |
| 08-11-2023 09:05 | 52 | 59 | 51 | 23.5 | 25.2 | 20.6 | 21.0 | 57 |
| 08-11-2023 09:10 | 63 | 66 | 59 | 23.7 | 26.4 | 21.1 | 21.9 | 64 |
| 08-11-2023 09:15 | 60 | 63 | 59 | 24.2 | 27.1 | 21.8 | 22.7 | 62 |

End Of Report : From 08/11/2023 05:15:47 To 08/11/2023 09:15:47

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |