



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
Excursion Low Limit	20	17	12
Excursion High Limit	65	30	99
05-06-2022 13:12:00	61.4	27.8	0
05-06-2022 13:17:00	60.4	28.1	0
05-06-2022 13:47:00	50.8	27.4	0
05-06-2022 13:52:00	52.5	26.8	0
05-06-2022 13:57:00	53.9	26.4	1
05-06-2022 14:02:00	55.0	26	2
05-06-2022 14:07:00	55.9	25.8	1
05-06-2022 14:12:00	56.6	25.6	1
05-06-2022 14:17:00	57.3	25.4	1
05-06-2022 14:22:00	57.9	25.2	2
05-06-2022 14:27:00	58.4	25.1	1
05-06-2022 14:32:00	58.9	25	0
05-06-2022 14:37:00	59.6	24.9	1
05-06-2022 14:42:00	60.2	24.9	0
05-06-2022 14:47:00	60.9	24.8	1
05-06-2022 14:52:00	61.5	24.8	1
05-06-2022 14:57:00	62.1	24.7	1
05-06-2022 15:02:00	62.7	24.7	1
05-06-2022 15:07:00	63.3	24.7	0
05-06-2022 15:12:00	63.9	24.7	1
05-06-2022 15:17:00	64.5	24.7	1
05-06-2022 15:22:00	65.1	24.7	1
05-06-2022 15:27:00	65.8	24.7	1
05-06-2022 15:32:00	66.3	24.7	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 15:37:00	66.9	24.7	0
05-06-2022 15:42:00	67.5	24.7	1
05-06-2022 15:47:00	68.3	24.7	0
05-06-2022 15:52:00	68.8	24.7	0
05-06-2022 15:57:00	69.2	24.7	0
05-06-2022 16:02:00	69.6	24.8	0
05-06-2022 16:07:00	70.1	24.8	0
05-06-2022 16:12:00	70.4	24.8	1
05-06-2022 16:17:00	70.6	24.8	0
05-06-2022 16:22:00	71.0	24.9	0
05-06-2022 16:27:00	71.7	24.9	0
05-06-2022 16:32:00	72.0	24.9	0
05-06-2022 16:37:00	72.3	24.9	0
05-06-2022 16:42:00	72.6	24.9	0

End Of Report : From 05-06-2022 13:12:10 To 06-06-2022 13:12:10

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		