



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
Excursion Low Limit	20	17	12
Excursion High Limit	50	30	82
01-06-2022 12:07:00	55.3	23.2	83
01-06-2022 12:08:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:09:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:10:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:11:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:12:00	55.2	23.2	82
01-06-2022 12:13:00	55.2	23.2	81
01-06-2022 12:14:00	55.2	23.2	80
01-06-2022 12:15:00	55.2	23.2	82
01-06-2022 12:16:00	55.3	23.2	83
01-06-2022 12:17:00	55.3	23.2	82
01-06-2022 12:18:00	55.2	23.2	82
01-06-2022 12:19:00	55.2	23.2	80
01-06-2022 12:20:00	55.2	23.2	82
01-06-2022 12:21:00	55.2	23.2	84
01-06-2022 12:22:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:23:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:24:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:25:00	55.1	23.2	83
01-06-2022 12:26:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:27:00	55.1	23.2	83
01-06-2022 12:28:00	55.0	23.2	82
01-06-2022 12:29:00	55.0	23.2	81
01-06-2022 12:30:00	55.1	23.2	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 12:31:00	55.1	23.2	79
01-06-2022 12:32:00	55.1	23.2	83
01-06-2022 12:33:00	55.1	23.2	82
01-06-2022 12:34:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:35:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:36:00	55.2	23.2	83
01-06-2022 12:37:00	55.8	23.2	83
01-06-2022 12:38:00	56.1	23.2	83
01-06-2022 12:39:00	56.1	23.2	81
01-06-2022 12:40:00	56.1	23.2	82
01-06-2022 12:41:00	56.1	23.2	83
01-06-2022 12:42:00	56.1	23.2	82
01-06-2022 12:43:00	56.1	23.2	82
01-06-2022 12:44:00	56.1	23.2	83
01-06-2022 12:45:00	56.1	23.2	82
01-06-2022 12:46:00	56.1	23.2	82
01-06-2022 12:47:00	56.1	23.2	82
01-06-2022 12:48:00	56.0	23.2	85
01-06-2022 12:49:00	56.1	23.2	83
01-06-2022 12:50:00	56.0	23.2	80
01-06-2022 12:51:00	56.1	23.2	83
01-06-2022 12:52:00	56.1	23.2	82
01-06-2022 12:53:00	56.3	23.2	82
01-06-2022 12:54:00	57.6	23.2	83
01-06-2022 12:55:00	58.8	23.2	84
01-06-2022 12:56:00	59.0	23.2	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 12:57:00	59.0	23.2	83
01-06-2022 12:58:00	59.1	23.2	84
01-06-2022 12:59:00	59.0	23.2	83
01-06-2022 13:00:00	59.0	23.2	83
01-06-2022 13:01:00	58.8	23.2	82
01-06-2022 13:02:00	59.2	23.2	82
01-06-2022 13:03:00	59.1	23.2	83
01-06-2022 13:04:00	59.4	23.3	84
01-06-2022 13:05:00	60.9	23.3	83
01-06-2022 13:06:00	61.0	23.3	83
01-06-2022 13:07:00	61.0	23.3	83
01-06-2022 13:08:00	60.7	23.3	82
01-06-2022 13:09:00	60.4	23.3	83
01-06-2022 13:10:00	60.2	23.3	84
01-06-2022 13:11:00	60.0	23.3	84
01-06-2022 13:12:00	59.7	23.3	82
01-06-2022 13:13:00	59.4	23.3	83
01-06-2022 13:14:00	59.3	23.3	82
01-06-2022 13:15:00	58.9	23.3	82
01-06-2022 13:16:00	58.7	23.3	82
01-06-2022 13:17:00	58.7	23.3	83
01-06-2022 13:18:00	58.4	23.3	84
01-06-2022 13:19:00	58.7	23.3	84
01-06-2022 13:20:00	58.9	23.3	84
01-06-2022 13:21:00	59.1	23.3	84
01-06-2022 13:22:00	59.7	23.3	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 13:23:00	60.1	23.3	84
01-06-2022 13:24:00	61.0	23.3	84
01-06-2022 13:25:00	62.1	23.3	84
01-06-2022 13:26:00	63.0	23.3	82
01-06-2022 13:27:00	63.1	23.3	84
01-06-2022 13:28:00	63.3	23.3	83
01-06-2022 13:29:00	64.3	23.3	83
01-06-2022 13:30:00	64.7	23.3	84
01-06-2022 13:31:00	65.3	23.3	83
01-06-2022 13:32:00	65.6	23.3	84
01-06-2022 13:33:00	66.7	23.3	82
01-06-2022 13:34:00	66.9	23.3	83
01-06-2022 13:35:00	66.6	23.3	83
01-06-2022 13:36:00	67.0	23.4	82
01-06-2022 13:37:00	67.7	23.3	82
01-06-2022 13:38:00	67.5	23.3	80
01-06-2022 13:39:00	67.4	23.3	84
01-06-2022 13:40:00	67.2	23.4	83
01-06-2022 13:41:00	67.1	23.3	84
01-06-2022 13:42:00	66.9	23.4	84
01-06-2022 13:43:00	66.6	23.3	85
01-06-2022 13:44:00	66.4	23.3	83
01-06-2022 13:45:00	66.3	23.3	80
01-06-2022 13:46:00	66.1	23.3	83
01-06-2022 13:47:00	66.1	23.3	83
01-06-2022 13:48:00	66.0	23.3	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 13:49:00	66.1	23.3	83
01-06-2022 13:50:00	65.9	23.3	82
01-06-2022 13:51:00	65.9	23.3	82
01-06-2022 13:52:00	65.7	23.3	82
01-06-2022 13:53:00	65.3	23.3	83
01-06-2022 13:54:00	64.6	23.3	80
01-06-2022 13:55:00	64.3	23.3	83
01-06-2022 13:56:00	64.2	23.3	83
01-06-2022 13:57:00	63.8	23.3	84
01-06-2022 13:58:00	63.6	23.3	83
01-06-2022 13:59:00	63.5	23.3	77
01-06-2022 14:00:00	63.4	23.3	83
01-06-2022 14:01:00	63.3	23.3	85
01-06-2022 14:02:00	63.2	23.3	82
01-06-2022 14:03:00	63.2	23.3	82
01-06-2022 14:04:00	63.3	23.3	84
01-06-2022 14:05:00	63.1	23.3	83
01-06-2022 14:06:00	62.9	23.3	82
01-06-2022 14:07:00	62.9	23.3	80
01-06-2022 14:08:00	62.8	23.3	83
01-06-2022 14:09:00	62.7	23.3	80
01-06-2022 14:10:00	62.7	23.3	83
01-06-2022 14:11:00	62.6	23.3	84
01-06-2022 14:12:00	62.6	23.3	83
01-06-2022 14:13:00	62.6	23.3	81
01-06-2022 14:14:00	62.5	23.3	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 14:15:00	62.4	23.3	81
01-06-2022 14:16:00	62.3	23.3	81
01-06-2022 14:17:00	62.2	23.3	82
01-06-2022 14:18:00	62.2	23.3	82
01-06-2022 14:19:00	62.1	23.3	82
01-06-2022 14:20:00	62.2	23.3	83
01-06-2022 14:21:00	62.4	23.3	82
01-06-2022 14:22:00	62.4	23.3	83
01-06-2022 14:23:00	62.5	23.3	82
01-06-2022 14:24:00	62.2	23.3	82
01-06-2022 14:25:00	62.2	23.3	79
01-06-2022 14:26:00	62.1	23.3	81
01-06-2022 14:27:00	61.9	23.3	81
01-06-2022 14:28:00	61.7	23.3	83
01-06-2022 14:29:00	61.7	23.3	82
01-06-2022 14:30:00	61.8	23.3	82
01-06-2022 14:31:00	61.7	23.3	83
01-06-2022 14:32:00	61.6	23.3	83
01-06-2022 14:33:00	61.5	23.3	81
01-06-2022 14:34:00	61.3	23.3	82
01-06-2022 14:35:00	61.3	23.3	84
01-06-2022 14:36:00	61.3	23.3	83
01-06-2022 14:37:00	61.3	23.3	78
01-06-2022 14:38:00	61.3	23.3	84
01-06-2022 14:39:00	61.2	23.3	82
01-06-2022 14:40:00	61.2	23.3	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 14:41:00	61.2	23.3	84
01-06-2022 14:42:00	61.1	23.3	81
01-06-2022 14:43:00	61.1	23.3	83
01-06-2022 14:44:00	61.1	23.3	83
01-06-2022 14:45:00	61.0	23.3	83
01-06-2022 14:46:00	61.0	23.3	82
01-06-2022 14:47:00	60.9	23.3	82
01-06-2022 14:48:00	60.9	23.3	82
01-06-2022 14:49:00	60.8	23.3	82
01-06-2022 14:50:00	60.8	23.3	83
01-06-2022 14:51:00	60.9	23.3	83
01-06-2022 14:52:00	61.3	23.3	82
01-06-2022 14:53:00	61.3	23.3	83
01-06-2022 14:54:00	61.1	23.3	81
01-06-2022 14:55:00	61.9	23.3	83
01-06-2022 14:56:00	62.9	23.3	83
01-06-2022 14:57:00	63.9	23.3	83
01-06-2022 14:58:00	64.9	23.3	80
01-06-2022 14:59:00	65.8	23.3	84
01-06-2022 15:00:00	66.7	23.3	84
01-06-2022 15:01:00	67.3	23.3	82
01-06-2022 15:02:00	67.6	23.4	82
01-06-2022 15:03:00	67.4	23.4	82
01-06-2022 15:04:00	67.4	23.4	82
01-06-2022 15:05:00	67.4	23.4	79
01-06-2022 15:06:00	67.4	23.4	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 15:07:00	67.7	23.4	80
01-06-2022 15:08:00	68.1	23.4	85
01-06-2022 15:09:00	68.1	23.4	84
01-06-2022 15:10:00	68.0	23.4	79
01-06-2022 15:11:00	67.3	23.4	84
01-06-2022 15:12:00	67.0	23.4	82
01-06-2022 15:13:00	66.5	23.4	84
01-06-2022 15:14:00	65.7	23.4	82
01-06-2022 15:15:00	65.1	23.3	81
01-06-2022 15:16:00	64.6	23.3	83
01-06-2022 15:17:00	64.1	23.4	79
01-06-2022 15:18:00	63.6	23.3	81
01-06-2022 15:19:00	63.2	23.3	83
01-06-2022 15:20:00	62.8	23.3	83
01-06-2022 15:21:00	62.3	23.3	82
01-06-2022 15:22:00	62.0	23.3	83
01-06-2022 15:23:00	61.7	23.3	79
01-06-2022 15:24:00	61.3	23.3	81
01-06-2022 15:25:00	61.0	23.3	84
01-06-2022 15:26:00	60.7	23.3	83
01-06-2022 15:27:00	60.4	23.3	76
01-06-2022 15:28:00	60.3	23.3	82
01-06-2022 15:29:00	60.0	23.3	82
01-06-2022 15:30:00	59.8	23.3	82
01-06-2022 15:31:00	59.6	23.3	83
01-06-2022 15:32:00	59.4	23.3	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 15:33:00	59.3	23.3	83
01-06-2022 15:34:00	59.2	23.3	82
01-06-2022 15:35:00	58.9	23.3	83
01-06-2022 15:36:00	58.8	23.3	83
01-06-2022 15:37:00	58.7	23.3	84
01-06-2022 15:38:00	58.5	23.3	83
01-06-2022 15:39:00	58.4	23.3	84
01-06-2022 15:40:00	58.3	23.3	82
01-06-2022 15:41:00	58.3	23.3	83
01-06-2022 15:42:00	58.2	23.3	83
01-06-2022 15:43:00	58.0	23.3	82
01-06-2022 15:44:00	57.9	23.3	83
01-06-2022 15:45:00	57.8	23.3	82
01-06-2022 15:46:00	57.9	23.3	84
01-06-2022 15:47:00	57.8	23.3	80
01-06-2022 15:48:00	57.6	23.3	81
01-06-2022 15:49:00	57.5	23.3	83
01-06-2022 15:50:00	57.4	23.3	85
01-06-2022 15:51:00	57.5	23.2	99
01-06-2022 15:52:00	57.4	23.3	84
01-06-2022 15:53:00	57.8	23.2	84
01-06-2022 15:54:00	58.1	23.2	83
01-06-2022 15:55:00	58.2	23.3	83
01-06-2022 15:56:00	58.1	23.3	84
01-06-2022 15:57:00	58.0	23.2	84
01-06-2022 15:58:00	57.9	23.3	87

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 15:59:00	58.2	23.3	85
01-06-2022 16:00:00	58.5	23.3	85
01-06-2022 16:01:00	59.3	23.3	85
01-06-2022 16:02:00	60.1	23.2	84
01-06-2022 16:03:00	60.6	23.3	85
01-06-2022 16:04:00	60.5	23.3	82
01-06-2022 16:05:00	60.5	23.3	82
01-06-2022 16:06:00	60.3	23.3	83
01-06-2022 16:07:00	60.2	23.2	83
01-06-2022 16:08:00	59.9	23.3	83
01-06-2022 16:09:00	59.8	23.3	83
01-06-2022 16:10:00	59.7	23.3	83
01-06-2022 16:11:00	59.6	23.2	84
01-06-2022 16:12:00	59.3	23.3	83
01-06-2022 16:13:00	59.1	23.2	84
01-06-2022 16:14:00	59.0	23.3	84
01-06-2022 16:15:00	58.9	23.2	82
01-06-2022 16:16:00	58.8	23.2	79
01-06-2022 16:17:00	58.7	23.2	76
01-06-2022 16:18:00	58.5	23.2	79
01-06-2022 16:19:00	58.6	23.2	83
01-06-2022 16:20:00	58.5	23.2	77
01-06-2022 16:21:00	58.4	23.3	79
01-06-2022 16:22:00	58.3	23.2	83
01-06-2022 16:23:00	58.3	23.3	82
01-06-2022 16:24:00	58.2	23.3	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 16:25:00	58.1	23.3	83
01-06-2022 16:26:00	58.0	23.2	76
01-06-2022 16:27:00	57.9	23.2	83
01-06-2022 16:28:00	57.9	23.2	83
01-06-2022 16:29:00	57.9	23.2	82
01-06-2022 16:30:00	57.8	23.2	81
01-06-2022 16:31:00	57.7	23.2	84
01-06-2022 16:32:00	57.7	23.2	84
01-06-2022 16:33:00	57.7	23.2	83
01-06-2022 16:34:00	57.7	23.2	84
01-06-2022 16:35:00	57.5	23.2	84
01-06-2022 16:36:00	57.5	23.2	83
01-06-2022 16:37:00	57.4	23.2	82
01-06-2022 16:38:00	57.4	23.2	83
01-06-2022 16:39:00	57.4	23.2	84
01-06-2022 16:40:00	57.2	23.2	83
01-06-2022 16:41:00	57.2	23.2	83
01-06-2022 16:42:00	57.2	23.2	84
01-06-2022 16:43:00	57.1	23.2	82
01-06-2022 16:44:00	57.0	23.2	82
01-06-2022 16:45:00	57.1	23.2	83
01-06-2022 16:46:00	57.1	23.2	83
01-06-2022 16:47:00	57.2	23.2	84
01-06-2022 16:48:00	57.2	23.2	84
01-06-2022 16:49:00	57.3	23.2	80
01-06-2022 16:50:00	57.2	23.2	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 16:51:00	57.2	23.2	83
01-06-2022 16:52:00	57.2	23.2	83
01-06-2022 16:53:00	57.1	23.2	83
01-06-2022 16:54:00	57.1	23.2	81
01-06-2022 16:55:00	57.1	23.2	81
01-06-2022 16:56:00	57.0	23.2	84
01-06-2022 16:57:00	57.0	23.2	76
01-06-2022 16:58:00	57.0	23.2	81
01-06-2022 16:59:00	57.1	23.2	84
01-06-2022 17:00:00	57.0	23.3	81
01-06-2022 17:01:00	57.0	23.3	84
01-06-2022 17:02:00	57.1	23.3	83
01-06-2022 17:03:00	57.8	23.3	85
01-06-2022 17:04:00	58.1	23.3	84
01-06-2022 17:05:00	58.1	23.3	82
01-06-2022 17:06:00	58.0	23.3	82
01-06-2022 17:07:00	58.0	23.3	77
01-06-2022 17:08:00	58.0	23.3	73
01-06-2022 17:09:00	58.0	23.3	79
01-06-2022 17:10:00	58.0	23.3	78
01-06-2022 17:11:00	57.8	23.3	81
01-06-2022 17:12:00	57.8	23.3	79
01-06-2022 17:13:00	57.7	23.3	82
01-06-2022 17:14:00	57.7	23.3	81
01-06-2022 17:15:00	57.6	23.3	78
01-06-2022 17:16:00	57.6	23.3	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 17:17:00	57.5	23.3	82
01-06-2022 17:18:00	57.4	23.3	82
01-06-2022 17:19:00	57.3	23.3	81
01-06-2022 17:20:00	57.3	23.3	81
01-06-2022 17:21:00	57.3	23.3	79
01-06-2022 17:22:00	57.2	23.3	81
01-06-2022 17:23:00	57.2	23.3	75
01-06-2022 17:24:00	57.2	23.3	81
01-06-2022 17:25:00	57.2	23.3	80
01-06-2022 17:26:00	57.3	23.3	82
01-06-2022 17:27:00	57.4	23.3	77
01-06-2022 17:28:00	57.4	23.3	78
01-06-2022 17:29:00	57.4	23.3	82
01-06-2022 17:30:00	57.4	23.3	79
01-06-2022 17:31:00	57.3	23.3	80
01-06-2022 17:32:00	57.5	23.3	82
01-06-2022 17:33:00	58.3	23.3	81
01-06-2022 17:34:00	58.7	23.3	83
01-06-2022 17:35:00	58.6	23.3	83
01-06-2022 17:36:00	58.7	23.4	83
01-06-2022 17:37:00	59.1	23.3	83
01-06-2022 17:38:00	59.4	23.4	80
01-06-2022 17:39:00	59.7	23.4	79
01-06-2022 17:40:00	59.6	23.4	79
01-06-2022 17:41:00	59.6	23.4	84
01-06-2022 17:42:00	59.4	23.4	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 17:43:00	59.3	23.4	82
01-06-2022 17:44:00	59.2	23.4	84
01-06-2022 17:45:00	59.2	23.4	83
01-06-2022 17:46:00	59.7	23.4	82
01-06-2022 17:47:00	60.4	23.4	81
01-06-2022 17:48:00	61.1	23.4	82
01-06-2022 17:49:00	61.7	23.4	83
01-06-2022 17:50:00	61.9	23.4	84
01-06-2022 17:51:00	62.5	23.4	82
01-06-2022 17:52:00	63.4	23.4	83
01-06-2022 17:53:00	64.5	23.4	82
01-06-2022 17:54:00	64.5	23.4	81
01-06-2022 17:55:00	64.3	23.4	83
01-06-2022 17:56:00	63.8	23.4	84
01-06-2022 17:57:00	63.4	23.4	84
01-06-2022 17:58:00	63.1	23.4	83
01-06-2022 17:59:00	62.7	23.4	84
01-06-2022 18:00:00	62.4	23.4	83
01-06-2022 18:01:00	62.4	23.4	84
01-06-2022 18:02:00	62.1	23.4	83
01-06-2022 18:03:00	61.8	23.4	82
01-06-2022 18:04:00	61.7	23.4	83
01-06-2022 18:05:00	61.5	23.4	82
01-06-2022 18:06:00	61.3	23.4	81
01-06-2022 18:07:00	61.1	23.4	82
01-06-2022 18:08:00	60.9	23.3	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 18:09:00	60.7	23.3	84
01-06-2022 18:10:00	60.6	23.4	83
01-06-2022 18:11:00	60.5	23.3	84
01-06-2022 18:12:00	60.3	23.3	80
01-06-2022 18:13:00	60.1	23.3	82
01-06-2022 18:14:00	60.0	23.3	81
01-06-2022 18:15:00	59.7	23.3	77
01-06-2022 18:16:00	59.7	23.3	82
01-06-2022 18:17:00	59.5	23.3	82
01-06-2022 18:18:00	59.4	23.3	82
01-06-2022 18:19:00	59.2	23.3	82
01-06-2022 18:20:00	59.1	23.3	79
01-06-2022 18:21:00	59.0	23.3	82
01-06-2022 18:22:00	59.0	23.3	84
01-06-2022 18:23:00	58.9	23.3	80
01-06-2022 18:24:00	58.7	23.3	83
01-06-2022 18:25:00	58.8	23.3	82
01-06-2022 18:26:00	58.7	23.3	83
01-06-2022 18:27:00	58.5	23.3	82
01-06-2022 18:28:00	58.4	23.3	82
01-06-2022 18:29:00	58.3	23.3	82
01-06-2022 18:30:00	58.2	23.3	84
01-06-2022 18:31:00	58.3	23.3	82
01-06-2022 18:32:00	58.3	23.3	83
01-06-2022 18:33:00	58.2	23.3	83
01-06-2022 18:34:00	58.1	23.3	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 18:35:00	58.0	23.3	83
01-06-2022 18:36:00	58.0	23.3	83
01-06-2022 18:37:00	57.8	23.3	84
01-06-2022 18:38:00	57.9	23.3	84
01-06-2022 18:39:00	57.7	23.3	83
01-06-2022 18:40:00	57.7	23.3	83
01-06-2022 18:41:00	57.7	23.3	83
01-06-2022 18:42:00	57.6	23.3	82
01-06-2022 18:43:00	57.5	23.3	82
01-06-2022 18:44:00	57.5	23.3	83
01-06-2022 18:45:00	57.4	23.3	84
01-06-2022 18:46:00	57.4	23.3	81
01-06-2022 18:47:00	57.5	23.3	83
01-06-2022 18:48:00	57.4	23.3	82
01-06-2022 18:49:00	57.4	23.3	82
01-06-2022 18:50:00	57.3	23.3	82
01-06-2022 18:51:00	57.2	23.3	82
01-06-2022 18:52:00	57.2	23.3	84
01-06-2022 18:53:00	57.1	23.3	83
01-06-2022 18:54:00	57.0	23.3	83
01-06-2022 18:55:00	57.0	23.3	81
01-06-2022 18:56:00	57.0	23.3	81
01-06-2022 18:57:00	56.9	23.2	83
01-06-2022 18:58:00	56.9	23.3	83
01-06-2022 18:59:00	56.8	23.2	82
01-06-2022 19:00:00	56.6	23.2	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 19:01:00	56.6	23.3	84
01-06-2022 19:02:00	56.6	23.2	76
01-06-2022 19:03:00	56.6	23.2	83
01-06-2022 19:04:00	56.5	23.2	82
01-06-2022 19:05:00	56.4	23.2	82
01-06-2022 19:06:00	56.5	23.2	81
01-06-2022 19:07:00	56.4	23.2	84
01-06-2022 19:08:00	56.4	23.2	83
01-06-2022 19:09:00	56.3	23.2	84
01-06-2022 19:10:00	56.2	23.3	84
01-06-2022 19:11:00	56.1	23.2	84
01-06-2022 19:12:00	56.0	23.2	82
01-06-2022 19:13:00	56.0	23.2	83
01-06-2022 19:14:00	55.9	23.2	83
01-06-2022 19:15:00	55.9	23.2	83
01-06-2022 19:16:00	55.9	23.2	83
01-06-2022 19:17:00	55.8	23.2	82
01-06-2022 19:18:00	55.9	23.2	82
01-06-2022 19:19:00	55.8	23.2	78
01-06-2022 19:20:00	55.7	23.2	83
01-06-2022 19:21:00	55.7	23.2	82
01-06-2022 19:22:00	55.7	23.2	82
01-06-2022 19:23:00	55.6	23.2	82
01-06-2022 19:24:00	55.5	23.2	83
01-06-2022 19:25:00	55.5	23.2	82
01-06-2022 19:26:00	55.5	23.2	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 19:27:00	55.5	23.2	83
01-06-2022 19:28:00	55.5	23.2	80
01-06-2022 19:29:00	55.6	23.2	82
01-06-2022 19:30:00	55.5	23.2	83
01-06-2022 19:31:00	55.4	23.2	81
01-06-2022 19:32:00	55.5	23.2	83
01-06-2022 19:33:00	55.6	23.2	82
01-06-2022 19:34:00	55.9	23.2	84
01-06-2022 19:35:00	56.1	23.2	83
01-06-2022 19:36:00	56.3	23.2	83
01-06-2022 19:37:00	56.5	23.2	80
01-06-2022 19:38:00	56.7	23.2	81
01-06-2022 19:39:00	56.9	23.2	85
01-06-2022 19:40:00	57.0	23.2	82
01-06-2022 19:41:00	57.1	23.2	82
01-06-2022 19:42:00	57.1	23.2	82
01-06-2022 19:43:00	57.1	23.2	83
01-06-2022 19:44:00	57.1	23.2	83
01-06-2022 19:45:00	57.1	23.2	84
01-06-2022 19:46:00	56.9	23.2	83
01-06-2022 19:47:00	56.9	23.2	83
01-06-2022 19:48:00	56.9	23.2	79
01-06-2022 19:49:00	56.9	23.2	83
01-06-2022 19:50:00	57.0	23.2	82
01-06-2022 19:51:00	56.9	23.2	84
01-06-2022 19:52:00	56.8	23.2	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 19:53:00	56.8	23.2	78
01-06-2022 19:54:00	56.7	23.2	83
01-06-2022 19:55:00	56.8	23.2	83
01-06-2022 19:56:00	56.6	23.2	83
01-06-2022 19:57:00	56.6	23.2	82
01-06-2022 19:58:00	56.6	23.3	83
01-06-2022 19:59:00	56.7	23.2	82
01-06-2022 20:00:00	56.6	23.2	83
01-06-2022 20:01:00	56.5	23.3	82
01-06-2022 20:02:00	56.5	23.3	83
01-06-2022 20:03:00	56.5	23.3	85
01-06-2022 20:04:00	56.4	23.3	85
01-06-2022 20:05:00	56.5	23.2	84
01-06-2022 20:06:00	56.5	23.3	83
01-06-2022 20:07:00	56.5	23.3	85
01-06-2022 20:08:00	56.5	23.3	82
01-06-2022 20:09:00	56.4	23.3	85
01-06-2022 20:10:00	56.4	23.3	82
01-06-2022 20:11:00	56.3	23.3	82
01-06-2022 20:12:00	56.2	23.3	83
01-06-2022 20:13:00	56.1	23.3	84
01-06-2022 20:14:00	56.0	23.3	83
01-06-2022 20:15:00	56.0	23.3	84
01-06-2022 20:16:00	56.3	23.3	84
01-06-2022 20:17:00	57.2	23.3	85
01-06-2022 20:18:00	57.6	23.3	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 20:19:00	57.7	23.3	84
01-06-2022 20:20:00	58.1	23.3	83
01-06-2022 20:21:00	59.4	23.4	82
01-06-2022 20:22:00	60.9	23.4	80
01-06-2022 20:23:00	61.9	23.4	83
01-06-2022 20:24:00	62.4	23.4	84
01-06-2022 20:25:00	62.3	23.4	81
01-06-2022 20:26:00	62.4	23.4	84
01-06-2022 20:27:00	62.3	23.4	82
01-06-2022 20:28:00	62.1	23.4	80
01-06-2022 20:29:00	62.2	23.4	83
01-06-2022 20:30:00	62.1	23.4	83
01-06-2022 20:31:00	61.8	23.4	82
01-06-2022 20:32:00	61.5	23.4	84
01-06-2022 20:33:00	61.3	23.4	84
01-06-2022 20:34:00	61.0	23.4	83
01-06-2022 20:35:00	60.9	23.4	83
01-06-2022 20:36:00	60.6	23.4	79
01-06-2022 20:37:00	60.4	23.4	83
01-06-2022 20:38:00	60.2	23.4	83
01-06-2022 20:39:00	59.9	23.5	81
01-06-2022 20:40:00	59.9	23.5	84
01-06-2022 20:41:00	59.7	23.5	82
01-06-2022 20:42:00	59.5	23.5	83
01-06-2022 20:43:00	59.4	23.4	84
01-06-2022 20:44:00	59.1	23.5	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 20:45:00	59.0	23.5	83
01-06-2022 20:46:00	58.7	23.5	84
01-06-2022 20:47:00	58.5	23.5	84
01-06-2022 20:48:00	58.6	23.5	83
01-06-2022 20:49:00	58.3	23.5	81
01-06-2022 20:50:00	58.4	23.5	83
01-06-2022 20:51:00	58.2	23.5	81
01-06-2022 20:52:00	58.2	23.5	79
01-06-2022 20:53:00	58.1	23.5	79
01-06-2022 20:54:00	57.9	23.5	84
01-06-2022 20:55:00	57.8	23.5	83
01-06-2022 20:56:00	57.8	23.5	83
01-06-2022 20:57:00	57.7	23.5	84
01-06-2022 20:58:00	57.5	23.5	85
01-06-2022 20:59:00	57.9	23.5	85
01-06-2022 21:00:00	58.1	23.5	83
01-06-2022 21:01:00	58.2	23.5	84
01-06-2022 21:02:00	58.4	23.5	84
01-06-2022 21:03:00	58.4	23.5	85
01-06-2022 21:04:00	58.7	23.5	84
01-06-2022 21:05:00	58.8	23.5	84
01-06-2022 21:06:00	58.7	23.5	85
01-06-2022 21:07:00	58.9	23.5	84
01-06-2022 21:08:00	59.1	23.5	82
01-06-2022 21:09:00	59.1	23.5	82
01-06-2022 21:10:00	59.2	23.5	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 21:11:00	59.5	23.5	82
01-06-2022 21:12:00	59.5	23.5	82
01-06-2022 21:13:00	59.5	23.5	81
01-06-2022 21:14:00	59.5	23.5	82
01-06-2022 21:15:00	59.6	23.5	83
01-06-2022 21:16:00	59.6	23.5	84
01-06-2022 21:17:00	59.6	23.6	83
01-06-2022 21:18:00	59.6	23.6	84
01-06-2022 21:19:00	59.5	23.6	84
01-06-2022 21:20:00	59.9	23.6	83
01-06-2022 21:21:00	59.9	23.6	84
01-06-2022 21:22:00	59.9	23.6	83
01-06-2022 21:23:00	60.1	23.6	83
01-06-2022 21:24:00	60.2	23.6	82
01-06-2022 21:25:00	60.3	23.6	82
01-06-2022 21:26:00	60.3	23.6	81
01-06-2022 21:27:00	60.3	23.6	83
01-06-2022 21:28:00	60.1	23.6	79
01-06-2022 21:29:00	60.1	23.6	81
01-06-2022 21:30:00	60.3	23.6	82
01-06-2022 21:31:00	60.6	23.6	83
01-06-2022 21:32:00	60.9	23.6	83
01-06-2022 21:33:00	61.7	23.6	84
01-06-2022 21:34:00	62.6	23.6	83
01-06-2022 21:35:00	63.4	23.6	84
01-06-2022 21:36:00	64.0	23.7	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 21:37:00	64.2	23.7	84
01-06-2022 21:38:00	64.2	23.7	84
01-06-2022 21:39:00	64.8	23.7	83
01-06-2022 21:40:00	65.0	23.7	81
01-06-2022 21:41:00	65.4	23.7	85
01-06-2022 21:42:00	65.2	23.7	84
01-06-2022 21:43:00	65.1	23.7	81
01-06-2022 21:44:00	64.7	23.7	84
01-06-2022 21:45:00	64.5	23.7	85
01-06-2022 21:46:00	64.2	23.7	79
01-06-2022 21:47:00	63.8	23.7	84
01-06-2022 21:48:00	63.5	23.7	83
01-06-2022 21:49:00	63.5	23.7	84
01-06-2022 21:50:00	63.0	23.7	83
01-06-2022 21:51:00	62.7	23.7	84
01-06-2022 21:52:00	62.3	23.7	83
01-06-2022 21:53:00	61.8	23.7	84
01-06-2022 21:54:00	61.6	23.7	84
01-06-2022 21:55:00	61.1	23.7	83
01-06-2022 21:56:00	60.9	23.7	83
01-06-2022 21:57:00	60.7	23.7	84
01-06-2022 21:58:00	60.7	23.7	85
01-06-2022 21:59:00	60.3	23.7	83
01-06-2022 22:00:00	60.2	23.7	84
01-06-2022 22:01:00	59.9	23.7	84
01-06-2022 22:02:00	59.5	23.7	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 22:03:00	59.4	23.7	84
01-06-2022 22:04:00	59.1	23.7	83
01-06-2022 22:05:00	58.9	23.7	84
01-06-2022 22:06:00	58.6	23.7	84
01-06-2022 22:07:00	58.4	23.7	84
01-06-2022 22:08:00	58.4	23.7	82
01-06-2022 22:09:00	58.2	23.7	83
01-06-2022 22:10:00	58.1	23.6	81
01-06-2022 22:11:00	58.0	23.7	82
01-06-2022 22:12:00	57.8	23.6	83
01-06-2022 22:13:00	57.6	23.6	81
01-06-2022 22:14:00	57.5	23.7	81
01-06-2022 22:15:00	57.5	23.7	79
01-06-2022 22:16:00	57.3	23.7	80
01-06-2022 22:17:00	57.2	23.7	85
01-06-2022 22:18:00	57.2	23.6	84
01-06-2022 22:19:00	57.0	23.6	82
01-06-2022 22:20:00	56.9	23.7	83
01-06-2022 22:21:00	56.8	23.6	84
01-06-2022 22:22:00	56.8	23.7	82
01-06-2022 22:23:00	56.8	23.6	83
01-06-2022 22:24:00	56.7	23.6	82
01-06-2022 22:25:00	56.7	23.6	84
01-06-2022 22:26:00	56.6	23.7	84
01-06-2022 22:27:00	56.4	23.6	84
01-06-2022 22:28:00	56.4	23.6	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 22:29:00	56.4	23.6	82
01-06-2022 22:30:00	56.2	23.7	83
01-06-2022 22:31:00	56.2	23.6	82
01-06-2022 22:32:00	56.2	23.7	82
01-06-2022 22:33:00	56.2	23.6	83
01-06-2022 22:34:00	56.1	23.6	82
01-06-2022 22:35:00	56.2	23.6	82
01-06-2022 22:36:00	56.6	23.7	84
01-06-2022 22:37:00	56.9	23.7	83
01-06-2022 22:38:00	57.4	23.7	83
01-06-2022 22:39:00	57.8	23.6	82
01-06-2022 22:40:00	58.2	23.7	84
01-06-2022 22:41:00	58.5	23.7	85
01-06-2022 22:42:00	58.8	23.7	82
01-06-2022 22:43:00	59.2	23.7	83
01-06-2022 22:44:00	59.5	23.7	84
01-06-2022 22:45:00	59.7	23.7	84
01-06-2022 22:46:00	60.1	23.7	84
01-06-2022 22:47:00	60.2	23.7	85
01-06-2022 22:48:00	60.1	23.7	87
01-06-2022 22:49:00	59.8	23.7	85
01-06-2022 22:50:00	59.6	23.7	85
01-06-2022 22:51:00	59.1	23.7	84
01-06-2022 22:52:00	59.0	23.7	84
01-06-2022 22:53:00	58.7	23.7	85
01-06-2022 22:54:00	58.5	23.7	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 22:55:00	58.5	23.7	84
01-06-2022 22:56:00	58.5	23.7	85
01-06-2022 22:57:00	58.4	23.7	84
01-06-2022 22:58:00	58.2	23.7	85
01-06-2022 22:59:00	58.4	23.7	84
01-06-2022 23:00:00	58.4	23.7	85
01-06-2022 23:01:00	58.4	23.7	84
01-06-2022 23:02:00	58.3	23.7	81
01-06-2022 23:03:00	58.1	23.7	84
01-06-2022 23:04:00	57.8	23.7	78
01-06-2022 23:05:00	57.8	23.7	77
01-06-2022 23:06:00	57.6	23.7	80
01-06-2022 23:07:00	57.6	23.7	84
01-06-2022 23:08:00	57.6	23.7	83
01-06-2022 23:09:00	57.5	23.7	84
01-06-2022 23:10:00	57.5	23.7	86
01-06-2022 23:11:00	57.4	23.7	85
01-06-2022 23:12:00	57.3	23.7	83
01-06-2022 23:13:00	57.2	23.7	85
01-06-2022 23:14:00	57.2	23.7	85
01-06-2022 23:15:00	57.4	23.7	85
01-06-2022 23:16:00	57.4	23.7	80
01-06-2022 23:17:00	57.6	23.7	84
01-06-2022 23:18:00	57.7	23.7	85
01-06-2022 23:19:00	57.8	23.7	85
01-06-2022 23:20:00	57.8	23.8	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 23:21:00	57.8	23.7	84
01-06-2022 23:22:00	57.7	23.7	84
01-06-2022 23:23:00	57.7	23.8	85
01-06-2022 23:24:00	57.5	23.7	85
01-06-2022 23:25:00	57.5	23.8	88
01-06-2022 23:26:00	57.5	23.8	90
01-06-2022 23:27:00	57.6	23.7	82
01-06-2022 23:28:00	57.5	23.8	86
01-06-2022 23:29:00	57.4	23.8	88
01-06-2022 23:30:00	57.4	23.8	89
01-06-2022 23:31:00	57.2	23.8	88
01-06-2022 23:32:00	57.2	23.8	89
01-06-2022 23:33:00	57.1	23.8	89
01-06-2022 23:34:00	57.1	23.8	89
01-06-2022 23:35:00	57.0	23.8	86
01-06-2022 23:36:00	56.9	23.8	89
01-06-2022 23:37:00	56.9	23.8	90
01-06-2022 23:38:00	56.9	23.8	90
01-06-2022 23:39:00	57.0	23.8	90
01-06-2022 23:40:00	57.2	23.7	89
01-06-2022 23:41:00	57.5	23.7	89
01-06-2022 23:42:00	58.2	23.6	91
01-06-2022 23:43:00	58.6	23.4	90
01-06-2022 23:44:00	58.8	23.3	90
01-06-2022 23:45:00	58.9	23.2	91
01-06-2022 23:46:00	59.1	23	90

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
01-06-2022 23:47:00	59.1	22.9	91
01-06-2022 23:48:00	59.3	22.8	90
01-06-2022 23:49:00	59.3	22.6	89
01-06-2022 23:50:00	59.4	22.5	91
01-06-2022 23:51:00	59.4	22.4	85
01-06-2022 23:52:00	59.6	22.3	91
01-06-2022 23:53:00	59.7	22.2	90
01-06-2022 23:54:00	59.8	22.1	91
01-06-2022 23:55:00	60.0	22	90
01-06-2022 23:56:00	60.1	22	90
01-06-2022 23:57:00	60.2	21.9	91
01-06-2022 23:58:00	60.2	21.8	90
01-06-2022 23:59:00	60.3	21.7	91
02-06-2022 00:00:00	60.4	21.6	90
02-06-2022 00:01:00	60.5	21.6	90
02-06-2022 00:02:00	60.6	21.5	90
02-06-2022 00:03:00	60.7	21.5	91
02-06-2022 00:04:00	60.9	21.4	92
02-06-2022 00:05:00	61.1	21.3	91
02-06-2022 00:06:00	61.3	21.3	90
02-06-2022 00:07:00	61.4	21.3	90
02-06-2022 00:08:00	61.5	21.2	91
02-06-2022 00:09:00	61.6	21.2	86
02-06-2022 00:10:00	61.8	21.1	90
02-06-2022 00:11:00	61.9	21.1	91
02-06-2022 00:12:00	62.1	21.1	94

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 00:13:00	63.5	21.1	90
02-06-2022 00:14:00	64.6	21.1	81
02-06-2022 00:15:00	65.0	21	90
02-06-2022 00:16:00	65.0	21	91
02-06-2022 00:17:00	64.9	21	90
02-06-2022 00:18:00	64.7	20.9	85
02-06-2022 00:19:00	64.3	20.9	86
02-06-2022 00:20:00	64.2	20.9	90
02-06-2022 00:21:00	64.2	20.9	90
02-06-2022 00:22:00	64.2	20.9	90
02-06-2022 00:23:00	64.3	20.9	87
02-06-2022 00:24:00	64.5	20.9	79
02-06-2022 00:25:00	64.6	20.9	89
02-06-2022 00:26:00	64.6	20.9	86
02-06-2022 00:27:00	64.8	20.9	76
02-06-2022 00:28:00	64.9	20.8	89
02-06-2022 00:29:00	64.9	20.8	89
02-06-2022 00:30:00	65.0	20.9	89
02-06-2022 00:31:00	64.9	20.8	90
02-06-2022 00:32:00	64.9	20.8	90
02-06-2022 00:33:00	64.8	20.8	91
02-06-2022 00:34:00	64.7	20.8	90
02-06-2022 00:35:00	64.9	20.8	91
02-06-2022 00:36:00	65.4	20.8	86
02-06-2022 00:37:00	65.6	20.8	89
02-06-2022 00:38:00	65.6	20.8	90

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 00:39:00	65.8	20.8	90
02-06-2022 00:40:00	66.0	20.8	91
02-06-2022 00:41:00	66.2	20.8	89
02-06-2022 00:42:00	66.2	20.8	92
02-06-2022 00:43:00	66.7	20.9	90
02-06-2022 00:44:00	67.0	20.8	90
02-06-2022 00:45:00	67.3	20.8	90
02-06-2022 00:46:00	67.4	20.8	90
02-06-2022 00:47:00	67.9	20.9	91
02-06-2022 00:48:00	68.1	20.9	87
02-06-2022 00:49:00	67.9	20.9	89
02-06-2022 00:50:00	67.6	20.9	89
02-06-2022 00:51:00	67.1	20.9	90
02-06-2022 00:52:00	66.6	20.8	90
02-06-2022 00:53:00	66.1	20.9	89
02-06-2022 00:54:00	65.8	20.9	89
02-06-2022 00:55:00	65.5	20.8	89
02-06-2022 00:56:00	65.4	20.8	89
02-06-2022 00:57:00	65.4	20.8	90
02-06-2022 00:58:00	65.3	20.8	90
02-06-2022 00:59:00	65.3	20.8	90
02-06-2022 01:00:00	65.4	20.8	90
02-06-2022 01:01:00	65.3	20.7	90
02-06-2022 01:02:00	65.2	20.7	89
02-06-2022 01:03:00	65.2	20.7	90
02-06-2022 01:04:00	65.1	20.7	90

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 01:05:00	65.1	20.7	89
02-06-2022 01:06:00	65.0	20.7	89
02-06-2022 01:07:00	65.1	20.7	90
02-06-2022 01:08:00	65.1	20.7	88
02-06-2022 01:09:00	65.0	20.7	88
02-06-2022 01:10:00	65.0	20.6	89
02-06-2022 01:11:00	65.1	20.6	90
02-06-2022 01:12:00	65.1	20.6	90
02-06-2022 01:13:00	65.2	20.6	90
02-06-2022 01:14:00	65.4	20.6	91
02-06-2022 01:15:00	65.4	20.6	86
02-06-2022 01:16:00	65.5	20.6	91
02-06-2022 01:17:00	65.5	20.6	90
02-06-2022 01:18:00	65.4	20.6	91
02-06-2022 01:19:00	65.6	20.6	90
02-06-2022 01:20:00	65.8	20.6	91
02-06-2022 01:21:00	65.8	20.6	90
02-06-2022 01:22:00	65.9	20.6	89
02-06-2022 01:23:00	65.8	20.6	88
02-06-2022 01:24:00	65.7	20.6	91
02-06-2022 01:25:00	65.8	20.5	91
02-06-2022 01:26:00	66.0	20.5	89
02-06-2022 01:27:00	66.7	20.5	89
02-06-2022 01:28:00	67.6	20.6	90
02-06-2022 01:29:00	68.4	20.6	88
02-06-2022 01:30:00	68.5	20.6	89

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 01:31:00	68.6	20.6	91
02-06-2022 01:32:00	68.2	20.6	90
02-06-2022 01:33:00	67.7	20.6	89
02-06-2022 01:34:00	67.1	20.6	89
02-06-2022 01:35:00	66.7	20.6	89
02-06-2022 01:36:00	66.2	20.6	89
02-06-2022 01:37:00	65.7	20.6	88
02-06-2022 01:38:00	65.6	20.6	89
02-06-2022 01:39:00	65.2	20.6	89
02-06-2022 01:40:00	65.0	20.6	89
02-06-2022 01:41:00	64.8	20.5	84
02-06-2022 01:42:00	64.6	20.5	88
02-06-2022 01:43:00	64.5	20.5	88
02-06-2022 01:44:00	64.4	20.5	89
02-06-2022 01:45:00	64.4	20.5	89
02-06-2022 01:46:00	64.3	20.5	91
02-06-2022 01:47:00	64.2	20.4	89
02-06-2022 01:48:00	64.3	20.4	90
02-06-2022 01:49:00	64.3	20.4	90
02-06-2022 01:50:00	64.5	20.4	88
02-06-2022 01:51:00	64.6	20.4	90
02-06-2022 01:52:00	64.6	20.4	89
02-06-2022 01:53:00	64.7	20.3	90
02-06-2022 01:54:00	64.7	20.3	89
02-06-2022 01:55:00	64.6	20.3	90
02-06-2022 01:56:00	64.5	20.3	90

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 01:57:00	64.5	20.3	89
02-06-2022 01:58:00	64.4	20.3	90
02-06-2022 01:59:00	64.4	20.3	90
02-06-2022 02:00:00	64.3	20.3	90
02-06-2022 02:01:00	64.3	20.3	90
02-06-2022 02:02:00	64.3	20.3	89
02-06-2022 02:03:00	64.3	20.3	89
02-06-2022 02:04:00	64.3	20.2	90
02-06-2022 02:05:00	64.3	20.2	89
02-06-2022 02:06:00	64.3	20.2	90
02-06-2022 02:07:00	64.5	20.2	89
02-06-2022 02:08:00	64.7	20.2	89
02-06-2022 02:09:00	64.8	20.2	91
02-06-2022 02:10:00	64.7	20.2	89
02-06-2022 02:11:00	64.7	20.2	90
02-06-2022 02:12:00	64.7	20.2	89
02-06-2022 02:13:00	64.7	20.2	88
02-06-2022 02:14:00	64.7	20.2	90
02-06-2022 02:15:00	64.7	20.2	90
02-06-2022 02:16:00	64.7	20.2	89
02-06-2022 02:17:00	64.6	20.1	89
02-06-2022 02:18:00	64.6	20.1	89
02-06-2022 02:19:00	64.6	20.1	89
02-06-2022 02:20:00	64.5	20.1	89
02-06-2022 02:21:00	64.5	20.1	89
02-06-2022 02:22:00	64.5	20.1	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 02:23:00	64.5	20.1	90
02-06-2022 02:24:00	64.5	20.1	90
02-06-2022 02:25:00	64.5	20.1	89
02-06-2022 02:26:00	64.5	20.1	88
02-06-2022 02:27:00	64.5	20.1	88
02-06-2022 02:28:00	64.4	20.1	91
02-06-2022 02:29:00	64.4	20.1	89
02-06-2022 02:30:00	64.4	20	90
02-06-2022 02:31:00	64.5	20.1	89
02-06-2022 02:32:00	64.5	20	90
02-06-2022 02:33:00	64.5	20	90
02-06-2022 02:34:00	64.6	20	90
02-06-2022 02:35:00	64.7	20	89
02-06-2022 02:36:00	64.7	20	89
02-06-2022 02:37:00	64.9	20	89
02-06-2022 02:38:00	64.8	20	89
02-06-2022 02:39:00	64.8	20	89
02-06-2022 02:40:00	64.8	20	90
02-06-2022 02:41:00	64.7	20	88
02-06-2022 02:42:00	64.6	20	89
02-06-2022 02:43:00	64.6	20	89
02-06-2022 02:44:00	64.5	20	90
02-06-2022 02:45:00	64.6	20	86
02-06-2022 02:46:00	64.6	20	90
02-06-2022 02:47:00	64.5	20	90
02-06-2022 02:48:00	64.5	20	90

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 02:49:00	64.5	20	90
02-06-2022 02:50:00	64.5	20	90
02-06-2022 02:51:00	64.7	20	89
02-06-2022 02:52:00	64.8	20	89
02-06-2022 02:53:00	64.9	20	89
02-06-2022 02:54:00	64.8	20	86
02-06-2022 02:55:00	64.8	20	90
02-06-2022 02:56:00	64.8	20	90
02-06-2022 02:57:00	64.8	20	90
02-06-2022 02:58:00	64.9	20	91
02-06-2022 02:59:00	64.9	20	89
02-06-2022 03:00:00	64.9	20	90
02-06-2022 03:01:00	64.9	20	89
02-06-2022 03:02:00	64.9	20	89
02-06-2022 03:03:00	64.8	20	89
02-06-2022 03:04:00	64.7	19.9	89
02-06-2022 03:05:00	64.7	20	89
02-06-2022 03:06:00	64.8	20	81
02-06-2022 03:07:00	64.7	20	88
02-06-2022 03:08:00	64.8	20	89
02-06-2022 03:09:00	64.9	19.9	87
02-06-2022 03:10:00	65.0	20	88
02-06-2022 03:11:00	65.1	19.9	85
02-06-2022 03:12:00	65.2	20	89
02-06-2022 03:13:00	65.1	19.9	90
02-06-2022 03:14:00	65.0	19.9	89

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 03:15:00	64.9	20	88
02-06-2022 03:16:00	64.9	19.9	87
02-06-2022 03:17:00	64.8	19.9	88
02-06-2022 03:18:00	64.8	19.9	83
02-06-2022 03:19:00	64.8	19.9	87
02-06-2022 03:20:00	64.8	19.9	90
02-06-2022 03:21:00	64.7	19.9	90
02-06-2022 03:22:00	64.7	19.9	87
02-06-2022 03:23:00	64.6	19.9	90
02-06-2022 03:24:00	64.6	19.9	89
02-06-2022 03:25:00	64.6	19.9	89
02-06-2022 03:26:00	64.5	19.9	87
02-06-2022 03:27:00	64.7	19.9	89
02-06-2022 03:28:00	64.6	19.9	90
02-06-2022 03:29:00	64.6	19.9	88
02-06-2022 03:30:00	64.6	19.9	89
02-06-2022 03:31:00	64.6	19.9	90
02-06-2022 03:32:00	64.7	19.8	89
02-06-2022 03:33:00	64.9	19.9	87
02-06-2022 03:34:00	65.0	19.9	89
02-06-2022 03:35:00	65.0	19.9	87
02-06-2022 03:36:00	65.0	19.9	89
02-06-2022 03:37:00	65.0	19.8	91
02-06-2022 03:38:00	64.8	19.9	87
02-06-2022 03:39:00	64.8	19.9	88
02-06-2022 03:40:00	64.8	19.8	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 03:41:00	64.9	19.8	88
02-06-2022 03:42:00	64.8	19.8	88
02-06-2022 03:43:00	64.7	19.8	84
02-06-2022 03:44:00	64.8	19.8	84
02-06-2022 03:45:00	64.7	19.8	89
02-06-2022 03:46:00	64.6	19.8	89
02-06-2022 03:47:00	64.8	19.8	76
02-06-2022 03:48:00	64.8	19.8	89
02-06-2022 03:49:00	64.9	19.8	85
02-06-2022 03:50:00	65.1	19.8	85
02-06-2022 03:51:00	65.0	19.8	88
02-06-2022 03:52:00	65.0	19.8	88
02-06-2022 03:53:00	65.0	19.8	88
02-06-2022 03:54:00	65.0	19.8	88
02-06-2022 03:55:00	64.9	19.8	89
02-06-2022 03:56:00	64.9	19.8	87
02-06-2022 03:57:00	65.0	19.8	84
02-06-2022 03:58:00	65.1	19.8	89
02-06-2022 03:59:00	65.0	19.8	89
02-06-2022 04:00:00	64.8	19.8	88
02-06-2022 04:01:00	64.9	19.8	89
02-06-2022 04:02:00	64.9	19.8	88
02-06-2022 04:03:00	65.0	19.8	88
02-06-2022 04:04:00	65.0	19.8	88
02-06-2022 04:05:00	65.1	19.8	88
02-06-2022 04:06:00	65.2	19.8	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 04:07:00	65.1	19.8	89
02-06-2022 04:08:00	65.1	19.8	89
02-06-2022 04:09:00	65.2	19.8	88
02-06-2022 04:10:00	65.2	19.8	88
02-06-2022 04:11:00	65.1	19.8	88
02-06-2022 04:12:00	65.3	19.8	89
02-06-2022 04:13:00	65.2	19.8	88
02-06-2022 04:14:00	65.2	19.8	85
02-06-2022 04:15:00	65.2	19.8	89
02-06-2022 04:16:00	65.1	19.8	88
02-06-2022 04:17:00	65.0	19.8	89
02-06-2022 04:18:00	65.0	19.8	88
02-06-2022 04:19:00	65.2	19.8	88
02-06-2022 04:20:00	65.4	19.8	90
02-06-2022 04:21:00	65.5	19.8	89
02-06-2022 04:22:00	65.6	19.8	89
02-06-2022 04:23:00	65.6	19.8	89
02-06-2022 04:24:00	65.6	19.8	89
02-06-2022 04:25:00	65.5	19.8	88
02-06-2022 04:26:00	65.5	19.8	89
02-06-2022 04:27:00	65.5	19.8	88
02-06-2022 04:28:00	65.4	19.8	89
02-06-2022 04:29:00	65.3	19.8	89
02-06-2022 04:30:00	65.3	19.8	88
02-06-2022 04:31:00	65.1	19.8	89
02-06-2022 04:32:00	65.1	19.8	89

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 04:33:00	65.1	19.8	88
02-06-2022 04:34:00	65.1	19.8	89
02-06-2022 04:35:00	65.2	19.8	88
02-06-2022 04:36:00	65.4	19.8	88
02-06-2022 04:37:00	65.4	19.7	89
02-06-2022 04:38:00	65.3	19.7	88
02-06-2022 04:39:00	65.1	19.7	89
02-06-2022 04:40:00	65.1	19.7	86
02-06-2022 04:41:00	65.1	19.7	90
02-06-2022 04:42:00	65.1	19.7	89
02-06-2022 04:43:00	65.0	19.7	88
02-06-2022 04:44:00	65.0	19.7	89
02-06-2022 04:45:00	64.9	19.7	89
02-06-2022 04:46:00	65.0	19.7	88
02-06-2022 04:47:00	64.9	19.7	89
02-06-2022 04:48:00	65.0	19.7	87
02-06-2022 04:49:00	65.1	19.7	90
02-06-2022 04:50:00	65.1	19.7	89
02-06-2022 04:51:00	65.3	19.7	89
02-06-2022 04:52:00	65.3	19.7	90
02-06-2022 04:53:00	65.2	19.7	90
02-06-2022 04:54:00	65.1	19.7	90
02-06-2022 04:55:00	65.1	19.7	89
02-06-2022 04:56:00	65.0	19.7	88
02-06-2022 04:57:00	65.0	19.7	89
02-06-2022 04:58:00	65.0	19.7	89

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 04:59:00	65.0	19.7	90
02-06-2022 05:00:00	65.0	19.7	89
02-06-2022 05:01:00	65.0	19.7	90
02-06-2022 05:02:00	65.1	19.7	89
02-06-2022 05:03:00	65.1	19.7	90
02-06-2022 05:04:00	65.1	19.7	88
02-06-2022 05:05:00	65.3	19.7	87
02-06-2022 05:06:00	65.4	19.7	89
02-06-2022 05:07:00	65.4	19.7	90
02-06-2022 05:08:00	65.4	19.7	90
02-06-2022 05:09:00	65.4	19.7	89
02-06-2022 05:10:00	65.4	19.7	89
02-06-2022 05:11:00	65.3	19.7	88
02-06-2022 05:12:00	65.3	19.7	84
02-06-2022 05:13:00	65.2	19.7	86
02-06-2022 05:14:00	65.2	19.7	87
02-06-2022 05:15:00	65.2	19.7	90
02-06-2022 05:16:00	65.2	19.7	90
02-06-2022 05:17:00	65.1	19.7	88
02-06-2022 05:18:00	65.1	19.7	89
02-06-2022 05:19:00	65.2	19.7	89
02-06-2022 05:20:00	65.2	19.7	89
02-06-2022 05:21:00	65.3	19.7	89
02-06-2022 05:22:00	65.4	19.7	89
02-06-2022 05:23:00	65.3	19.7	89
02-06-2022 05:24:00	65.3	19.7	89

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 05:25:00	65.2	19.7	88
02-06-2022 05:26:00	65.1	19.7	89
02-06-2022 05:27:00	65.1	19.7	88
02-06-2022 05:28:00	65.1	19.7	84
02-06-2022 05:29:00	65.0	19.7	89
02-06-2022 05:30:00	64.9	19.7	90
02-06-2022 05:31:00	64.9	19.7	89
02-06-2022 05:32:00	64.9	19.7	91
02-06-2022 05:33:00	64.9	19.7	90
02-06-2022 05:34:00	64.9	19.7	90
02-06-2022 05:35:00	65.0	19.6	89
02-06-2022 05:36:00	65.2	19.6	84
02-06-2022 05:37:00	65.3	19.7	89
02-06-2022 05:38:00	65.3	19.7	89
02-06-2022 05:39:00	65.3	19.6	86
02-06-2022 05:40:00	65.4	19.6	88
02-06-2022 05:41:00	65.3	19.6	84
02-06-2022 05:42:00	65.3	19.6	91
02-06-2022 05:43:00	65.1	19.6	84
02-06-2022 05:44:00	65.1	19.6	91
02-06-2022 05:45:00	65.2	19.6	88
02-06-2022 05:46:00	65.0	19.6	91
02-06-2022 05:47:00	65.1	19.6	90
02-06-2022 05:48:00	65.1	19.6	90
02-06-2022 05:49:00	65.2	19.6	90
02-06-2022 05:50:00	65.4	19.6	90

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 05:51:00	65.3	19.6	87
02-06-2022 05:52:00	65.4	19.6	91
02-06-2022 05:53:00	65.3	19.6	90
02-06-2022 05:54:00	66.0	19.6	90
02-06-2022 05:55:00	67.4	19.6	87
02-06-2022 05:56:00	68.0	19.7	89
02-06-2022 05:57:00	68.0	19.7	91
02-06-2022 05:58:00	67.9	19.7	90
02-06-2022 05:59:00	67.7	19.7	89
02-06-2022 06:00:00	67.5	19.7	90
02-06-2022 06:01:00	67.3	19.7	90
02-06-2022 06:02:00	67.3	19.7	90
02-06-2022 06:03:00	67.3	19.7	90
02-06-2022 06:04:00	67.0	19.7	90
02-06-2022 06:05:00	66.9	19.7	91
02-06-2022 06:06:00	66.6	19.7	91
02-06-2022 06:07:00	66.4	19.7	90
02-06-2022 06:08:00	66.3	19.7	89
02-06-2022 06:09:00	66.1	19.7	91
02-06-2022 06:10:00	66.0	19.7	89
02-06-2022 06:11:00	65.9	19.7	88
02-06-2022 06:12:00	65.8	19.7	90
02-06-2022 06:13:00	65.7	19.7	89
02-06-2022 06:14:00	65.8	19.7	89
02-06-2022 06:15:00	65.9	19.6	91
02-06-2022 06:16:00	65.9	19.6	89

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 06:17:00	65.9	19.7	89
02-06-2022 06:18:00	65.9	19.7	90
02-06-2022 06:19:00	65.9	19.7	91
02-06-2022 06:20:00	65.9	19.6	86
02-06-2022 06:21:00	66.0	19.6	89
02-06-2022 06:22:00	66.6	19.7	91
02-06-2022 06:23:00	67.1	19.7	91
02-06-2022 06:24:00	67.2	19.7	92
02-06-2022 06:25:00	67.1	19.7	87
02-06-2022 06:26:00	66.9	19.7	82
02-06-2022 06:27:00	66.7	19.7	85
02-06-2022 06:28:00	66.6	19.7	80
02-06-2022 06:29:00	66.6	19.7	85
02-06-2022 06:30:00	66.6	19.7	86
02-06-2022 06:31:00	66.5	19.7	83
02-06-2022 06:32:00	66.4	19.7	70
02-06-2022 06:33:00	66.2	19.7	81
02-06-2022 06:34:00	66.1	19.7	78
02-06-2022 06:35:00	65.9	19.7	86
02-06-2022 06:36:00	65.8	19.7	86
02-06-2022 06:37:00	65.8	19.7	85
02-06-2022 06:38:00	65.6	19.7	82
02-06-2022 06:39:00	65.5	19.7	86
02-06-2022 06:40:00	65.6	19.7	86
02-06-2022 06:41:00	65.6	19.6	86
02-06-2022 06:42:00	65.5	19.6	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 06:43:00	65.7	19.6	81
02-06-2022 06:44:00	65.7	19.6	85
02-06-2022 06:45:00	65.9	19.6	84
02-06-2022 06:46:00	65.9	19.6	86
02-06-2022 06:47:00	65.8	19.6	83
02-06-2022 06:48:00	65.7	19.6	86
02-06-2022 06:49:00	65.6	19.6	86
02-06-2022 06:50:00	65.6	19.6	86
02-06-2022 06:51:00	65.6	19.6	85
02-06-2022 06:52:00	65.6	19.6	85
02-06-2022 06:53:00	65.5	19.6	86
02-06-2022 06:54:00	65.6	19.6	85
02-06-2022 06:55:00	65.5	19.6	85
02-06-2022 06:56:00	65.5	19.6	87
02-06-2022 06:57:00	65.5	19.6	86
02-06-2022 06:58:00	65.7	19.6	86
02-06-2022 06:59:00	65.8	19.6	84
02-06-2022 07:00:00	66.0	19.6	85
02-06-2022 07:01:00	66.3	19.6	84
02-06-2022 07:02:00	66.5	19.6	87
02-06-2022 07:03:00	66.7	19.6	84
02-06-2022 07:04:00	66.6	19.6	87
02-06-2022 07:05:00	66.7	19.6	87
02-06-2022 07:06:00	66.7	19.6	88
02-06-2022 07:07:00	66.7	19.6	87
02-06-2022 07:08:00	66.8	19.6	87

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 07:09:00	66.8	19.6	87
02-06-2022 07:10:00	66.7	19.6	87
02-06-2022 07:11:00	66.7	19.6	89
02-06-2022 07:12:00	66.9	19.6	83
02-06-2022 07:13:00	66.9	19.6	83
02-06-2022 07:14:00	66.8	19.6	79
02-06-2022 07:15:00	66.7	19.6	85
02-06-2022 07:16:00	66.7	19.6	87
02-06-2022 07:17:00	66.5	19.6	83
02-06-2022 07:18:00	66.4	19.6	87
02-06-2022 07:19:00	66.4	19.6	83
02-06-2022 07:20:00	66.8	19.6	86
02-06-2022 07:21:00	67.1	19.6	84
02-06-2022 07:22:00	67.2	19.6	84
02-06-2022 07:23:00	67.2	19.6	85
02-06-2022 07:24:00	67.0	19.6	87
02-06-2022 07:25:00	66.9	19.6	86
02-06-2022 07:26:00	66.7	19.6	88
02-06-2022 07:27:00	66.7	19.6	86
02-06-2022 07:28:00	66.6	19.6	86
02-06-2022 07:29:00	66.6	19.6	87
02-06-2022 07:30:00	66.4	19.6	86
02-06-2022 07:31:00	66.4	19.6	86
02-06-2022 07:32:00	66.3	19.6	84
02-06-2022 07:33:00	66.1	19.6	86
02-06-2022 07:34:00	66.3	19.6	86

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 07:35:00	66.2	19.6	87
02-06-2022 07:36:00	66.1	19.6	87
02-06-2022 07:37:00	66.1	19.6	87
02-06-2022 07:38:00	66.2	19.6	87
02-06-2022 07:39:00	66.2	19.6	87
02-06-2022 07:40:00	66.1	19.6	88
02-06-2022 07:41:00	66.2	19.6	86
02-06-2022 07:42:00	66.4	19.6	86
02-06-2022 07:43:00	66.3	19.6	86
02-06-2022 07:44:00	66.4	19.6	86
02-06-2022 07:45:00	66.5	19.6	86
02-06-2022 07:46:00	66.5	19.6	85
02-06-2022 07:47:00	66.6	19.6	86
02-06-2022 07:48:00	66.6	19.6	86
02-06-2022 07:49:00	66.7	19.6	86
02-06-2022 07:50:00	66.7	19.6	86
02-06-2022 07:51:00	66.7	19.6	83
02-06-2022 07:52:00	66.6	19.6	86
02-06-2022 07:53:00	66.5	19.6	85
02-06-2022 07:54:00	66.5	19.6	86
02-06-2022 07:55:00	66.4	19.6	86
02-06-2022 07:56:00	66.3	19.6	82
02-06-2022 07:57:00	66.3	19.6	85
02-06-2022 07:58:00	66.2	19.6	87
02-06-2022 07:59:00	66.2	19.6	86
02-06-2022 08:00:00	66.2	19.6	86

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 08:01:00	66.5	19.6	84
02-06-2022 08:02:00	67.1	19.6	87
02-06-2022 08:03:00	67.5	19.6	85
02-06-2022 08:04:00	67.5	19.6	86
02-06-2022 08:05:00	67.2	19.6	84
02-06-2022 08:06:00	66.9	19.6	82
02-06-2022 08:07:00	66.8	19.6	84
02-06-2022 08:08:00	66.6	19.6	86
02-06-2022 08:09:00	66.4	19.6	85
02-06-2022 08:10:00	66.3	19.6	86
02-06-2022 08:11:00	66.3	19.6	85
02-06-2022 08:12:00	66.2	19.6	83
02-06-2022 08:13:00	66.2	19.6	85
02-06-2022 08:14:00	66.2	19.6	86
02-06-2022 08:15:00	66.3	19.5	85
02-06-2022 08:16:00	66.3	19.6	86
02-06-2022 08:17:00	66.4	19.6	86
02-06-2022 08:18:00	66.4	19.6	85
02-06-2022 08:19:00	66.3	19.5	86
02-06-2022 08:20:00	66.2	19.6	87
02-06-2022 08:21:00	66.1	19.5	86
02-06-2022 08:22:00	66.0	19.5	86
02-06-2022 08:23:00	66.0	19.5	88
02-06-2022 08:24:00	66.0	19.5	86
02-06-2022 08:25:00	66.0	19.5	86
02-06-2022 08:26:00	65.9	19.5	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 08:27:00	66.0	19.5	86
02-06-2022 08:28:00	65.8	19.5	86
02-06-2022 08:29:00	65.7	19.5	85
02-06-2022 08:30:00	65.7	19.5	85
02-06-2022 08:31:00	66.0	19.5	85
02-06-2022 08:32:00	66.8	19.5	85
02-06-2022 08:33:00	67.1	19.5	86
02-06-2022 08:34:00	67.5	19.5	84
02-06-2022 08:35:00	68.0	19.5	84
02-06-2022 08:36:00	68.0	19.5	85
02-06-2022 08:37:00	68.0	19.5	84
02-06-2022 08:38:00	67.9	19.5	86
02-06-2022 08:39:00	67.8	19.5	85
02-06-2022 08:40:00	67.8	19.6	85
02-06-2022 08:41:00	67.6	19.6	86
02-06-2022 08:42:00	67.4	19.6	85
02-06-2022 08:43:00	67.1	19.6	85
02-06-2022 08:44:00	67.0	19.6	84
02-06-2022 08:45:00	66.8	19.6	84
02-06-2022 08:46:00	66.6	19.6	85
02-06-2022 08:47:00	66.6	19.6	85
02-06-2022 08:48:00	66.7	19.6	86
02-06-2022 08:49:00	67.2	19.6	86
02-06-2022 08:50:00	68.0	19.6	86
02-06-2022 08:51:00	69.1	19.6	84
02-06-2022 08:52:00	70.0	19.6	86

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 08:53:00	70.0	19.7	86
02-06-2022 08:54:00	69.8	19.6	85
02-06-2022 08:55:00	69.6	19.7	86
02-06-2022 08:56:00	69.2	19.7	86
02-06-2022 08:57:00	68.9	19.7	86
02-06-2022 08:58:00	69.3	19.7	84
02-06-2022 08:59:00	69.7	19.7	84
02-06-2022 09:00:00	70.2	19.7	84
02-06-2022 09:01:00	70.5	19.8	86
02-06-2022 09:02:00	70.7	19.8	83
02-06-2022 09:03:00	70.6	19.8	87
02-06-2022 09:04:00	70.4	19.8	87
02-06-2022 09:05:00	70.4	19.8	85
02-06-2022 09:06:00	70.4	19.8	84
02-06-2022 09:07:00	70.2	19.8	83
02-06-2022 09:08:00	70.0	19.8	82
02-06-2022 09:09:00	69.7	19.8	82
02-06-2022 09:10:00	69.2	19.8	82
02-06-2022 09:11:00	68.9	19.8	83
02-06-2022 09:12:00	68.7	19.8	83
02-06-2022 09:13:00	68.6	19.8	84
02-06-2022 09:14:00	68.5	19.8	84
02-06-2022 09:15:00	68.5	19.8	84
02-06-2022 09:16:00	68.6	19.8	84
02-06-2022 09:17:00	68.6	19.8	84
02-06-2022 09:18:00	68.5	19.8	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 09:19:00	68.5	19.8	84
02-06-2022 09:20:00	68.5	19.8	84
02-06-2022 09:21:00	68.6	19.8	81
02-06-2022 09:22:00	68.4	19.8	84
02-06-2022 09:23:00	68.4	19.8	85
02-06-2022 09:24:00	68.4	19.8	84
02-06-2022 09:25:00	68.2	19.8	83
02-06-2022 09:26:00	68.2	19.8	84
02-06-2022 09:27:00	68.2	19.8	85
02-06-2022 09:28:00	68.2	19.8	86
02-06-2022 09:29:00	68.0	19.8	83
02-06-2022 09:30:00	68.0	19.8	84
02-06-2022 09:31:00	68.1	19.8	83
02-06-2022 09:32:00	68.0	19.8	81
02-06-2022 09:33:00	67.9	19.8	84
02-06-2022 09:34:00	68.0	19.8	85
02-06-2022 09:35:00	68.1	19.8	84
02-06-2022 09:36:00	68.0	19.8	85
02-06-2022 09:37:00	68.0	19.8	84
02-06-2022 09:38:00	68.1	19.8	85
02-06-2022 09:39:00	68.0	19.8	84
02-06-2022 09:40:00	68.0	19.8	84
02-06-2022 09:41:00	68.1	19.8	82
02-06-2022 09:42:00	68.1	19.8	83
02-06-2022 09:43:00	68.1	19.8	84
02-06-2022 09:44:00	68.1	19.7	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 09:45:00	68.2	19.7	85
02-06-2022 09:46:00	68.1	19.7	85
02-06-2022 09:47:00	68.2	19.7	85
02-06-2022 09:48:00	68.2	19.7	83
02-06-2022 09:49:00	68.0	19.7	84
02-06-2022 09:50:00	68.0	19.7	85
02-06-2022 09:51:00	68.3	19.7	83
02-06-2022 09:52:00	69.3	19.7	85
02-06-2022 09:53:00	69.7	19.7	84
02-06-2022 09:54:00	69.9	19.8	84
02-06-2022 09:55:00	69.9	19.8	84
02-06-2022 09:56:00	69.7	19.8	80
02-06-2022 09:57:00	69.3	19.8	84
02-06-2022 09:58:00	69.0	19.8	85
02-06-2022 09:59:00	68.9	19.8	81
02-06-2022 10:00:00	68.4	19.8	84
02-06-2022 10:01:00	68.1	19.8	84
02-06-2022 10:02:00	67.9	19.8	85
02-06-2022 10:03:00	67.6	19.8	83
02-06-2022 10:04:00	67.4	19.8	83
02-06-2022 10:05:00	67.2	19.7	85
02-06-2022 10:06:00	67.3	19.7	84
02-06-2022 10:07:00	67.4	19.7	83
02-06-2022 10:08:00	67.4	19.7	86
02-06-2022 10:09:00	67.5	19.7	85
02-06-2022 10:10:00	67.5	19.7	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 10:11:00	67.5	19.7	85
02-06-2022 10:12:00	67.3	19.7	79
02-06-2022 10:13:00	67.2	19.7	85
02-06-2022 10:14:00	67.0	19.7	84
02-06-2022 10:15:00	67.0	19.7	85
02-06-2022 10:16:00	67.0	19.6	84
02-06-2022 10:17:00	67.0	19.6	83
02-06-2022 10:18:00	67.0	19.6	84
02-06-2022 10:19:00	67.0	19.6	84
02-06-2022 10:20:00	67.0	19.6	84
02-06-2022 10:21:00	67.0	19.6	84
02-06-2022 10:22:00	66.9	19.6	78
02-06-2022 10:23:00	66.9	19.6	85
02-06-2022 10:24:00	66.8	19.6	84
02-06-2022 10:25:00	66.7	19.6	85
02-06-2022 10:26:00	66.6	19.6	84
02-06-2022 10:27:00	66.5	19.5	84
02-06-2022 10:28:00	66.5	19.5	83
02-06-2022 10:29:00	66.6	19.5	85
02-06-2022 10:30:00	66.5	19.5	84
02-06-2022 10:31:00	66.5	19.5	83
02-06-2022 10:32:00	66.5	19.5	85
02-06-2022 10:33:00	66.6	19.5	85
02-06-2022 10:34:00	66.6	19.5	84
02-06-2022 10:35:00	66.6	19.5	85
02-06-2022 10:36:00	66.6	19.5	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 10:37:00	66.6	19.5	85
02-06-2022 10:38:00	66.6	19.5	86
02-06-2022 10:39:00	66.6	19.5	81
02-06-2022 10:40:00	66.5	19.5	84
02-06-2022 10:41:00	66.5	19.5	85
02-06-2022 10:42:00	66.6	19.5	85
02-06-2022 10:43:00	66.5	19.5	84
02-06-2022 10:44:00	66.6	19.5	84
02-06-2022 10:45:00	66.6	19.5	84
02-06-2022 10:46:00	66.6	19.5	85
02-06-2022 10:47:00	66.6	19.5	87
02-06-2022 10:48:00	66.5	19.5	83
02-06-2022 10:49:00	66.6	19.5	84
02-06-2022 10:50:00	66.8	19.5	85
02-06-2022 10:51:00	66.7	19.5	83
02-06-2022 10:52:00	66.8	19.4	85
02-06-2022 10:53:00	66.7	19.5	84
02-06-2022 10:54:00	66.7	19.5	85
02-06-2022 10:55:00	66.7	19.5	85
02-06-2022 10:56:00	66.8	19.5	85
02-06-2022 10:57:00	66.7	19.5	86
02-06-2022 10:58:00	66.7	19.4	85
02-06-2022 10:59:00	66.7	19.4	84
02-06-2022 11:00:00	66.8	19.4	86
02-06-2022 11:01:00	66.9	19.4	86
02-06-2022 11:02:00	67.0	19.4	86

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 11:03:00	67.3	19.5	84
02-06-2022 11:04:00	67.3	19.4	84
02-06-2022 11:05:00	67.3	19.5	84
02-06-2022 11:06:00	67.4	19.5	84
02-06-2022 11:07:00	67.5	19.5	85
02-06-2022 11:08:00	67.5	19.5	85
02-06-2022 11:09:00	67.4	19.5	84
02-06-2022 11:10:00	67.4	19.5	86
02-06-2022 11:11:00	67.4	19.5	83
02-06-2022 11:12:00	67.3	19.5	85
02-06-2022 11:13:00	67.3	19.5	85
02-06-2022 11:14:00	67.3	19.5	85
02-06-2022 11:15:00	67.4	19.5	84
02-06-2022 11:16:00	67.6	19.5	85
02-06-2022 11:17:00	67.7	19.5	82
02-06-2022 11:18:00	67.6	19.5	84
02-06-2022 11:19:00	67.5	19.5	84
02-06-2022 11:20:00	67.8	19.5	85
02-06-2022 11:21:00	68.2	19.5	83
02-06-2022 11:22:00	68.7	19.5	83
02-06-2022 11:23:00	69.1	19.6	84
02-06-2022 11:24:00	69.2	19.5	85
02-06-2022 11:25:00	69.2	19.6	85
02-06-2022 11:26:00	68.9	19.6	84
02-06-2022 11:27:00	69.4	19.6	84
02-06-2022 11:28:00	70.3	19.6	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 11:29:00	70.6	19.6	84
02-06-2022 11:30:00	70.5	19.6	87
02-06-2022 11:31:00	70.1	19.6	85
02-06-2022 11:32:00	69.6	19.6	82
02-06-2022 11:33:00	69.2	19.7	85
02-06-2022 11:34:00	68.9	19.7	83
02-06-2022 11:35:00	68.6	19.7	86
02-06-2022 11:36:00	68.8	19.7	85
02-06-2022 11:37:00	69.0	19.7	78
02-06-2022 11:38:00	69.2	19.7	86
02-06-2022 11:39:00	69.5	19.7	86
02-06-2022 11:40:00	69.6	19.7	86
02-06-2022 11:41:00	69.7	19.7	86
02-06-2022 11:42:00	69.8	19.7	84
02-06-2022 11:43:00	69.9	19.7	86
02-06-2022 11:44:00	69.8	19.7	86
02-06-2022 11:45:00	69.9	19.7	86
02-06-2022 11:46:00	69.9	19.7	86
02-06-2022 11:47:00	69.8	19.7	86
02-06-2022 11:48:00	69.9	19.7	86
02-06-2022 11:49:00	69.9	19.7	86
02-06-2022 11:50:00	69.8	19.7	83
02-06-2022 11:51:00	69.8	19.7	87
02-06-2022 11:52:00	69.8	19.8	86
02-06-2022 11:53:00	69.8	19.7	85
02-06-2022 11:54:00	69.8	19.8	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 11:55:00	69.7	19.8	85
02-06-2022 11:56:00	69.6	19.8	84
02-06-2022 11:57:00	69.6	19.8	85
02-06-2022 11:58:00	69.5	19.8	84
02-06-2022 11:59:00	69.5	19.8	85
02-06-2022 12:00:00	69.3	19.8	85
02-06-2022 12:01:00	69.0	19.8	85
02-06-2022 12:02:00	68.8	19.8	86
02-06-2022 12:03:00	68.7	19.8	82
02-06-2022 12:04:00	68.8	19.8	87
02-06-2022 12:05:00	69.1	19.8	82
02-06-2022 12:06:00	69.5	19.8	88
02-06-2022 12:07:00	69.9	19.8	85
02-06-2022 12:08:00	69.8	19.8	85
02-06-2022 12:09:00	69.6	19.8	86
02-06-2022 12:10:00	69.6	19.8	86
02-06-2022 12:11:00	69.3	19.8	87
02-06-2022 12:12:00	69.4	19.8	86
02-06-2022 12:13:00	69.3	19.8	85
02-06-2022 12:14:00	69.3	19.8	86
02-06-2022 12:15:00	69.2	19.8	85
02-06-2022 12:16:00	69.1	19.8	83
02-06-2022 12:17:00	69.1	19.8	86
02-06-2022 12:18:00	68.9	19.8	85
02-06-2022 12:19:00	68.8	19.8	86
02-06-2022 12:20:00	68.9	19.7	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 12:21:00	68.9	19.7	87
02-06-2022 12:22:00	68.9	19.7	86
02-06-2022 12:23:00	68.9	19.7	87
02-06-2022 12:24:00	68.9	19.7	86
02-06-2022 12:25:00	68.8	19.7	86
02-06-2022 12:26:00	68.4	19.7	86
02-06-2022 12:27:00	68.2	19.7	86
02-06-2022 12:28:00	68.6	19.7	86
02-06-2022 12:29:00	69.5	19.7	87
02-06-2022 12:30:00	69.6	19.7	86
02-06-2022 12:31:00	69.6	19.7	87
02-06-2022 12:32:00	69.8	19.7	87
02-06-2022 12:33:00	70.0	19.7	86
02-06-2022 12:34:00	70.1	19.7	87
02-06-2022 12:35:00	70.4	19.7	87
02-06-2022 12:36:00	70.1	19.7	88
02-06-2022 12:37:00	69.7	19.7	87
02-06-2022 12:38:00	69.4	19.7	87
02-06-2022 12:39:00	69.1	19.8	85
02-06-2022 12:40:00	68.9	19.7	86
02-06-2022 12:41:00	68.5	19.7	86
02-06-2022 12:42:00	68.3	19.7	85
02-06-2022 12:43:00	68.2	19.7	84
02-06-2022 12:44:00	68.0	19.7	83
02-06-2022 12:45:00	67.8	19.7	84
02-06-2022 12:46:00	67.7	19.7	86

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 12:47:00	67.6	19.7	86
02-06-2022 12:48:00	67.4	19.7	87
02-06-2022 12:49:00	67.4	19.7	86
02-06-2022 12:50:00	67.3	19.6	86
02-06-2022 12:51:00	67.2	19.6	86
02-06-2022 12:52:00	67.2	19.6	86
02-06-2022 12:53:00	67.2	19.6	87
02-06-2022 12:54:00	67.2	19.6	86
02-06-2022 12:55:00	67.2	19.6	86
02-06-2022 12:56:00	67.2	19.6	85
02-06-2022 12:57:00	67.3	19.6	84
02-06-2022 12:58:00	67.5	19.5	85
02-06-2022 12:59:00	67.7	19.5	85
02-06-2022 13:00:00	68.2	19.5	85
02-06-2022 13:01:00	69.2	19.6	85
02-06-2022 13:02:00	70.2	19.6	85
02-06-2022 13:03:00	70.6	19.6	86
02-06-2022 13:04:00	70.7	19.6	86
02-06-2022 13:05:00	70.9	19.6	86
02-06-2022 13:06:00	71.0	19.6	85
02-06-2022 13:07:00	70.9	19.7	86
02-06-2022 13:08:00	70.8	19.7	85
02-06-2022 13:09:00	70.6	19.7	86
02-06-2022 13:10:00	70.6	19.7	85
02-06-2022 13:11:00	70.6	19.7	84
02-06-2022 13:12:00	70.6	19.7	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 13:13:00	70.6	19.7	85
02-06-2022 13:14:00	71.0	19.7	86
02-06-2022 13:15:00	71.7	19.7	83
02-06-2022 13:16:00	72.4	19.8	85
02-06-2022 13:17:00	72.9	19.8	84
02-06-2022 13:18:00	73.2	19.8	84
02-06-2022 13:19:00	73.4	19.9	84
02-06-2022 13:20:00	73.3	19.9	83
02-06-2022 13:21:00	73.0	19.9	86
02-06-2022 13:22:00	72.7	19.9	85
02-06-2022 13:23:00	72.5	20	85
02-06-2022 13:24:00	72.9	20	85
02-06-2022 13:25:00	73.1	20	85
02-06-2022 13:26:00	73.1	20	86
02-06-2022 13:27:00	73.2	20	84
02-06-2022 13:28:00	73.2	20.1	86
02-06-2022 13:29:00	73.0	20.1	85
02-06-2022 13:30:00	72.9	20.1	85
02-06-2022 13:31:00	72.7	20.1	85
02-06-2022 13:32:00	72.4	20.1	86
02-06-2022 13:33:00	72.2	20.1	85
02-06-2022 13:34:00	71.9	20.1	83
02-06-2022 13:35:00	71.6	20.1	83
02-06-2022 13:36:00	71.4	20.1	85
02-06-2022 13:37:00	71.1	20.1	81
02-06-2022 13:38:00	70.9	20.1	78

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 13:39:00	70.7	20.1	83
02-06-2022 13:40:00	70.5	20.1	84
02-06-2022 13:41:00	70.5	20.1	82
02-06-2022 13:42:00	70.7	20.1	82
02-06-2022 13:43:00	70.6	20.1	82
02-06-2022 13:44:00	70.5	20.1	82
02-06-2022 13:45:00	70.3	20.1	81
02-06-2022 13:46:00	70.1	20.1	82
02-06-2022 13:47:00	70.0	20.1	83
02-06-2022 13:48:00	69.8	20.1	82
02-06-2022 13:49:00	69.7	20.1	83
02-06-2022 13:50:00	69.6	20.1	83
02-06-2022 13:51:00	69.6	20.1	84
02-06-2022 13:52:00	70.2	20.1	84
02-06-2022 13:53:00	70.2	20.1	83
02-06-2022 13:54:00	70.3	20.1	84
02-06-2022 13:55:00	70.4	20.1	85
02-06-2022 13:56:00	70.3	20.1	84
02-06-2022 13:57:00	70.3	20.1	80
02-06-2022 13:58:00	70.2	20.1	82
02-06-2022 13:59:00	69.9	20.1	82
02-06-2022 14:00:00	69.6	20.1	82
02-06-2022 14:01:00	69.5	20.1	81
02-06-2022 14:02:00	69.2	20	77
02-06-2022 14:03:00	69.2	20	82
02-06-2022 14:04:00	69.1	20	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 14:05:00	69.1	20	81
02-06-2022 14:06:00	68.9	20	79
02-06-2022 14:07:00	68.8	20	82
02-06-2022 14:08:00	68.7	20	83
02-06-2022 14:09:00	68.6	20	81
02-06-2022 14:10:00	68.5	20	82
02-06-2022 14:11:00	68.4	20	82
02-06-2022 14:12:00	68.4	20	79
02-06-2022 14:13:00	68.3	19.9	78
02-06-2022 14:14:00	68.2	19.9	78
02-06-2022 14:15:00	68.2	19.9	79
02-06-2022 14:16:00	68.1	19.9	80
02-06-2022 14:17:00	68.0	19.9	82
02-06-2022 14:18:00	68.0	19.8	81
02-06-2022 14:19:00	67.9	19.8	82
02-06-2022 14:20:00	67.8	19.8	81
02-06-2022 14:21:00	67.8	19.8	80
02-06-2022 14:22:00	67.8	19.8	81
02-06-2022 14:23:00	67.7	19.8	83
02-06-2022 14:24:00	67.7	19.8	77
02-06-2022 14:25:00	67.7	19.8	81
02-06-2022 14:26:00	67.5	19.8	82
02-06-2022 14:27:00	67.5	19.8	81
02-06-2022 14:28:00	67.5	19.8	78
02-06-2022 14:29:00	67.3	19.8	79
02-06-2022 14:30:00	67.3	19.8	74

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 14:31:00	67.3	19.7	82
02-06-2022 14:32:00	67.3	19.7	82
02-06-2022 14:33:00	67.3	19.7	80
02-06-2022 14:34:00	67.3	19.7	80
02-06-2022 14:35:00	67.3	19.7	81
02-06-2022 14:36:00	67.2	19.7	80
02-06-2022 14:37:00	67.1	19.7	81
02-06-2022 14:38:00	67.2	19.7	82
02-06-2022 14:39:00	67.3	19.7	82
02-06-2022 14:40:00	67.2	19.6	80
02-06-2022 14:41:00	67.2	19.6	77
02-06-2022 14:42:00	67.2	19.6	82
02-06-2022 14:43:00	67.3	19.6	82
02-06-2022 14:44:00	67.3	19.6	82
02-06-2022 14:45:00	67.5	19.6	82
02-06-2022 14:46:00	67.5	19.6	92
02-06-2022 14:47:00	67.7	19.6	87
02-06-2022 14:48:00	67.7	19.6	83
02-06-2022 14:49:00	67.7	19.6	85
02-06-2022 14:50:00	67.7	19.6	85
02-06-2022 14:51:00	67.6	19.6	82
02-06-2022 14:52:00	67.5	19.6	84
02-06-2022 14:53:00	67.4	19.6	83
02-06-2022 14:54:00	67.4	19.6	80
02-06-2022 14:55:00	67.3	19.6	81
02-06-2022 14:56:00	67.3	19.6	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 14:57:00	67.7	19.6	83
02-06-2022 14:58:00	68.0	19.6	82
02-06-2022 14:59:00	68.0	19.6	80
02-06-2022 15:00:00	67.9	19.6	84
02-06-2022 15:01:00	67.8	19.6	83
02-06-2022 15:02:00	68.0	19.6	83
02-06-2022 15:03:00	68.3	19.6	83
02-06-2022 15:04:00	68.3	19.6	84
02-06-2022 15:05:00	68.3	19.6	83
02-06-2022 15:06:00	68.6	19.6	84
02-06-2022 15:07:00	69.0	19.6	83
02-06-2022 15:08:00	69.1	19.6	83
02-06-2022 15:09:00	69.2	19.6	83
02-06-2022 15:10:00	69.4	19.6	83
02-06-2022 15:11:00	69.8	19.6	83
02-06-2022 15:12:00	69.7	19.6	83
02-06-2022 15:13:00	69.2	19.6	84
02-06-2022 15:14:00	68.9	19.6	83
02-06-2022 15:15:00	68.7	19.7	83
02-06-2022 15:16:00	68.8	19.6	81
02-06-2022 15:17:00	68.6	19.7	82
02-06-2022 15:18:00	68.7	19.6	82
02-06-2022 15:19:00	69.0	19.6	83
02-06-2022 15:20:00	69.2	19.6	82
02-06-2022 15:21:00	69.4	19.7	82
02-06-2022 15:22:00	69.9	19.7	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 15:23:00	70.1	19.7	83
02-06-2022 15:24:00	70.3	19.7	81
02-06-2022 15:25:00	70.3	19.7	82
02-06-2022 15:26:00	70.2	19.7	83
02-06-2022 15:27:00	70.2	19.7	83
02-06-2022 15:28:00	70.2	19.7	79
02-06-2022 15:29:00	70.2	19.7	74
02-06-2022 15:30:00	69.9	19.7	82
02-06-2022 15:31:00	69.9	19.7	80
02-06-2022 15:32:00	69.6	19.7	82
02-06-2022 15:33:00	69.4	19.7	83
02-06-2022 15:34:00	69.4	19.7	81
02-06-2022 15:35:00	69.3	19.7	84
02-06-2022 15:36:00	69.5	19.7	82
02-06-2022 15:37:00	69.3	19.7	82
02-06-2022 15:38:00	69.4	19.7	83
02-06-2022 15:39:00	69.3	19.7	83
02-06-2022 15:40:00	69.4	19.7	81
02-06-2022 15:41:00	69.6	19.7	78
02-06-2022 15:42:00	69.5	19.7	78
02-06-2022 15:43:00	69.6	19.7	80
02-06-2022 15:44:00	69.9	19.7	83
02-06-2022 15:45:00	69.9	19.8	83
02-06-2022 15:46:00	70.0	19.8	83
02-06-2022 15:47:00	70.0	19.8	82
02-06-2022 15:48:00	69.9	19.7	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 15:49:00	69.7	19.8	84
02-06-2022 15:50:00	69.7	19.8	84
02-06-2022 15:51:00	69.7	19.7	83
02-06-2022 15:52:00	69.6	19.8	82
02-06-2022 15:53:00	69.6	19.7	82
02-06-2022 15:54:00	69.5	19.8	80
02-06-2022 15:55:00	69.5	19.8	78
02-06-2022 15:56:00	69.4	19.8	81
02-06-2022 15:57:00	68.9	19.8	82
02-06-2022 15:58:00	68.8	19.8	84
02-06-2022 15:59:00	68.8	19.7	83
02-06-2022 16:00:00	69.2	19.7	81
02-06-2022 16:01:00	69.2	19.7	83
02-06-2022 16:02:00	69.1	19.7	83
02-06-2022 16:03:00	68.9	19.7	79
02-06-2022 16:04:00	68.7	19.7	81
02-06-2022 16:05:00	68.8	19.7	84
02-06-2022 16:06:00	68.9	19.7	83
02-06-2022 16:07:00	69.4	19.7	83
02-06-2022 16:08:00	69.9	19.7	84
02-06-2022 16:09:00	70.1	19.7	83
02-06-2022 16:10:00	70.1	19.7	83
02-06-2022 16:11:00	69.9	19.7	80
02-06-2022 16:12:00	69.6	19.7	82
02-06-2022 16:13:00	69.3	19.7	83
02-06-2022 16:14:00	69.1	19.7	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 16:15:00	68.9	19.7	81
02-06-2022 16:16:00	68.8	19.7	82
02-06-2022 16:17:00	68.6	19.7	82
02-06-2022 16:18:00	68.7	19.7	82
02-06-2022 16:19:00	68.6	19.7	80
02-06-2022 16:20:00	68.6	19.7	83
02-06-2022 16:21:00	68.6	19.7	84
02-06-2022 16:22:00	68.4	19.7	82
02-06-2022 16:23:00	68.2	19.7	82
02-06-2022 16:24:00	67.9	19.7	79
02-06-2022 16:25:00	67.7	19.7	79
02-06-2022 16:26:00	67.6	19.6	80
02-06-2022 16:27:00	67.4	19.6	81
02-06-2022 16:28:00	67.4	19.6	82
02-06-2022 16:29:00	67.4	19.6	83
02-06-2022 16:30:00	67.6	19.6	82
02-06-2022 16:31:00	67.6	19.6	82
02-06-2022 16:32:00	67.5	19.6	82
02-06-2022 16:33:00	67.4	19.5	81
02-06-2022 16:34:00	67.3	19.5	81
02-06-2022 16:35:00	67.4	19.5	82
02-06-2022 16:36:00	67.4	19.5	82
02-06-2022 16:37:00	67.3	19.5	82
02-06-2022 16:38:00	67.4	19.5	82
02-06-2022 16:39:00	67.5	19.5	81
02-06-2022 16:40:00	67.5	19.5	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 16:41:00	67.6	19.5	80
02-06-2022 16:42:00	67.6	19.5	83
02-06-2022 16:43:00	67.8	19.5	72
02-06-2022 16:44:00	68.2	19.5	82
02-06-2022 16:45:00	68.5	19.5	80
02-06-2022 16:46:00	68.4	19.5	83
02-06-2022 16:47:00	68.5	19.5	81
02-06-2022 16:48:00	68.6	19.5	79
02-06-2022 16:49:00	69.5	19.5	82
02-06-2022 16:50:00	69.9	19.5	80
02-06-2022 16:51:00	70.2	19.5	83
02-06-2022 16:52:00	70.6	19.5	78
02-06-2022 16:53:00	70.8	19.5	80
02-06-2022 16:54:00	70.4	19.5	82
02-06-2022 16:55:00	70.0	19.6	81
02-06-2022 16:56:00	69.7	19.6	82
02-06-2022 16:57:00	69.3	19.6	82
02-06-2022 16:58:00	69.0	19.6	83
02-06-2022 16:59:00	68.8	19.6	79
02-06-2022 17:00:00	68.5	19.6	82
02-06-2022 17:01:00	68.2	19.6	80
02-06-2022 17:02:00	67.9	19.6	83
02-06-2022 17:03:00	67.6	19.5	83
02-06-2022 17:04:00	67.4	19.5	83
02-06-2022 17:05:00	67.4	19.5	83
02-06-2022 17:06:00	67.2	19.5	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 17:07:00	67.1	19.5	82
02-06-2022 17:08:00	67.1	19.5	81
02-06-2022 17:09:00	67.0	19.5	80
02-06-2022 17:10:00	66.9	19.5	83
02-06-2022 17:11:00	66.9	19.5	83
02-06-2022 17:12:00	67.2	19.4	80
02-06-2022 17:13:00	67.2	19.4	82
02-06-2022 17:14:00	67.2	19.4	83
02-06-2022 17:15:00	67.1	19.4	82
02-06-2022 17:16:00	67.0	19.4	81
02-06-2022 17:17:00	67.1	19.4	80
02-06-2022 17:18:00	67.0	19.4	79
02-06-2022 17:19:00	67.0	19.4	80
02-06-2022 17:20:00	67.3	19.4	80
02-06-2022 17:21:00	67.8	19.4	83
02-06-2022 17:22:00	67.9	19.4	74
02-06-2022 17:23:00	67.9	19.4	82
02-06-2022 17:24:00	68.1	19.4	79
02-06-2022 17:25:00	68.1	19.4	82
02-06-2022 17:26:00	68.4	19.4	83
02-06-2022 17:27:00	68.5	19.4	80
02-06-2022 17:28:00	68.4	19.4	82
02-06-2022 17:29:00	68.2	19.4	83
02-06-2022 17:30:00	68.1	19.4	81
02-06-2022 17:31:00	68.0	19.4	79
02-06-2022 17:32:00	67.8	19.4	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 17:33:00	67.8	19.4	79
02-06-2022 17:34:00	67.6	19.4	83
02-06-2022 17:35:00	67.5	19.4	82
02-06-2022 17:36:00	67.4	19.4	77
02-06-2022 17:37:00	67.4	19.4	81
02-06-2022 17:38:00	67.3	19.4	78
02-06-2022 17:39:00	67.4	19.4	83
02-06-2022 17:40:00	67.6	19.4	81
02-06-2022 17:41:00	67.9	19.4	84
02-06-2022 17:42:00	67.9	19.4	84
02-06-2022 17:43:00	68.2	19.4	84
02-06-2022 17:44:00	68.7	19.4	84
02-06-2022 17:45:00	68.9	19.4	82
02-06-2022 17:46:00	68.9	19.4	80
02-06-2022 17:47:00	68.8	19.4	82
02-06-2022 17:48:00	68.9	19.4	84
02-06-2022 17:49:00	69.0	19.4	81
02-06-2022 17:50:00	69.0	19.4	82
02-06-2022 17:51:00	68.9	19.4	83
02-06-2022 17:52:00	68.9	19.4	82
02-06-2022 17:53:00	68.8	19.4	81
02-06-2022 17:54:00	68.8	19.4	81
02-06-2022 17:55:00	68.9	19.4	82
02-06-2022 17:56:00	68.9	19.4	82
02-06-2022 17:57:00	69.1	19.4	84
02-06-2022 17:58:00	69.3	19.4	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 17:59:00	69.5	19.4	83
02-06-2022 18:00:00	69.5	19.4	83
02-06-2022 18:01:00	69.6	19.4	84
02-06-2022 18:02:00	69.5	19.4	82
02-06-2022 18:03:00	69.6	19.4	83
02-06-2022 18:04:00	69.7	19.5	83
02-06-2022 18:05:00	69.8	19.5	78
02-06-2022 18:06:00	69.5	19.5	80
02-06-2022 18:07:00	69.7	19.5	78
02-06-2022 18:08:00	70.2	19.5	83
02-06-2022 18:09:00	70.3	19.5	82
02-06-2022 18:10:00	70.5	19.5	84
02-06-2022 18:11:00	70.6	19.5	83
02-06-2022 18:12:00	70.6	19.5	82
02-06-2022 18:13:00	70.3	19.5	80
02-06-2022 18:14:00	69.9	19.5	83
02-06-2022 18:15:00	69.5	19.6	83
02-06-2022 18:16:00	69.1	19.6	83
02-06-2022 18:17:00	68.7	19.5	82
02-06-2022 18:18:00	68.3	19.5	83
02-06-2022 18:19:00	68.0	19.5	83
02-06-2022 18:20:00	67.8	19.5	82
02-06-2022 18:21:00	67.6	19.5	83
02-06-2022 18:22:00	67.4	19.5	83
02-06-2022 18:23:00	67.3	19.5	82
02-06-2022 18:24:00	67.3	19.5	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 18:25:00	67.2	19.5	76
02-06-2022 18:26:00	67.2	19.5	84
02-06-2022 18:27:00	67.0	19.5	81
02-06-2022 18:28:00	67.0	19.4	83
02-06-2022 18:29:00	66.9	19.4	83
02-06-2022 18:30:00	66.8	19.4	82
02-06-2022 18:31:00	66.7	19.4	78
02-06-2022 18:32:00	66.7	19.4	83
02-06-2022 18:33:00	66.7	19.4	83
02-06-2022 18:34:00	66.6	19.4	83
02-06-2022 18:35:00	66.6	19.3	83
02-06-2022 18:36:00	66.6	19.3	82
02-06-2022 18:37:00	66.6	19.3	82
02-06-2022 18:38:00	66.6	19.3	83
02-06-2022 18:39:00	66.6	19.3	83
02-06-2022 18:40:00	66.6	19.3	82
02-06-2022 18:41:00	66.6	19.3	81
02-06-2022 18:42:00	66.7	19.3	82
02-06-2022 18:43:00	66.8	19.3	83
02-06-2022 18:44:00	66.8	19.3	84
02-06-2022 18:45:00	66.9	19.2	83
02-06-2022 18:46:00	66.9	19.2	83
02-06-2022 18:47:00	67.2	19.2	83
02-06-2022 18:48:00	67.4	19.2	83
02-06-2022 18:49:00	67.5	19.2	83
02-06-2022 18:50:00	67.5	19.2	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 18:51:00	67.5	19.2	84
02-06-2022 18:52:00	67.5	19.2	83
02-06-2022 18:53:00	67.4	19.2	83
02-06-2022 18:54:00	67.4	19.2	83
02-06-2022 18:55:00	67.4	19.2	83
02-06-2022 18:56:00	67.3	19.2	83
02-06-2022 18:57:00	67.2	19.2	83
02-06-2022 18:58:00	67.1	19.2	84
02-06-2022 18:59:00	67.1	19.2	84
02-06-2022 19:00:00	67.5	19.2	84
02-06-2022 19:01:00	67.7	19.2	83
02-06-2022 19:02:00	68.2	19.2	83
02-06-2022 19:03:00	68.4	19.2	82
02-06-2022 19:04:00	68.5	19.2	81
02-06-2022 19:05:00	68.5	19.3	82
02-06-2022 19:06:00	68.6	19.2	85
02-06-2022 19:07:00	68.8	19.2	82
02-06-2022 19:08:00	69.1	19.3	84
02-06-2022 19:09:00	68.9	19.3	85
02-06-2022 19:10:00	68.7	19.3	84
02-06-2022 19:11:00	69.0	19.3	83
02-06-2022 19:12:00	69.3	19.3	84
02-06-2022 19:13:00	69.4	19.3	83
02-06-2022 19:14:00	69.4	19.3	83
02-06-2022 19:15:00	69.2	19.3	82
02-06-2022 19:16:00	69.0	19.3	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 19:17:00	68.7	19.3	83
02-06-2022 19:18:00	68.4	19.3	83
02-06-2022 19:19:00	68.1	19.3	83
02-06-2022 19:20:00	67.8	19.3	82
02-06-2022 19:21:00	67.7	19.3	83
02-06-2022 19:22:00	67.5	19.3	84
02-06-2022 19:23:00	67.4	19.3	80
02-06-2022 19:24:00	67.4	19.3	84
02-06-2022 19:25:00	67.6	19.3	82
02-06-2022 19:26:00	68.0	19.3	84
02-06-2022 19:27:00	68.5	19.3	83
02-06-2022 19:28:00	69.0	19.3	81
02-06-2022 19:29:00	68.8	19.3	82
02-06-2022 19:30:00	68.6	19.3	84
02-06-2022 19:31:00	68.3	19.3	84
02-06-2022 19:32:00	68.0	19.3	83
02-06-2022 19:33:00	68.0	19.3	76
02-06-2022 19:34:00	67.9	19.3	89
02-06-2022 19:35:00	67.9	19.3	83
02-06-2022 19:36:00	67.9	19.3	84
02-06-2022 19:37:00	67.8	19.3	83
02-06-2022 19:38:00	67.8	19.3	81
02-06-2022 19:39:00	67.7	19.2	77
02-06-2022 19:40:00	67.7	19.3	83
02-06-2022 19:41:00	67.7	19.3	83
02-06-2022 19:42:00	67.7	19.2	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 19:43:00	67.7	19.2	83
02-06-2022 19:44:00	67.6	19.3	83
02-06-2022 19:45:00	67.6	19.2	83
02-06-2022 19:46:00	67.5	19.2	81
02-06-2022 19:47:00	67.7	19.2	83
02-06-2022 19:48:00	67.7	19.2	84
02-06-2022 19:49:00	67.8	19.2	83
02-06-2022 19:50:00	67.9	19.2	83
02-06-2022 19:51:00	67.8	19.2	85
02-06-2022 19:52:00	67.8	19.2	84
02-06-2022 19:53:00	67.9	19.2	85
02-06-2022 19:54:00	67.8	19.2	83
02-06-2022 19:55:00	67.7	19.2	83
02-06-2022 19:56:00	67.6	19.2	81
02-06-2022 19:57:00	67.6	19.2	83
02-06-2022 19:58:00	67.5	19.2	79
02-06-2022 19:59:00	67.5	19.2	80
02-06-2022 20:00:00	67.5	19.2	84
02-06-2022 20:01:00	67.5	19.2	83
02-06-2022 20:02:00	67.5	19.2	83
02-06-2022 20:03:00	67.5	19.2	82
02-06-2022 20:04:00	67.5	19.2	82
02-06-2022 20:05:00	67.5	19.2	84
02-06-2022 20:06:00	67.4	19.2	83
02-06-2022 20:07:00	67.5	19.1	84
02-06-2022 20:08:00	67.5	19.2	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 20:09:00	67.4	19.2	83
02-06-2022 20:10:00	67.4	19.1	83
02-06-2022 20:11:00	67.4	19.2	82
02-06-2022 20:12:00	67.4	19.2	84
02-06-2022 20:13:00	67.5	19.1	83
02-06-2022 20:14:00	67.6	19.2	84
02-06-2022 20:15:00	67.6	19.1	83
02-06-2022 20:16:00	67.6	19.1	84
02-06-2022 20:17:00	67.7	19.1	82
02-06-2022 20:18:00	67.8	19.1	83
02-06-2022 20:19:00	67.8	19.1	84
02-06-2022 20:20:00	67.8	19.1	84
02-06-2022 20:21:00	67.9	19.1	84
02-06-2022 20:22:00	67.9	19.1	82
02-06-2022 20:23:00	67.9	19.1	83
02-06-2022 20:24:00	67.8	19.1	83
02-06-2022 20:25:00	67.9	19.1	83
02-06-2022 20:26:00	67.9	19.1	83
02-06-2022 20:27:00	67.8	19.1	83
02-06-2022 20:28:00	67.7	19.1	83
02-06-2022 20:29:00	67.7	19.1	82
02-06-2022 20:30:00	67.6	19.1	83
02-06-2022 20:31:00	67.6	19.1	84
02-06-2022 20:32:00	67.6	19.1	84
02-06-2022 20:33:00	67.5	19.1	83
02-06-2022 20:34:00	67.5	19.1	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 20:35:00	67.4	19.1	83
02-06-2022 20:36:00	67.4	19.1	84
02-06-2022 20:37:00	67.4	19.1	84
02-06-2022 20:38:00	67.6	19.1	84
02-06-2022 20:39:00	67.6	19.1	83
02-06-2022 20:40:00	67.6	19.1	84
02-06-2022 20:41:00	67.6	19.1	84
02-06-2022 20:42:00	67.6	19.1	83
02-06-2022 20:43:00	67.5	19.1	82
02-06-2022 20:44:00	67.6	19.1	81
02-06-2022 20:45:00	68.4	19.1	82
02-06-2022 20:46:00	68.7	19.1	76
02-06-2022 20:47:00	68.7	19.1	83
02-06-2022 20:48:00	69.0	19.1	83
02-06-2022 20:49:00	69.3	19.1	77
02-06-2022 20:50:00	69.6	19.1	84
02-06-2022 20:51:00	69.9	19.1	84
02-06-2022 20:52:00	70.0	19.2	83
02-06-2022 20:53:00	70.0	19.2	82
02-06-2022 20:54:00	69.6	19.2	83
02-06-2022 20:55:00	69.3	19.2	84
02-06-2022 20:56:00	69.0	19.2	82
02-06-2022 20:57:00	68.6	19.2	84
02-06-2022 20:58:00	68.4	19.2	80
02-06-2022 20:59:00	68.2	19.2	83
02-06-2022 21:00:00	68.0	19.2	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 21:01:00	67.7	19.2	83
02-06-2022 21:02:00	67.6	19.2	78
02-06-2022 21:03:00	67.4	19.2	83
02-06-2022 21:04:00	67.3	19.2	81
02-06-2022 21:05:00	67.2	19.2	83
02-06-2022 21:06:00	67.1	19.2	81
02-06-2022 21:07:00	67.1	19.2	83
02-06-2022 21:08:00	67.3	19.1	82
02-06-2022 21:09:00	67.3	19.1	83
02-06-2022 21:10:00	67.4	19.1	83
02-06-2022 21:11:00	67.4	19.1	83
02-06-2022 21:12:00	67.3	19.1	83
02-06-2022 21:13:00	67.2	19.1	83
02-06-2022 21:14:00	67.2	19.1	92
02-06-2022 21:15:00	67.2	19.1	82
02-06-2022 21:16:00	67.1	19.1	79
02-06-2022 21:17:00	67.2	19.1	83
02-06-2022 21:18:00	67.0	19.1	84
02-06-2022 21:19:00	67.1	19.1	83
02-06-2022 21:20:00	67.0	19.1	83
02-06-2022 21:21:00	67.2	19.1	80
02-06-2022 21:22:00	67.4	19	82
02-06-2022 21:23:00	67.5	19.1	83
02-06-2022 21:24:00	67.6	19	83
02-06-2022 21:25:00	67.5	19.1	82
02-06-2022 21:26:00	67.4	19	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 21:27:00	67.3	19.1	82
02-06-2022 21:28:00	67.2	19.1	84
02-06-2022 21:29:00	67.2	19.1	82
02-06-2022 21:30:00	67.0	19	84
02-06-2022 21:31:00	67.0	19.1	83
02-06-2022 21:32:00	67.0	19	83
02-06-2022 21:33:00	66.9	19.1	82
02-06-2022 21:34:00	67.0	19	83
02-06-2022 21:35:00	67.2	19	83
02-06-2022 21:36:00	67.3	19	83
02-06-2022 21:37:00	67.2	19	82
02-06-2022 21:38:00	67.2	19	82
02-06-2022 21:39:00	67.0	19	82
02-06-2022 21:40:00	67.1	19	81
02-06-2022 21:41:00	67.1	19	80
02-06-2022 21:42:00	67.4	19	80
02-06-2022 21:43:00	67.5	19	82
02-06-2022 21:44:00	67.6	19	83
02-06-2022 21:45:00	67.6	19	83
02-06-2022 21:46:00	67.6	19	83
02-06-2022 21:47:00	67.7	19	85
02-06-2022 21:48:00	67.7	19	84
02-06-2022 21:49:00	67.8	19.1	84
02-06-2022 21:50:00	67.7	19.1	83
02-06-2022 21:51:00	67.5	19.1	83
02-06-2022 21:52:00	67.3	19.1	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 21:53:00	67.2	19	84
02-06-2022 21:54:00	67.1	19	83
02-06-2022 21:55:00	67.1	19	83
02-06-2022 21:56:00	67.0	19	84
02-06-2022 21:57:00	67.0	19	82
02-06-2022 21:58:00	67.1	19	84
02-06-2022 21:59:00	67.1	19	82
02-06-2022 22:00:00	67.2	19	84
02-06-2022 22:01:00	67.3	19	84
02-06-2022 22:02:00	67.3	19	84
02-06-2022 22:03:00	67.3	19	83
02-06-2022 22:04:00	67.1	19	80
02-06-2022 22:05:00	67.1	19	80
02-06-2022 22:06:00	67.0	19	80
02-06-2022 22:07:00	67.0	19	84
02-06-2022 22:08:00	66.9	19	79
02-06-2022 22:09:00	66.8	19	82
02-06-2022 22:10:00	66.8	19	82
02-06-2022 22:11:00	66.9	19	83
02-06-2022 22:12:00	66.9	19	82
02-06-2022 22:13:00	67.1	19	81
02-06-2022 22:14:00	67.1	19	82
02-06-2022 22:15:00	67.2	19	83
02-06-2022 22:16:00	67.1	19	74
02-06-2022 22:17:00	67.0	19	82
02-06-2022 22:18:00	66.9	19	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 22:19:00	66.9	19	80
02-06-2022 22:20:00	67.0	18.9	83
02-06-2022 22:21:00	66.9	18.9	79
02-06-2022 22:22:00	66.8	18.9	81
02-06-2022 22:23:00	66.8	18.9	77
02-06-2022 22:24:00	66.8	18.9	80
02-06-2022 22:25:00	66.8	18.9	81
02-06-2022 22:26:00	66.9	18.9	83
02-06-2022 22:27:00	67.1	18.9	84
02-06-2022 22:28:00	67.1	18.9	84
02-06-2022 22:29:00	67.2	18.9	84
02-06-2022 22:30:00	67.6	18.9	81
02-06-2022 22:31:00	68.0	18.9	82
02-06-2022 22:32:00	68.0	18.9	83
02-06-2022 22:33:00	68.3	18.9	82
02-06-2022 22:34:00	68.7	18.9	78
02-06-2022 22:35:00	69.1	18.9	77
02-06-2022 22:36:00	69.2	19	82
02-06-2022 22:37:00	69.5	19	81
02-06-2022 22:38:00	69.8	19	82
02-06-2022 22:39:00	70.2	19	83
02-06-2022 22:40:00	70.5	19	82
02-06-2022 22:41:00	70.6	19	83
02-06-2022 22:42:00	70.6	19.1	82
02-06-2022 22:43:00	70.7	19.1	81
02-06-2022 22:44:00	70.6	19.1	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 22:45:00	70.8	19.1	83
02-06-2022 22:46:00	70.6	19.1	83
02-06-2022 22:47:00	70.5	19.2	83
02-06-2022 22:48:00	70.3	19.1	83
02-06-2022 22:49:00	70.2	19.2	83
02-06-2022 22:50:00	70.0	19.2	82
02-06-2022 22:51:00	69.6	19.2	83
02-06-2022 22:52:00	69.4	19.2	83
02-06-2022 22:53:00	69.3	19.2	83
02-06-2022 22:54:00	69.2	19.2	83
02-06-2022 22:55:00	69.1	19.2	82
02-06-2022 22:56:00	69.0	19.2	83
02-06-2022 22:57:00	68.8	19.2	83
02-06-2022 22:58:00	68.6	19.2	84
02-06-2022 22:59:00	68.7	19.2	83
02-06-2022 23:00:00	68.6	19.2	83
02-06-2022 23:01:00	68.6	19.2	83
02-06-2022 23:02:00	68.5	19.2	83
02-06-2022 23:03:00	68.5	19.2	83
02-06-2022 23:04:00	68.4	19.2	83
02-06-2022 23:05:00	68.2	19.2	82
02-06-2022 23:06:00	68.3	19.2	82
02-06-2022 23:07:00	68.2	19.2	78
02-06-2022 23:08:00	68.3	19.2	81
02-06-2022 23:09:00	68.4	19.1	82
02-06-2022 23:10:00	68.5	19.1	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 23:11:00	68.6	19.1	82
02-06-2022 23:12:00	68.5	19.2	82
02-06-2022 23:13:00	68.4	19.1	83
02-06-2022 23:14:00	68.2	19.1	81
02-06-2022 23:15:00	68.1	19.1	83
02-06-2022 23:16:00	68.1	19.1	82
02-06-2022 23:17:00	68.0	19.1	83
02-06-2022 23:18:00	67.9	19.1	80
02-06-2022 23:19:00	68.0	19.1	87
02-06-2022 23:20:00	68.4	19.1	86
02-06-2022 23:21:00	69.0	19.1	87
02-06-2022 23:22:00	69.5	19.1	88
02-06-2022 23:23:00	69.9	19.1	88
02-06-2022 23:24:00	70.3	19.1	86
02-06-2022 23:25:00	70.5	19.2	87
02-06-2022 23:26:00	70.6	19.2	87
02-06-2022 23:27:00	70.5	19.2	87
02-06-2022 23:28:00	70.4	19.2	88
02-06-2022 23:29:00	70.4	19.2	88
02-06-2022 23:30:00	70.0	19.2	87
02-06-2022 23:31:00	69.7	19.2	87
02-06-2022 23:32:00	69.3	19.2	87
02-06-2022 23:33:00	69.0	19.2	87
02-06-2022 23:34:00	68.6	19.2	87
02-06-2022 23:35:00	68.4	19.2	87
02-06-2022 23:36:00	68.3	19.2	87

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
02-06-2022 23:37:00	68.3	19.2	88
02-06-2022 23:38:00	68.2	19.2	87
02-06-2022 23:39:00	68.2	19.2	88
02-06-2022 23:40:00	68.0	19.2	88
02-06-2022 23:41:00	67.9	19.2	87
02-06-2022 23:42:00	67.8	19.2	88
02-06-2022 23:43:00	67.6	19.2	86
02-06-2022 23:44:00	67.5	19.1	86
02-06-2022 23:45:00	67.5	19.1	88
02-06-2022 23:46:00	67.4	19.1	85
02-06-2022 23:47:00	67.3	19.1	87
02-06-2022 23:48:00	67.3	19.1	88
02-06-2022 23:49:00	67.5	19.1	87
02-06-2022 23:50:00	67.6	19.1	87
02-06-2022 23:51:00	67.7	19.1	83
02-06-2022 23:52:00	67.7	19.1	88
02-06-2022 23:53:00	67.6	19.1	87
02-06-2022 23:54:00	67.5	19	87
02-06-2022 23:55:00	67.4	19	87
02-06-2022 23:56:00	67.3	19	79
02-06-2022 23:57:00	67.2	19	87
02-06-2022 23:58:00	67.2	19	87
02-06-2022 23:59:00	67.2	19	87
03-06-2022 00:00:00	67.1	19	87
03-06-2022 00:01:00	67.2	19	88
03-06-2022 00:02:00	67.2	19	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 00:03:00	67.6	19	85
03-06-2022 00:04:00	67.7	19	87
03-06-2022 00:05:00	69.0	19	79
03-06-2022 00:06:00	69.4	19	77
03-06-2022 00:07:00	69.6	19	87
03-06-2022 00:08:00	69.5	19	85
03-06-2022 00:09:00	69.1	19	89
03-06-2022 00:10:00	68.7	19	88
03-06-2022 00:11:00	68.4	18.9	87
03-06-2022 00:12:00	68.0	18.9	87
03-06-2022 00:13:00	67.8	18.9	88
03-06-2022 00:14:00	67.7	18.9	87
03-06-2022 00:15:00	67.6	18.9	87
03-06-2022 00:16:00	67.6	18.9	82
03-06-2022 00:17:00	67.7	18.9	87
03-06-2022 00:18:00	67.8	18.9	86
03-06-2022 00:19:00	67.9	18.9	87
03-06-2022 00:20:00	68.0	18.9	87
03-06-2022 00:21:00	68.0	18.9	88
03-06-2022 00:22:00	68.0	18.9	87
03-06-2022 00:23:00	68.0	18.9	86
03-06-2022 00:24:00	68.1	18.9	88
03-06-2022 00:25:00	68.1	18.9	87
03-06-2022 00:26:00	68.1	18.9	87
03-06-2022 00:27:00	68.0	18.9	87
03-06-2022 00:28:00	68.1	18.9	87

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 00:29:00	68.0	18.9	87
03-06-2022 00:30:00	68.1	18.9	87
03-06-2022 00:31:00	68.2	18.9	88
03-06-2022 00:32:00	68.1	18.9	87
03-06-2022 00:33:00	68.0	18.9	87
03-06-2022 00:34:00	67.8	18.9	87
03-06-2022 00:35:00	67.7	18.9	87
03-06-2022 00:36:00	67.7	18.9	87
03-06-2022 00:37:00	67.7	18.9	88
03-06-2022 00:38:00	67.7	18.9	86
03-06-2022 00:39:00	67.6	18.9	85
03-06-2022 00:40:00	67.5	18.9	87
03-06-2022 00:41:00	67.4	18.9	87
03-06-2022 00:42:00	67.3	18.9	87
03-06-2022 00:43:00	67.2	18.9	87
03-06-2022 00:44:00	67.3	18.9	86
03-06-2022 00:45:00	67.3	18.9	88
03-06-2022 00:46:00	67.4	18.9	87
03-06-2022 00:47:00	67.5	18.9	87
03-06-2022 00:48:00	67.6	18.9	87
03-06-2022 00:49:00	67.5	18.9	87
03-06-2022 00:50:00	67.4	18.9	92
03-06-2022 00:51:00	67.3	18.9	86
03-06-2022 00:52:00	67.3	18.9	86
03-06-2022 00:53:00	67.3	18.9	89
03-06-2022 00:54:00	67.3	18.9	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 00:55:00	67.2	18.9	87
03-06-2022 00:56:00	67.1	18.9	87
03-06-2022 00:57:00	67.1	18.9	83
03-06-2022 00:58:00	67.2	18.9	87
03-06-2022 00:59:00	67.3	18.9	87
03-06-2022 01:00:00	67.5	18.8	87
03-06-2022 01:01:00	67.5	18.9	88
03-06-2022 01:02:00	67.5	18.9	87
03-06-2022 01:03:00	67.5	18.9	88
03-06-2022 01:04:00	67.5	18.9	87
03-06-2022 01:05:00	67.6	18.9	87
03-06-2022 01:06:00	67.5	18.9	87
03-06-2022 01:07:00	67.6	18.9	87
03-06-2022 01:08:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 01:09:00	67.7	18.9	87
03-06-2022 01:10:00	67.7	18.9	87
03-06-2022 01:11:00	67.7	18.9	88
03-06-2022 01:12:00	67.9	18.9	87
03-06-2022 01:13:00	68.0	18.9	86
03-06-2022 01:14:00	68.0	18.9	87
03-06-2022 01:15:00	68.0	18.9	87
03-06-2022 01:16:00	67.9	18.9	87
03-06-2022 01:17:00	67.8	18.9	87
03-06-2022 01:18:00	67.9	18.9	76
03-06-2022 01:19:00	67.9	18.9	86
03-06-2022 01:20:00	67.8	18.9	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 01:21:00	67.8	18.9	83
03-06-2022 01:22:00	67.9	18.9	88
03-06-2022 01:23:00	67.9	18.9	87
03-06-2022 01:24:00	68.0	18.9	88
03-06-2022 01:25:00	68.1	18.9	89
03-06-2022 01:26:00	68.1	19	88
03-06-2022 01:27:00	68.1	19	89
03-06-2022 01:28:00	68.1	19	88
03-06-2022 01:29:00	68.1	19	90
03-06-2022 01:30:00	68.1	19	89
03-06-2022 01:31:00	68.2	19	88
03-06-2022 01:32:00	68.2	19	90
03-06-2022 01:33:00	68.2	19	89
03-06-2022 01:34:00	68.2	19	88
03-06-2022 01:35:00	68.2	19	89
03-06-2022 01:36:00	68.3	19	89
03-06-2022 01:37:00	68.5	19	89
03-06-2022 01:38:00	68.6	19	88
03-06-2022 01:39:00	68.7	19	88
03-06-2022 01:40:00	68.7	19	90
03-06-2022 01:41:00	68.6	19	89
03-06-2022 01:42:00	68.7	19	89
03-06-2022 01:43:00	68.8	19	88
03-06-2022 01:44:00	68.7	19	89
03-06-2022 01:45:00	68.7	19	90
03-06-2022 01:46:00	68.5	19	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 01:47:00	68.5	19.1	89
03-06-2022 01:48:00	68.5	19.1	89
03-06-2022 01:49:00	68.6	19.1	89
03-06-2022 01:50:00	68.8	19.1	86
03-06-2022 01:51:00	68.8	19.1	88
03-06-2022 01:52:00	68.8	19.1	89
03-06-2022 01:53:00	68.8	19.1	90
03-06-2022 01:54:00	68.7	19.1	90
03-06-2022 01:55:00	68.5	19.1	89
03-06-2022 01:56:00	68.5	19.1	87
03-06-2022 01:57:00	68.6	19.1	89
03-06-2022 01:58:00	68.5	19.1	87
03-06-2022 01:59:00	68.5	19.1	88
03-06-2022 02:00:00	68.5	19.1	87
03-06-2022 02:01:00	68.5	19.1	87
03-06-2022 02:02:00	68.5	19.1	88
03-06-2022 02:03:00	68.6	19.1	89
03-06-2022 02:04:00	68.6	19.1	88
03-06-2022 02:05:00	68.5	19.1	87
03-06-2022 02:06:00	68.4	19.1	88
03-06-2022 02:07:00	68.3	19.1	88
03-06-2022 02:08:00	68.1	19.1	87
03-06-2022 02:09:00	68.0	19.1	87
03-06-2022 02:10:00	67.9	19.1	84
03-06-2022 02:11:00	67.8	19.1	87
03-06-2022 02:12:00	67.8	19.1	87

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 02:13:00	67.7	19.1	86
03-06-2022 02:14:00	67.8	19.1	87
03-06-2022 02:15:00	67.8	19.1	87
03-06-2022 02:16:00	67.9	19.1	88
03-06-2022 02:17:00	68.0	19.1	87
03-06-2022 02:18:00	67.9	19.1	88
03-06-2022 02:19:00	67.8	19.1	88
03-06-2022 02:20:00	67.8	19.1	87
03-06-2022 02:21:00	67.6	19.1	83
03-06-2022 02:22:00	67.6	19.1	84
03-06-2022 02:23:00	67.5	19.1	86
03-06-2022 02:24:00	67.5	19.1	87
03-06-2022 02:25:00	67.5	19.1	84
03-06-2022 02:26:00	67.6	19.1	88
03-06-2022 02:27:00	67.7	19.1	86
03-06-2022 02:28:00	67.7	19.1	87
03-06-2022 02:29:00	67.7	19.1	87
03-06-2022 02:30:00	67.7	19.1	86
03-06-2022 02:31:00	67.6	19.1	87
03-06-2022 02:32:00	67.5	19	86
03-06-2022 02:33:00	67.4	19.1	88
03-06-2022 02:34:00	67.4	19	87
03-06-2022 02:35:00	67.4	19	84
03-06-2022 02:36:00	67.4	19	88
03-06-2022 02:37:00	67.5	19	88
03-06-2022 02:38:00	67.6	19	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 02:39:00	67.7	19	87
03-06-2022 02:40:00	67.7	19	87
03-06-2022 02:41:00	67.6	19	88
03-06-2022 02:42:00	67.5	19	86
03-06-2022 02:43:00	67.5	19	85
03-06-2022 02:44:00	67.4	19	87
03-06-2022 02:45:00	67.3	19	87
03-06-2022 02:46:00	67.4	19	88
03-06-2022 02:47:00	67.3	19	87
03-06-2022 02:48:00	67.4	19	87
03-06-2022 02:49:00	67.5	19	88
03-06-2022 02:50:00	67.5	19	87
03-06-2022 02:51:00	67.5	19	88
03-06-2022 02:52:00	67.5	19	88
03-06-2022 02:53:00	67.5	19	88
03-06-2022 02:54:00	67.4	19	88
03-06-2022 02:55:00	67.4	19	86
03-06-2022 02:56:00	67.3	19	88
03-06-2022 02:57:00	67.4	19	87
03-06-2022 02:58:00	67.4	19	86
03-06-2022 02:59:00	67.5	19	87
03-06-2022 03:00:00	67.5	19	88
03-06-2022 03:01:00	67.6	19	87
03-06-2022 03:02:00	67.7	19	87
03-06-2022 03:03:00	67.7	19	88
03-06-2022 03:04:00	67.6	19	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 03:05:00	67.5	19	87
03-06-2022 03:06:00	67.5	19	87
03-06-2022 03:07:00	67.4	19	87
03-06-2022 03:08:00	67.3	19	88
03-06-2022 03:09:00	67.3	19	88
03-06-2022 03:10:00	67.3	19	87
03-06-2022 03:11:00	67.4	19	88
03-06-2022 03:12:00	67.5	19	85
03-06-2022 03:13:00	67.5	19	88
03-06-2022 03:14:00	67.6	19	84
03-06-2022 03:15:00	67.6	19	88
03-06-2022 03:16:00	67.6	19	89
03-06-2022 03:17:00	67.7	19	88
03-06-2022 03:18:00	67.7	19	88
03-06-2022 03:19:00	67.8	19	89
03-06-2022 03:20:00	67.7	19	88
03-06-2022 03:21:00	67.8	19	88
03-06-2022 03:22:00	67.8	19	88
03-06-2022 03:23:00	68.0	19	87
03-06-2022 03:24:00	68.0	19	88
03-06-2022 03:25:00	67.9	19	88
03-06-2022 03:26:00	67.8	19	87
03-06-2022 03:27:00	67.8	19	88
03-06-2022 03:28:00	67.7	19	88
03-06-2022 03:29:00	67.6	19	89
03-06-2022 03:30:00	67.5	19	87

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 03:31:00	67.5	19	88
03-06-2022 03:32:00	67.5	19	88
03-06-2022 03:33:00	67.6	19	88
03-06-2022 03:34:00	67.6	19	88
03-06-2022 03:35:00	67.7	19	88
03-06-2022 03:36:00	67.7	19	90
03-06-2022 03:37:00	67.7	19	88
03-06-2022 03:38:00	67.6	19	89
03-06-2022 03:39:00	67.4	19	89
03-06-2022 03:40:00	67.4	19	88
03-06-2022 03:41:00	67.4	19	86
03-06-2022 03:42:00	67.3	19	86
03-06-2022 03:43:00	67.4	18.9	88
03-06-2022 03:44:00	67.5	18.9	88
03-06-2022 03:45:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 03:46:00	67.6	19	88
03-06-2022 03:47:00	67.6	19	87
03-06-2022 03:48:00	67.6	19	88
03-06-2022 03:49:00	67.5	19	87
03-06-2022 03:50:00	67.4	19	88
03-06-2022 03:51:00	67.3	18.9	88
03-06-2022 03:52:00	67.3	19	87
03-06-2022 03:53:00	67.3	18.9	90
03-06-2022 03:54:00	67.3	18.9	89
03-06-2022 03:55:00	67.4	18.9	87
03-06-2022 03:56:00	67.5	18.9	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 03:57:00	67.6	18.9	89
03-06-2022 03:58:00	67.6	18.9	89
03-06-2022 03:59:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 04:00:00	67.5	18.9	89
03-06-2022 04:01:00	67.4	18.9	89
03-06-2022 04:02:00	67.4	18.9	88
03-06-2022 04:03:00	67.3	18.9	89
03-06-2022 04:04:00	67.3	18.9	88
03-06-2022 04:05:00	67.3	18.9	88
03-06-2022 04:06:00	67.2	18.9	87
03-06-2022 04:07:00	67.4	18.9	88
03-06-2022 04:08:00	67.6	18.9	87
03-06-2022 04:09:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 04:10:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 04:11:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 04:12:00	67.4	18.9	87
03-06-2022 04:13:00	67.3	18.9	86
03-06-2022 04:14:00	67.4	18.9	89
03-06-2022 04:15:00	67.4	18.9	86
03-06-2022 04:16:00	67.4	18.9	88
03-06-2022 04:17:00	67.4	18.9	88
03-06-2022 04:18:00	67.5	18.9	87
03-06-2022 04:19:00	67.5	18.9	89
03-06-2022 04:20:00	67.7	18.9	88
03-06-2022 04:21:00	67.7	18.9	88
03-06-2022 04:22:00	67.5	18.9	89

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 04:23:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 04:24:00	67.4	18.9	87
03-06-2022 04:25:00	67.5	18.9	88
03-06-2022 04:26:00	67.4	18.9	88
03-06-2022 04:27:00	67.5	18.9	88
03-06-2022 04:28:00	67.5	18.9	89
03-06-2022 04:29:00	67.6	18.9	89
03-06-2022 04:30:00	67.7	18.9	89
03-06-2022 04:31:00	67.9	18.9	88
03-06-2022 04:32:00	67.9	18.9	84
03-06-2022 04:33:00	67.9	18.9	89
03-06-2022 04:34:00	67.9	18.9	89
03-06-2022 04:35:00	68.1	18.9	89
03-06-2022 04:36:00	68.2	19	90
03-06-2022 04:37:00	68.2	18.9	85
03-06-2022 04:38:00	68.2	18.9	89
03-06-2022 04:39:00	68.3	19	88
03-06-2022 04:40:00	68.4	19	88
03-06-2022 04:41:00	68.4	19	88
03-06-2022 04:42:00	68.5	19	90
03-06-2022 04:43:00	68.6	19	89
03-06-2022 04:44:00	68.5	19	88
03-06-2022 04:45:00	68.5	19	88
03-06-2022 04:46:00	68.3	19	89
03-06-2022 04:47:00	68.2	19	89
03-06-2022 04:48:00	68.2	19	90

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 04:49:00	68.1	19	89
03-06-2022 04:50:00	68.2	19	88
03-06-2022 04:51:00	68.3	19	89
03-06-2022 04:52:00	68.5	19	90
03-06-2022 04:53:00	68.7	19	89
03-06-2022 04:54:00	68.6	19	88
03-06-2022 04:55:00	68.6	19	89
03-06-2022 04:56:00	68.5	19	89
03-06-2022 04:57:00	68.3	19	89
03-06-2022 04:58:00	68.2	19	87
03-06-2022 04:59:00	68.2	19	89
03-06-2022 05:00:00	68.2	19	90
03-06-2022 05:01:00	68.3	19	89
03-06-2022 05:02:00	68.3	19.1	88
03-06-2022 05:03:00	68.4	19.1	89
03-06-2022 05:04:00	68.6	19.1	88
03-06-2022 05:05:00	68.6	19.1	89
03-06-2022 05:06:00	68.7	19.1	85
03-06-2022 05:07:00	68.7	19.1	83
03-06-2022 05:08:00	68.7	19.1	90
03-06-2022 05:09:00	68.6	19.1	88
03-06-2022 05:10:00	68.4	19.1	87
03-06-2022 05:11:00	68.2	19.1	89
03-06-2022 05:12:00	68.1	19.1	88
03-06-2022 05:13:00	68.0	19.1	89
03-06-2022 05:14:00	68.0	19.1	87

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 05:15:00	68.0	19.1	88
03-06-2022 05:16:00	68.0	19.1	89
03-06-2022 05:17:00	68.1	19.1	88
03-06-2022 05:18:00	68.1	19.1	88
03-06-2022 05:19:00	68.0	19.1	89
03-06-2022 05:20:00	67.9	19.1	87
03-06-2022 05:21:00	67.7	19	89
03-06-2022 05:22:00	67.6	19.1	88
03-06-2022 05:23:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:24:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:25:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:26:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:27:00	67.7	19	87
03-06-2022 05:28:00	67.8	19	88
03-06-2022 05:29:00	67.8	19	88
03-06-2022 05:30:00	67.8	19	88
03-06-2022 05:31:00	67.8	19	89
03-06-2022 05:32:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:33:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:34:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:35:00	67.5	19	89
03-06-2022 05:36:00	67.5	19	89
03-06-2022 05:37:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:38:00	67.7	19	89
03-06-2022 05:39:00	67.8	19	89
03-06-2022 05:40:00	67.9	19	88

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 05:41:00	68.0	19	86
03-06-2022 05:42:00	68.0	19	89
03-06-2022 05:43:00	67.8	19	87
03-06-2022 05:44:00	67.7	19	88
03-06-2022 05:45:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:46:00	67.5	19	88
03-06-2022 05:47:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:48:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:49:00	67.7	19	83
03-06-2022 05:50:00	67.7	19	89
03-06-2022 05:51:00	67.8	19	88
03-06-2022 05:52:00	67.8	19	89
03-06-2022 05:53:00	67.8	19	88
03-06-2022 05:54:00	67.6	19	88
03-06-2022 05:55:00	67.5	19	88
03-06-2022 05:56:00	67.4	19	88
03-06-2022 05:57:00	67.4	19	88
03-06-2022 05:58:00	67.3	19	89
03-06-2022 05:59:00	67.4	19	87
03-06-2022 06:00:00	67.4	19	89
03-06-2022 06:01:00	67.5	19	88
03-06-2022 06:02:00	67.6	19	88
03-06-2022 06:03:00	67.6	19	88
03-06-2022 06:04:00	67.6	19	87
03-06-2022 06:05:00	67.5	19	87
03-06-2022 06:06:00	67.4	19	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 06:07:00	67.3	19	88
03-06-2022 06:08:00	67.3	19	86
03-06-2022 06:09:00	67.3	18.9	88
03-06-2022 06:10:00	67.3	18.9	84
03-06-2022 06:11:00	67.4	18.9	84
03-06-2022 06:12:00	67.5	18.9	87
03-06-2022 06:13:00	67.6	18.9	87
03-06-2022 06:14:00	67.6	18.9	90
03-06-2022 06:15:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 06:16:00	67.5	18.9	89
03-06-2022 06:17:00	67.6	18.9	88
03-06-2022 06:18:00	67.8	18.9	89
03-06-2022 06:19:00	68.0	19	89
03-06-2022 06:20:00	68.3	18.9	89
03-06-2022 06:21:00	68.3	19	88
03-06-2022 06:22:00	68.3	18.9	84
03-06-2022 06:23:00	68.2	19	80
03-06-2022 06:24:00	68.3	19	84
03-06-2022 06:25:00	68.2	19	84
03-06-2022 06:26:00	68.1	19	84
03-06-2022 06:27:00	68.0	19	82
03-06-2022 06:28:00	67.8	19	83
03-06-2022 06:29:00	67.7	19	77
03-06-2022 06:30:00	67.7	19	82
03-06-2022 06:31:00	67.6	19	83
03-06-2022 06:32:00	67.6	19	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 06:33:00	67.8	19	79
03-06-2022 06:34:00	67.7	18.9	83
03-06-2022 06:35:00	67.9	19	83
03-06-2022 06:36:00	67.9	19	80
03-06-2022 06:37:00	67.8	18.9	79
03-06-2022 06:38:00	67.8	18.9	84
03-06-2022 06:39:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 06:40:00	67.6	18.9	83
03-06-2022 06:41:00	67.5	18.9	83
03-06-2022 06:42:00	67.4	18.9	72
03-06-2022 06:43:00	67.5	19	83
03-06-2022 06:44:00	67.6	18.9	83
03-06-2022 06:45:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 06:46:00	67.7	19	84
03-06-2022 06:47:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 06:48:00	67.7	18.9	86
03-06-2022 06:49:00	67.6	19	84
03-06-2022 06:50:00	67.6	18.9	84
03-06-2022 06:51:00	67.4	18.9	85
03-06-2022 06:52:00	67.4	18.9	84
03-06-2022 06:53:00	67.4	18.9	85
03-06-2022 06:54:00	67.4	18.9	82
03-06-2022 06:55:00	67.5	18.9	84
03-06-2022 06:56:00	67.9	18.9	85
03-06-2022 06:57:00	68.3	18.9	84
03-06-2022 06:58:00	68.4	18.9	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 06:59:00	68.4	18.9	82
03-06-2022 07:00:00	68.3	18.9	83
03-06-2022 07:01:00	68.4	18.9	84
03-06-2022 07:02:00	68.5	18.9	83
03-06-2022 07:03:00	68.6	18.9	83
03-06-2022 07:04:00	68.7	18.9	83
03-06-2022 07:05:00	68.7	19	83
03-06-2022 07:06:00	68.8	19	85
03-06-2022 07:07:00	68.9	19	83
03-06-2022 07:08:00	69.0	19	84
03-06-2022 07:09:00	69.1	19	83
03-06-2022 07:10:00	69.0	19	84
03-06-2022 07:11:00	69.0	19	83
03-06-2022 07:12:00	68.9	19	83
03-06-2022 07:13:00	68.9	19	83
03-06-2022 07:14:00	68.9	19	83
03-06-2022 07:15:00	68.8	19	83
03-06-2022 07:16:00	68.5	19	83
03-06-2022 07:17:00	68.3	19	83
03-06-2022 07:18:00	68.3	19	84
03-06-2022 07:19:00	68.3	19	83
03-06-2022 07:20:00	68.2	19	81
03-06-2022 07:21:00	68.2	19	82
03-06-2022 07:22:00	68.2	19	84
03-06-2022 07:23:00	68.1	19	81
03-06-2022 07:24:00	68.0	19	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 07:25:00	67.9	19	82
03-06-2022 07:26:00	67.9	19	84
03-06-2022 07:27:00	68.2	19	85
03-06-2022 07:28:00	68.3	19	85
03-06-2022 07:29:00	68.3	19	82
03-06-2022 07:30:00	68.4	19	83
03-06-2022 07:31:00	68.3	19	83
03-06-2022 07:32:00	68.3	19	84
03-06-2022 07:33:00	68.3	19	83
03-06-2022 07:34:00	68.3	19	77
03-06-2022 07:35:00	68.3	19	84
03-06-2022 07:36:00	68.2	19	83
03-06-2022 07:37:00	68.0	19	85
03-06-2022 07:38:00	68.0	19	82
03-06-2022 07:39:00	68.0	19	84
03-06-2022 07:40:00	67.9	19	83
03-06-2022 07:41:00	67.8	19	76
03-06-2022 07:42:00	67.8	19	82
03-06-2022 07:43:00	67.8	19	79
03-06-2022 07:44:00	67.8	19	85
03-06-2022 07:45:00	67.9	19	85
03-06-2022 07:46:00	67.9	19	83
03-06-2022 07:47:00	67.9	19	79
03-06-2022 07:48:00	68.0	19	82
03-06-2022 07:49:00	67.9	19	82
03-06-2022 07:50:00	67.7	19	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 07:51:00	67.7	19	83
03-06-2022 07:52:00	67.7	19	84
03-06-2022 07:53:00	67.6	19	84
03-06-2022 07:54:00	67.6	19	84
03-06-2022 07:55:00	67.6	18.9	83
03-06-2022 07:56:00	67.6	18.9	84
03-06-2022 07:57:00	67.6	19	84
03-06-2022 07:58:00	67.6	18.9	84
03-06-2022 07:59:00	67.7	19	84
03-06-2022 08:00:00	67.8	19	83
03-06-2022 08:01:00	67.8	18.9	85
03-06-2022 08:02:00	67.7	18.9	85
03-06-2022 08:03:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 08:04:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 08:05:00	67.6	18.9	84
03-06-2022 08:06:00	67.4	18.9	84
03-06-2022 08:07:00	67.4	18.9	83
03-06-2022 08:08:00	67.3	18.9	83
03-06-2022 08:09:00	67.3	18.9	83
03-06-2022 08:10:00	67.4	18.9	85
03-06-2022 08:11:00	67.3	18.9	83
03-06-2022 08:12:00	67.4	18.9	83
03-06-2022 08:13:00	67.4	18.9	84
03-06-2022 08:14:00	67.6	18.9	82
03-06-2022 08:15:00	67.6	18.9	84
03-06-2022 08:16:00	67.8	18.9	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 08:17:00	67.8	18.9	84
03-06-2022 08:18:00	67.8	18.9	84
03-06-2022 08:19:00	67.8	18.9	84
03-06-2022 08:20:00	67.7	18.9	83
03-06-2022 08:21:00	67.7	18.9	82
03-06-2022 08:22:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 08:23:00	67.7	18.9	83
03-06-2022 08:24:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 08:25:00	67.6	18.9	83
03-06-2022 08:26:00	67.6	18.9	83
03-06-2022 08:27:00	67.7	18.9	83
03-06-2022 08:28:00	67.6	18.9	84
03-06-2022 08:29:00	67.6	18.9	84
03-06-2022 08:30:00	67.6	18.9	82
03-06-2022 08:31:00	68.1	18.9	85
03-06-2022 08:32:00	68.9	18.9	84
03-06-2022 08:33:00	69.7	18.9	84
03-06-2022 08:34:00	69.8	18.9	81
03-06-2022 08:35:00	69.7	18.9	84
03-06-2022 08:36:00	69.4	18.9	83
03-06-2022 08:37:00	69.1	18.9	84
03-06-2022 08:38:00	68.8	19	83
03-06-2022 08:39:00	68.6	19	85
03-06-2022 08:40:00	68.5	18.9	85
03-06-2022 08:41:00	68.3	18.9	84
03-06-2022 08:42:00	68.2	18.9	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 08:43:00	68.2	18.9	82
03-06-2022 08:44:00	68.0	18.9	82
03-06-2022 08:45:00	67.8	18.9	83
03-06-2022 08:46:00	67.8	18.9	84
03-06-2022 08:47:00	67.8	18.9	83
03-06-2022 08:48:00	67.8	18.9	81
03-06-2022 08:49:00	67.9	18.9	83
03-06-2022 08:50:00	67.8	18.9	84
03-06-2022 08:51:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 08:52:00	67.7	18.9	84
03-06-2022 08:53:00	67.7	18.9	85
03-06-2022 08:54:00	67.8	18.9	81
03-06-2022 08:55:00	67.8	18.9	85
03-06-2022 08:56:00	67.9	18.9	85
03-06-2022 08:57:00	68.0	18.9	83
03-06-2022 08:58:00	68.3	18.9	81
03-06-2022 08:59:00	68.8	18.9	84
03-06-2022 09:00:00	69.3	18.9	85
03-06-2022 09:01:00	69.5	18.9	85
03-06-2022 09:02:00	69.4	18.9	83
03-06-2022 09:03:00	69.2	18.9	84
03-06-2022 09:04:00	69.0	19	77
03-06-2022 09:05:00	69.0	18.9	83
03-06-2022 09:06:00	69.0	19	83
03-06-2022 09:07:00	69.0	19	85
03-06-2022 09:08:00	68.8	19	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 09:09:00	68.8	19	85
03-06-2022 09:10:00	68.6	19	84
03-06-2022 09:11:00	68.5	19	85
03-06-2022 09:12:00	68.5	18.9	84
03-06-2022 09:13:00	68.5	18.9	84
03-06-2022 09:14:00	68.5	19	81
03-06-2022 09:15:00	68.4	19	84
03-06-2022 09:16:00	68.5	19	80
03-06-2022 09:17:00	68.4	19	85
03-06-2022 09:18:00	68.3	18.9	86
03-06-2022 09:19:00	68.3	18.9	84
03-06-2022 09:20:00	68.3	18.9	82
03-06-2022 09:21:00	68.2	19	82
03-06-2022 09:22:00	68.2	19	85
03-06-2022 09:23:00	68.1	18.9	84
03-06-2022 09:24:00	67.9	18.9	81
03-06-2022 09:25:00	67.9	18.9	81
03-06-2022 09:26:00	67.9	18.9	83
03-06-2022 09:27:00	67.8	18.9	82
03-06-2022 09:28:00	67.8	18.9	81
03-06-2022 09:29:00	67.7	18.9	83
03-06-2022 09:30:00	67.6	18.9	83
03-06-2022 09:31:00	67.6	18.9	85
03-06-2022 09:32:00	67.5	18.9	82
03-06-2022 09:33:00	67.6	18.9	83
03-06-2022 09:34:00	67.5	18.9	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 09:35:00	67.6	18.9	83
03-06-2022 09:36:00	67.6	18.9	85
03-06-2022 09:37:00	67.5	18.8	85
03-06-2022 09:38:00	67.6	18.8	84
03-06-2022 09:39:00	67.6	18.8	83
03-06-2022 09:40:00	67.8	18.8	84
03-06-2022 09:41:00	67.8	18.8	83
03-06-2022 09:42:00	68.0	18.8	84
03-06-2022 09:43:00	68.8	18.8	83
03-06-2022 09:44:00	70.0	18.9	83
03-06-2022 09:45:00	70.3	18.9	83
03-06-2022 09:46:00	70.6	18.9	82
03-06-2022 09:47:00	70.7	18.9	82
03-06-2022 09:48:00	70.7	18.9	84
03-06-2022 09:49:00	71.0	19	84
03-06-2022 09:50:00	71.2	19	81
03-06-2022 09:51:00	71.2	19	82
03-06-2022 09:52:00	70.9	19	82
03-06-2022 09:53:00	70.6	19	81
03-06-2022 09:54:00	70.6	19	83
03-06-2022 09:55:00	70.3	19	83
03-06-2022 09:56:00	70.3	19	83
03-06-2022 09:57:00	70.2	19	84
03-06-2022 09:58:00	70.0	19	79
03-06-2022 09:59:00	70.6	19	83
03-06-2022 10:00:00	71.4	19.1	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 10:01:00	72.0	19.1	83
03-06-2022 10:02:00	71.8	19.1	81
03-06-2022 10:03:00	71.6	19.1	79
03-06-2022 10:04:00	71.4	19.2	84
03-06-2022 10:05:00	71.4	19.1	84
03-06-2022 10:06:00	72.1	19.2	84
03-06-2022 10:07:00	72.6	19.2	83
03-06-2022 10:08:00	72.8	19.2	82
03-06-2022 10:09:00	72.5	19.2	81
03-06-2022 10:10:00	71.9	19.2	83
03-06-2022 10:11:00	71.6	19.2	81
03-06-2022 10:12:00	71.4	19.2	82
03-06-2022 10:13:00	71.3	19.3	79
03-06-2022 10:14:00	71.5	19.3	83
03-06-2022 10:15:00	71.9	19.3	82
03-06-2022 10:16:00	72.3	19.3	83
03-06-2022 10:17:00	72.8	19.3	84
03-06-2022 10:18:00	73.0	19.3	80
03-06-2022 10:19:00	73.1	19.3	81
03-06-2022 10:20:00	73.0	19.3	82
03-06-2022 10:21:00	72.9	19.3	83
03-06-2022 10:22:00	72.7	19.3	83
03-06-2022 10:23:00	72.5	19.3	76
03-06-2022 10:24:00	72.3	19.3	83
03-06-2022 10:25:00	72.2	19.3	72
03-06-2022 10:26:00	72.0	19.3	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 10:27:00	71.8	19.3	78
03-06-2022 10:28:00	71.6	19.3	83
03-06-2022 10:29:00	71.4	19.3	83
03-06-2022 10:30:00	71.3	19.3	76
03-06-2022 10:31:00	71.0	19.4	84
03-06-2022 10:32:00	70.7	19.4	84
03-06-2022 10:33:00	70.4	19.4	83
03-06-2022 10:34:00	70.3	19.3	82
03-06-2022 10:35:00	70.2	19.3	81
03-06-2022 10:36:00	70.2	19.3	81
03-06-2022 10:37:00	70.3	19.3	81
03-06-2022 10:38:00	70.3	19.3	82
03-06-2022 10:39:00	70.2	19.3	80
03-06-2022 10:40:00	70.2	19.3	80
03-06-2022 10:41:00	70.2	19.3	83
03-06-2022 10:42:00	70.1	19.3	82
03-06-2022 10:43:00	70.2	19.3	82
03-06-2022 10:44:00	70.2	19.3	83
03-06-2022 10:45:00	70.2	19.2	82
03-06-2022 10:46:00	70.0	19.2	79
03-06-2022 10:47:00	70.1	19.3	78
03-06-2022 10:48:00	70.0	19.2	83
03-06-2022 10:49:00	70.0	19.2	82
03-06-2022 10:50:00	70.1	19.2	83
03-06-2022 10:51:00	70.0	19.2	82
03-06-2022 10:52:00	70.0	19.2	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 10:53:00	70.0	19.2	82
03-06-2022 10:54:00	69.9	19.2	82
03-06-2022 10:55:00	70.0	19.2	84
03-06-2022 10:56:00	70.0	19.2	82
03-06-2022 10:57:00	70.0	19.2	82
03-06-2022 10:58:00	70.0	19.2	83
03-06-2022 10:59:00	70.0	19.2	82
03-06-2022 11:00:00	70.0	19.2	83
03-06-2022 11:01:00	70.0	19.2	82
03-06-2022 11:02:00	70.1	19.2	83
03-06-2022 11:03:00	70.1	19.2	83
03-06-2022 11:04:00	70.1	19.2	83
03-06-2022 11:05:00	70.2	19.2	83
03-06-2022 11:06:00	70.3	19.2	83
03-06-2022 11:07:00	70.2	19.2	82
03-06-2022 11:08:00	70.3	19.2	83
03-06-2022 11:09:00	70.3	19.2	81
03-06-2022 11:10:00	70.2	19.2	82
03-06-2022 11:11:00	70.0	19.2	83
03-06-2022 11:12:00	69.7	19.1	82
03-06-2022 11:13:00	69.4	19.1	81
03-06-2022 11:14:00	69.1	19.1	81
03-06-2022 11:15:00	68.9	19.1	82
03-06-2022 11:16:00	68.7	19.1	81
03-06-2022 11:17:00	68.6	19.1	82
03-06-2022 11:18:00	68.4	19.1	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 11:19:00	68.5	19.1	84
03-06-2022 11:20:00	69.8	19.1	82
03-06-2022 11:21:00	70.7	19.1	83
03-06-2022 11:22:00	71.2	19.1	83
03-06-2022 11:23:00	71.4	19.1	84
03-06-2022 11:24:00	71.2	19.1	83
03-06-2022 11:25:00	70.9	19.1	82
03-06-2022 11:26:00	70.6	19.1	79
03-06-2022 11:27:00	70.4	19.1	81
03-06-2022 11:28:00	70.0	19.1	81
03-06-2022 11:29:00	69.7	19.1	82
03-06-2022 11:30:00	69.4	19.1	80
03-06-2022 11:31:00	69.2	19.1	81
03-06-2022 11:32:00	69.0	19.1	82
03-06-2022 11:33:00	68.7	19.1	83
03-06-2022 11:34:00	68.6	19.1	83
03-06-2022 11:35:00	68.5	19.1	79
03-06-2022 11:36:00	68.5	19.1	81
03-06-2022 11:37:00	68.4	19.1	83
03-06-2022 11:38:00	68.4	19.1	80
03-06-2022 11:39:00	68.3	19	82
03-06-2022 11:40:00	68.3	19	83
03-06-2022 11:41:00	68.3	19	82
03-06-2022 11:42:00	68.2	19	82
03-06-2022 11:43:00	68.3	19	81
03-06-2022 11:44:00	68.3	19	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 11:45:00	68.4	19	82
03-06-2022 11:46:00	68.3	19	82
03-06-2022 11:47:00	68.3	19	82
03-06-2022 11:48:00	68.3	19	83
03-06-2022 11:49:00	68.2	18.9	80
03-06-2022 11:50:00	68.3	18.9	82
03-06-2022 11:51:00	68.3	18.9	80
03-06-2022 11:52:00	68.3	18.9	83
03-06-2022 11:53:00	68.3	18.9	80
03-06-2022 11:54:00	68.4	18.9	82
03-06-2022 11:55:00	68.4	18.9	83
03-06-2022 11:56:00	69.1	18.9	82
03-06-2022 11:57:00	69.9	18.9	83
03-06-2022 11:58:00	70.5	18.9	83
03-06-2022 11:59:00	70.8	18.9	82
03-06-2022 12:00:00	70.7	18.9	81
03-06-2022 12:01:00	70.2	19	80
03-06-2022 12:02:00	69.8	18.9	80
03-06-2022 12:03:00	69.6	19	83
03-06-2022 12:04:00	69.2	18.9	81
03-06-2022 12:05:00	69.0	19	81
03-06-2022 12:06:00	68.8	18.9	81
03-06-2022 12:07:00	68.6	18.9	84
03-06-2022 12:08:00	68.7	18.9	83
03-06-2022 12:09:00	69.0	18.9	81
03-06-2022 12:10:00	69.0	18.9	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 12:11:00	68.9	18.9	82
03-06-2022 12:12:00	68.7	18.9	81
03-06-2022 12:13:00	68.6	18.9	83
03-06-2022 12:14:00	68.5	18.9	82
03-06-2022 12:15:00	68.4	18.9	83
03-06-2022 12:16:00	68.4	18.9	82
03-06-2022 12:17:00	68.3	18.9	82
03-06-2022 12:18:00	68.2	18.9	81
03-06-2022 12:19:00	68.2	18.9	80
03-06-2022 12:20:00	68.2	18.9	82
03-06-2022 12:21:00	68.1	18.8	82
03-06-2022 12:22:00	68.1	18.8	82
03-06-2022 12:23:00	68.0	18.8	82
03-06-2022 12:24:00	68.0	18.8	83
03-06-2022 12:25:00	67.9	18.8	82
03-06-2022 12:26:00	67.9	18.8	82
03-06-2022 12:27:00	68.0	18.8	82
03-06-2022 12:28:00	67.9	18.8	82
03-06-2022 12:29:00	67.9	18.8	80
03-06-2022 12:30:00	68.0	18.8	81
03-06-2022 12:31:00	67.9	18.8	82
03-06-2022 12:32:00	67.9	18.8	79
03-06-2022 12:33:00	67.9	18.8	81
03-06-2022 12:34:00	68.0	18.8	81
03-06-2022 12:35:00	67.9	18.8	81
03-06-2022 12:36:00	68.0	18.8	77

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 12:37:00	67.9	18.8	83
03-06-2022 12:38:00	68.0	18.8	83
03-06-2022 12:39:00	68.0	18.8	74
03-06-2022 12:40:00	68.2	18.8	79
03-06-2022 12:41:00	68.7	18.8	83
03-06-2022 12:42:00	69.4	18.7	82
03-06-2022 12:43:00	70.2	18.8	83
03-06-2022 12:44:00	70.5	18.8	83
03-06-2022 12:45:00	70.8	18.8	80
03-06-2022 12:46:00	71.1	18.8	82
03-06-2022 12:47:00	71.4	18.8	81
03-06-2022 12:48:00	71.6	18.9	83
03-06-2022 12:49:00	71.6	18.9	83
03-06-2022 12:50:00	71.8	18.9	81
03-06-2022 12:51:00	71.8	18.9	83
03-06-2022 12:52:00	71.9	19	81
03-06-2022 12:53:00	71.7	19	81
03-06-2022 12:54:00	71.6	19	79
03-06-2022 12:55:00	71.6	19	83
03-06-2022 12:56:00	71.5	19	83
03-06-2022 12:57:00	71.3	19	81
03-06-2022 12:58:00	71.0	19	83
03-06-2022 12:59:00	70.7	19	83
03-06-2022 13:00:00	70.4	19	80
03-06-2022 13:01:00	70.6	19	83
03-06-2022 13:02:00	70.8	19	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 13:03:00	71.0	19	83
03-06-2022 13:04:00	71.1	19.1	77
03-06-2022 13:05:00	71.2	19.1	83
03-06-2022 13:06:00	71.2	19.1	82
03-06-2022 13:07:00	71.3	19.1	82
03-06-2022 13:08:00	71.4	19.1	83
03-06-2022 13:09:00	71.3	19.1	83
03-06-2022 13:10:00	71.4	19.1	82
03-06-2022 13:11:00	71.3	19.1	83
03-06-2022 13:12:00	71.3	19.1	83
03-06-2022 13:13:00	71.3	19.1	82
03-06-2022 13:14:00	71.2	19.1	83
03-06-2022 13:15:00	71.2	19.1	83
03-06-2022 13:16:00	71.2	19.1	82
03-06-2022 13:17:00	71.1	19.1	83
03-06-2022 13:18:00	71.1	19.1	83
03-06-2022 13:19:00	71.0	19.1	83
03-06-2022 13:20:00	71.0	19.1	83
03-06-2022 13:21:00	70.9	19.1	83
03-06-2022 13:22:00	71.0	19.1	83
03-06-2022 13:23:00	71.2	19.1	80
03-06-2022 13:24:00	70.9	19.2	83
03-06-2022 13:25:00	70.8	19.1	80
03-06-2022 13:26:00	70.8	19.1	82
03-06-2022 13:27:00	71.0	19.2	83
03-06-2022 13:28:00	71.1	19.2	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 13:29:00	71.1	19.1	81
03-06-2022 13:30:00	70.8	19.2	84
03-06-2022 13:31:00	70.7	19.2	83
03-06-2022 13:32:00	70.4	19.2	82
03-06-2022 13:33:00	70.1	19.1	82
03-06-2022 13:34:00	69.8	19.1	82
03-06-2022 13:35:00	69.7	19.1	83
03-06-2022 13:36:00	69.6	19.1	82
03-06-2022 13:37:00	69.4	19.1	82
03-06-2022 13:38:00	69.3	19.1	83
03-06-2022 13:39:00	69.1	19.1	81
03-06-2022 13:40:00	69.0	19.1	82
03-06-2022 13:41:00	68.9	19.1	83
03-06-2022 13:42:00	68.7	19.1	80
03-06-2022 13:43:00	68.7	19.1	80
03-06-2022 13:44:00	68.5	19	80
03-06-2022 13:45:00	68.4	19	82
03-06-2022 13:46:00	68.3	19	81
03-06-2022 13:47:00	68.1	19	83
03-06-2022 13:48:00	68.1	19	82
03-06-2022 13:49:00	68.1	19	80
03-06-2022 13:50:00	68.2	18.9	77
03-06-2022 13:51:00	68.1	18.9	78
03-06-2022 13:52:00	68.1	18.9	78
03-06-2022 13:53:00	68.1	18.9	83
03-06-2022 13:54:00	68.1	18.9	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 13:55:00	68.1	18.9	81
03-06-2022 13:56:00	68.1	18.9	76
03-06-2022 13:57:00	68.1	18.9	79
03-06-2022 13:58:00	68.0	18.9	77
03-06-2022 13:59:00	68.1	18.9	81
03-06-2022 14:00:00	68.1	18.9	83
03-06-2022 14:01:00	68.2	18.9	83
03-06-2022 14:02:00	68.4	18.9	80
03-06-2022 14:03:00	68.7	18.9	84
03-06-2022 14:04:00	68.9	18.9	83
03-06-2022 14:05:00	68.9	18.9	83
03-06-2022 14:06:00	69.0	18.9	84
03-06-2022 14:07:00	68.7	18.9	84
03-06-2022 14:08:00	68.6	18.9	82
03-06-2022 14:09:00	68.3	18.9	79
03-06-2022 14:10:00	68.1	18.9	80
03-06-2022 14:11:00	67.9	18.9	81
03-06-2022 14:12:00	67.9	18.8	81
03-06-2022 14:13:00	67.7	18.8	80
03-06-2022 14:14:00	67.6	18.8	81
03-06-2022 14:15:00	67.6	18.8	80
03-06-2022 14:16:00	67.6	18.8	82
03-06-2022 14:17:00	67.6	18.8	81
03-06-2022 14:18:00	67.5	18.8	83
03-06-2022 14:19:00	67.6	18.8	78
03-06-2022 14:20:00	67.5	18.8	77

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 14:21:00	67.5	18.8	83
03-06-2022 14:22:00	68.0	18.8	85
03-06-2022 14:23:00	68.8	18.8	82
03-06-2022 14:24:00	69.4	18.8	82
03-06-2022 14:25:00	69.5	18.8	81
03-06-2022 14:26:00	69.6	18.8	83
03-06-2022 14:27:00	69.8	18.8	83
03-06-2022 14:28:00	70.0	18.8	83
03-06-2022 14:29:00	70.0	18.8	82
03-06-2022 14:30:00	69.7	18.8	82
03-06-2022 14:31:00	69.4	18.8	81
03-06-2022 14:32:00	69.1	18.8	80
03-06-2022 14:33:00	68.8	18.8	84
03-06-2022 14:34:00	68.7	18.8	78
03-06-2022 14:35:00	68.8	18.8	79
03-06-2022 14:36:00	68.9	18.9	83
03-06-2022 14:37:00	68.8	18.9	82
03-06-2022 14:38:00	68.7	18.8	83
03-06-2022 14:39:00	68.8	18.9	83
03-06-2022 14:40:00	69.1	18.8	81
03-06-2022 14:41:00	69.3	18.9	81
03-06-2022 14:42:00	69.3	18.8	80
03-06-2022 14:43:00	69.1	18.8	82
03-06-2022 14:44:00	68.8	18.8	81
03-06-2022 14:45:00	68.8	18.8	78
03-06-2022 14:46:00	68.6	18.8	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 14:47:00	68.6	18.8	82
03-06-2022 14:48:00	68.5	18.8	83
03-06-2022 14:49:00	68.8	18.9	82
03-06-2022 14:50:00	69.1	18.8	82
03-06-2022 14:51:00	69.5	18.9	83
03-06-2022 14:52:00	69.9	18.9	81
03-06-2022 14:53:00	69.7	18.9	79
03-06-2022 14:54:00	69.6	18.9	82
03-06-2022 14:55:00	69.9	18.9	82
03-06-2022 14:56:00	70.1	18.9	82
03-06-2022 14:57:00	70.0	18.9	83
03-06-2022 14:58:00	69.7	18.9	83
03-06-2022 14:59:00	69.5	18.9	83
03-06-2022 15:00:00	69.1	18.9	84
03-06-2022 15:01:00	68.8	18.9	82
03-06-2022 15:02:00	68.6	18.9	82
03-06-2022 15:03:00	68.4	18.9	84
03-06-2022 15:04:00	68.3	18.9	82
03-06-2022 15:05:00	68.4	18.9	80
03-06-2022 15:06:00	68.7	18.9	80
03-06-2022 15:07:00	68.8	18.9	80
03-06-2022 15:08:00	68.7	18.9	82
03-06-2022 15:09:00	68.6	18.9	84
03-06-2022 15:10:00	68.5	18.9	84
03-06-2022 15:11:00	68.3	18.9	82
03-06-2022 15:12:00	68.1	18.8	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 15:13:00	68.1	18.9	82
03-06-2022 15:14:00	68.0	18.8	83
03-06-2022 15:15:00	68.0	18.8	83
03-06-2022 15:16:00	68.1	18.8	84
03-06-2022 15:17:00	68.2	18.8	84
03-06-2022 15:18:00	68.7	18.8	83
03-06-2022 15:19:00	69.0	18.8	84
03-06-2022 15:20:00	70.0	18.8	83
03-06-2022 15:21:00	70.8	18.8	83
03-06-2022 15:22:00	71.0	18.9	84
03-06-2022 15:23:00	71.1	18.9	83
03-06-2022 15:24:00	71.1	18.9	83
03-06-2022 15:25:00	71.0	18.9	82
03-06-2022 15:26:00	71.2	18.9	80
03-06-2022 15:27:00	71.4	18.9	78
03-06-2022 15:28:00	71.3	18.9	80
03-06-2022 15:29:00	70.9	18.9	79
03-06-2022 15:30:00	71.0	19	80
03-06-2022 15:31:00	71.6	19	65
03-06-2022 15:32:00	72.0	19	84
03-06-2022 15:33:00	72.0	19	81
03-06-2022 15:34:00	72.0	19	80
03-06-2022 15:35:00	71.9	19	83
03-06-2022 15:36:00	71.8	19	83
03-06-2022 15:37:00	71.4	19.1	83
03-06-2022 15:38:00	71.4	19.1	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 15:39:00	71.3	19.1	82
03-06-2022 15:40:00	71.2	19.1	82
03-06-2022 15:41:00	71.2	19.1	82
03-06-2022 15:42:00	71.4	19.1	82
03-06-2022 15:43:00	71.3	19.1	83
03-06-2022 15:44:00	71.4	19.1	84
03-06-2022 15:45:00	71.6	19.1	83
03-06-2022 15:46:00	71.7	19.2	81
03-06-2022 15:47:00	71.8	19.2	83
03-06-2022 15:48:00	71.7	19.1	83
03-06-2022 15:49:00	71.6	19.2	78
03-06-2022 15:50:00	71.6	19.2	82
03-06-2022 15:51:00	71.4	19.2	83
03-06-2022 15:52:00	71.3	19.2	89
03-06-2022 15:53:00	71.5	19.2	82
03-06-2022 15:54:00	71.3	19.2	84
03-06-2022 15:55:00	71.3	19.2	83
03-06-2022 15:56:00	71.2	19.2	83
03-06-2022 15:57:00	70.8	19.2	83
03-06-2022 15:58:00	70.3	19.2	83
03-06-2022 15:59:00	70.1	19.2	83
03-06-2022 16:00:00	69.7	19.2	83
03-06-2022 16:01:00	69.4	19.2	81
03-06-2022 16:02:00	69.0	19.2	76
03-06-2022 16:03:00	68.9	19.2	83
03-06-2022 16:04:00	68.7	19.1	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 16:05:00	68.5	19.1	84
03-06-2022 16:06:00	68.3	19.1	82
03-06-2022 16:07:00	68.2	19.1	83
03-06-2022 16:08:00	68.3	19.1	83
03-06-2022 16:09:00	68.8	19.1	81
03-06-2022 16:10:00	68.9	19.1	82
03-06-2022 16:11:00	68.9	19.1	82
03-06-2022 16:12:00	68.9	19.1	83
03-06-2022 16:13:00	68.8	19.1	83
03-06-2022 16:14:00	68.7	19.1	82
03-06-2022 16:15:00	68.4	19	81
03-06-2022 16:16:00	68.4	19	78
03-06-2022 16:17:00	68.3	19	84
03-06-2022 16:18:00	68.2	19	83
03-06-2022 16:19:00	68.1	19	83
03-06-2022 16:20:00	68.3	19	82
03-06-2022 16:21:00	68.2	19	83
03-06-2022 16:22:00	68.3	19	82
03-06-2022 16:23:00	68.2	19	82
03-06-2022 16:24:00	68.2	19	83
03-06-2022 16:25:00	68.0	18.9	82
03-06-2022 16:26:00	68.0	18.9	82
03-06-2022 16:27:00	68.0	18.9	79
03-06-2022 16:28:00	68.0	18.9	80
03-06-2022 16:29:00	68.0	18.9	83
03-06-2022 16:30:00	68.0	18.9	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 16:31:00	68.1	18.9	81
03-06-2022 16:32:00	68.5	18.9	83
03-06-2022 16:33:00	68.8	18.9	84
03-06-2022 16:34:00	68.8	18.9	79
03-06-2022 16:35:00	68.7	18.9	82
03-06-2022 16:36:00	68.6	18.9	84
03-06-2022 16:37:00	68.7	18.9	80
03-06-2022 16:38:00	68.7	18.9	84
03-06-2022 16:39:00	68.7	18.9	84
03-06-2022 16:40:00	68.9	18.9	83
03-06-2022 16:41:00	69.1	18.9	83
03-06-2022 16:42:00	69.2	18.9	82
03-06-2022 16:43:00	69.2	18.9	83
03-06-2022 16:44:00	69.1	18.9	83
03-06-2022 16:45:00	69.3	18.9	84
03-06-2022 16:46:00	69.8	18.9	85
03-06-2022 16:47:00	70.1	18.9	83
03-06-2022 16:48:00	70.6	18.9	83
03-06-2022 16:49:00	70.9	18.9	82
03-06-2022 16:50:00	70.8	18.9	80
03-06-2022 16:51:00	70.6	19	81
03-06-2022 16:52:00	70.3	19	81
03-06-2022 16:53:00	70.2	19	82
03-06-2022 16:54:00	70.1	19	82
03-06-2022 16:55:00	69.9	19	84
03-06-2022 16:56:00	69.7	19	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 16:57:00	69.7	19	83
03-06-2022 16:58:00	69.5	19	83
03-06-2022 16:59:00	69.5	19	84
03-06-2022 17:00:00	69.5	19	83
03-06-2022 17:01:00	69.5	19	83
03-06-2022 17:02:00	69.6	19	83
03-06-2022 17:03:00	69.6	19	83
03-06-2022 17:04:00	69.6	19	83
03-06-2022 17:05:00	69.5	19	83
03-06-2022 17:06:00	69.5	19	83
03-06-2022 17:07:00	69.6	19	84
03-06-2022 17:08:00	69.5	19	83
03-06-2022 17:09:00	69.4	19	82
03-06-2022 17:10:00	69.3	19	81
03-06-2022 17:11:00	69.2	19	81
03-06-2022 17:12:00	69.3	19	83
03-06-2022 17:13:00	69.2	19	83
03-06-2022 17:14:00	69.2	19	83
03-06-2022 17:15:00	69.1	19	83
03-06-2022 17:16:00	69.1	19	82
03-06-2022 17:17:00	69.1	19	82
03-06-2022 17:18:00	69.1	19	84
03-06-2022 17:19:00	69.1	19	83
03-06-2022 17:20:00	69.1	19	83
03-06-2022 17:21:00	69.0	19	83
03-06-2022 17:22:00	69.1	19	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 17:23:00	69.1	19	82
03-06-2022 17:24:00	69.1	19	83
03-06-2022 17:25:00	69.0	19	82
03-06-2022 17:26:00	69.2	19	83
03-06-2022 17:27:00	69.6	18.9	82
03-06-2022 17:28:00	69.5	19	82
03-06-2022 17:29:00	69.5	19	83
03-06-2022 17:30:00	69.8	19	83
03-06-2022 17:31:00	70.1	19	85
03-06-2022 17:32:00	70.3	19	84
03-06-2022 17:33:00	70.2	19	84
03-06-2022 17:34:00	70.0	19	83
03-06-2022 17:35:00	69.6	19	83
03-06-2022 17:36:00	69.2	19	78
03-06-2022 17:37:00	68.9	19	83
03-06-2022 17:38:00	68.6	19	84
03-06-2022 17:39:00	68.4	18.9	84
03-06-2022 17:40:00	68.3	19	82
03-06-2022 17:41:00	68.1	19	82
03-06-2022 17:42:00	67.9	18.9	82
03-06-2022 17:43:00	67.8	18.9	82
03-06-2022 17:44:00	67.8	18.9	83
03-06-2022 17:45:00	67.7	18.9	83
03-06-2022 17:46:00	67.7	18.9	83
03-06-2022 17:47:00	67.6	18.9	82
03-06-2022 17:48:00	67.6	18.9	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 17:49:00	67.5	18.8	82
03-06-2022 17:50:00	67.5	18.9	83
03-06-2022 17:51:00	67.4	18.8	83
03-06-2022 17:52:00	67.4	18.8	84
03-06-2022 17:53:00	67.3	18.8	83
03-06-2022 17:54:00	67.4	18.8	82
03-06-2022 17:55:00	67.4	18.8	80
03-06-2022 17:56:00	67.4	18.8	83
03-06-2022 17:57:00	67.4	18.8	82
03-06-2022 17:58:00	67.5	18.7	82
03-06-2022 17:59:00	67.4	18.8	83
03-06-2022 18:00:00	67.3	18.7	81
03-06-2022 18:01:00	67.3	18.7	84
03-06-2022 18:02:00	67.3	18.7	83
03-06-2022 18:03:00	67.4	18.7	84
03-06-2022 18:04:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:05:00	67.5	18.7	83
03-06-2022 18:06:00	67.4	18.7	84
03-06-2022 18:07:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:08:00	67.5	18.7	83
03-06-2022 18:09:00	67.3	18.7	81
03-06-2022 18:10:00	67.3	18.7	83
03-06-2022 18:11:00	67.3	18.7	81
03-06-2022 18:12:00	67.3	18.7	83
03-06-2022 18:13:00	67.3	18.7	83
03-06-2022 18:14:00	67.4	18.7	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 18:15:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:16:00	67.4	18.7	81
03-06-2022 18:17:00	67.5	18.7	82
03-06-2022 18:18:00	67.5	18.7	83
03-06-2022 18:19:00	67.5	18.7	83
03-06-2022 18:20:00	67.5	18.7	82
03-06-2022 18:21:00	67.5	18.7	83
03-06-2022 18:22:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:23:00	67.4	18.7	81
03-06-2022 18:24:00	67.4	18.7	82
03-06-2022 18:25:00	67.4	18.7	81
03-06-2022 18:26:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:27:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:28:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:29:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:30:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 18:31:00	67.4	18.7	84
03-06-2022 18:32:00	67.4	18.7	82
03-06-2022 18:33:00	67.5	18.7	83
03-06-2022 18:34:00	67.5	18.7	83
03-06-2022 18:35:00	67.4	18.6	82
03-06-2022 18:36:00	67.4	18.6	82
03-06-2022 18:37:00	67.4	18.6	80
03-06-2022 18:38:00	67.4	18.6	83
03-06-2022 18:39:00	67.4	18.7	82
03-06-2022 18:40:00	67.5	18.7	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 18:41:00	67.5	18.6	83
03-06-2022 18:42:00	67.5	18.6	83
03-06-2022 18:43:00	67.6	18.6	83
03-06-2022 18:44:00	67.6	18.6	83
03-06-2022 18:45:00	67.5	18.7	84
03-06-2022 18:46:00	67.6	18.7	79
03-06-2022 18:47:00	67.6	18.7	82
03-06-2022 18:48:00	67.6	18.7	83
03-06-2022 18:49:00	67.5	18.7	82
03-06-2022 18:50:00	67.6	18.7	83
03-06-2022 18:51:00	67.5	18.6	82
03-06-2022 18:52:00	67.4	18.6	83
03-06-2022 18:53:00	67.4	18.6	83
03-06-2022 18:54:00	67.3	18.6	83
03-06-2022 18:55:00	67.3	18.6	82
03-06-2022 18:56:00	67.3	18.6	83
03-06-2022 18:57:00	67.2	18.6	84
03-06-2022 18:58:00	67.1	18.6	83
03-06-2022 18:59:00	67.1	18.6	83
03-06-2022 19:00:00	67.0	18.6	83
03-06-2022 19:01:00	67.0	18.6	84
03-06-2022 19:02:00	67.1	18.6	84
03-06-2022 19:03:00	67.0	18.6	84
03-06-2022 19:04:00	67.0	18.6	83
03-06-2022 19:05:00	66.9	18.6	71
03-06-2022 19:06:00	67.0	18.6	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 19:07:00	66.9	18.6	79
03-06-2022 19:08:00	67.0	18.6	80
03-06-2022 19:09:00	67.0	18.6	83
03-06-2022 19:10:00	67.0	18.6	83
03-06-2022 19:11:00	66.9	18.6	83
03-06-2022 19:12:00	66.9	18.6	82
03-06-2022 19:13:00	66.9	18.6	83
03-06-2022 19:14:00	66.8	18.6	83
03-06-2022 19:15:00	66.9	18.6	83
03-06-2022 19:16:00	66.9	18.6	83
03-06-2022 19:17:00	66.9	18.6	83
03-06-2022 19:18:00	66.9	18.6	83
03-06-2022 19:19:00	66.9	18.6	82
03-06-2022 19:20:00	67.1	18.6	81
03-06-2022 19:21:00	67.3	18.6	84
03-06-2022 19:22:00	67.4	18.6	82
03-06-2022 19:23:00	67.5	18.6	82
03-06-2022 19:24:00	67.3	18.6	84
03-06-2022 19:25:00	67.3	18.6	82
03-06-2022 19:26:00	67.2	18.5	82
03-06-2022 19:27:00	67.1	18.6	82
03-06-2022 19:28:00	67.1	18.6	83
03-06-2022 19:29:00	67.2	18.6	82
03-06-2022 19:30:00	67.4	18.6	84
03-06-2022 19:31:00	67.5	18.6	82
03-06-2022 19:32:00	67.4	18.6	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 19:33:00	67.3	18.6	82
03-06-2022 19:34:00	67.2	18.6	83
03-06-2022 19:35:00	67.1	18.6	81
03-06-2022 19:36:00	67.1	18.6	82
03-06-2022 19:37:00	67.2	18.6	81
03-06-2022 19:38:00	67.3	18.5	82
03-06-2022 19:39:00	67.4	18.6	82
03-06-2022 19:40:00	67.4	18.6	81
03-06-2022 19:41:00	67.3	18.6	83
03-06-2022 19:42:00	67.2	18.6	79
03-06-2022 19:43:00	67.3	18.6	78
03-06-2022 19:44:00	67.6	18.5	77
03-06-2022 19:45:00	68.0	18.6	76
03-06-2022 19:46:00	68.4	18.6	83
03-06-2022 19:47:00	68.6	18.6	84
03-06-2022 19:48:00	68.9	18.6	82
03-06-2022 19:49:00	69.1	18.6	83
03-06-2022 19:50:00	69.2	18.6	83
03-06-2022 19:51:00	69.2	18.6	83
03-06-2022 19:52:00	69.4	18.6	84
03-06-2022 19:53:00	69.4	18.6	84
03-06-2022 19:54:00	69.4	18.7	83
03-06-2022 19:55:00	69.6	18.7	84
03-06-2022 19:56:00	69.8	18.7	83
03-06-2022 19:57:00	70.1	18.7	83
03-06-2022 19:58:00	70.2	18.7	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 19:59:00	70.5	18.7	83
03-06-2022 20:00:00	70.5	18.7	84
03-06-2022 20:01:00	70.2	18.7	83
03-06-2022 20:02:00	69.8	18.7	80
03-06-2022 20:03:00	69.6	18.7	80
03-06-2022 20:04:00	69.3	18.7	83
03-06-2022 20:05:00	69.1	18.7	84
03-06-2022 20:06:00	69.0	18.7	83
03-06-2022 20:07:00	68.8	18.7	83
03-06-2022 20:08:00	68.5	18.7	83
03-06-2022 20:09:00	68.3	18.7	84
03-06-2022 20:10:00	67.9	18.8	92
03-06-2022 20:11:00	67.8	18.7	83
03-06-2022 20:12:00	67.8	18.7	84
03-06-2022 20:13:00	67.8	18.7	84
03-06-2022 20:14:00	67.8	18.7	84
03-06-2022 20:15:00	67.9	18.7	83
03-06-2022 20:16:00	67.9	18.7	81
03-06-2022 20:17:00	67.8	18.7	83
03-06-2022 20:18:00	67.6	18.7	83
03-06-2022 20:19:00	67.5	18.7	84
03-06-2022 20:20:00	67.4	18.7	84
03-06-2022 20:21:00	67.3	18.7	84
03-06-2022 20:22:00	67.4	18.7	83
03-06-2022 20:23:00	67.5	18.7	84
03-06-2022 20:24:00	67.6	18.7	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 20:25:00	67.5	18.7	83
03-06-2022 20:26:00	67.4	18.6	83
03-06-2022 20:27:00	67.3	18.6	81
03-06-2022 20:28:00	67.2	18.6	83
03-06-2022 20:29:00	67.1	18.6	82
03-06-2022 20:30:00	67.3	18.6	84
03-06-2022 20:31:00	67.4	18.6	82
03-06-2022 20:32:00	67.5	18.6	82
03-06-2022 20:33:00	67.7	18.6	86
03-06-2022 20:34:00	67.6	18.6	84
03-06-2022 20:35:00	67.5	18.6	83
03-06-2022 20:36:00	67.4	18.6	85
03-06-2022 20:37:00	67.4	18.6	84
03-06-2022 20:38:00	67.4	18.6	84
03-06-2022 20:39:00	67.9	18.6	83
03-06-2022 20:40:00	68.1	18.6	84
03-06-2022 20:41:00	68.3	18.6	80
03-06-2022 20:42:00	68.4	18.6	84
03-06-2022 20:43:00	68.2	18.6	83
03-06-2022 20:44:00	68.0	18.6	83
03-06-2022 20:45:00	67.8	18.6	82
03-06-2022 20:46:00	67.7	18.6	84
03-06-2022 20:47:00	67.6	18.6	83
03-06-2022 20:48:00	67.6	18.6	84
03-06-2022 20:49:00	67.7	18.6	83
03-06-2022 20:50:00	67.8	18.6	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 20:51:00	67.7	18.6	85
03-06-2022 20:52:00	67.7	18.6	85
03-06-2022 20:53:00	67.6	18.6	84
03-06-2022 20:54:00	67.5	18.6	84
03-06-2022 20:55:00	67.3	18.6	84
03-06-2022 20:56:00	67.3	18.6	84
03-06-2022 20:57:00	67.4	18.6	84
03-06-2022 20:58:00	67.4	18.6	85
03-06-2022 20:59:00	67.5	18.6	81
03-06-2022 21:00:00	67.7	18.6	84
03-06-2022 21:01:00	67.7	18.6	84
03-06-2022 21:02:00	67.7	18.6	84
03-06-2022 21:03:00	67.6	18.6	84
03-06-2022 21:04:00	67.4	18.6	84
03-06-2022 21:05:00	67.3	18.6	84
03-06-2022 21:06:00	67.2	18.6	84
03-06-2022 21:07:00	67.2	18.6	83
03-06-2022 21:08:00	67.2	18.6	85
03-06-2022 21:09:00	67.2	18.6	84
03-06-2022 21:10:00	67.4	18.6	83
03-06-2022 21:11:00	67.5	18.6	83
03-06-2022 21:12:00	67.4	18.5	76
03-06-2022 21:13:00	67.3	18.5	81
03-06-2022 21:14:00	67.3	18.5	83
03-06-2022 21:15:00	67.2	18.5	81
03-06-2022 21:16:00	67.2	18.5	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 21:17:00	67.2	18.5	85
03-06-2022 21:18:00	67.4	18.5	83
03-06-2022 21:19:00	67.4	18.5	83
03-06-2022 21:20:00	67.6	18.5	83
03-06-2022 21:21:00	67.6	18.5	83
03-06-2022 21:22:00	67.5	18.5	81
03-06-2022 21:23:00	67.4	18.5	83
03-06-2022 21:24:00	67.3	18.5	84
03-06-2022 21:25:00	67.2	18.5	83
03-06-2022 21:26:00	67.3	18.5	82
03-06-2022 21:27:00	67.3	18.5	83
03-06-2022 21:28:00	67.4	18.5	84
03-06-2022 21:29:00	67.6	18.5	81
03-06-2022 21:30:00	67.5	18.5	83
03-06-2022 21:31:00	67.5	18.5	85
03-06-2022 21:32:00	67.4	18.5	84
03-06-2022 21:33:00	67.3	18.5	84
03-06-2022 21:34:00	67.3	18.5	85
03-06-2022 21:35:00	67.3	18.5	84
03-06-2022 21:36:00	67.3	18.5	86
03-06-2022 21:37:00	67.3	18.5	84
03-06-2022 21:38:00	67.5	18.5	83
03-06-2022 21:39:00	67.6	18.5	85
03-06-2022 21:40:00	67.7	18.5	85
03-06-2022 21:41:00	67.6	18.5	85
03-06-2022 21:42:00	67.6	18.5	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 21:43:00	67.5	18.5	84
03-06-2022 21:44:00	67.4	18.5	85
03-06-2022 21:45:00	67.4	18.5	82
03-06-2022 21:46:00	67.4	18.5	85
03-06-2022 21:47:00	67.6	18.5	85
03-06-2022 21:48:00	67.6	18.5	86
03-06-2022 21:49:00	67.6	18.5	85
03-06-2022 21:50:00	67.6	18.5	85
03-06-2022 21:51:00	67.5	18.5	85
03-06-2022 21:52:00	67.4	18.5	84
03-06-2022 21:53:00	67.3	18.5	84
03-06-2022 21:54:00	67.3	18.5	84
03-06-2022 21:55:00	67.3	18.5	85
03-06-2022 21:56:00	67.4	18.5	85
03-06-2022 21:57:00	67.5	18.5	82
03-06-2022 21:58:00	67.6	18.5	84
03-06-2022 21:59:00	67.6	18.5	81
03-06-2022 22:00:00	67.5	18.5	83
03-06-2022 22:01:00	67.4	18.5	84
03-06-2022 22:02:00	67.2	18.5	84
03-06-2022 22:03:00	67.1	18.5	85
03-06-2022 22:04:00	67.2	18.5	84
03-06-2022 22:05:00	67.3	18.5	84
03-06-2022 22:06:00	67.3	18.5	83
03-06-2022 22:07:00	67.4	18.5	85
03-06-2022 22:08:00	67.5	18.5	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 22:09:00	67.5	18.5	84
03-06-2022 22:10:00	67.3	18.5	83
03-06-2022 22:11:00	67.3	18.5	84
03-06-2022 22:12:00	67.1	18.5	83
03-06-2022 22:13:00	67.2	18.5	84
03-06-2022 22:14:00	67.4	18.5	82
03-06-2022 22:15:00	67.5	18.5	75
03-06-2022 22:16:00	67.6	18.4	82
03-06-2022 22:17:00	67.7	18.4	77
03-06-2022 22:18:00	67.6	18.5	80
03-06-2022 22:19:00	67.5	18.5	82
03-06-2022 22:20:00	67.5	18.5	84
03-06-2022 22:21:00	67.4	18.5	78
03-06-2022 22:22:00	67.4	18.5	82
03-06-2022 22:23:00	67.4	18.5	84
03-06-2022 22:24:00	67.5	18.5	83
03-06-2022 22:25:00	67.6	18.5	82
03-06-2022 22:26:00	67.7	18.5	85
03-06-2022 22:27:00	67.7	18.5	84
03-06-2022 22:28:00	67.6	18.5	84
03-06-2022 22:29:00	67.4	18.5	83
03-06-2022 22:30:00	67.3	18.5	81
03-06-2022 22:31:00	67.4	18.5	83
03-06-2022 22:32:00	67.6	18.5	84
03-06-2022 22:33:00	68.0	18.5	83
03-06-2022 22:34:00	68.3	18.5	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 22:35:00	68.8	18.5	83
03-06-2022 22:36:00	69.6	18.5	81
03-06-2022 22:37:00	69.9	18.5	82
03-06-2022 22:38:00	69.9	18.5	83
03-06-2022 22:39:00	69.7	18.6	84
03-06-2022 22:40:00	69.8	18.6	84
03-06-2022 22:41:00	69.7	18.6	84
03-06-2022 22:42:00	69.6	18.6	83
03-06-2022 22:43:00	69.6	18.6	83
03-06-2022 22:44:00	69.7	18.6	82
03-06-2022 22:45:00	69.6	18.6	72
03-06-2022 22:46:00	69.5	18.6	82
03-06-2022 22:47:00	69.4	18.6	83
03-06-2022 22:48:00	69.3	18.7	82
03-06-2022 22:49:00	69.5	18.6	82
03-06-2022 22:50:00	69.6	18.7	83
03-06-2022 22:51:00	69.5	18.7	84
03-06-2022 22:52:00	69.5	18.7	83
03-06-2022 22:53:00	70.0	18.7	83
03-06-2022 22:54:00	70.5	18.7	81
03-06-2022 22:55:00	70.8	18.7	82
03-06-2022 22:56:00	71.2	18.7	82
03-06-2022 22:57:00	71.2	18.7	82
03-06-2022 22:58:00	71.5	18.7	81
03-06-2022 22:59:00	71.6	18.8	79
03-06-2022 23:00:00	71.6	18.8	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 23:01:00	71.6	18.8	83
03-06-2022 23:02:00	71.6	18.8	80
03-06-2022 23:03:00	71.6	18.8	84
03-06-2022 23:04:00	71.4	18.8	83
03-06-2022 23:05:00	71.2	18.8	80
03-06-2022 23:06:00	71.1	18.9	85
03-06-2022 23:07:00	70.9	18.9	84
03-06-2022 23:08:00	70.6	18.9	83
03-06-2022 23:09:00	70.3	18.9	83
03-06-2022 23:10:00	70.1	18.9	84
03-06-2022 23:11:00	69.9	18.9	83
03-06-2022 23:12:00	69.7	18.9	84
03-06-2022 23:13:00	69.7	18.9	80
03-06-2022 23:14:00	69.7	18.9	81
03-06-2022 23:15:00	69.6	18.9	84
03-06-2022 23:16:00	69.8	18.9	79
03-06-2022 23:17:00	69.6	18.9	84
03-06-2022 23:18:00	69.3	18.9	83
03-06-2022 23:19:00	69.2	18.9	84
03-06-2022 23:20:00	69.1	18.9	84
03-06-2022 23:21:00	68.9	18.9	85
03-06-2022 23:22:00	68.9	18.9	86
03-06-2022 23:23:00	69.0	18.9	84
03-06-2022 23:24:00	69.1	18.9	85
03-06-2022 23:25:00	69.2	18.9	83
03-06-2022 23:26:00	69.2	18.9	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 23:27:00	69.3	18.9	84
03-06-2022 23:28:00	69.1	18.9	84
03-06-2022 23:29:00	69.2	18.9	76
03-06-2022 23:30:00	69.1	18.9	80
03-06-2022 23:31:00	68.8	18.9	82
03-06-2022 23:32:00	68.8	18.9	83
03-06-2022 23:33:00	68.7	18.9	82
03-06-2022 23:34:00	68.7	18.9	83
03-06-2022 23:35:00	68.8	18.9	83
03-06-2022 23:36:00	68.7	18.9	82
03-06-2022 23:37:00	68.5	18.9	82
03-06-2022 23:38:00	68.3	18.9	84
03-06-2022 23:39:00	68.1	18.9	84
03-06-2022 23:40:00	68.0	18.9	83
03-06-2022 23:41:00	68.0	18.9	83
03-06-2022 23:42:00	67.9	18.9	83
03-06-2022 23:43:00	68.0	18.9	83
03-06-2022 23:44:00	68.0	18.9	82
03-06-2022 23:45:00	68.0	18.9	82
03-06-2022 23:46:00	68.0	18.9	83
03-06-2022 23:47:00	67.9	18.8	83
03-06-2022 23:48:00	67.8	18.9	84
03-06-2022 23:49:00	67.6	18.8	83
03-06-2022 23:50:00	67.6	18.8	83
03-06-2022 23:51:00	67.5	18.8	84
03-06-2022 23:52:00	67.5	18.8	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
03-06-2022 23:53:00	67.5	18.8	84
03-06-2022 23:54:00	67.7	18.8	84
03-06-2022 23:55:00	67.8	18.8	81
03-06-2022 23:56:00	67.8	18.8	82
03-06-2022 23:57:00	67.7	18.8	82
03-06-2022 23:58:00	67.7	18.8	84
03-06-2022 23:59:00	67.6	18.8	83
04-06-2022 00:00:00	67.4	18.8	82
04-06-2022 00:01:00	67.4	18.7	82
04-06-2022 00:02:00	67.5	18.7	81
04-06-2022 00:03:00	67.6	18.8	82
04-06-2022 00:04:00	67.7	18.7	78
04-06-2022 00:05:00	67.8	18.7	81
04-06-2022 00:06:00	67.7	18.7	81
04-06-2022 00:07:00	67.6	18.8	82
04-06-2022 00:08:00	67.6	18.7	80
04-06-2022 00:09:00	67.5	18.8	82
04-06-2022 00:10:00	67.5	18.7	81
04-06-2022 00:11:00	67.6	18.7	70
04-06-2022 00:12:00	68.1	18.7	80
04-06-2022 00:13:00	68.0	18.7	82
04-06-2022 00:14:00	69.4	18.8	80
04-06-2022 00:15:00	69.8	18.8	81
04-06-2022 00:16:00	69.7	18.8	81
04-06-2022 00:17:00	69.7	18.7	80
04-06-2022 00:18:00	69.6	18.7	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 00:19:00	69.3	18.7	80
04-06-2022 00:20:00	68.9	18.7	82
04-06-2022 00:21:00	68.6	18.7	80
04-06-2022 00:22:00	68.5	18.7	83
04-06-2022 00:23:00	68.5	18.7	82
04-06-2022 00:24:00	68.8	18.7	81
04-06-2022 00:25:00	69.0	18.7	82
04-06-2022 00:26:00	69.1	18.7	79
04-06-2022 00:27:00	69.1	18.7	83
04-06-2022 00:28:00	69.0	18.7	82
04-06-2022 00:29:00	68.9	18.7	81
04-06-2022 00:30:00	68.9	18.8	82
04-06-2022 00:31:00	68.8	18.8	82
04-06-2022 00:32:00	68.8	18.8	82
04-06-2022 00:33:00	68.8	18.8	83
04-06-2022 00:34:00	68.7	18.8	81
04-06-2022 00:35:00	68.5	18.8	82
04-06-2022 00:36:00	68.4	18.8	82
04-06-2022 00:37:00	68.2	18.8	82
04-06-2022 00:38:00	68.0	18.8	82
04-06-2022 00:39:00	67.9	18.8	82
04-06-2022 00:40:00	67.8	18.8	83
04-06-2022 00:41:00	67.8	18.8	80
04-06-2022 00:42:00	67.8	18.8	83
04-06-2022 00:43:00	67.9	18.8	82
04-06-2022 00:44:00	68.1	18.8	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 00:45:00	68.1	18.8	82
04-06-2022 00:46:00	67.9	18.8	81
04-06-2022 00:47:00	67.8	18.8	81
04-06-2022 00:48:00	67.7	18.8	82
04-06-2022 00:49:00	67.6	18.8	82
04-06-2022 00:50:00	67.6	18.8	82
04-06-2022 00:51:00	67.6	18.8	83
04-06-2022 00:52:00	67.7	18.8	82
04-06-2022 00:53:00	67.9	18.8	81
04-06-2022 00:54:00	67.9	18.8	81
04-06-2022 00:55:00	67.8	18.8	82
04-06-2022 00:56:00	67.7	18.8	83
04-06-2022 00:57:00	67.7	18.8	82
04-06-2022 00:58:00	67.6	18.8	83
04-06-2022 00:59:00	67.5	18.8	83
04-06-2022 01:00:00	67.5	18.8	82
04-06-2022 01:01:00	67.6	18.8	83
04-06-2022 01:02:00	67.8	18.8	82
04-06-2022 01:03:00	68.0	18.9	82
04-06-2022 01:04:00	68.1	18.8	82
04-06-2022 01:05:00	68.1	18.8	81
04-06-2022 01:06:00	68.0	18.8	81
04-06-2022 01:07:00	67.8	18.9	82
04-06-2022 01:08:00	67.8	18.9	82
04-06-2022 01:09:00	67.6	18.9	82
04-06-2022 01:10:00	67.6	18.9	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 01:11:00	67.7	18.9	81
04-06-2022 01:12:00	67.7	18.9	82
04-06-2022 01:13:00	67.8	18.9	82
04-06-2022 01:14:00	67.8	18.9	82
04-06-2022 01:15:00	67.8	18.9	82
04-06-2022 01:16:00	67.7	18.9	82
04-06-2022 01:17:00	67.6	18.9	81
04-06-2022 01:18:00	67.4	18.9	82
04-06-2022 01:19:00	67.4	18.9	82
04-06-2022 01:20:00	67.4	18.9	83
04-06-2022 01:21:00	67.5	18.9	81
04-06-2022 01:22:00	67.6	18.9	82
04-06-2022 01:23:00	67.8	18.9	81
04-06-2022 01:24:00	67.9	18.9	81
04-06-2022 01:25:00	67.8	18.9	81
04-06-2022 01:26:00	67.7	18.9	82
04-06-2022 01:27:00	67.7	18.9	82
04-06-2022 01:28:00	67.6	18.9	80
04-06-2022 01:29:00	67.4	18.9	82
04-06-2022 01:30:00	67.3	18.9	82
04-06-2022 01:31:00	67.4	18.9	81
04-06-2022 01:32:00	67.5	18.9	81
04-06-2022 01:33:00	67.5	18.9	80
04-06-2022 01:34:00	67.7	18.9	82
04-06-2022 01:35:00	67.6	18.9	82
04-06-2022 01:36:00	67.6	18.9	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 01:37:00	67.5	18.9	82
04-06-2022 01:38:00	67.4	18.9	82
04-06-2022 01:39:00	67.2	18.9	81
04-06-2022 01:40:00	67.2	18.9	82
04-06-2022 01:41:00	67.2	18.9	82
04-06-2022 01:42:00	67.3	18.9	83
04-06-2022 01:43:00	67.4	18.9	82
04-06-2022 01:44:00	67.4	18.9	82
04-06-2022 01:45:00	67.4	18.9	82
04-06-2022 01:46:00	67.4	19	82
04-06-2022 01:47:00	67.2	18.9	83
04-06-2022 01:48:00	67.1	18.9	82
04-06-2022 01:49:00	67.1	18.9	82
04-06-2022 01:50:00	67.2	18.9	82
04-06-2022 01:51:00	67.2	18.9	82
04-06-2022 01:52:00	67.3	18.9	81
04-06-2022 01:53:00	67.3	19	81
04-06-2022 01:54:00	67.4	19	81
04-06-2022 01:55:00	67.4	19	82
04-06-2022 01:56:00	67.3	19	82
04-06-2022 01:57:00	67.1	18.9	82
04-06-2022 01:58:00	67.1	19	80
04-06-2022 01:59:00	67.0	19	81
04-06-2022 02:00:00	67.1	19	82
04-06-2022 02:01:00	67.1	19	83
04-06-2022 02:02:00	67.3	19	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 02:03:00	67.4	19	81
04-06-2022 02:04:00	67.4	19	82
04-06-2022 02:05:00	67.4	19	80
04-06-2022 02:06:00	67.2	19	82
04-06-2022 02:07:00	67.0	19	82
04-06-2022 02:08:00	66.9	19	82
04-06-2022 02:09:00	66.9	19	81
04-06-2022 02:10:00	67.0	19	82
04-06-2022 02:11:00	67.0	19	81
04-06-2022 02:12:00	67.1	19	82
04-06-2022 02:13:00	67.1	19	77
04-06-2022 02:14:00	67.0	19	80
04-06-2022 02:15:00	66.9	19	82
04-06-2022 02:16:00	66.9	19	81
04-06-2022 02:17:00	66.7	19	80
04-06-2022 02:18:00	66.6	19	82
04-06-2022 02:19:00	66.7	19	82
04-06-2022 02:20:00	66.7	19	81
04-06-2022 02:21:00	66.8	19	82
04-06-2022 02:22:00	66.9	19	80
04-06-2022 02:23:00	66.8	19	81
04-06-2022 02:24:00	66.8	19	82
04-06-2022 02:25:00	66.7	19	81
04-06-2022 02:26:00	66.5	19	82
04-06-2022 02:27:00	66.5	19	81
04-06-2022 02:28:00	66.5	19	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 02:29:00	66.6	19	81
04-06-2022 02:30:00	66.6	19	82
04-06-2022 02:31:00	66.7	19	82
04-06-2022 02:32:00	66.7	19	81
04-06-2022 02:33:00	66.7	19	82
04-06-2022 02:34:00	66.6	19	83
04-06-2022 02:35:00	66.5	19	81
04-06-2022 02:36:00	66.4	19	81
04-06-2022 02:37:00	66.3	19	81
04-06-2022 02:38:00	66.3	19	82
04-06-2022 02:39:00	66.4	19	83
04-06-2022 02:40:00	66.6	19	81
04-06-2022 02:41:00	66.7	19	82
04-06-2022 02:42:00	66.8	19	82
04-06-2022 02:43:00	66.7	19	82
04-06-2022 02:44:00	66.5	19	82
04-06-2022 02:45:00	66.4	19	82
04-06-2022 02:46:00	66.4	19	82
04-06-2022 02:47:00	66.4	19	82
04-06-2022 02:48:00	66.5	19	82
04-06-2022 02:49:00	66.6	19	81
04-06-2022 02:50:00	66.6	19	81
04-06-2022 02:51:00	66.7	19	81
04-06-2022 02:52:00	67.0	19	82
04-06-2022 02:53:00	67.0	19	81
04-06-2022 02:54:00	66.8	19	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 02:55:00	66.6	19	82
04-06-2022 02:56:00	66.5	19	82
04-06-2022 02:57:00	66.4	19	81
04-06-2022 02:58:00	66.3	19	82
04-06-2022 02:59:00	66.4	19	82
04-06-2022 03:00:00	66.4	19	83
04-06-2022 03:01:00	66.4	19	82
04-06-2022 03:02:00	66.3	19	81
04-06-2022 03:03:00	66.3	19	82
04-06-2022 03:04:00	66.1	19	82
04-06-2022 03:05:00	66.0	19	82
04-06-2022 03:06:00	65.9	19	75
04-06-2022 03:07:00	65.8	19	72
04-06-2022 03:08:00	65.8	19	82
04-06-2022 03:09:00	65.9	19	82
04-06-2022 03:10:00	66.0	19	82
04-06-2022 03:11:00	66.2	19	83
04-06-2022 03:12:00	66.3	19	82
04-06-2022 03:13:00	66.4	19	82
04-06-2022 03:14:00	66.4	19	82
04-06-2022 03:15:00	66.4	19	83
04-06-2022 03:16:00	66.4	19	82
04-06-2022 03:17:00	66.4	19	81
04-06-2022 03:18:00	66.5	19	82
04-06-2022 03:19:00	66.5	19	76
04-06-2022 03:20:00	66.7	19	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 03:21:00	66.8	19	82
04-06-2022 03:22:00	66.8	19	83
04-06-2022 03:23:00	66.8	19	82
04-06-2022 03:24:00	66.8	19	82
04-06-2022 03:25:00	66.7	19	82
04-06-2022 03:26:00	66.6	19	83
04-06-2022 03:27:00	66.7	19	82
04-06-2022 03:28:00	67.0	19	83
04-06-2022 03:29:00	67.1	19	82
04-06-2022 03:30:00	67.5	19	82
04-06-2022 03:31:00	67.6	19	81
04-06-2022 03:32:00	67.6	19	81
04-06-2022 03:33:00	67.7	19.1	81
04-06-2022 03:34:00	67.5	19.1	82
04-06-2022 03:35:00	67.4	19	82
04-06-2022 03:36:00	67.4	19.1	82
04-06-2022 03:37:00	67.4	19.1	82
04-06-2022 03:38:00	67.6	19.1	82
04-06-2022 03:39:00	67.8	19	83
04-06-2022 03:40:00	67.9	19.1	81
04-06-2022 03:41:00	67.9	19	82
04-06-2022 03:42:00	67.8	19.1	84
04-06-2022 03:43:00	67.7	19.1	85
04-06-2022 03:44:00	67.5	19.1	83
04-06-2022 03:45:00	67.3	19.1	83
04-06-2022 03:46:00	67.3	19	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 03:47:00	67.3	19	84
04-06-2022 03:48:00	67.3	19.1	84
04-06-2022 03:49:00	67.3	19	82
04-06-2022 03:50:00	67.4	19.1	82
04-06-2022 03:51:00	67.2	19.1	84
04-06-2022 03:52:00	67.0	19.1	84
04-06-2022 03:53:00	66.9	19.1	77
04-06-2022 03:54:00	66.8	19.1	82
04-06-2022 03:55:00	66.7	19	81
04-06-2022 03:56:00	66.7	19	82
04-06-2022 03:57:00	66.8	19	84
04-06-2022 03:58:00	66.8	19	83
04-06-2022 03:59:00	66.9	19	80
04-06-2022 04:00:00	66.9	19	83
04-06-2022 04:01:00	66.8	19	84
04-06-2022 04:02:00	66.8	19	84
04-06-2022 04:03:00	66.6	19	84
04-06-2022 04:04:00	66.5	19	83
04-06-2022 04:05:00	66.5	19	85
04-06-2022 04:06:00	66.5	19	85
04-06-2022 04:07:00	66.6	19	84
04-06-2022 04:08:00	66.7	19	83
04-06-2022 04:09:00	66.7	19	82
04-06-2022 04:10:00	66.7	19	85
04-06-2022 04:11:00	66.6	19	84
04-06-2022 04:12:00	66.5	19	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 04:13:00	66.3	19	84
04-06-2022 04:14:00	66.3	19	83
04-06-2022 04:15:00	66.3	19	83
04-06-2022 04:16:00	66.5	19	83
04-06-2022 04:17:00	66.6	18.9	99
04-06-2022 04:18:00	67.0	19	107
04-06-2022 04:19:00	67.3	19	94
04-06-2022 04:20:00	67.3	18.9	84
04-06-2022 04:21:00	67.1	18.9	84
04-06-2022 04:22:00	66.9	18.9	83
04-06-2022 04:23:00	66.7	18.9	84
04-06-2022 04:24:00	66.6	18.9	84
04-06-2022 04:25:00	66.7	18.9	83
04-06-2022 04:26:00	66.7	18.9	82
04-06-2022 04:27:00	66.7	18.9	83
04-06-2022 04:28:00	66.8	18.9	83
04-06-2022 04:29:00	66.8	18.9	83
04-06-2022 04:30:00	66.6	18.9	83
04-06-2022 04:31:00	66.5	18.9	82
04-06-2022 04:32:00	66.4	18.9	84
04-06-2022 04:33:00	66.4	18.9	82
04-06-2022 04:34:00	66.9	18.9	82
04-06-2022 04:35:00	67.1	18.9	82
04-06-2022 04:36:00	67.2	18.9	82
04-06-2022 04:37:00	67.3	18.9	81
04-06-2022 04:38:00	67.3	18.9	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 04:39:00	67.2	18.9	82
04-06-2022 04:40:00	67.0	18.9	82
04-06-2022 04:41:00	66.8	18.9	82
04-06-2022 04:42:00	66.7	18.9	82
04-06-2022 04:43:00	66.6	18.9	83
04-06-2022 04:44:00	66.6	18.9	82
04-06-2022 04:45:00	66.7	18.9	82
04-06-2022 04:46:00	66.8	18.9	79
04-06-2022 04:47:00	66.8	18.9	85
04-06-2022 04:48:00	66.7	18.9	83
04-06-2022 04:49:00	66.7	18.9	80
04-06-2022 04:50:00	66.5	18.9	84
04-06-2022 04:51:00	66.5	18.9	83
04-06-2022 04:52:00	66.4	18.9	83
04-06-2022 04:53:00	66.3	18.9	84
04-06-2022 04:54:00	66.4	18.9	84
04-06-2022 04:55:00	66.6	18.9	83
04-06-2022 04:56:00	66.5	18.9	84
04-06-2022 04:57:00	66.7	18.9	83
04-06-2022 04:58:00	66.6	18.9	83
04-06-2022 04:59:00	66.4	18.9	83
04-06-2022 05:00:00	66.3	18.9	83
04-06-2022 05:01:00	66.3	18.9	83
04-06-2022 05:02:00	66.2	18.9	83
04-06-2022 05:03:00	66.3	18.9	84
04-06-2022 05:04:00	66.3	18.9	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 05:05:00	66.5	18.9	83
04-06-2022 05:06:00	66.4	18.9	84
04-06-2022 05:07:00	66.5	18.9	84
04-06-2022 05:08:00	66.4	18.9	83
04-06-2022 05:09:00	66.2	18.9	83
04-06-2022 05:10:00	66.2	18.9	82
04-06-2022 05:11:00	66.1	18.9	82
04-06-2022 05:12:00	66.1	18.9	79
04-06-2022 05:13:00	66.1	18.9	81
04-06-2022 05:14:00	66.3	18.9	79
04-06-2022 05:15:00	66.3	18.9	80
04-06-2022 05:16:00	66.2	18.8	80
04-06-2022 05:17:00	66.1	18.9	83
04-06-2022 05:18:00	66.0	18.9	83
04-06-2022 05:19:00	65.9	18.8	83
04-06-2022 05:20:00	65.8	18.8	82
04-06-2022 05:21:00	65.7	18.9	83
04-06-2022 05:22:00	65.8	18.8	81
04-06-2022 05:23:00	65.9	18.8	82
04-06-2022 05:24:00	66.0	18.8	81
04-06-2022 05:25:00	66.0	18.8	83
04-06-2022 05:26:00	66.0	18.8	82
04-06-2022 05:27:00	65.9	18.8	83
04-06-2022 05:28:00	65.9	18.7	82
04-06-2022 05:29:00	65.7	18.8	82
04-06-2022 05:30:00	65.7	18.8	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 05:31:00	65.8	18.7	83
04-06-2022 05:32:00	65.7	18.8	83
04-06-2022 05:33:00	65.8	18.8	84
04-06-2022 05:34:00	66.0	18.8	83
04-06-2022 05:35:00	66.0	18.8	84
04-06-2022 05:36:00	65.9	18.7	85
04-06-2022 05:37:00	65.8	18.8	82
04-06-2022 05:38:00	65.7	18.7	85
04-06-2022 05:39:00	65.6	18.8	83
04-06-2022 05:40:00	65.7	18.7	84
04-06-2022 05:41:00	65.7	18.7	83
04-06-2022 05:42:00	65.8	18.7	84
04-06-2022 05:43:00	65.8	18.7	82
04-06-2022 05:44:00	65.9	18.7	84
04-06-2022 05:45:00	65.9	18.7	84
04-06-2022 05:46:00	65.8	18.7	83
04-06-2022 05:47:00	65.7	18.7	83
04-06-2022 05:48:00	65.7	18.7	81
04-06-2022 05:49:00	65.6	18.7	82
04-06-2022 05:50:00	65.6	18.7	84
04-06-2022 05:51:00	65.7	18.7	84
04-06-2022 05:52:00	65.7	18.7	83
04-06-2022 05:53:00	65.9	18.7	83
04-06-2022 05:54:00	65.9	18.7	82
04-06-2022 05:55:00	65.8	18.7	83
04-06-2022 05:56:00	65.8	18.7	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 05:57:00	65.7	18.7	83
04-06-2022 05:58:00	65.6	18.7	84
04-06-2022 05:59:00	65.6	18.7	82
04-06-2022 06:00:00	65.6	18.7	84
04-06-2022 06:01:00	65.7	18.7	84
04-06-2022 06:02:00	65.8	18.7	84
04-06-2022 06:03:00	65.9	18.7	84
04-06-2022 06:04:00	65.9	18.7	85
04-06-2022 06:05:00	65.8	18.7	85
04-06-2022 06:06:00	65.7	18.7	83
04-06-2022 06:07:00	65.6	18.7	84
04-06-2022 06:08:00	65.5	18.7	82
04-06-2022 06:09:00	65.5	18.7	83
04-06-2022 06:10:00	65.5	18.7	84
04-06-2022 06:11:00	65.6	18.7	81
04-06-2022 06:12:00	65.7	18.6	84
04-06-2022 06:13:00	65.7	18.7	83
04-06-2022 06:14:00	65.7	18.7	84
04-06-2022 06:15:00	65.7	18.7	82
04-06-2022 06:16:00	65.6	18.7	84
04-06-2022 06:17:00	65.5	18.6	84
04-06-2022 06:18:00	65.5	18.6	83
04-06-2022 06:19:00	65.5	18.6	83
04-06-2022 06:20:00	65.6	18.6	85
04-06-2022 06:21:00	65.7	18.6	83
04-06-2022 06:22:00	65.8	18.6	82

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 06:23:00	65.9	18.6	83
04-06-2022 06:24:00	65.8	18.6	84
04-06-2022 06:25:00	65.7	18.6	82
04-06-2022 06:26:00	65.6	18.6	83
04-06-2022 06:27:00	65.6	18.6	83
04-06-2022 06:28:00	65.5	18.6	83
04-06-2022 06:29:00	65.6	18.6	79
04-06-2022 06:30:00	65.7	18.6	84
04-06-2022 06:31:00	65.8	18.6	84
04-06-2022 06:32:00	65.9	18.6	84
04-06-2022 06:33:00	65.9	18.6	83
04-06-2022 06:34:00	65.9	18.6	84
04-06-2022 06:35:00	65.8	18.6	86
04-06-2022 06:36:00	65.7	18.6	86
04-06-2022 06:37:00	65.6	18.6	78
04-06-2022 06:38:00	65.7	18.6	64
04-06-2022 06:39:00	65.9	18.6	66
04-06-2022 06:40:00	66.0	18.6	69
04-06-2022 06:41:00	66.1	18.6	82
04-06-2022 06:42:00	66.2	18.6	83
04-06-2022 06:43:00	66.3	18.6	84
04-06-2022 06:44:00	66.2	18.6	84
04-06-2022 06:45:00	66.1	18.6	85
04-06-2022 06:46:00	66.0	18.6	84
04-06-2022 06:47:00	65.9	18.6	84
04-06-2022 06:48:00	66.4	18.6	84

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 06:49:00	66.9	18.6	85
04-06-2022 06:50:00	67.2	18.6	84
04-06-2022 06:51:00	67.4	18.6	85
04-06-2022 06:52:00	67.6	18.6	84
04-06-2022 06:53:00	68.1	18.6	85
04-06-2022 06:54:00	68.4	18.6	83
04-06-2022 06:55:00	68.6	18.6	84
04-06-2022 06:56:00	68.6	18.6	84
04-06-2022 06:57:00	68.6	18.6	80
04-06-2022 06:58:00	68.7	18.6	85
04-06-2022 06:59:00	68.8	18.7	84
04-06-2022 07:00:00	68.9	18.7	85
04-06-2022 07:01:00	69.1	18.7	84
04-06-2022 07:02:00	69.1	18.7	83
04-06-2022 07:03:00	69.2	18.7	85
04-06-2022 07:04:00	69.0	18.7	85
04-06-2022 07:05:00	69.0	18.7	84
04-06-2022 07:06:00	68.9	18.7	80
04-06-2022 07:07:00	68.9	18.7	84
04-06-2022 07:08:00	69.0	18.7	83
04-06-2022 07:09:00	69.3	18.7	80
04-06-2022 07:10:00	69.4	18.7	84
04-06-2022 07:11:00	69.6	18.7	85
04-06-2022 07:12:00	69.7	18.7	84
04-06-2022 07:13:00	69.5	18.7	84
04-06-2022 07:14:00	69.2	18.7	83

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 07:15:00	68.9	18.7	84
04-06-2022 07:16:00	68.6	18.7	85
04-06-2022 07:17:00	68.3	18.7	84
04-06-2022 07:18:00	68.2	18.7	83
04-06-2022 07:19:00	68.0	18.7	84
04-06-2022 07:20:00	67.9	18.7	83
04-06-2022 07:21:00	67.9	18.7	76
04-06-2022 07:22:00	67.8	18.7	78
04-06-2022 07:23:00	67.5	18.7	84
04-06-2022 07:24:00	67.3	18.7	84
04-06-2022 07:25:00	67.1	18.7	84
04-06-2022 07:26:00	67.0	18.6	83
04-06-2022 07:27:00	67.0	18.6	84
04-06-2022 07:28:00	67.1	18.6	84
04-06-2022 07:29:00	67.1	18.6	84
04-06-2022 07:30:00	67.1	18.6	83
04-06-2022 07:31:00	67.2	18.6	83
04-06-2022 07:32:00	67.2	18.6	84
04-06-2022 07:33:00	67.2	18.6	85
04-06-2022 07:34:00	67.4	18.6	84
04-06-2022 07:35:00	67.5	18.6	84
04-06-2022 07:36:00	67.4	18.5	85
04-06-2022 07:37:00	67.4	18.6	84
04-06-2022 07:38:00	67.4	18.5	83
04-06-2022 07:39:00	67.3	18.5	84
04-06-2022 07:40:00	67.5	18.5	107

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 07:41:00	67.7	18.5	113
04-06-2022 07:42:00	67.9	18.5	95
04-06-2022 07:43:00	67.7	18.5	84
04-06-2022 07:44:00	67.5	18.5	86
04-06-2022 07:45:00	67.3	18.5	87
04-06-2022 07:46:00	67.2	18.5	93
04-06-2022 07:47:00	67.2	18.5	94
04-06-2022 07:48:00	67.3	18.5	84
04-06-2022 07:49:00	67.2	18.5	79
04-06-2022 07:50:00	67.3	18.5	84
04-06-2022 07:51:00	67.3	18.5	85
04-06-2022 07:52:00	67.3	18.5	85
04-06-2022 07:53:00	67.3	18.5	84
04-06-2022 07:54:00	67.1	18.5	85
04-06-2022 07:55:00	66.9	18.5	85
04-06-2022 07:56:00	66.9	18.5	86
04-06-2022 07:57:00	66.8	18.5	85
04-06-2022 07:58:00	66.7	18.5	85
04-06-2022 07:59:00	66.9	18.5	85
04-06-2022 08:00:00	66.9	18.5	85
04-06-2022 08:01:00	67.0	18.5	86
04-06-2022 08:02:00	67.0	18.5	86
04-06-2022 08:03:00	67.0	18.5	86
04-06-2022 08:04:00	66.9	18.5	85
04-06-2022 08:05:00	66.8	18.5	86
04-06-2022 08:06:00	66.7	18.5	86

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 08:07:00	66.5	18.5	85
04-06-2022 08:08:00	66.6	18.5	85
04-06-2022 08:09:00	66.5	18.5	86
04-06-2022 08:10:00	66.6	18.5	86
04-06-2022 08:11:00	66.7	18.4	86
04-06-2022 08:12:00	66.8	18.5	86
04-06-2022 08:13:00	66.8	18.4	86
04-06-2022 08:14:00	66.6	18.5	86
04-06-2022 08:15:00	66.5	18.5	86
04-06-2022 08:16:00	66.3	18.4	85
04-06-2022 08:17:00	66.1	18.4	86
04-06-2022 08:18:00	66.0	18.4	86
04-06-2022 08:19:00	65.8	18.4	86
04-06-2022 08:20:00	65.7	18.4	85
04-06-2022 08:21:00	65.7	18.4	85
04-06-2022 08:22:00	65.7	18.4	86
04-06-2022 08:23:00	65.6	18.4	86
04-06-2022 08:24:00	65.6	18.4	86
04-06-2022 08:25:00	65.5	18.4	86
04-06-2022 08:26:00	65.3	18.4	86
04-06-2022 08:27:00	65.2	18.3	86
04-06-2022 08:28:00	65.0	18.3	86
04-06-2022 08:29:00	64.9	18.3	85
04-06-2022 08:30:00	64.9	18.3	86
04-06-2022 08:31:00	64.8	18.3	86
04-06-2022 08:32:00	64.8	18.3	86

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 08:33:00	64.9	18.3	86
04-06-2022 08:34:00	65.0	18.2	87
04-06-2022 08:35:00	65.0	18.2	86
04-06-2022 08:36:00	65.0	18.2	86
04-06-2022 08:37:00	64.9	18.2	87
04-06-2022 08:38:00	64.8	18.2	86
04-06-2022 08:39:00	64.7	18.2	87
04-06-2022 08:40:00	64.8	18.2	87
04-06-2022 08:41:00	64.8	18.2	87
04-06-2022 08:42:00	64.9	18.2	86
04-06-2022 08:43:00	64.9	18.2	85
04-06-2022 08:44:00	65.0	18.2	79
04-06-2022 08:45:00	65.2	18.2	87
04-06-2022 08:46:00	65.3	18.1	86
04-06-2022 08:47:00	65.2	18.1	86
04-06-2022 08:48:00	65.2	18.1	87
04-06-2022 08:49:00	65.1	18.1	85
04-06-2022 08:50:00	65.0	18.1	84
04-06-2022 08:51:00	64.9	18.1	84
04-06-2022 08:52:00	64.9	18.1	77
04-06-2022 08:53:00	64.9	18.1	86
04-06-2022 08:54:00	64.8	18.1	85
04-06-2022 08:55:00	64.7	18.1	87
04-06-2022 08:56:00	64.8	18.1	86
04-06-2022 08:57:00	64.9	18.1	86
04-06-2022 08:58:00	64.9	18.1	78

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 08:59:00	65.0	18.1	83
04-06-2022 09:00:00	64.9	18.1	86
04-06-2022 09:01:00	64.9	18.1	84
04-06-2022 09:02:00	64.8	18.1	86
04-06-2022 09:03:00	64.8	18.1	86
04-06-2022 09:04:00	64.7	18	89
04-06-2022 09:05:00	64.8	18.1	79
04-06-2022 09:06:00	64.7	18	86
04-06-2022 09:07:00	64.7	18.1	85
04-06-2022 09:08:00	64.9	18.1	87
04-06-2022 09:09:00	65.0	18.1	86
04-06-2022 09:10:00	64.9	18	82
04-06-2022 09:11:00	65.2	18	83
04-06-2022 09:12:00	65.1	18	86
04-06-2022 09:13:00	65.1	18	79
04-06-2022 09:14:00	65.4	18	79
04-06-2022 09:15:00	65.5	18	86
04-06-2022 09:16:00	65.4	18	85
04-06-2022 09:17:00	65.4	18	83
04-06-2022 09:18:00	65.4	18	85
04-06-2022 09:19:00	65.4	18	84
04-06-2022 09:20:00	65.4	18	86
04-06-2022 09:21:00	65.3	18	83
04-06-2022 09:22:00	65.3	18	19
04-06-2022 09:23:00	65.4	18	33
04-06-2022 09:24:00	65.5	18	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 09:25:00	65.4	18	86
04-06-2022 09:26:00	65.4	18	80
04-06-2022 09:27:00	65.5	18	78
04-06-2022 09:28:00	65.6	18	85
04-06-2022 09:29:00	66.2	18	73
04-06-2022 09:30:00	66.7	18	86
04-06-2022 09:31:00	66.7	18	85
04-06-2022 09:32:00	66.7	18	84
04-06-2022 09:33:00	66.7	18	85
04-06-2022 09:34:00	66.8	18	85
04-06-2022 09:35:00	66.9	18	84
04-06-2022 09:36:00	67.2	18	69
04-06-2022 09:37:00	67.2	18	86
04-06-2022 09:38:00	69.1	18	86
04-06-2022 09:39:00	72.2	18.1	83
04-06-2022 09:40:00	73.0	18.2	85
04-06-2022 09:41:00	74.5	18.3	84
04-06-2022 09:42:00	75.5	18.3	85
04-06-2022 09:43:00	76.2	18.4	85
04-06-2022 09:44:00	76.5	18.5	86
04-06-2022 09:45:00	76.6	18.6	85
04-06-2022 09:46:00	76.5	18.7	84
04-06-2022 09:47:00	76.7	18.7	76
04-06-2022 09:48:00	76.6	18.8	83
04-06-2022 09:49:00	76.5	18.9	85
04-06-2022 09:50:00	76.5	19	85

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 09:51:00	76.5	19	86
04-06-2022 09:52:00	76.5	19	85
04-06-2022 09:53:00	76.5	19.1	85
04-06-2022 09:54:00	76.4	19.2	82
04-06-2022 09:55:00	76.4	19.2	84
04-06-2022 09:56:00	76.4	19.3	84
04-06-2022 09:57:00	76.4	19.3	82
04-06-2022 09:58:00	76.5	19.4	81
04-06-2022 09:59:00	76.4	19.4	83
04-06-2022 10:00:00	76.5	19.5	83
04-06-2022 10:01:00	76.6	19.5	83
04-06-2022 10:02:00	76.8	19.5	84
04-06-2022 10:03:00	76.8	19.6	82
04-06-2022 10:04:00	77.2	19.6	83
04-06-2022 10:05:00	77.6	19.7	83
04-06-2022 10:06:00	78.1	19.7	83
04-06-2022 10:07:00	78.4	19.8	83
04-06-2022 10:08:00	79.2	19.8	82
04-06-2022 10:09:00	80.1	19.9	83
04-06-2022 10:10:00	80.4	19.9	83
04-06-2022 10:11:00	80.3	20	84
04-06-2022 10:12:00	80.5	20	82
04-06-2022 10:13:00	80.2	20.1	83
04-06-2022 10:14:00	80.0	20.1	82
04-06-2022 10:15:00	79.7	20.1	83
04-06-2022 10:16:00	79.5	20.1	73

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 10:17:00	79.2	20.2	83
04-06-2022 10:18:00	78.8	20.2	83
04-06-2022 10:19:00	78.7	20.2	83
04-06-2022 10:20:00	78.5	20.2	83
04-06-2022 10:21:00	78.4	20.2	82
04-06-2022 10:22:00	78.2	20.3	82
04-06-2022 10:23:00	77.9	20.3	82
04-06-2022 10:24:00	77.7	20.3	82
04-06-2022 10:25:00	77.5	20.3	82
04-06-2022 10:26:00	77.4	20.3	84
04-06-2022 10:27:00	77.7	20.3	82
04-06-2022 10:28:00	77.7	20.3	83
04-06-2022 10:29:00	77.7	20.3	82
04-06-2022 10:30:00	77.7	20.3	82
04-06-2022 10:31:00	77.7	20.4	82
04-06-2022 10:32:00	77.7	20.4	82
04-06-2022 10:33:00	77.9	20.4	82
04-06-2022 10:34:00	78.1	20.4	82
04-06-2022 10:35:00	78.3	20.4	82
04-06-2022 10:36:00	78.5	20.4	82
04-06-2022 10:37:00	78.8	20.5	82
04-06-2022 10:38:00	79.0	20.5	82
04-06-2022 10:39:00	79.2	20.5	82
04-06-2022 10:40:00	79.4	20.5	82
04-06-2022 10:41:00	79.6	20.5	81
04-06-2022 10:42:00	79.7	20.6	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 10:43:00	79.7	20.6	81
04-06-2022 10:44:00	79.9	20.6	77
04-06-2022 10:45:00	80.0	20.6	82
04-06-2022 10:46:00	80.1	20.7	82
04-06-2022 10:47:00	80.2	20.7	80
04-06-2022 10:48:00	80.2	20.7	77
04-06-2022 10:49:00	80.4	20.7	82
04-06-2022 10:50:00	80.5	20.7	81
04-06-2022 10:51:00	80.6	20.8	82
04-06-2022 10:52:00	80.7	20.8	82
04-06-2022 10:53:00	80.8	20.8	81
04-06-2022 10:54:00	81.0	20.8	80
04-06-2022 10:55:00	81.1	20.8	78
04-06-2022 10:56:00	81.2	20.9	80
04-06-2022 10:57:00	81.4	20.9	81
04-06-2022 10:58:00	81.5	20.9	82
04-06-2022 10:59:00	81.6	20.9	81
04-06-2022 11:00:00	81.8	21	82
04-06-2022 11:01:00	81.9	21	82
04-06-2022 11:02:00	82.1	21	81
04-06-2022 11:03:00	82.2	21.1	81
04-06-2022 11:04:00	82.4	21.1	79
04-06-2022 11:05:00	82.6	21.1	80
04-06-2022 11:06:00	82.7	21.1	82
04-06-2022 11:07:00	82.8	21.2	81
04-06-2022 11:08:00	82.7	21.2	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 11:09:00	82.7	21.2	80
04-06-2022 11:10:00	82.7	21.2	78
04-06-2022 11:11:00	82.7	21.3	79
04-06-2022 11:12:00	82.8	21.3	80
04-06-2022 11:13:00	82.7	21.3	74
04-06-2022 11:14:00	82.8	21.4	80
04-06-2022 11:15:00	82.9	21.4	80
04-06-2022 11:16:00	82.9	21.4	82
04-06-2022 11:17:00	82.9	21.4	82
04-06-2022 11:18:00	83.0	21.5	81
04-06-2022 11:19:00	83.0	21.5	80
04-06-2022 11:20:00	83.1	21.5	79
04-06-2022 11:21:00	83.2	21.6	73
04-06-2022 11:22:00	83.5	21.6	81
04-06-2022 11:23:00	83.9	21.6	81
04-06-2022 11:24:00	84.6	21.6	77
04-06-2022 11:25:00	84.9	21.7	75
04-06-2022 11:26:00	85.1	21.7	83
04-06-2022 11:27:00	85.3	21.8	81
04-06-2022 11:28:00	85.3	21.8	82
04-06-2022 11:29:00	85.2	21.9	82
04-06-2022 11:30:00	85.3	21.9	81
04-06-2022 11:31:00	85.3	21.9	82
04-06-2022 11:32:00	85.3	21.9	82
04-06-2022 11:33:00	85.3	22	81
04-06-2022 11:34:00	85.2	22	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 11:35:00	85.2	22	77
04-06-2022 11:36:00	85.3	22.1	81
04-06-2022 11:37:00	85.3	22.1	80
04-06-2022 11:38:00	85.3	22.1	74
04-06-2022 11:39:00	85.4	22.2	76
04-06-2022 11:40:00	85.6	22.2	82
04-06-2022 11:41:00	85.7	22.2	81
04-06-2022 11:42:00	85.8	22.3	80
04-06-2022 11:43:00	85.8	22.3	81
04-06-2022 11:44:00	85.9	22.3	81
04-06-2022 11:45:00	85.9	22.4	82
04-06-2022 11:46:00	85.9	22.4	81
04-06-2022 11:47:00	85.9	22.4	80
04-06-2022 11:48:00	85.9	22.4	81
04-06-2022 11:49:00	86.0	22.5	80
04-06-2022 11:50:00	86.0	22.5	81
04-06-2022 11:51:00	86.2	22.5	80
04-06-2022 11:52:00	86.5	22.6	80
04-06-2022 11:53:00	86.8	22.6	74
04-06-2022 11:54:00	87.1	22.7	80
04-06-2022 11:55:00	87.3	22.7	78
04-06-2022 11:56:00	87.5	22.7	81
04-06-2022 11:57:00	87.6	22.7	80
04-06-2022 11:58:00	87.8	22.8	82
04-06-2022 11:59:00	87.8	22.8	82
04-06-2022 12:00:00	87.8	22.8	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 12:01:00	87.7	22.9	74
04-06-2022 12:02:00	87.7	22.9	80
04-06-2022 12:03:00	87.5	22.9	66
04-06-2022 12:04:00	87.5	22.9	80
04-06-2022 12:05:00	87.4	23	82
04-06-2022 12:06:00	87.4	23	81
04-06-2022 12:07:00	87.4	23	80
04-06-2022 12:08:00	87.3	23	70
04-06-2022 12:09:00	87.2	23.1	79
04-06-2022 12:10:00	87.1	23.1	80
04-06-2022 12:11:00	87.1	23.1	80
04-06-2022 12:12:00	87.0	23.2	81
04-06-2022 12:13:00	86.9	23.2	80
04-06-2022 12:14:00	86.7	23.2	80
04-06-2022 12:15:00	86.6	23.2	80
04-06-2022 12:16:00	86.6	23.2	80
04-06-2022 12:17:00	86.5	23.3	80
04-06-2022 12:18:00	86.3	23.3	80
04-06-2022 12:19:00	86.2	23.3	81
04-06-2022 12:20:00	86.1	23.3	80
04-06-2022 12:21:00	86.0	23.3	80
04-06-2022 12:22:00	85.9	23.4	82
04-06-2022 12:23:00	85.9	23.4	80
04-06-2022 12:24:00	85.8	23.4	81
04-06-2022 12:25:00	85.7	23.4	81
04-06-2022 12:26:00	85.7	23.4	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 12:27:00	85.6	23.5	80
04-06-2022 12:28:00	85.4	23.5	81
04-06-2022 12:29:00	85.4	23.5	81
04-06-2022 12:30:00	85.4	23.5	80
04-06-2022 12:31:00	85.2	23.5	80
04-06-2022 12:32:00	85.1	23.6	80
04-06-2022 12:33:00	85.0	23.6	80
04-06-2022 12:34:00	84.9	23.6	80
04-06-2022 12:35:00	84.8	23.6	81
04-06-2022 12:36:00	84.6	23.6	80
04-06-2022 12:37:00	84.5	23.7	81
04-06-2022 12:38:00	84.3	23.7	81
04-06-2022 12:39:00	84.3	23.7	80
04-06-2022 12:40:00	84.2	23.7	80
04-06-2022 12:41:00	84.1	23.7	81
04-06-2022 12:42:00	84.0	23.7	80
04-06-2022 12:43:00	83.8	23.7	80
04-06-2022 12:44:00	83.7	23.8	78
04-06-2022 12:45:00	83.6	23.7	80
04-06-2022 12:46:00	83.5	23.8	81
04-06-2022 12:47:00	83.4	23.8	81
04-06-2022 12:48:00	83.3	23.8	80
04-06-2022 12:49:00	83.1	23.8	81
04-06-2022 12:50:00	83.0	23.9	80
04-06-2022 12:51:00	82.9	23.9	80
04-06-2022 12:52:00	82.8	23.9	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 12:53:00	82.7	23.9	80
04-06-2022 12:54:00	82.5	23.9	80
04-06-2022 12:55:00	82.4	23.9	81
04-06-2022 12:56:00	82.3	23.9	80
04-06-2022 12:57:00	82.2	23.9	77
04-06-2022 12:58:00	82.0	23.9	80
04-06-2022 12:59:00	81.7	24	80
04-06-2022 13:00:00	81.5	24	80
04-06-2022 13:01:00	81.3	24	80
04-06-2022 13:02:00	81.1	24	80
04-06-2022 13:03:00	81.0	24	79
04-06-2022 13:04:00	80.8	24	78
04-06-2022 13:05:00	80.7	24	80
04-06-2022 13:06:00	80.5	24	81
04-06-2022 13:07:00	80.4	24	80
04-06-2022 13:08:00	80.2	23.9	80
04-06-2022 13:09:00	80.2	24	80
04-06-2022 13:10:00	80.1	23.9	81
04-06-2022 13:11:00	79.9	24	81
04-06-2022 13:12:00	79.9	23.9	79
04-06-2022 13:13:00	79.9	24	81
04-06-2022 13:14:00	79.8	23.9	80
04-06-2022 13:15:00	79.8	24	81
04-06-2022 13:16:00	79.7	24	80
04-06-2022 13:17:00	79.7	24	80
04-06-2022 13:18:00	79.7	24	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 13:19:00	79.7	24	80
04-06-2022 13:20:00	79.6	24	80
04-06-2022 13:21:00	79.6	24	80
04-06-2022 13:22:00	79.6	24	79
04-06-2022 13:23:00	79.6	24	80
04-06-2022 13:24:00	79.5	24	80
04-06-2022 13:25:00	79.5	24	81
04-06-2022 13:26:00	79.4	24	81
04-06-2022 13:27:00	79.3	24.1	81
04-06-2022 13:28:00	79.3	24.1	80
04-06-2022 13:29:00	79.2	24.1	80
04-06-2022 13:30:00	79.2	24.1	80
04-06-2022 13:31:00	79.1	24.1	80
04-06-2022 13:32:00	79.0	24.2	81
04-06-2022 13:33:00	78.8	24.2	80
04-06-2022 13:34:00	78.8	24.2	80
04-06-2022 13:35:00	78.7	24.2	80
04-06-2022 13:36:00	78.5	24.2	78
04-06-2022 13:37:00	78.4	24.2	79
04-06-2022 13:38:00	78.3	24.3	79
04-06-2022 13:39:00	78.2	24.3	78
04-06-2022 13:40:00	78.1	24.3	78
04-06-2022 13:41:00	78.0	24.3	75
04-06-2022 13:42:00	77.9	24.3	80
04-06-2022 13:43:00	77.7	24.4	81
04-06-2022 13:44:00	77.6	24.4	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 13:45:00	77.4	24.4	80
04-06-2022 13:46:00	77.3	24.4	80
04-06-2022 13:47:00	77.2	24.5	80
04-06-2022 13:48:00	77.1	24.5	80
04-06-2022 13:49:00	76.9	24.5	80
04-06-2022 13:50:00	76.8	24.5	77
04-06-2022 13:51:00	76.7	24.5	80
04-06-2022 13:52:00	76.6	24.5	80
04-06-2022 13:53:00	76.4	24.6	80
04-06-2022 13:54:00	76.3	24.6	79
04-06-2022 13:55:00	76.2	24.6	80
04-06-2022 13:56:00	76.0	24.6	79
04-06-2022 13:57:00	75.9	24.6	81
04-06-2022 13:58:00	75.7	24.6	79
04-06-2022 13:59:00	75.6	24.7	80
04-06-2022 14:00:00	75.5	24.7	80
04-06-2022 14:01:00	75.3	24.7	80
04-06-2022 14:02:00	75.2	24.7	80
04-06-2022 14:03:00	75.1	24.7	80
04-06-2022 14:04:00	74.9	24.7	80
04-06-2022 14:05:00	74.7	24.8	76
04-06-2022 14:06:00	74.6	24.8	80
04-06-2022 14:07:00	74.5	24.8	80
04-06-2022 14:08:00	74.4	24.8	80
04-06-2022 14:09:00	74.2	24.9	80
04-06-2022 14:10:00	74.0	24.9	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 14:11:00	73.9	24.9	80
04-06-2022 14:12:00	73.8	24.9	79
04-06-2022 14:13:00	73.8	24.9	80
04-06-2022 14:14:00	73.7	24.9	75
04-06-2022 14:15:00	73.6	25	81
04-06-2022 14:16:00	73.5	25	79
04-06-2022 14:17:00	73.5	25	80
04-06-2022 14:18:00	73.4	25	80
04-06-2022 14:19:00	73.3	25	81
04-06-2022 14:20:00	73.2	25	80
04-06-2022 14:21:00	73.2	25	80
04-06-2022 14:22:00	73.2	25	80
04-06-2022 14:23:00	73.2	25	79
04-06-2022 14:24:00	73.1	25	80
04-06-2022 14:25:00	73.1	25	80
04-06-2022 14:26:00	73.1	25	81
04-06-2022 14:27:00	73.0	25	80
04-06-2022 14:28:00	73.0	25	80
04-06-2022 14:29:00	72.9	25.1	81
04-06-2022 14:30:00	72.9	25.1	80
04-06-2022 14:31:00	72.8	25.1	81
04-06-2022 14:32:00	72.8	25.1	80
04-06-2022 14:33:00	72.8	25.1	81
04-06-2022 14:34:00	72.7	25.1	81
04-06-2022 14:35:00	72.7	25.1	81
04-06-2022 14:36:00	72.7	25.1	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 14:37:00	72.6	25.1	80
04-06-2022 14:38:00	72.7	25.1	80
04-06-2022 14:39:00	72.7	25.1	78
04-06-2022 14:40:00	72.6	25.1	77
04-06-2022 14:41:00	72.7	25.1	79
04-06-2022 14:42:00	72.8	25.1	80
04-06-2022 14:43:00	72.8	25.1	79
04-06-2022 14:44:00	72.9	25.1	80
04-06-2022 14:45:00	72.9	25.1	80
04-06-2022 14:46:00	72.9	25.1	80
04-06-2022 14:47:00	72.9	25.1	80
04-06-2022 14:48:00	72.8	25.1	81
04-06-2022 14:49:00	72.8	25.1	80
04-06-2022 14:50:00	72.8	25.1	81
04-06-2022 14:51:00	72.6	25.1	81
04-06-2022 14:52:00	72.6	25.2	82
04-06-2022 14:53:00	72.6	25.1	80
04-06-2022 14:54:00	72.5	25.2	81
04-06-2022 14:55:00	72.4	25.2	81
04-06-2022 14:56:00	72.4	25.2	81
04-06-2022 14:57:00	72.3	25.3	80
04-06-2022 14:58:00	72.4	25.2	80
04-06-2022 14:59:00	72.4	25.2	80
04-06-2022 15:00:00	72.4	25.2	80
04-06-2022 15:01:00	72.4	25.2	80
04-06-2022 15:02:00	72.4	25.2	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 15:03:00	72.5	25.2	81
04-06-2022 15:04:00	72.5	25.2	81
04-06-2022 15:05:00	72.4	25.2	81
04-06-2022 15:06:00	72.3	25.2	81
04-06-2022 15:07:00	72.2	25.3	80
04-06-2022 15:08:00	72.1	25.3	82
04-06-2022 15:09:00	72.0	25.3	81
04-06-2022 15:10:00	72.0	25.3	82
04-06-2022 15:11:00	72.0	25.3	80
04-06-2022 15:12:00	72.0	25.3	81
04-06-2022 15:13:00	72.0	25.3	81
04-06-2022 15:14:00	71.9	25.4	79
04-06-2022 15:15:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:16:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:17:00	71.9	25.4	81
04-06-2022 15:18:00	71.8	25.4	81
04-06-2022 15:19:00	71.8	25.4	80
04-06-2022 15:20:00	71.8	25.4	80
04-06-2022 15:21:00	71.9	25.4	81
04-06-2022 15:22:00	71.9	25.4	81
04-06-2022 15:23:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:24:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:25:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:26:00	71.8	25.4	80
04-06-2022 15:27:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:28:00	71.8	25.4	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 15:29:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:30:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:31:00	71.9	25.4	80
04-06-2022 15:32:00	71.9	25.4	79
04-06-2022 15:33:00	71.8	25.5	80
04-06-2022 15:34:00	71.8	25.4	81
04-06-2022 15:35:00	71.8	25.5	80
04-06-2022 15:36:00	71.8	25.5	80
04-06-2022 15:37:00	71.8	25.4	80
04-06-2022 15:38:00	71.8	25.5	79
04-06-2022 15:39:00	71.7	25.5	80
04-06-2022 15:40:00	71.7	25.5	80
04-06-2022 15:41:00	71.7	25.5	80
04-06-2022 15:42:00	71.6	25.5	79
04-06-2022 15:43:00	71.7	25.5	80
04-06-2022 15:44:00	71.6	25.5	79
04-06-2022 15:45:00	71.6	25.5	79
04-06-2022 15:46:00	71.5	25.5	80
04-06-2022 15:47:00	71.5	25.6	79
04-06-2022 15:48:00	71.4	25.6	81
04-06-2022 15:49:00	71.2	25.6	80
04-06-2022 15:50:00	71.1	25.6	80
04-06-2022 15:51:00	71.2	25.7	80
04-06-2022 15:52:00	71.1	25.7	80
04-06-2022 15:53:00	71.1	25.7	80
04-06-2022 15:54:00	71.1	25.7	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 15:55:00	71.1	25.7	80
04-06-2022 15:56:00	71.1	25.7	80
04-06-2022 15:57:00	71.0	25.7	81
04-06-2022 15:58:00	71.0	25.7	82
04-06-2022 15:59:00	71.0	25.7	81
04-06-2022 16:00:00	70.9	25.7	80
04-06-2022 16:01:00	70.8	25.7	80
04-06-2022 16:02:00	70.8	25.8	81
04-06-2022 16:03:00	70.7	25.8	81
04-06-2022 16:04:00	70.7	25.8	80
04-06-2022 16:05:00	70.6	25.8	81
04-06-2022 16:06:00	70.6	25.8	81
04-06-2022 16:07:00	70.6	25.8	80
04-06-2022 16:08:00	70.5	25.8	80
04-06-2022 16:09:00	70.5	25.8	81
04-06-2022 16:10:00	70.5	25.8	80
04-06-2022 16:11:00	70.4	25.8	80
04-06-2022 16:12:00	70.4	25.8	79
04-06-2022 16:13:00	70.3	25.8	81
04-06-2022 16:14:00	70.4	25.8	80
04-06-2022 16:15:00	70.3	25.9	81
04-06-2022 16:16:00	70.3	25.9	80
04-06-2022 16:17:00	70.3	25.9	80
04-06-2022 16:18:00	70.2	25.9	80
04-06-2022 16:19:00	70.1	25.9	80
04-06-2022 16:20:00	70.1	25.9	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 16:21:00	70.1	25.9	80
04-06-2022 16:22:00	70.1	25.9	80
04-06-2022 16:23:00	70.1	25.9	80
04-06-2022 16:24:00	70.0	25.9	79
04-06-2022 16:25:00	70.0	25.9	80
04-06-2022 16:26:00	70.0	25.9	80
04-06-2022 16:27:00	70.0	25.9	81
04-06-2022 16:28:00	69.9	25.9	80
04-06-2022 16:29:00	69.9	26	81
04-06-2022 16:30:00	69.9	26	80
04-06-2022 16:31:00	69.8	26	80
04-06-2022 16:32:00	69.7	26	80
04-06-2022 16:33:00	69.7	26	79
04-06-2022 16:34:00	69.6	26	80
04-06-2022 16:35:00	69.5	26.1	80
04-06-2022 16:36:00	69.5	26.1	79
04-06-2022 16:37:00	69.5	26.1	81
04-06-2022 16:38:00	69.4	26.1	80
04-06-2022 16:39:00	69.4	26.1	79
04-06-2022 16:40:00	69.3	26.1	80
04-06-2022 16:41:00	69.3	26.1	80
04-06-2022 16:42:00	69.3	26.1	80
04-06-2022 16:43:00	69.2	26.1	80
04-06-2022 16:44:00	69.2	26.2	79
04-06-2022 16:45:00	69.2	26.1	81
04-06-2022 16:46:00	69.2	26.1	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 16:47:00	69.2	26.2	80
04-06-2022 16:48:00	69.2	26.2	80
04-06-2022 16:49:00	69.2	26.2	81
04-06-2022 16:50:00	69.2	26.2	80
04-06-2022 16:51:00	69.1	26.2	79
04-06-2022 16:52:00	69.0	26.2	79
04-06-2022 16:53:00	69.0	26.2	80
04-06-2022 16:54:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 16:55:00	68.9	26.3	81
04-06-2022 16:56:00	68.9	26.3	80
04-06-2022 16:57:00	68.9	26.3	80
04-06-2022 16:58:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 16:59:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:00:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:01:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:02:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:03:00	68.9	26.3	80
04-06-2022 17:04:00	68.8	26.3	80
04-06-2022 17:05:00	68.8	26.3	80
04-06-2022 17:06:00	68.9	26.3	79
04-06-2022 17:07:00	68.8	26.3	81
04-06-2022 17:08:00	68.8	26.3	80
04-06-2022 17:09:00	68.7	26.3	81
04-06-2022 17:10:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:11:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:12:00	68.7	26.3	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 17:13:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:14:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:15:00	68.7	26.3	81
04-06-2022 17:16:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:17:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:18:00	68.6	26.3	80
04-06-2022 17:19:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:20:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:21:00	68.7	26.3	79
04-06-2022 17:22:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:23:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:24:00	68.7	26.3	79
04-06-2022 17:25:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:26:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:27:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:28:00	68.8	26.3	80
04-06-2022 17:29:00	68.7	26.3	81
04-06-2022 17:30:00	68.7	26.3	80
04-06-2022 17:31:00	68.8	26.3	80
04-06-2022 17:32:00	68.7	26.3	77
04-06-2022 17:33:00	68.8	26.3	81
04-06-2022 17:34:00	68.8	26.3	77
04-06-2022 17:35:00	68.8	26.3	81
04-06-2022 17:36:00	68.8	26.3	81
04-06-2022 17:37:00	68.8	26.3	81
04-06-2022 17:38:00	68.8	26.2	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 17:39:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 17:40:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:41:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:42:00	69.0	26.2	81
04-06-2022 17:43:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:44:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:45:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:46:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 17:47:00	69.0	26.2	80
04-06-2022 17:48:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:49:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:50:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 17:51:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:52:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 17:53:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 17:54:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 17:55:00	69.0	26.2	80
04-06-2022 17:56:00	69.0	26.2	81
04-06-2022 17:57:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 17:58:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 17:59:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 18:00:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 18:01:00	68.9	26.2	80
04-06-2022 18:02:00	68.9	26.2	81
04-06-2022 18:03:00	69.0	26.2	81
04-06-2022 18:04:00	69.0	26.2	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 18:05:00	69.0	26.2	80
04-06-2022 18:06:00	69.0	26.1	80
04-06-2022 18:07:00	69.0	26.2	81
04-06-2022 18:08:00	69.1	26.2	80
04-06-2022 18:09:00	69.1	26.1	80
04-06-2022 18:10:00	69.1	26.1	81
04-06-2022 18:11:00	69.1	26.1	80
04-06-2022 18:12:00	69.1	26.2	81
04-06-2022 18:13:00	69.1	26.1	81
04-06-2022 18:14:00	69.1	26.2	79
04-06-2022 18:15:00	69.2	26.2	80
04-06-2022 18:16:00	69.2	26.2	80
04-06-2022 18:17:00	69.3	26.1	80
04-06-2022 18:18:00	69.3	26.1	81
04-06-2022 18:19:00	69.3	26.2	80
04-06-2022 18:20:00	69.3	26.1	81
04-06-2022 18:21:00	69.4	26.1	81
04-06-2022 18:22:00	69.5	26.1	80
04-06-2022 18:23:00	69.5	26.1	81
04-06-2022 18:24:00	69.6	26.2	80
04-06-2022 18:25:00	69.6	26.2	80
04-06-2022 18:26:00	69.6	26.2	81
04-06-2022 18:27:00	69.6	26.2	80
04-06-2022 18:28:00	69.6	26.2	80
04-06-2022 18:29:00	69.5	26.2	81
04-06-2022 18:30:00	69.6	26.2	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 18:31:00	69.5	26.2	80
04-06-2022 18:32:00	69.6	26.2	81
04-06-2022 18:33:00	69.5	26.3	80
04-06-2022 18:34:00	69.5	26.3	79
04-06-2022 18:35:00	69.5	26.3	80
04-06-2022 18:36:00	69.5	26.3	79
04-06-2022 18:37:00	69.5	26.3	78
04-06-2022 18:38:00	69.4	26.3	80
04-06-2022 18:39:00	69.4	26.3	80
04-06-2022 18:40:00	69.2	26.3	81
04-06-2022 18:41:00	69.1	26.3	80
04-06-2022 18:42:00	69.1	26.3	81
04-06-2022 18:43:00	69.1	26.3	80
04-06-2022 18:44:00	69.0	26.3	80
04-06-2022 18:45:00	69.0	26.3	81
04-06-2022 18:46:00	68.9	26.3	81
04-06-2022 18:47:00	68.9	26.3	80
04-06-2022 18:48:00	68.9	26.3	80
04-06-2022 18:49:00	68.9	26.3	81
04-06-2022 18:50:00	69.0	26.3	81
04-06-2022 18:51:00	69.1	26.3	82
04-06-2022 18:52:00	69.2	26.2	81
04-06-2022 18:53:00	69.4	26.2	81
04-06-2022 18:54:00	69.4	26.2	81
04-06-2022 18:55:00	69.4	26.2	81
04-06-2022 18:56:00	69.5	26.2	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 18:57:00	69.5	26.2	81
04-06-2022 18:58:00	69.6	26.2	82
04-06-2022 18:59:00	69.7	26.1	80
04-06-2022 19:00:00	69.9	26.1	81
04-06-2022 19:01:00	70.0	26.1	80
04-06-2022 19:02:00	70.0	26.1	80
04-06-2022 19:03:00	70.2	26.1	81
04-06-2022 19:04:00	70.3	26	81
04-06-2022 19:05:00	70.4	26	81
04-06-2022 19:06:00	70.5	26	81
04-06-2022 19:07:00	70.6	26	81
04-06-2022 19:08:00	70.5	26	81
04-06-2022 19:09:00	70.6	26	82
04-06-2022 19:10:00	70.7	26	80
04-06-2022 19:11:00	70.8	26	81
04-06-2022 19:12:00	70.9	26	80
04-06-2022 19:13:00	70.9	26	81
04-06-2022 19:14:00	71.0	26	81
04-06-2022 19:15:00	71.0	26	81
04-06-2022 19:16:00	71.0	26	81
04-06-2022 19:17:00	71.0	26	81
04-06-2022 19:18:00	71.0	26	80
04-06-2022 19:19:00	71.0	26	80
04-06-2022 19:20:00	71.1	26.1	79
04-06-2022 19:21:00	71.0	26.1	80
04-06-2022 19:22:00	71.1	26.1	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 19:23:00	71.1	26.1	80
04-06-2022 19:24:00	71.1	26.1	80
04-06-2022 19:25:00	71.1	26.1	80
04-06-2022 19:26:00	71.1	26.1	79
04-06-2022 19:27:00	71.1	26.1	80
04-06-2022 19:28:00	71.1	26.2	81
04-06-2022 19:29:00	71.1	26.2	79
04-06-2022 19:30:00	71.1	26.2	80
04-06-2022 19:31:00	71.0	26.2	79
04-06-2022 19:32:00	71.0	26.2	79
04-06-2022 19:33:00	71.0	26.3	79
04-06-2022 19:34:00	71.0	26.3	79
04-06-2022 19:35:00	70.9	26.3	80
04-06-2022 19:36:00	70.8	26.3	79
04-06-2022 19:37:00	70.7	26.4	79
04-06-2022 19:38:00	70.7	26.4	78
04-06-2022 19:39:00	70.6	26.4	79
04-06-2022 19:40:00	70.6	26.4	79
04-06-2022 19:41:00	70.6	26.4	80
04-06-2022 19:42:00	70.5	26.5	79
04-06-2022 19:43:00	70.4	26.5	79
04-06-2022 19:44:00	70.4	26.5	79
04-06-2022 19:45:00	70.3	26.5	79
04-06-2022 19:46:00	70.2	26.6	79
04-06-2022 19:47:00	70.2	26.6	79
04-06-2022 19:48:00	70.0	26.6	78

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 19:49:00	69.9	26.7	79
04-06-2022 19:50:00	69.9	26.7	80
04-06-2022 19:51:00	69.8	26.7	79
04-06-2022 19:52:00	69.7	26.7	78
04-06-2022 19:53:00	69.6	26.8	79
04-06-2022 19:54:00	69.6	26.8	78
04-06-2022 19:55:00	69.6	26.8	78
04-06-2022 19:56:00	69.5	26.8	79
04-06-2022 19:57:00	69.5	26.9	77
04-06-2022 19:58:00	69.4	26.9	78
04-06-2022 19:59:00	69.4	26.9	78
04-06-2022 20:00:00	69.3	26.9	78
04-06-2022 20:01:00	69.3	27	78
04-06-2022 20:02:00	69.2	27	78
04-06-2022 20:03:00	69.2	27	78
04-06-2022 20:04:00	69.1	27	76
04-06-2022 20:05:00	69.0	27	78
04-06-2022 20:06:00	69.0	27.1	30
04-06-2022 20:07:00	68.7	27.1	26
04-06-2022 20:08:00	68.6	27.1	26
04-06-2022 20:09:00	68.4	27.1	23
04-06-2022 20:10:00	68.4	27.1	19
04-06-2022 20:11:00	68.3	27.1	67
04-06-2022 20:12:00	68.5	27.1	76
04-06-2022 20:13:00	68.5	27.1	75
04-06-2022 20:14:00	68.4	27.1	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 20:15:00	68.2	27.1	75
04-06-2022 20:16:00	68.1	27.1	77
04-06-2022 20:17:00	68.0	27.1	77
04-06-2022 20:18:00	67.8	27.2	76
04-06-2022 20:19:00	67.6	27.2	75
04-06-2022 20:20:00	67.5	27.2	80
04-06-2022 20:21:00	67.3	27.2	78
04-06-2022 20:22:00	67.1	27.3	77
04-06-2022 20:23:00	66.9	27.3	78
04-06-2022 20:24:00	66.7	27.3	76
04-06-2022 20:25:00	66.5	27.3	78
04-06-2022 20:26:00	66.3	27.3	80
04-06-2022 20:27:00	66.0	27.4	78
04-06-2022 20:28:00	65.8	27.4	78
04-06-2022 20:29:00	65.5	27.4	72
04-06-2022 20:30:00	65.3	27.4	76
04-06-2022 20:31:00	65.1	27.4	76
04-06-2022 20:32:00	65.0	27.5	76
04-06-2022 20:33:00	64.7	27.5	76
04-06-2022 20:34:00	64.6	27.5	76
04-06-2022 20:35:00	64.4	27.5	75
04-06-2022 20:36:00	64.3	27.5	75
04-06-2022 20:37:00	64.1	27.5	75
04-06-2022 20:38:00	64.0	27.5	76
04-06-2022 20:39:00	63.9	27.5	76
04-06-2022 20:40:00	63.7	27.5	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 20:41:00	63.5	27.5	75
04-06-2022 20:42:00	63.4	27.5	75
04-06-2022 20:43:00	63.3	27.5	76
04-06-2022 20:44:00	63.1	27.5	76
04-06-2022 20:45:00	62.9	27.5	76
04-06-2022 20:46:00	62.7	27.6	77
04-06-2022 20:47:00	62.6	27.6	77
04-06-2022 20:48:00	62.5	27.5	76
04-06-2022 20:49:00	62.4	27.5	76
04-06-2022 20:50:00	62.5	27.5	77
04-06-2022 20:51:00	62.4	27.5	76
04-06-2022 20:52:00	62.4	27.5	77
04-06-2022 20:53:00	62.4	27.5	75
04-06-2022 20:54:00	62.4	27.5	77
04-06-2022 20:55:00	62.3	27.5	76
04-06-2022 20:56:00	62.4	27.5	75
04-06-2022 20:57:00	62.4	27.5	76
04-06-2022 20:58:00	62.5	27.5	75
04-06-2022 20:59:00	62.5	27.4	76
04-06-2022 21:00:00	62.6	27.4	77
04-06-2022 21:01:00	62.6	27.5	76
04-06-2022 21:02:00	62.6	27.4	77
04-06-2022 21:03:00	62.7	27.4	76
04-06-2022 21:04:00	62.9	27.4	77
04-06-2022 21:05:00	63.0	27.4	76
04-06-2022 21:06:00	63.0	27.4	77

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 21:07:00	63.1	27.4	76
04-06-2022 21:08:00	63.1	27.4	76
04-06-2022 21:09:00	63.3	27.4	77
04-06-2022 21:10:00	63.4	27.4	76
04-06-2022 21:11:00	63.5	27.3	75
04-06-2022 21:12:00	63.5	27.3	76
04-06-2022 21:13:00	63.7	27.3	78
04-06-2022 21:14:00	63.7	27.3	77
04-06-2022 21:15:00	63.9	27.3	78
04-06-2022 21:16:00	64.0	27.3	77
04-06-2022 21:17:00	64.0	27.3	78
04-06-2022 21:18:00	64.1	27.3	78
04-06-2022 21:19:00	64.2	27.3	78
04-06-2022 21:20:00	64.3	27.2	77
04-06-2022 21:21:00	64.4	27.2	78
04-06-2022 21:22:00	64.5	27.2	78
04-06-2022 21:23:00	64.6	27.2	79
04-06-2022 21:24:00	64.7	27.2	77
04-06-2022 21:25:00	64.7	27.2	77
04-06-2022 21:26:00	64.8	27.2	77
04-06-2022 21:27:00	64.9	27.2	77
04-06-2022 21:28:00	65.1	27.2	79
04-06-2022 21:29:00	65.2	27.2	78
04-06-2022 21:30:00	65.3	27.2	78
04-06-2022 21:31:00	65.3	27.1	79
04-06-2022 21:32:00	65.4	27.1	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 21:33:00	65.4	27.1	78
04-06-2022 21:34:00	65.5	27.1	77
04-06-2022 21:35:00	65.6	27.1	79
04-06-2022 21:36:00	65.7	27.1	78
04-06-2022 21:37:00	65.7	27	78
04-06-2022 21:38:00	65.8	27	80
04-06-2022 21:39:00	65.9	27	78
04-06-2022 21:40:00	66.1	27	79
04-06-2022 21:41:00	66.2	26.9	78
04-06-2022 21:42:00	66.4	26.9	77
04-06-2022 21:43:00	66.4	26.9	79
04-06-2022 21:44:00	66.6	26.8	80
04-06-2022 21:45:00	66.6	26.8	79
04-06-2022 21:46:00	66.6	26.8	78
04-06-2022 21:47:00	66.5	26.7	79
04-06-2022 21:48:00	66.4	26.7	79
04-06-2022 21:49:00	66.3	26.6	79
04-06-2022 21:50:00	66.1	26.6	79
04-06-2022 21:51:00	66.1	26.5	79
04-06-2022 21:52:00	65.9	26.5	80
04-06-2022 21:53:00	65.9	26.4	80
04-06-2022 21:54:00	65.8	26.3	79
04-06-2022 21:55:00	65.8	26.3	79
04-06-2022 21:56:00	65.7	26.3	80
04-06-2022 21:57:00	65.6	26.2	80
04-06-2022 21:58:00	65.4	26.1	79

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 21:59:00	65.3	26.1	80
04-06-2022 22:00:00	65.2	26	80
04-06-2022 22:01:00	65.1	25.9	79
04-06-2022 22:02:00	65.0	25.9	79
04-06-2022 22:03:00	65.0	25.8	80
04-06-2022 22:04:00	64.9	25.8	80
04-06-2022 22:05:00	64.8	25.7	80
04-06-2022 22:06:00	64.7	25.6	80
04-06-2022 22:07:00	64.6	25.6	79
04-06-2022 22:08:00	64.6	25.5	79
04-06-2022 22:09:00	64.6	25.4	79
04-06-2022 22:10:00	64.6	25.4	80
04-06-2022 22:11:00	64.6	25.3	80
04-06-2022 22:12:00	64.5	25.3	80
04-06-2022 22:13:00	64.5	25.2	79
04-06-2022 22:14:00	64.4	25.2	80
04-06-2022 22:15:00	64.3	25.1	80
04-06-2022 22:16:00	64.2	25.1	80
04-06-2022 22:17:00	64.1	25	80
04-06-2022 22:18:00	64.2	24.9	79
04-06-2022 22:19:00	64.1	24.9	79
04-06-2022 22:20:00	64.0	24.8	80
04-06-2022 22:21:00	63.9	24.8	81
04-06-2022 22:22:00	63.8	24.7	80
04-06-2022 22:23:00	63.7	24.7	79
04-06-2022 22:24:00	63.6	24.7	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 22:25:00	63.6	24.6	79
04-06-2022 22:26:00	63.5	24.5	79
04-06-2022 22:27:00	63.6	24.5	79
04-06-2022 22:28:00	63.6	24.5	79
04-06-2022 22:29:00	63.5	24.4	79
04-06-2022 22:30:00	63.5	24.3	79
04-06-2022 22:31:00	63.4	24.3	79
04-06-2022 22:32:00	63.4	24.3	81
04-06-2022 22:33:00	63.4	24.2	80
04-06-2022 22:34:00	63.3	24.2	80
04-06-2022 22:35:00	63.3	24.1	81
04-06-2022 22:36:00	63.3	24.1	79
04-06-2022 22:37:00	63.3	24.1	80
04-06-2022 22:38:00	63.4	24	80
04-06-2022 22:39:00	63.4	24	81
04-06-2022 22:40:00	63.4	23.9	81
04-06-2022 22:41:00	63.3	23.9	81
04-06-2022 22:42:00	63.2	23.9	79
04-06-2022 22:43:00	63.1	23.8	81
04-06-2022 22:44:00	63.1	23.8	80
04-06-2022 22:45:00	63.0	23.8	80
04-06-2022 22:46:00	63.0	23.7	79
04-06-2022 22:47:00	63.0	23.7	81
04-06-2022 22:48:00	63.1	23.6	80
04-06-2022 22:49:00	63.1	23.6	79
04-06-2022 22:50:00	63.1	23.6	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 22:51:00	63.1	23.5	80
04-06-2022 22:52:00	63.0	23.5	80
04-06-2022 22:53:00	63.0	23.4	81
04-06-2022 22:54:00	62.9	23.4	80
04-06-2022 22:55:00	62.8	23.4	80
04-06-2022 22:56:00	62.8	23.3	80
04-06-2022 22:57:00	62.7	23.3	80
04-06-2022 22:58:00	62.7	23.3	80
04-06-2022 22:59:00	62.7	23.2	80
04-06-2022 23:00:00	62.8	23.2	80
04-06-2022 23:01:00	62.7	23.2	81
04-06-2022 23:02:00	62.7	23.2	80
04-06-2022 23:03:00	62.5	23.1	81
04-06-2022 23:04:00	62.5	23.1	81
04-06-2022 23:05:00	62.4	23.1	81
04-06-2022 23:06:00	62.3	23	81
04-06-2022 23:07:00	62.2	23	81
04-06-2022 23:08:00	62.1	22.9	81
04-06-2022 23:09:00	62.1	22.9	81
04-06-2022 23:10:00	62.2	22.9	80
04-06-2022 23:11:00	62.3	22.9	82
04-06-2022 23:12:00	62.3	22.8	81
04-06-2022 23:13:00	62.2	22.8	80
04-06-2022 23:14:00	62.2	22.7	81
04-06-2022 23:15:00	62.1	22.7	80
04-06-2022 23:16:00	62.1	22.7	80

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 23:17:00	62.0	22.7	80
04-06-2022 23:18:00	62.0	22.6	80
04-06-2022 23:19:00	62.2	22.6	81
04-06-2022 23:20:00	62.3	22.6	81
04-06-2022 23:21:00	62.4	22.5	81
04-06-2022 23:22:00	62.3	22.5	81
04-06-2022 23:23:00	62.3	22.5	80
04-06-2022 23:24:00	62.2	22.5	81
04-06-2022 23:25:00	62.1	22.5	80
04-06-2022 23:26:00	62.0	22.4	82
04-06-2022 23:27:00	62.0	22.4	80
04-06-2022 23:28:00	61.9	22.4	80
04-06-2022 23:29:00	61.8	22.4	80
04-06-2022 23:30:00	61.7	22.3	79
04-06-2022 23:31:00	61.8	22.3	80
04-06-2022 23:32:00	61.8	22.3	81
04-06-2022 23:33:00	61.8	22.2	79
04-06-2022 23:34:00	61.9	22.2	82
04-06-2022 23:35:00	61.8	22.2	81
04-06-2022 23:36:00	61.8	22.2	81
04-06-2022 23:37:00	61.7	22.1	81
04-06-2022 23:38:00	61.6	22.1	80
04-06-2022 23:39:00	61.6	22.1	79
04-06-2022 23:40:00	61.5	22	81
04-06-2022 23:41:00	61.4	22	81
04-06-2022 23:42:00	61.4	22	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
04-06-2022 23:43:00	61.3	22	80
04-06-2022 23:44:00	61.3	21.9	80
04-06-2022 23:45:00	61.4	21.9	80
04-06-2022 23:46:00	61.6	21.8	81
04-06-2022 23:47:00	61.5	21.8	82
04-06-2022 23:48:00	61.6	21.8	80
04-06-2022 23:49:00	61.5	21.8	81
04-06-2022 23:50:00	61.4	21.8	80
04-06-2022 23:51:00	61.3	21.7	82
04-06-2022 23:52:00	61.2	21.7	81
04-06-2022 23:53:00	61.2	21.7	80
04-06-2022 23:54:00	61.1	21.7	81
04-06-2022 23:55:00	61.0	21.6	81
04-06-2022 23:56:00	61.0	21.6	80
04-06-2022 23:57:00	61.1	21.6	80
04-06-2022 23:58:00	61.1	21.6	81
04-06-2022 23:59:00	61.2	21.5	81
05-06-2022 00:00:00	61.1	21.6	81
05-06-2022 00:01:00	61.0	21.5	81
05-06-2022 00:02:00	60.9	21.5	80
05-06-2022 00:03:00	60.9	21.4	81
05-06-2022 00:04:00	60.8	21.4	81
05-06-2022 00:05:00	60.8	21.4	81
05-06-2022 00:06:00	60.7	21.4	81
05-06-2022 00:07:00	60.8	21.3	80
05-06-2022 00:08:00	60.8	21.3	81

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 00:09:00	60.8	21.3	80
05-06-2022 00:10:00	60.8	21.3	81
05-06-2022 00:11:00	60.7	21.3	82
05-06-2022 00:12:00	60.6	21.2	81
05-06-2022 00:13:00	60.5	21.2	81
05-06-2022 00:14:00	60.4	21.2	81
05-06-2022 00:15:00	60.3	21.2	81
05-06-2022 00:16:00	60.4	21.2	82
05-06-2022 00:17:00	60.5	21.1	81
05-06-2022 00:18:00	60.5	21.1	80
05-06-2022 00:19:00	60.5	21.1	81
05-06-2022 00:20:00	60.5	21.1	81
05-06-2022 00:21:00	60.4	21.1	81
05-06-2022 00:22:00	60.2	21	81
05-06-2022 00:23:00	60.2	21	80
05-06-2022 00:24:00	60.2	21	81
05-06-2022 00:25:00	60.2	20.9	81
05-06-2022 00:26:00	60.2	20.9	80
05-06-2022 00:27:00	60.2	20.9	81
05-06-2022 00:28:00	60.3	20.9	82
05-06-2022 00:29:00	60.3	20.9	82
05-06-2022 00:30:00	60.2	20.8	83
05-06-2022 00:31:00	60.1	20.8	83
05-06-2022 00:32:00	60.0	20.8	84
05-06-2022 00:33:00	59.9	20.8	78
05-06-2022 00:34:00	59.9	20.8	78

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 00:35:00	60.0	20.8	76
05-06-2022 00:36:00	60.1	20.8	77
05-06-2022 00:37:00	60.0	20.7	77
05-06-2022 00:38:00	60.0	20.7	77
05-06-2022 00:39:00	60.0	20.7	77
05-06-2022 00:40:00	59.9	20.6	77
05-06-2022 00:41:00	59.8	20.6	75
05-06-2022 00:42:00	59.8	20.6	76
05-06-2022 00:43:00	59.9	20.6	77
05-06-2022 00:44:00	59.9	20.5	76
05-06-2022 00:45:00	60.0	20.5	76
05-06-2022 00:46:00	60.0	20.5	76
05-06-2022 00:47:00	59.9	20.5	77
05-06-2022 00:48:00	59.8	20.5	76
05-06-2022 00:49:00	59.7	20.5	77
05-06-2022 00:50:00	59.7	20.5	76
05-06-2022 00:51:00	59.7	20.4	77
05-06-2022 00:52:00	59.9	20.4	77
05-06-2022 00:53:00	59.9	20.4	77
05-06-2022 00:54:00	60.0	20.4	77
05-06-2022 00:55:00	59.9	20.4	77
05-06-2022 00:56:00	59.9	20.4	77
05-06-2022 00:57:00	59.8	20.3	77
05-06-2022 00:58:00	59.6	20.3	77
05-06-2022 00:59:00	59.7	20.3	75
05-06-2022 01:00:00	59.7	20.3	77

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 01:01:00	59.8	20.3	77
05-06-2022 01:02:00	59.9	20.3	76
05-06-2022 01:03:00	60.0	20.2	76
05-06-2022 01:04:00	59.9	20.2	76
05-06-2022 01:05:00	59.9	20.2	76
05-06-2022 01:06:00	59.8	20.2	76
05-06-2022 01:07:00	59.8	20.2	77
05-06-2022 01:08:00	59.8	20.2	76
05-06-2022 01:09:00	59.9	20.1	75
05-06-2022 01:10:00	60.0	20.1	76
05-06-2022 01:11:00	60.0	20.1	75
05-06-2022 01:12:00	60.1	20.1	77
05-06-2022 01:13:00	60.1	20.1	76
05-06-2022 01:14:00	60.1	20.1	76
05-06-2022 01:15:00	60.0	20.1	77
05-06-2022 01:16:00	60.0	20	76
05-06-2022 01:17:00	60.0	20	76
05-06-2022 01:18:00	60.0	20	76
05-06-2022 01:19:00	60.2	20	76
05-06-2022 01:20:00	60.3	20	75
05-06-2022 01:21:00	60.3	20	76
05-06-2022 01:22:00	60.4	20	77
05-06-2022 01:23:00	60.3	20	76
05-06-2022 01:24:00	60.3	20	76
05-06-2022 01:25:00	60.3	20	76
05-06-2022 01:26:00	60.3	19.9	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 01:27:00	60.2	19.9	77
05-06-2022 01:28:00	60.3	19.9	76
05-06-2022 01:29:00	60.4	19.9	76
05-06-2022 01:30:00	60.6	19.9	76
05-06-2022 01:31:00	60.6	19.9	75
05-06-2022 01:32:00	60.6	19.9	76
05-06-2022 01:33:00	60.5	19.8	76
05-06-2022 01:34:00	60.4	19.8	76
05-06-2022 01:35:00	60.4	19.8	76
05-06-2022 01:36:00	60.4	19.8	76
05-06-2022 01:37:00	60.4	19.8	75
05-06-2022 01:38:00	60.5	19.8	75
05-06-2022 01:39:00	60.6	19.8	76
05-06-2022 01:40:00	60.7	19.8	76
05-06-2022 01:41:00	60.7	19.8	76
05-06-2022 01:42:00	60.6	19.8	75
05-06-2022 01:43:00	60.6	19.8	75
05-06-2022 01:44:00	60.6	19.8	75
05-06-2022 01:45:00	60.5	19.8	76
05-06-2022 01:46:00	60.5	19.7	76
05-06-2022 01:47:00	60.6	19.7	76
05-06-2022 01:48:00	60.7	19.7	77
05-06-2022 01:49:00	60.8	19.7	76
05-06-2022 01:50:00	60.9	19.7	76
05-06-2022 01:51:00	60.8	19.7	76
05-06-2022 01:52:00	60.7	19.7	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 01:53:00	60.7	19.7	76
05-06-2022 01:54:00	60.6	19.7	76
05-06-2022 01:55:00	60.6	19.7	76
05-06-2022 01:56:00	60.6	19.7	75
05-06-2022 01:57:00	60.7	19.7	76
05-06-2022 01:58:00	60.8	19.7	76
05-06-2022 01:59:00	60.9	19.7	76
05-06-2022 02:00:00	61.0	19.6	76
05-06-2022 02:01:00	61.0	19.6	76
05-06-2022 02:02:00	60.9	19.6	76
05-06-2022 02:03:00	60.9	19.6	75
05-06-2022 02:04:00	60.9	19.6	77
05-06-2022 02:05:00	61.0	19.6	78
05-06-2022 02:06:00	61.1	19.6	76
05-06-2022 02:07:00	61.2	19.6	77
05-06-2022 02:08:00	61.2	19.6	75
05-06-2022 02:09:00	61.3	19.6	75
05-06-2022 02:10:00	61.3	19.6	77
05-06-2022 02:11:00	61.2	19.6	76
05-06-2022 02:12:00	61.1	19.6	77
05-06-2022 02:13:00	61.0	19.6	76
05-06-2022 02:14:00	61.0	19.6	76
05-06-2022 02:15:00	61.0	19.6	76
05-06-2022 02:16:00	61.1	19.6	75
05-06-2022 02:17:00	61.1	19.6	76
05-06-2022 02:18:00	61.2	19.6	77

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 02:19:00	61.1	19.6	76
05-06-2022 02:20:00	61.1	19.6	76
05-06-2022 02:21:00	61.0	19.6	76
05-06-2022 02:22:00	60.9	19.6	75
05-06-2022 02:23:00	60.9	19.5	76
05-06-2022 02:24:00	61.0	19.5	75
05-06-2022 02:25:00	61.0	19.5	75
05-06-2022 02:26:00	61.2	19.5	77
05-06-2022 02:27:00	61.2	19.5	75
05-06-2022 02:28:00	61.2	19.5	76
05-06-2022 02:29:00	61.2	19.5	75
05-06-2022 02:30:00	61.1	19.5	76
05-06-2022 02:31:00	61.1	19.5	76
05-06-2022 02:32:00	61.0	19.5	76
05-06-2022 02:33:00	61.0	19.4	76
05-06-2022 02:34:00	61.1	19.4	77
05-06-2022 02:35:00	61.2	19.4	76
05-06-2022 02:36:00	61.3	19.4	77
05-06-2022 02:37:00	61.4	19.4	76
05-06-2022 02:38:00	61.5	19.4	76
05-06-2022 02:39:00	61.4	19.4	75
05-06-2022 02:40:00	61.3	19.4	74
05-06-2022 02:41:00	61.3	19.4	76
05-06-2022 02:42:00	61.3	19.4	75
05-06-2022 02:43:00	61.3	19.4	76
05-06-2022 02:44:00	61.3	19.4	77

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 02:45:00	61.5	19.4	76
05-06-2022 02:46:00	61.6	19.3	75
05-06-2022 02:47:00	61.6	19.4	75
05-06-2022 02:48:00	61.6	19.4	77
05-06-2022 02:49:00	61.6	19.4	77
05-06-2022 02:50:00	61.5	19.3	76
05-06-2022 02:51:00	61.4	19.3	76
05-06-2022 02:52:00	61.5	19.3	75
05-06-2022 02:53:00	61.5	19.3	76
05-06-2022 02:54:00	61.6	19.3	77
05-06-2022 02:55:00	61.7	19.3	76
05-06-2022 02:56:00	61.8	19.3	76
05-06-2022 02:57:00	61.9	19.3	76
05-06-2022 02:58:00	61.8	19.3	76
05-06-2022 02:59:00	61.8	19.3	77
05-06-2022 03:00:00	61.7	19.3	76
05-06-2022 03:01:00	61.7	19.3	77
05-06-2022 03:02:00	61.6	19.3	77
05-06-2022 03:03:00	61.8	19.3	75
05-06-2022 03:04:00	61.8	19.3	75
05-06-2022 03:05:00	62.0	19.3	76
05-06-2022 03:06:00	62.0	19.3	76
05-06-2022 03:07:00	61.9	19.3	77
05-06-2022 03:08:00	61.9	19.3	76
05-06-2022 03:09:00	61.8	19.3	74
05-06-2022 03:10:00	61.8	19.3	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 03:11:00	61.7	19.3	75
05-06-2022 03:12:00	61.8	19.2	76
05-06-2022 03:13:00	61.8	19.2	76
05-06-2022 03:14:00	61.9	19.2	76
05-06-2022 03:15:00	62.0	19.2	75
05-06-2022 03:16:00	62.0	19.2	75
05-06-2022 03:17:00	62.0	19.2	76
05-06-2022 03:18:00	61.9	19.2	76
05-06-2022 03:19:00	61.9	19.2	76
05-06-2022 03:20:00	61.8	19.2	75
05-06-2022 03:21:00	61.8	19.2	75
05-06-2022 03:22:00	61.8	19.2	76
05-06-2022 03:23:00	62.0	19.2	75
05-06-2022 03:24:00	62.1	19.2	75
05-06-2022 03:25:00	62.2	19.2	75
05-06-2022 03:26:00	62.2	19.2	76
05-06-2022 03:27:00	62.1	19.2	76
05-06-2022 03:28:00	62.1	19.2	75
05-06-2022 03:29:00	62.1	19.2	75
05-06-2022 03:30:00	62.0	19.2	76
05-06-2022 03:31:00	62.1	19.1	76
05-06-2022 03:32:00	62.2	19.1	76
05-06-2022 03:33:00	62.2	19.1	75
05-06-2022 03:34:00	62.3	19.1	76
05-06-2022 03:35:00	62.3	19.1	76
05-06-2022 03:36:00	62.3	19.1	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 03:37:00	62.2	19.1	77
05-06-2022 03:38:00	62.1	19.1	76
05-06-2022 03:39:00	62.1	19.1	75
05-06-2022 03:40:00	62.1	19.1	76
05-06-2022 03:41:00	62.2	19.1	76
05-06-2022 03:42:00	62.3	19.1	75
05-06-2022 03:43:00	62.3	19.1	76
05-06-2022 03:44:00	62.3	19.1	76
05-06-2022 03:45:00	62.3	19.1	75
05-06-2022 03:46:00	62.3	19.1	75
05-06-2022 03:47:00	62.2	19.1	76
05-06-2022 03:48:00	62.1	19.1	76
05-06-2022 03:49:00	62.1	19.1	76
05-06-2022 03:50:00	62.1	19.1	76
05-06-2022 03:51:00	62.2	19.1	75
05-06-2022 03:52:00	62.2	19.1	75
05-06-2022 03:53:00	62.4	19.1	76
05-06-2022 03:54:00	62.4	19.1	76
05-06-2022 03:55:00	62.4	19.1	76
05-06-2022 03:56:00	62.4	19.1	75
05-06-2022 03:57:00	62.3	19	75
05-06-2022 03:58:00	62.3	19	76
05-06-2022 03:59:00	62.2	19	76
05-06-2022 04:00:00	62.2	19.1	77
05-06-2022 04:01:00	62.3	19.1	76
05-06-2022 04:02:00	62.4	19	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 04:03:00	62.5	19	77
05-06-2022 04:04:00	62.5	19	77
05-06-2022 04:05:00	62.6	19	76
05-06-2022 04:06:00	62.5	19	76
05-06-2022 04:07:00	62.5	19	76
05-06-2022 04:08:00	62.5	19	77
05-06-2022 04:09:00	62.5	19	76
05-06-2022 04:10:00	62.5	19	76
05-06-2022 04:11:00	62.5	19	75
05-06-2022 04:12:00	62.7	19	75
05-06-2022 04:13:00	62.8	19	75
05-06-2022 04:14:00	62.8	19	75
05-06-2022 04:15:00	62.8	19	76
05-06-2022 04:16:00	62.8	19	75
05-06-2022 04:17:00	62.6	19	75
05-06-2022 04:18:00	62.6	19	75
05-06-2022 04:19:00	62.5	19	76
05-06-2022 04:20:00	62.6	19	76
05-06-2022 04:21:00	62.7	19	76
05-06-2022 04:22:00	62.7	19	76
05-06-2022 04:23:00	62.8	19	75
05-06-2022 04:24:00	62.8	19	76
05-06-2022 04:25:00	62.7	19	76
05-06-2022 04:26:00	62.6	19	76
05-06-2022 04:27:00	62.5	19	76
05-06-2022 04:28:00	62.5	19	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 04:29:00	62.5	18.9	75
05-06-2022 04:30:00	62.5	19	75
05-06-2022 04:31:00	62.6	19	76
05-06-2022 04:32:00	62.7	18.9	75
05-06-2022 04:33:00	62.7	19	76
05-06-2022 04:34:00	62.5	18.9	76
05-06-2022 04:35:00	62.5	19	77
05-06-2022 04:36:00	62.4	19	75
05-06-2022 04:37:00	62.4	18.9	76
05-06-2022 04:38:00	62.4	18.9	75
05-06-2022 04:39:00	62.4	18.9	76
05-06-2022 04:40:00	62.5	18.9	76
05-06-2022 04:41:00	62.6	18.9	76
05-06-2022 04:42:00	62.8	18.9	75
05-06-2022 04:43:00	62.8	18.9	75
05-06-2022 04:44:00	62.7	18.9	76
05-06-2022 04:45:00	62.6	18.9	76
05-06-2022 04:46:00	62.6	18.9	75
05-06-2022 04:47:00	62.5	18.9	76
05-06-2022 04:48:00	62.5	18.8	76
05-06-2022 04:49:00	62.5	18.9	76
05-06-2022 04:50:00	62.6	18.8	76
05-06-2022 04:51:00	62.7	18.8	76
05-06-2022 04:52:00	62.8	18.8	76
05-06-2022 04:53:00	62.9	18.8	76
05-06-2022 04:54:00	62.8	18.8	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 04:55:00	62.7	18.8	76
05-06-2022 04:56:00	62.6	18.8	75
05-06-2022 04:57:00	62.6	18.8	76
05-06-2022 04:58:00	62.6	18.8	75
05-06-2022 04:59:00	62.6	18.8	76
05-06-2022 05:00:00	62.8	18.8	75
05-06-2022 05:01:00	62.9	18.8	75
05-06-2022 05:02:00	63.0	18.8	75
05-06-2022 05:03:00	63.0	18.8	76
05-06-2022 05:04:00	63.0	18.8	76
05-06-2022 05:05:00	63.0	18.8	76
05-06-2022 05:06:00	62.9	18.8	76
05-06-2022 05:07:00	62.9	18.8	76
05-06-2022 05:08:00	62.8	18.8	77
05-06-2022 05:09:00	62.9	18.8	75
05-06-2022 05:10:00	63.0	18.8	76
05-06-2022 05:11:00	63.0	18.8	76
05-06-2022 05:12:00	63.1	18.8	76
05-06-2022 05:13:00	63.2	18.9	72
05-06-2022 05:14:00	63.3	18.8	76
05-06-2022 05:15:00	63.2	18.8	75
05-06-2022 05:16:00	63.1	18.9	75
05-06-2022 05:17:00	63.1	18.8	72
05-06-2022 05:18:00	63.1	18.8	74
05-06-2022 05:19:00	63.1	18.8	76
05-06-2022 05:20:00	63.2	18.8	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 05:21:00	63.2	18.8	75
05-06-2022 05:22:00	63.3	18.8	75
05-06-2022 05:23:00	63.4	18.9	75
05-06-2022 05:24:00	63.2	18.9	74
05-06-2022 05:25:00	63.2	18.8	75
05-06-2022 05:26:00	63.1	18.9	75
05-06-2022 05:27:00	63.0	18.9	76
05-06-2022 05:28:00	62.9	18.8	75
05-06-2022 05:29:00	62.9	18.8	76
05-06-2022 05:30:00	63.0	18.8	75
05-06-2022 05:31:00	63.0	18.8	76
05-06-2022 05:32:00	63.1	18.8	76
05-06-2022 05:33:00	63.2	18.8	75
05-06-2022 05:34:00	63.2	18.8	75
05-06-2022 05:35:00	63.1	18.8	76
05-06-2022 05:36:00	63.0	18.8	75
05-06-2022 05:37:00	63.0	18.8	76
05-06-2022 05:38:00	63.0	18.8	75
05-06-2022 05:39:00	63.0	18.8	75
05-06-2022 05:40:00	63.1	18.8	76
05-06-2022 05:41:00	63.2	18.8	76
05-06-2022 05:42:00	63.3	18.8	75
05-06-2022 05:43:00	63.3	18.8	75
05-06-2022 05:44:00	63.4	18.8	75
05-06-2022 05:45:00	63.3	18.8	75
05-06-2022 05:46:00	63.2	18.8	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 05:47:00	63.1	18.8	74
05-06-2022 05:48:00	63.1	18.8	75
05-06-2022 05:49:00	63.0	18.8	76
05-06-2022 05:50:00	63.1	18.8	75
05-06-2022 05:51:00	63.1	18.8	75
05-06-2022 05:52:00	63.1	18.7	76
05-06-2022 05:53:00	63.2	18.8	76
05-06-2022 05:54:00	63.2	18.7	75
05-06-2022 05:55:00	63.1	18.7	75
05-06-2022 05:56:00	63.1	18.8	75
05-06-2022 05:57:00	62.9	18.7	76
05-06-2022 05:58:00	62.8	18.8	75
05-06-2022 05:59:00	62.8	18.7	77
05-06-2022 06:00:00	62.9	18.7	76
05-06-2022 06:01:00	62.9	18.7	75
05-06-2022 06:02:00	63.0	18.7	75
05-06-2022 06:03:00	63.1	18.7	76
05-06-2022 06:04:00	63.1	18.7	75
05-06-2022 06:05:00	63.0	18.7	76
05-06-2022 06:06:00	62.9	18.7	76
05-06-2022 06:07:00	62.8	18.7	76
05-06-2022 06:08:00	62.8	18.7	77
05-06-2022 06:09:00	62.8	18.7	76
05-06-2022 06:10:00	62.8	18.7	76
05-06-2022 06:11:00	62.9	18.7	77
05-06-2022 06:12:00	63.0	18.7	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 06:13:00	63.1	18.7	76
05-06-2022 06:14:00	63.1	18.7	76
05-06-2022 06:15:00	63.0	18.7	75
05-06-2022 06:16:00	62.9	18.7	76
05-06-2022 06:17:00	62.9	18.7	76
05-06-2022 06:18:00	62.8	18.7	76
05-06-2022 06:19:00	62.8	18.7	75
05-06-2022 06:20:00	62.8	18.7	76
05-06-2022 06:21:00	62.9	18.7	75
05-06-2022 06:22:00	63.0	18.7	76
05-06-2022 06:23:00	63.1	18.7	75
05-06-2022 06:24:00	63.1	18.7	76
05-06-2022 06:25:00	63.1	18.7	76
05-06-2022 06:26:00	63.1	18.7	75
05-06-2022 06:27:00	63.0	18.7	76
05-06-2022 06:28:00	63.0	18.7	75
05-06-2022 06:29:00	62.9	18.7	76
05-06-2022 06:30:00	62.9	18.7	75
05-06-2022 06:31:00	63.0	18.7	75
05-06-2022 06:32:00	63.1	18.7	75
05-06-2022 06:33:00	63.2	18.7	75
05-06-2022 06:34:00	63.2	18.7	75
05-06-2022 06:35:00	63.2	18.7	77
05-06-2022 06:36:00	63.1	18.7	75
05-06-2022 06:37:00	62.9	18.7	75
05-06-2022 06:38:00	62.9	18.7	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 06:39:00	62.9	18.7	76
05-06-2022 06:40:00	62.9	18.6	76
05-06-2022 06:41:00	62.9	18.7	76
05-06-2022 06:42:00	63.1	18.6	77
05-06-2022 06:43:00	63.1	18.6	75
05-06-2022 06:44:00	63.0	18.6	75
05-06-2022 06:45:00	63.0	18.6	75
05-06-2022 06:46:00	62.9	18.6	72
05-06-2022 06:47:00	62.9	18.6	75
05-06-2022 06:48:00	62.8	18.6	76
05-06-2022 06:49:00	62.8	18.6	76
05-06-2022 06:50:00	62.9	18.6	76
05-06-2022 06:51:00	62.9	18.6	76
05-06-2022 06:52:00	63.0	18.6	76
05-06-2022 06:53:00	63.1	18.6	75
05-06-2022 06:54:00	63.1	18.6	76
05-06-2022 06:55:00	63.0	18.6	75
05-06-2022 06:56:00	63.0	18.6	75
05-06-2022 06:57:00	63.0	18.6	75
05-06-2022 06:58:00	62.9	18.6	73
05-06-2022 06:59:00	62.9	18.6	77
05-06-2022 07:00:00	63.0	18.6	76
05-06-2022 07:01:00	63.0	18.6	76
05-06-2022 07:02:00	63.1	18.6	75
05-06-2022 07:03:00	63.2	18.6	76
05-06-2022 07:04:00	63.2	18.6	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 07:05:00	63.2	18.6	75
05-06-2022 07:06:00	63.2	18.6	73
05-06-2022 07:07:00	63.1	18.6	75
05-06-2022 07:08:00	63.1	18.6	76
05-06-2022 07:09:00	63.1	18.6	75
05-06-2022 07:10:00	63.1	18.6	76
05-06-2022 07:11:00	63.2	18.6	76
05-06-2022 07:12:00	63.3	18.6	76
05-06-2022 07:13:00	63.4	18.6	77
05-06-2022 07:14:00	63.5	18.6	76
05-06-2022 07:15:00	63.5	18.6	76
05-06-2022 07:16:00	63.5	18.6	75
05-06-2022 07:17:00	63.4	18.6	76
05-06-2022 07:18:00	63.4	18.6	76
05-06-2022 07:19:00	63.3	18.6	76
05-06-2022 07:20:00	63.4	18.6	76
05-06-2022 07:21:00	63.4	18.6	75
05-06-2022 07:22:00	63.5	18.6	75
05-06-2022 07:23:00	63.6	18.6	76
05-06-2022 07:24:00	63.7	18.6	75
05-06-2022 07:25:00	63.7	18.6	75
05-06-2022 07:26:00	63.6	18.6	75
05-06-2022 07:27:00	63.5	18.6	76
05-06-2022 07:28:00	63.4	18.6	75
05-06-2022 07:29:00	63.3	18.6	75
05-06-2022 07:30:00	63.3	18.6	76

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 07:31:00	63.3	18.6	77
05-06-2022 07:32:00	63.2	18.6	75
05-06-2022 07:33:00	63.3	18.6	75
05-06-2022 07:34:00	63.4	18.6	75
05-06-2022 07:35:00	63.4	18.6	77
05-06-2022 07:36:00	63.4	18.6	76
05-06-2022 07:37:00	63.3	18.6	76
05-06-2022 07:38:00	63.3	18.5	76
05-06-2022 07:39:00	63.4	18.6	77
05-06-2022 07:40:00	64.0	18.5	76
05-06-2022 07:41:00	64.7	18.5	76
05-06-2022 07:42:00	66.0	18.6	76
05-06-2022 07:43:00	67.8	18.6	75
05-06-2022 07:44:00	67.8	18.7	76
05-06-2022 07:45:00	67.7	18.7	76
05-06-2022 07:46:00	67.6	18.8	75
05-06-2022 07:47:00	67.4	18.8	76
05-06-2022 07:48:00	67.5	18.9	76
05-06-2022 07:49:00	67.8	18.9	75
05-06-2022 07:50:00	68.2	18.9	76
05-06-2022 07:51:00	69.5	19	76
05-06-2022 07:52:00	71.1	19	76
05-06-2022 07:53:00	72.5	19.1	76
05-06-2022 07:54:00	74.1	19.2	75
05-06-2022 07:55:00	75.4	19.4	75
05-06-2022 07:56:00	76.6	19.5	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 07:57:00	77.5	19.7	75
05-06-2022 07:58:00	78.4	19.8	75
05-06-2022 07:59:00	79.1	19.9	75
05-06-2022 08:00:00	79.6	20.1	75
05-06-2022 08:01:00	80.1	20.3	76
05-06-2022 08:02:00	80.4	20.4	74
05-06-2022 08:03:00	80.8	20.5	75
05-06-2022 08:04:00	81.1	20.7	74
05-06-2022 08:05:00	81.3	20.8	74
05-06-2022 08:06:00	81.5	20.9	75
05-06-2022 08:07:00	81.7	21.1	74
05-06-2022 08:08:00	81.8	21.2	74
05-06-2022 08:09:00	81.9	21.3	73
05-06-2022 08:10:00	82.0	21.4	74
05-06-2022 08:11:00	82.0	21.5	74
05-06-2022 08:12:00	81.9	21.6	72
05-06-2022 08:13:00	79.6	21.7	74
05-06-2022 08:14:00	77.0	21.8	74
05-06-2022 08:15:00	75.0	21.8	73
05-06-2022 08:16:00	73.2	21.7	75
05-06-2022 08:17:00	71.8	21.7	74
05-06-2022 08:18:00	70.9	21.6	75
05-06-2022 08:19:00	70.5	21.5	74
05-06-2022 08:20:00	70.1	21.5	74
05-06-2022 08:21:00	69.7	21.4	76
05-06-2022 08:22:00	69.4	21.4	74

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 08:23:00	69.2	21.3	74
05-06-2022 08:24:00	69.2	21.2	74
05-06-2022 08:25:00	69.1	21.2	73
05-06-2022 08:26:00	69.0	21.1	75
05-06-2022 08:27:00	69.0	21.1	75
05-06-2022 08:28:00	68.8	21	75
05-06-2022 08:29:00	68.6	21	74
05-06-2022 08:30:00	68.5	20.9	75
05-06-2022 08:31:00	68.3	20.9	74
05-06-2022 08:32:00	68.2	20.8	75
05-06-2022 08:33:00	67.9	20.8	75
05-06-2022 08:34:00	67.8	20.7	74
05-06-2022 08:35:00	67.6	20.7	75
05-06-2022 08:36:00	67.4	20.7	75
05-06-2022 08:37:00	67.3	20.6	75
05-06-2022 08:38:00	67.1	20.6	75
05-06-2022 08:39:00	67.0	20.5	75
05-06-2022 08:40:00	66.8	20.5	75
05-06-2022 08:41:00	66.6	20.4	75
05-06-2022 08:42:00	66.4	20.4	74
05-06-2022 08:43:00	66.3	20.3	76
05-06-2022 08:44:00	66.1	20.3	75
05-06-2022 08:45:00	65.9	20.2	76
05-06-2022 08:46:00	65.8	20.2	75
05-06-2022 08:47:00	65.7	20.2	75
05-06-2022 08:48:00	65.5	20.1	75

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 08:49:00	65.3	20.1	75
05-06-2022 08:50:00	65.3	20	77
05-06-2022 08:51:00	65.1	20	76
05-06-2022 08:52:00	65.0	20	76
05-06-2022 08:53:00	64.9	19.9	75
05-06-2022 08:54:00	64.8	19.9	75
05-06-2022 08:55:00	64.7	19.9	76
05-06-2022 08:56:00	64.5	19.8	74
05-06-2022 08:57:00	64.5	19.8	75
05-06-2022 08:58:00	64.4	19.8	75
05-06-2022 08:59:00	64.3	19.7	75
05-06-2022 09:00:00	64.2	19.7	75
05-06-2022 09:01:00	64.2	19.7	76
05-06-2022 09:02:00	64.3	19.6	76
05-06-2022 09:03:00	64.2	19.6	75
05-06-2022 09:04:00	64.3	19.6	75
05-06-2022 09:05:00	64.2	19.6	75
05-06-2022 09:06:00	64.0	19.5	75
05-06-2022 09:07:00	63.9	19.5	74
05-06-2022 09:08:00	63.9	19.5	75
05-06-2022 09:09:00	63.8	19.5	75
05-06-2022 09:10:00	63.7	19.4	75
05-06-2022 09:11:00	63.7	19.4	75
05-06-2022 09:12:00	63.6	19.4	75
05-06-2022 09:13:00	63.6	19.4	75
05-06-2022 09:14:00	63.5	19.3	74

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 09:15:00	63.5	19.3	75
05-06-2022 09:16:00	63.5	19.3	76
05-06-2022 09:17:00	63.7	19.3	76
05-06-2022 09:18:00	63.8	19.2	75
05-06-2022 09:19:00	63.8	19.2	74
05-06-2022 09:20:00	63.7	19.2	76
05-06-2022 09:21:00	63.6	19.2	76
05-06-2022 09:22:00	63.5	19.2	75
05-06-2022 09:23:00	63.5	19.1	75
05-06-2022 09:24:00	63.5	19.1	75
05-06-2022 09:25:00	63.5	19.1	75
05-06-2022 09:26:00	63.4	19.1	75
05-06-2022 09:27:00	63.4	19	74
05-06-2022 09:28:00	63.4	19	72
05-06-2022 09:29:00	63.4	19	74
05-06-2022 09:30:00	63.5	19	76
05-06-2022 09:31:00	63.6	19	74
05-06-2022 09:32:00	63.7	19	74
05-06-2022 09:33:00	63.7	18.9	76
05-06-2022 09:34:00	63.6	18.9	74
05-06-2022 09:35:00	63.5	18.9	76
05-06-2022 09:36:00	63.5	18.9	76
05-06-2022 09:37:00	63.5	18.9	75
05-06-2022 09:38:00	63.4	18.9	74
05-06-2022 09:39:00	63.5	18.9	75
05-06-2022 09:40:00	63.5	18.9	72

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 09:41:00	63.7	18.8	73
05-06-2022 09:42:00	63.8	18.8	75
05-06-2022 09:43:00	63.9	18.8	74
05-06-2022 09:44:00	64.0	18.8	75
05-06-2022 09:45:00	64.0	18.8	74
05-06-2022 09:46:00	63.9	18.8	76
05-06-2022 09:47:00	63.9	18.8	73
05-06-2022 09:48:00	63.9	18.8	74
05-06-2022 09:49:00	63.6	18.8	13
05-06-2022 09:50:00	62.9	18.8	1
05-06-2022 09:51:00	62.5	18.9	1
05-06-2022 09:52:00	62.1	19.1	0
05-06-2022 09:53:00	61.8	19.2	0
05-06-2022 09:54:00	61.5	19.3	0
05-06-2022 09:55:00	61.2	19.4	1
05-06-2022 09:56:00	61.0	19.5	1
05-06-2022 09:57:00	60.7	19.7	0
05-06-2022 09:58:00	60.4	19.7	1
05-06-2022 09:59:00	60.2	19.9	0
05-06-2022 10:00:00	60.0	19.9	0
05-06-2022 10:01:00	59.8	20	1
05-06-2022 10:02:00	59.6	20.1	0
05-06-2022 10:03:00	59.3	20.2	1
05-06-2022 10:04:00	59.1	20.3	1
05-06-2022 10:05:00	59.0	20.4	1
05-06-2022 10:06:00	58.8	20.5	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 10:07:00	58.7	20.5	1
05-06-2022 10:08:00	58.6	20.6	0
05-06-2022 10:09:00	58.5	20.6	1
05-06-2022 10:10:00	58.3	20.7	1
05-06-2022 10:11:00	58.2	20.8	1
05-06-2022 10:12:00	58.1	20.8	0
05-06-2022 10:13:00	58.0	20.9	1
05-06-2022 10:14:00	57.9	20.9	0
05-06-2022 10:15:00	57.8	21	1
05-06-2022 10:16:00	57.7	21.1	0
05-06-2022 10:17:00	57.6	21.1	0
05-06-2022 10:18:00	57.6	21.1	1
05-06-2022 10:19:00	57.4	21.2	0
05-06-2022 10:20:00	57.4	21.2	0
05-06-2022 10:21:00	57.3	21.3	1
05-06-2022 10:22:00	57.2	21.3	0
05-06-2022 10:23:00	57.2	21.4	0
05-06-2022 10:24:00	57.1	21.4	2
05-06-2022 10:25:00	57.1	21.4	1
05-06-2022 10:26:00	57.1	21.5	1
05-06-2022 10:27:00	57.0	21.6	1
05-06-2022 10:28:00	56.9	21.6	1
05-06-2022 10:29:00	56.8	21.6	1
05-06-2022 10:30:00	56.8	21.6	1
05-06-2022 10:31:00	56.8	21.7	1
05-06-2022 10:32:00	56.8	21.7	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 10:33:00	56.7	21.8	0
05-06-2022 10:34:00	56.6	21.8	0
05-06-2022 10:35:00	56.6	21.8	0
05-06-2022 10:36:00	56.5	21.8	1
05-06-2022 10:37:00	56.5	21.9	1
05-06-2022 10:38:00	56.5	21.9	0
05-06-2022 10:39:00	56.4	21.9	0
05-06-2022 10:40:00	56.4	22	0
05-06-2022 10:41:00	56.4	22	0
05-06-2022 10:42:00	56.4	22	0
05-06-2022 10:43:00	56.3	22	0
05-06-2022 10:44:00	56.3	22.1	0
05-06-2022 10:45:00	56.2	22.1	0
05-06-2022 10:46:00	56.2	22.1	0
05-06-2022 10:47:00	56.2	22.2	0
05-06-2022 10:48:00	56.2	22.2	0
05-06-2022 10:49:00	56.1	22.2	0
05-06-2022 10:50:00	56.2	22.3	0
05-06-2022 10:51:00	56.1	22.3	0
05-06-2022 10:52:00	56.2	22.3	0
05-06-2022 10:53:00	56.1	22.3	0
05-06-2022 10:54:00	56.1	22.3	1
05-06-2022 10:55:00	56.1	22.4	1
05-06-2022 10:56:00	56.1	22.4	0
05-06-2022 10:57:00	56.1	22.4	0
05-06-2022 10:58:00	56.1	22.4	0

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 10:59:00	56.0	22.4	1
05-06-2022 11:00:00	56.0	22.4	0
05-06-2022 11:01:00	56.0	22.5	0
05-06-2022 11:02:00	56.0	22.5	1
05-06-2022 11:03:00	56.0	22.5	1
05-06-2022 11:04:00	56.0	22.5	0
05-06-2022 11:05:00	56.0	22.5	0
05-06-2022 11:06:00	56.1	22.6	0
05-06-2022 11:07:00	56.1	22.6	0
05-06-2022 11:08:00	56.1	22.6	0
05-06-2022 11:09:00	56.1	22.6	0
05-06-2022 11:10:00	56.1	22.6	1
05-06-2022 11:11:00	56.1	22.6	0
05-06-2022 11:12:00	56.2	22.6	1
05-06-2022 11:13:00	56.2	22.7	1
05-06-2022 11:14:00	56.3	22.7	1
05-06-2022 11:15:00	56.2	22.7	1
05-06-2022 11:16:00	56.2	22.7	1
05-06-2022 11:17:00	56.3	22.7	1
05-06-2022 11:18:00	56.3	22.7	1
05-06-2022 11:19:00	56.2	22.8	1
05-06-2022 11:20:00	56.3	22.8	0
05-06-2022 11:21:00	56.3	22.8	1
05-06-2022 11:22:00	56.3	22.8	1
05-06-2022 11:23:00	56.3	22.9	1
05-06-2022 11:24:00	56.3	22.8	0

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 11:25:00	56.3	22.9	0
05-06-2022 11:26:00	56.3	22.9	1
05-06-2022 11:27:00	56.4	22.9	1
05-06-2022 11:28:00	56.4	22.9	0
05-06-2022 11:29:00	56.4	22.9	1
05-06-2022 11:30:00	56.4	22.9	0
05-06-2022 11:31:00	56.5	22.9	1
05-06-2022 11:32:00	56.5	22.9	1
05-06-2022 11:33:00	56.5	22.9	1
05-06-2022 11:34:00	56.5	22.9	1
05-06-2022 11:35:00	56.6	23	0
05-06-2022 11:36:00	56.6	23	1
05-06-2022 11:37:00	56.6	23	1
05-06-2022 11:38:00	56.6	23	1
05-06-2022 11:39:00	56.7	23	0
05-06-2022 11:40:00	56.7	23	1
05-06-2022 11:41:00	56.7	23.1	1
05-06-2022 11:42:00	56.8	23.1	0
05-06-2022 11:43:00	56.8	23.1	1
05-06-2022 11:44:00	56.8	23.1	1
05-06-2022 11:45:00	56.8	23.1	0
05-06-2022 11:46:00	56.8	23.1	1
05-06-2022 11:47:00	56.9	23.1	1
05-06-2022 11:48:00	56.9	23.1	0
05-06-2022 11:49:00	56.9	23.1	1
05-06-2022 11:50:00	56.9	23.2	1

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

Date Time	ems_svp1_amp_trh_03_rh	ems_svp1_amp_trh_03_temp	ems_svp1_amp_dp_15_dp
05-06-2022 11:51:00	57.0	23.2	1
05-06-2022 11:52:00	57.0	23.2	1
05-06-2022 11:53:00	57.0	23.2	0
05-06-2022 11:54:00	57.1	23.2	1
05-06-2022 11:55:00	57.1	23.2	1
05-06-2022 11:56:00	57.1	23.2	1
05-06-2022 11:57:00	57.2	23.2	1
05-06-2022 11:58:00	57.2	23.2	0
05-06-2022 11:59:00	57.2	23.2	1
05-06-2022 12:00:00	57.3	23.2	1
05-06-2022 12:01:00	57.3	23.2	0
05-06-2022 12:02:00	57.3	23.3	0
05-06-2022 12:03:00	57.4	23.3	0
05-06-2022 12:04:00	57.4	23.3	0
05-06-2022 12:05:00	57.4	23.3	0
05-06-2022 12:06:00	57.5	23.3	1
05-06-2022 12:07:00	57.5	23.3	1

End Of Report : From 01-06-2022 12:07:32 To 05-06-2022 12:07:32

ACTIVITY	NAME	SIGNATURE AND DATE
REVIEWED BY USER		
REVIEWED BY QA		