



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Excursion Low Limit | 20 | 17 | 12 |
| Excursion High Limit | 65 | 30 | 99 |
| 05-06-2022 09:50:00 | 62.9 | 18.8 | 1 |
| 05-06-2022 09:51:00 | 62.5 | 18.9 | 1 |
| 05-06-2022 09:52:00 | 62.1 | 19.1 | 0 |
| 05-06-2022 09:53:00 | 61.8 | 19.2 | 0 |
| 05-06-2022 09:54:00 | 61.5 | 19.3 | 0 |
| 05-06-2022 09:55:00 | 61.2 | 19.4 | 1 |
| 05-06-2022 09:56:00 | 61.0 | 19.5 | 1 |
| 05-06-2022 09:57:00 | 60.7 | 19.7 | 0 |
| 05-06-2022 09:58:00 | 60.4 | 19.7 | 1 |
| 05-06-2022 09:59:00 | 60.2 | 19.9 | 0 |
| 05-06-2022 10:00:00 | 60.0 | 19.9 | 0 |
| 05-06-2022 10:01:00 | 59.8 | 20 | 1 |
| 05-06-2022 10:02:00 | 59.6 | 20.1 | 0 |
| 05-06-2022 10:03:00 | 59.3 | 20.2 | 1 |
| 05-06-2022 10:04:00 | 59.1 | 20.3 | 1 |
| 05-06-2022 10:05:00 | 59.0 | 20.4 | 1 |
| 05-06-2022 10:06:00 | 58.8 | 20.5 | 1 |
| 05-06-2022 10:07:00 | 58.7 | 20.5 | 1 |
| 05-06-2022 10:08:00 | 58.6 | 20.6 | 0 |
| 05-06-2022 10:09:00 | 58.5 | 20.6 | 1 |
| 05-06-2022 10:10:00 | 58.3 | 20.7 | 1 |
| 05-06-2022 10:11:00 | 58.2 | 20.8 | 1 |
| 05-06-2022 10:12:00 | 58.1 | 20.8 | 0 |
| 05-06-2022 10:13:00 | 58.0 | 20.9 | 1 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 10:14:00 | 57.9 | 20.9 | 0 |
| 05-06-2022 10:15:00 | 57.8 | 21 | 1 |
| 05-06-2022 10:16:00 | 57.7 | 21.1 | 0 |
| 05-06-2022 10:17:00 | 57.6 | 21.1 | 0 |
| 05-06-2022 10:18:00 | 57.6 | 21.1 | 1 |
| 05-06-2022 10:19:00 | 57.4 | 21.2 | 0 |
| 05-06-2022 10:20:00 | 57.4 | 21.2 | 0 |
| 05-06-2022 10:21:00 | 57.3 | 21.3 | 1 |
| 05-06-2022 10:22:00 | 57.2 | 21.3 | 0 |
| 05-06-2022 10:23:00 | 57.2 | 21.4 | 0 |
| 05-06-2022 10:24:00 | 57.1 | 21.4 | 2 |
| 05-06-2022 10:25:00 | 57.1 | 21.4 | 1 |
| 05-06-2022 10:26:00 | 57.1 | 21.5 | 1 |
| 05-06-2022 10:27:00 | 57.0 | 21.6 | 1 |
| 05-06-2022 10:28:00 | 56.9 | 21.6 | 1 |
| 05-06-2022 10:29:00 | 56.8 | 21.6 | 1 |
| 05-06-2022 10:30:00 | 56.8 | 21.6 | 1 |
| 05-06-2022 10:31:00 | 56.8 | 21.7 | 1 |
| 05-06-2022 10:32:00 | 56.8 | 21.7 | 1 |
| 05-06-2022 10:33:00 | 56.7 | 21.8 | 0 |
| 05-06-2022 10:34:00 | 56.6 | 21.8 | 0 |
| 05-06-2022 10:35:00 | 56.6 | 21.8 | 0 |
| 05-06-2022 10:36:00 | 56.5 | 21.8 | 1 |
| 05-06-2022 10:37:00 | 56.5 | 21.9 | 1 |
| 05-06-2022 10:38:00 | 56.5 | 21.9 | 0 |
| 05-06-2022 10:39:00 | 56.4 | 21.9 | 0 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 10:40:00 | 56.4 | 22 | 0 |
| 05-06-2022 10:41:00 | 56.4 | 22 | 0 |
| 05-06-2022 10:42:00 | 56.4 | 22 | 0 |
| 05-06-2022 10:43:00 | 56.3 | 22 | 0 |
| 05-06-2022 10:44:00 | 56.3 | 22.1 | 0 |
| 05-06-2022 10:45:00 | 56.2 | 22.1 | 0 |
| 05-06-2022 10:46:00 | 56.2 | 22.1 | 0 |
| 05-06-2022 10:47:00 | 56.2 | 22.2 | 0 |
| 05-06-2022 10:48:00 | 56.2 | 22.2 | 0 |
| 05-06-2022 10:49:00 | 56.1 | 22.2 | 0 |
| 05-06-2022 10:50:00 | 56.2 | 22.3 | 0 |
| 05-06-2022 10:51:00 | 56.1 | 22.3 | 0 |
| 05-06-2022 10:52:00 | 56.2 | 22.3 | 0 |
| 05-06-2022 10:53:00 | 56.1 | 22.3 | 0 |
| 05-06-2022 10:54:00 | 56.1 | 22.3 | 1 |
| 05-06-2022 10:55:00 | 56.1 | 22.4 | 1 |
| 05-06-2022 10:56:00 | 56.1 | 22.4 | 0 |
| 05-06-2022 10:57:00 | 56.1 | 22.4 | 0 |
| 05-06-2022 10:58:00 | 56.1 | 22.4 | 0 |
| 05-06-2022 10:59:00 | 56.0 | 22.4 | 1 |
| 05-06-2022 11:00:00 | 56.0 | 22.4 | 0 |
| 05-06-2022 11:01:00 | 56.0 | 22.5 | 0 |
| 05-06-2022 11:02:00 | 56.0 | 22.5 | 1 |
| 05-06-2022 11:03:00 | 56.0 | 22.5 | 1 |
| 05-06-2022 11:04:00 | 56.0 | 22.5 | 0 |
| 05-06-2022 11:05:00 | 56.0 | 22.5 | 0 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 11:06:00 | 56.1 | 22.6 | 0 |
| 05-06-2022 11:07:00 | 56.1 | 22.6 | 0 |
| 05-06-2022 11:08:00 | 56.1 | 22.6 | 0 |
| 05-06-2022 11:09:00 | 56.1 | 22.6 | 0 |
| 05-06-2022 11:10:00 | 56.1 | 22.6 | 1 |
| 05-06-2022 11:11:00 | 56.1 | 22.6 | 0 |
| 05-06-2022 11:12:00 | 56.2 | 22.6 | 1 |
| 05-06-2022 11:13:00 | 56.2 | 22.7 | 1 |
| 05-06-2022 11:14:00 | 56.3 | 22.7 | 1 |
| 05-06-2022 11:15:00 | 56.2 | 22.7 | 1 |
| 05-06-2022 11:16:00 | 56.2 | 22.7 | 1 |
| 05-06-2022 11:17:00 | 56.3 | 22.7 | 1 |
| 05-06-2022 11:18:00 | 56.3 | 22.7 | 1 |
| 05-06-2022 11:19:00 | 56.2 | 22.8 | 1 |
| 05-06-2022 11:20:00 | 56.3 | 22.8 | 0 |
| 05-06-2022 11:21:00 | 56.3 | 22.8 | 1 |
| 05-06-2022 11:22:00 | 56.3 | 22.8 | 1 |
| 05-06-2022 11:23:00 | 56.3 | 22.9 | 1 |
| 05-06-2022 11:24:00 | 56.3 | 22.8 | 0 |
| 05-06-2022 11:25:00 | 56.3 | 22.9 | 0 |
| 05-06-2022 11:26:00 | 56.3 | 22.9 | 1 |
| 05-06-2022 11:27:00 | 56.4 | 22.9 | 1 |
| 05-06-2022 11:28:00 | 56.4 | 22.9 | 0 |
| 05-06-2022 11:29:00 | 56.4 | 22.9 | 1 |
| 05-06-2022 11:30:00 | 56.4 | 22.9 | 0 |
| 05-06-2022 11:31:00 | 56.5 | 22.9 | 1 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 11:32:00 | 56.5 | 22.9 | 1 |
| 05-06-2022 11:33:00 | 56.5 | 22.9 | 1 |
| 05-06-2022 11:34:00 | 56.5 | 22.9 | 1 |
| 05-06-2022 11:35:00 | 56.6 | 23 | 0 |
| 05-06-2022 11:36:00 | 56.6 | 23 | 1 |
| 05-06-2022 11:37:00 | 56.6 | 23 | 1 |
| 05-06-2022 11:38:00 | 56.6 | 23 | 1 |
| 05-06-2022 11:39:00 | 56.7 | 23 | 0 |
| 05-06-2022 11:40:00 | 56.7 | 23 | 1 |
| 05-06-2022 11:41:00 | 56.7 | 23.1 | 1 |
| 05-06-2022 11:42:00 | 56.8 | 23.1 | 0 |
| 05-06-2022 11:43:00 | 56.8 | 23.1 | 1 |
| 05-06-2022 11:44:00 | 56.8 | 23.1 | 1 |
| 05-06-2022 11:45:00 | 56.8 | 23.1 | 0 |
| 05-06-2022 11:46:00 | 56.8 | 23.1 | 1 |
| 05-06-2022 11:47:00 | 56.9 | 23.1 | 1 |
| 05-06-2022 11:48:00 | 56.9 | 23.1 | 0 |
| 05-06-2022 11:49:00 | 56.9 | 23.1 | 1 |
| 05-06-2022 11:50:00 | 56.9 | 23.2 | 1 |
| 05-06-2022 11:51:00 | 57.0 | 23.2 | 1 |
| 05-06-2022 11:52:00 | 57.0 | 23.2 | 1 |
| 05-06-2022 11:53:00 | 57.0 | 23.2 | 0 |
| 05-06-2022 11:54:00 | 57.1 | 23.2 | 1 |
| 05-06-2022 11:55:00 | 57.1 | 23.2 | 1 |
| 05-06-2022 11:56:00 | 57.1 | 23.2 | 1 |
| 05-06-2022 11:57:00 | 57.2 | 23.2 | 1 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 11:58:00 | 57.2 | 23.2 | 0 |
| 05-06-2022 11:59:00 | 57.2 | 23.2 | 1 |
| 05-06-2022 12:00:00 | 57.3 | 23.2 | 1 |
| 05-06-2022 12:01:00 | 57.3 | 23.2 | 0 |
| 05-06-2022 12:02:00 | 57.3 | 23.3 | 0 |
| 05-06-2022 12:03:00 | 57.4 | 23.3 | 0 |
| 05-06-2022 12:04:00 | 57.4 | 23.3 | 0 |
| 05-06-2022 12:05:00 | 57.4 | 23.3 | 0 |
| 05-06-2022 12:06:00 | 57.5 | 23.3 | 1 |
| 05-06-2022 12:07:00 | 57.5 | 23.3 | 1 |
| 05-06-2022 12:08:00 | 57.5 | 23.3 | 0 |
| 05-06-2022 12:09:00 | 57.6 | 23.3 | 0 |
| 05-06-2022 12:10:00 | 57.6 | 23.3 | 0 |
| 05-06-2022 12:11:00 | 57.6 | 23.3 | 1 |
| 05-06-2022 12:12:00 | 57.7 | 23.4 | 0 |
| 05-06-2022 12:13:00 | 57.7 | 23.4 | 0 |
| 05-06-2022 12:14:00 | 57.7 | 23.4 | 0 |
| 05-06-2022 12:15:00 | 57.7 | 23.4 | 1 |
| 05-06-2022 12:16:00 | 57.7 | 23.4 | 2 |
| 05-06-2022 12:17:00 | 57.8 | 23.4 | 1 |
| 05-06-2022 12:18:00 | 57.8 | 23.4 | 1 |
| 05-06-2022 12:19:00 | 57.8 | 23.4 | 1 |
| 05-06-2022 12:20:00 | 57.8 | 23.4 | 1 |
| 05-06-2022 12:21:00 | 57.8 | 23.4 | 1 |
| 05-06-2022 12:22:00 | 57.9 | 23.4 | 1 |
| 05-06-2022 12:23:00 | 57.9 | 23.5 | 2 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 12:24:00 | 58.0 | 23.5 | 1 |
| 05-06-2022 12:25:00 | 58.0 | 23.5 | 1 |
| 05-06-2022 12:26:00 | 58.0 | 23.5 | 0 |
| 05-06-2022 12:27:00 | 58.0 | 23.5 | 0 |
| 05-06-2022 12:28:00 | 58.1 | 23.5 | 0 |
| 05-06-2022 12:29:00 | 58.1 | 23.5 | 0 |
| 05-06-2022 12:30:00 | 58.1 | 23.5 | 0 |
| 05-06-2022 12:31:00 | 58.2 | 23.5 | 2 |
| 05-06-2022 12:32:00 | 58.2 | 23.5 | 1 |
| 05-06-2022 12:33:00 | 58.3 | 23.5 | 1 |
| 05-06-2022 12:34:00 | 58.3 | 23.5 | 1 |
| 05-06-2022 12:35:00 | 58.3 | 23.5 | 1 |
| 05-06-2022 12:36:00 | 58.4 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:37:00 | 58.4 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:38:00 | 58.4 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:39:00 | 58.4 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:40:00 | 58.4 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:41:00 | 58.4 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:42:00 | 58.4 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:43:00 | 58.5 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:44:00 | 58.5 | 23.6 | 0 |
| 05-06-2022 12:45:00 | 58.5 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:46:00 | 58.6 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:47:00 | 58.6 | 23.6 | 1 |
| 05-06-2022 12:48:00 | 58.6 | 23.6 | 2 |
| 05-06-2022 12:50:00 | 70.0 | 23.8 | 0 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 12:51:00 | 71.3 | 24.2 | 0 |
| 05-06-2022 12:52:00 | 70.4 | 24.6 | 0 |
| 05-06-2022 12:53:00 | 70.1 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 12:54:00 | 69.9 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 12:55:00 | 69.5 | 25.1 | 0 |
| 05-06-2022 12:56:00 | 69.7 | 25.2 | 0 |
| 05-06-2022 12:57:00 | 69.3 | 25.4 | 0 |
| 05-06-2022 12:58:00 | 68.8 | 25.6 | 0 |
| 05-06-2022 12:59:00 | 68.5 | 25.8 | 0 |
| 05-06-2022 13:00:00 | 67.8 | 26 | 0 |
| 05-06-2022 13:01:00 | 67.1 | 26.2 | 0 |
| 05-06-2022 13:02:00 | 66.3 | 26.4 | 0 |
| 05-06-2022 13:03:00 | 65.7 | 26.5 | 0 |
| 05-06-2022 13:04:00 | 65.1 | 26.7 | 0 |
| 05-06-2022 13:05:00 | 64.5 | 26.8 | 0 |
| 05-06-2022 13:06:00 | 64.2 | 26.9 | 0 |
| 05-06-2022 13:07:00 | 64.1 | 27.1 | 0 |
| 05-06-2022 13:08:00 | 63.8 | 27.4 | 0 |
| 05-06-2022 13:09:00 | 62.6 | 27.5 | 0 |
| 05-06-2022 13:10:00 | 61.8 | 27.6 | 0 |
| 05-06-2022 13:11:00 | 61.6 | 27.8 | 0 |
| 05-06-2022 13:12:00 | 61.4 | 27.8 | 0 |
| 05-06-2022 13:13:00 | 61.1 | 27.9 | 0 |
| 05-06-2022 13:14:00 | 61.0 | 27.9 | 0 |
| 05-06-2022 13:15:00 | 60.8 | 28 | 0 |
| 05-06-2022 13:16:00 | 60.6 | 28 | 0 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 13:17:00 | 60.4 | 28.1 | 0 |
| 05-06-2022 13:18:00 | 60.3 | 28.1 | 0 |
| 05-06-2022 13:19:00 | 60.4 | 28.1 | 0 |
| 05-06-2022 13:44:00 | 55.6 | 28.4 | 0 |
| 05-06-2022 13:45:00 | 49.8 | 27.9 | 0 |
| 05-06-2022 13:46:00 | 50.3 | 27.6 | 0 |
| 05-06-2022 13:47:00 | 50.8 | 27.4 | 0 |
| 05-06-2022 13:48:00 | 51.2 | 27.3 | 0 |
| 05-06-2022 13:49:00 | 51.6 | 27.2 | 0 |
| 05-06-2022 13:50:00 | 51.9 | 27 | 0 |
| 05-06-2022 13:51:00 | 52.2 | 26.9 | 0 |
| 05-06-2022 13:52:00 | 52.5 | 26.8 | 0 |
| 05-06-2022 13:53:00 | 52.8 | 26.8 | 0 |
| 05-06-2022 13:54:00 | 53.0 | 26.6 | 1 |
| 05-06-2022 13:55:00 | 53.4 | 26.6 | 1 |
| 05-06-2022 13:56:00 | 53.7 | 26.5 | 2 |
| 05-06-2022 13:57:00 | 53.9 | 26.4 | 1 |
| 05-06-2022 13:58:00 | 54.1 | 26.3 | 2 |
| 05-06-2022 13:59:00 | 54.3 | 26.3 | 1 |
| 05-06-2022 14:00:00 | 54.5 | 26.2 | 1 |
| 05-06-2022 14:01:00 | 54.8 | 26.1 | 1 |
| 05-06-2022 14:02:00 | 55.0 | 26 | 2 |
| 05-06-2022 14:03:00 | 55.1 | 26 | 1 |
| 05-06-2022 14:04:00 | 55.3 | 25.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:05:00 | 55.5 | 25.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:06:00 | 55.7 | 25.8 | 1 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 14:07:00 | 55.9 | 25.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:08:00 | 56.1 | 25.7 | 1 |
| 05-06-2022 14:09:00 | 56.2 | 25.7 | 0 |
| 05-06-2022 14:10:00 | 56.4 | 25.7 | 1 |
| 05-06-2022 14:11:00 | 56.5 | 25.6 | 1 |
| 05-06-2022 14:12:00 | 56.6 | 25.6 | 1 |
| 05-06-2022 14:13:00 | 56.8 | 25.5 | 2 |
| 05-06-2022 14:14:00 | 56.9 | 25.5 | 1 |
| 05-06-2022 14:15:00 | 57.1 | 25.5 | 1 |
| 05-06-2022 14:16:00 | 57.2 | 25.4 | 1 |
| 05-06-2022 14:17:00 | 57.3 | 25.4 | 1 |
| 05-06-2022 14:18:00 | 57.4 | 25.4 | 1 |
| 05-06-2022 14:19:00 | 57.6 | 25.3 | 0 |
| 05-06-2022 14:20:00 | 57.7 | 25.3 | 1 |
| 05-06-2022 14:21:00 | 57.8 | 25.3 | 1 |
| 05-06-2022 14:22:00 | 57.9 | 25.2 | 2 |
| 05-06-2022 14:23:00 | 58.1 | 25.2 | 2 |
| 05-06-2022 14:24:00 | 58.2 | 25.2 | 1 |
| 05-06-2022 14:25:00 | 58.2 | 25.2 | 1 |
| 05-06-2022 14:26:00 | 58.3 | 25.1 | 1 |
| 05-06-2022 14:27:00 | 58.4 | 25.1 | 1 |
| 05-06-2022 14:28:00 | 58.6 | 25.1 | 1 |
| 05-06-2022 14:29:00 | 58.6 | 25.1 | 0 |
| 05-06-2022 14:30:00 | 58.8 | 25.1 | 0 |
| 05-06-2022 14:31:00 | 58.9 | 25 | 1 |
| 05-06-2022 14:32:00 | 58.9 | 25 | 0 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 14:33:00 | 59.1 | 25 | 0 |
| 05-06-2022 14:34:00 | 59.2 | 25 | 1 |
| 05-06-2022 14:35:00 | 59.4 | 25 | 1 |
| 05-06-2022 14:36:00 | 59.4 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:37:00 | 59.6 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:38:00 | 59.7 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:39:00 | 59.8 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:40:00 | 59.9 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:41:00 | 60.1 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:42:00 | 60.2 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 14:43:00 | 60.3 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 14:44:00 | 60.5 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 14:45:00 | 60.5 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:46:00 | 60.7 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:47:00 | 60.9 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:48:00 | 61.0 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:49:00 | 61.1 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:50:00 | 61.3 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:51:00 | 61.4 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:52:00 | 61.5 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 14:53:00 | 61.7 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 14:54:00 | 61.7 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 14:55:00 | 61.9 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 14:56:00 | 62.0 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 14:57:00 | 62.1 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 14:58:00 | 62.3 | 24.7 | 1 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 14:59:00 | 62.4 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:00:00 | 62.5 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:01:00 | 62.7 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:02:00 | 62.7 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:03:00 | 62.9 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:04:00 | 63.0 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:05:00 | 63.1 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:06:00 | 63.2 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:07:00 | 63.3 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:08:00 | 63.5 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:09:00 | 63.5 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:10:00 | 63.7 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:11:00 | 63.8 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:12:00 | 63.9 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:13:00 | 64.0 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:14:00 | 64.1 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:15:00 | 64.2 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:16:00 | 64.4 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:17:00 | 64.5 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:18:00 | 64.7 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:19:00 | 64.8 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:20:00 | 64.9 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:21:00 | 65.0 | 24.7 | 2 |
| 05-06-2022 15:22:00 | 65.1 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:23:00 | 65.3 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:24:00 | 65.4 | 24.7 | 1 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 15:25:00 | 65.5 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:26:00 | 65.6 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:27:00 | 65.8 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:28:00 | 65.9 | 24.7 | 2 |
| 05-06-2022 15:29:00 | 66.0 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:30:00 | 66.1 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:31:00 | 66.2 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:32:00 | 66.3 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:33:00 | 66.4 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:34:00 | 66.5 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:35:00 | 66.6 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:36:00 | 66.6 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:37:00 | 66.9 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:38:00 | 67.0 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:39:00 | 67.1 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:40:00 | 67.2 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:41:00 | 67.3 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:42:00 | 67.5 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:43:00 | 67.7 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:44:00 | 67.9 | 24.7 | 2 |
| 05-06-2022 15:45:00 | 68.1 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:46:00 | 68.3 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:47:00 | 68.3 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:48:00 | 68.4 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:49:00 | 68.5 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:50:00 | 68.6 | 24.7 | 1 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 15:51:00 | 68.7 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:52:00 | 68.8 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:53:00 | 68.9 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:54:00 | 69.0 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:55:00 | 69.1 | 24.7 | 1 |
| 05-06-2022 15:56:00 | 69.2 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 15:57:00 | 69.2 | 24.7 | 0 |
| 05-06-2022 15:58:00 | 69.3 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 15:59:00 | 69.4 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 16:00:00 | 69.5 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:01:00 | 69.5 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:02:00 | 69.6 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 16:03:00 | 69.7 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 16:04:00 | 69.8 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 16:05:00 | 69.8 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:06:00 | 70.0 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:07:00 | 70.1 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 16:08:00 | 70.1 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:09:00 | 70.2 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:10:00 | 70.3 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 16:11:00 | 70.4 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 16:12:00 | 70.4 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:13:00 | 70.5 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:14:00 | 70.5 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:15:00 | 70.6 | 24.8 | 1 |
| 05-06-2022 16:16:00 | 70.6 | 24.8 | 0 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 16:17:00 | 70.6 | 24.8 | 0 |
| 05-06-2022 16:18:00 | 70.7 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:19:00 | 70.7 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:20:00 | 70.8 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:21:00 | 70.9 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:22:00 | 71.0 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:23:00 | 71.4 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:24:00 | 71.5 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:25:00 | 71.6 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:26:00 | 71.6 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:27:00 | 71.7 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:28:00 | 71.8 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:29:00 | 71.9 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:30:00 | 71.9 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:31:00 | 71.9 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:32:00 | 72.0 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:33:00 | 72.1 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:34:00 | 72.1 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:35:00 | 72.2 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:36:00 | 72.3 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:37:00 | 72.3 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:38:00 | 72.4 | 25 | 0 |
| 05-06-2022 16:39:00 | 72.4 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:40:00 | 72.5 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:41:00 | 72.6 | 24.9 | 0 |
| 05-06-2022 16:42:00 | 72.6 | 24.9 | 0 |

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |



SOMERSET THERAPEUTICS LIMITED

Sterile Corridor -1 Devices

Sterile Corridor -1 Devices

| Date Time | ems_svp1_amp_trh_03_rh | ems_svp1_amp_trh_03_temp | ems_svp1_amp_dp_15_dp |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 05-06-2022 16:43:00 | 72.7 | 25 | 0 |
| 05-06-2022 16:44:00 | 72.8 | 24.9 | 1 |
| 05-06-2022 16:45:00 | 72.8 | 25 | 0 |

End Of Report : From 05-06-2022 09:48:06 To 06-06-2022 09:48:06

| ACTIVITY | NAME | SIGNATURE AND DATE |
|------------------|------|--------------------|
| REVIEWED BY USER | | |
| REVIEWED BY QA | | |