Форма ВНТ-04 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Обязательны проверка и запись · п. 42 ППР

# Акт проверки огнезадерживающих устройств (клапанов, заслонок, шиберов) в воздуховодах

Проверка по технической документации изготовителя с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты — п. 42 ППР. Техническое обслуживание и ремонт в объём проверки не входят: их выполняет организация с лицензией МЧС России по отдельной заявке (п. 54 ППР, ПП РФ от 28.07.2020 № 1128).

**Акт № *В-0314/2*** *г. Москва* «*14*» *марта* 20*26* г.

| | |
|---|---|
| **Заказчик, объект, адрес** | *ООО «••••••••»; офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••* |
| **Исполнитель** | ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025 |
| **Присутствовал** | Ответственный заказчика за пожарную безопасность (ФИО, должность): *Сидоров С. С., главный инженер* |
| **Документация изготовителя** | Паспорт или руководство по эксплуатации, тип клапанов: *нормально открытые, электропривод 220 В, EI 60* |
| **Объём проверки** | ☑ внешний осмотр ☑ закрытие от привода или кнопки ☑ сигнал положения на приёмно-контрольный прибор ☑ возврат в рабочее положение |

## Результаты проверки

| № | Обозначение клапана, место установки (система, помещение, преграда) | Тип, привод, огнестойкость (EI) | Внешний осмотр[1] | Закрытие, время, с | Сигнал на прибор | Возврат | Итог[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | *ОЗК-1: П1, венткамера, стена по оси 1* | *НО, электропривод, EI 60* | *в норме* | *22* | *есть* | *да* | *И* |
| 2 | *ОЗК-2: В1, венткамера, перекрытие* | *НО, электропривод, EI 60* | *в норме* | *25* | *есть* | *да* | *И* |
| 3 | *ОЗК-3: П2, зал совещаний, перегородка* | *НО, электропривод, EI 60* | *в норме* | *не закрылся* | *нет* | *—* | *Н* |
| 4 | *ОЗК-4: В3, шахта санузлов, 2 эт.* | *НО, электропривод, EI 60* | *в норме* | *24* | *есть* | *да* | *И* |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |

[1] Целостность корпуса и заслонки, крепление, доступ для обслуживания, отсутствие отложений. [2] И — исправен, Н — неисправен (описание — в замечаниях). Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

| | |
|---|---|
| **Отключение вентиляции по сигналу АПС** | ☑ проверено совместно с организацией, обслуживающей СПЗ: *ООО «•••••»*<br>☐ не проверялось |
| **Итого** | проверено *4* шт., исправны *3* шт., неисправны *1* шт. (№ *ОЗК-3*) |
| **Замечания** | Неисправности (ремонт и ТО — по отдельной заявке, организация с лицензией МЧС России): *ОЗК-3 — заслонка не закрывается от электропривода; заявка на ремонт передана заказчику* |

**Текст для записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты** (форму журнала определяет руководитель — п. 17(1) ППР):

«*14*» *марта* 20*26* г. проведена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах систем *П1, В1, П2, В3* (*4* шт.) по технической документации изготовителя (п. 42 ППР). Исправны *3* шт., неисправны *1* шт. (№ *ОЗК-3*). Основание — акт № *В-0314/2* от *14.03.2026*, исполнитель ООО «Центр дезинфекционных услуг». Ответственный *Сидоров С. С.* (подпись).

**Исполнитель:** ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *техник Смирнов А. В.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

**Заказчик:** *ООО «••••••••»*

Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

Оригинал заказчику (вместе с журналом эксплуатации СПЗ), копия исполнителю.

пестконтроль-центр.рф