Форма ВНТ-07 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Рекомендован · форма МР

Журнал для расчёта потребности в дезинфицирующих средствах при дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования способом орошения на год

По рекомендуемой форме прил. 2 к МР 3.5.0396-25; расчёт ведёт специалист организации, которая проводит работы (п. 3.13 МР). Норма расхода и концентрация — по инструкции к средству.

Организация: ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр) Год: 20*26* Ответственный специалист: *Петров П. П.*

№	Адрес объекта	Наименование объекта обеззараживания*	Число объектов обеззара-живания	Поверхность одного объекта, м²	Общая площадь обработки, м²	Расход рабочего раствора, л на 1 м²	Концентрация рабочего раствора, %	Количество исходного препарата в 1 л рабочего раствора	Количество рабочего раствора на 1 обработку, л	Количество препарата в общем объёме раствора	Число обработок в год	Количество исходного препарата в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					гр. 4 × гр. 5	*по инструкции*	*по инструкции*	*по инструкции*	*гр. 6 × гр. 7*	*гр. 10 × гр. 9*	*по графику*	*гр. 11 × гр. 12*
1	*г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*	*система вентиляции П1 (с охладителем)*	*1*	*168*	*168*	*0,1*	*0,5*	*5 мл*	*16,8*	*84 мл*	*1*	*84 мл*
2	*то же*	*система вентиляции В1*	*1*	*143*	*143*	*0,1*	*0,5*	*5 мл*	*14,3*	*71,5 мл*	*1*	*71,5 мл*
3	*то же*	*системы вентиляции П2, В2*	*2*	*37,5*	*75*	*0,1*	*0,5*	*5 мл*	*7,5*	*37,5 мл*	*1*	*37,5 мл*
4	*то же*	*система вентиляции В3*	*1*	*21,6*	*21,6*	*0,1*	*0,5*	*5 мл*	*2,16*	*10,8 мл*	*1*	*10,8 мл*
5	*итого по объекту*		*5*		*407,6*				*40,76*	*203,8 мл*		*203,8 мл*
6												
7												
8												
9												
10												

Примечание: * — система вентиляции и (или) система кондиционирования воздуха. Строка под номерами граф — порядок расчёта по прил. 2 МР 3.5.0396-25.

пестконтроль-центр.рф