Форма ВНТ-02 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Обязателен · п. 43 ППР

Акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений

По п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479): очистка не реже 1 раза в год в порядке и сроки, установленные руководителем организации, с составлением акта.

Акт № *В-0314/1* *г. Москва* «*14*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, ИНН	*ООО «••••••••», ИНН 77••••••••*
Объект, адрес	*офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025
Основание	Договор № *В-26/031* от *20.02.2026*; приказ заказчика о порядке и сроках очистки № *12* от *16.02.2026*
Сроки работ	с *9* ч *00* мин «*14*» *марта* 20*26* г. по *15* ч *00* мин «*14*» *марта* 20*26* г.
Присутствовал	Ответственный за эксплуатацию вентиляции (ФИО, должность): *Сидоров С. С., главный инженер*

Очищенные системы и элементы

№	Система (обозначение), помещения	Катего-рия[1]	Очищенные элементы[2]	Объём: м² / п. м	Вид отложений	Способ очистки[3]	Результат[4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*П1, офисы 2–5 эт.*	—	*ВК, Ф, ВД, ВН, Р*	*168 / 120*	*пыль*	*М, П*	*отложений нет*
2	*В1, офисы 2–5 эт.*	—	*ВК, ВД, ВН, Р*	*143 / 110*	*пыль, волокна*	*М, П*	*отложений нет*
3	*П2, зал совещаний, холл*	—	*Ф, ВД, Р*	*40 / 40*	*пыль*	*М, П*	*отложений нет*
4	*В2, зал совещаний, холл*	—	*ВД, ВН, Р*	*35 / 35*	*пыль*	*М, П*	*отложений нет*
5	*В3, санузлы 1–5 эт.*	—	*ВД, ВН, Р*	*21,6 / 27*	*пыль, волокна*	*П, Р*	*отложений нет*

[1] А, Б, В1–В4, Г, Д. [2] ВК — венткамера, Ц — циклон, Ф — фильтр, ВД — воздуховод, ВН — вентилятор, Р — решётки и диффузоры, З — зонт, ЖФ — жироулавливающий фильтр. [3] М — механический сухой (щётки, ерши), П — промышленный пылесос или ПФУ, Р — ручной; во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях — взрывопожаробезопасным способом (п. 43 ППР). [4] «Видимых горючих отложений нет» или замечание. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Удалено отложений	*26* кг (*3* мешка); отходы ☑ вывезены исполнителем ☐ переданы заказчику
Фото и видео	До и после — файлы № *0314-01…0314-24*; переданы заказчику *14.03.2026 ссылкой*; схема — приложение 1
Замечания	Повреждения, нет люков, неисправности (в рамках работ не устранялись): *В1 — врезаны 4 ревизионных люка (по согласованию); П2 — повреждена гибкая вставка у вентилятора, рекомендована замена*

Заключение. Системы, указанные в таблице, очищены от горючих отходов и отложений. Следующая очистка — не позднее «*14*» *марта* 20*27* г. (не реже 1 раза в год — п. 43 ППР; вытяжные устройства, аппараты и трубопроводы в производственных и складских помещениях: А и Б — раз в квартал, В1–В4 — раз в полугодие, прочие — раз в год — п. 124 ППР).

Результат принят заказчиком: ☑ без замечаний ☐ с замечаниями: _____

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *специалист Петров П. П.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

Заказчик: *ООО «••••••••»*

Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

2 экземпляра: заказчику (хранить с документацией по пожарной безопасности) и исполнителю. Запись о работе — в журнал ВНТ-06.

пестконтроль-центр.рф

Приложение 1 к акту № *В-0314/1* от «*14*» *марта* 2026 г.

Фотофиксация до и после очистки и схема мест съёмки

ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система *П1* участок *3 эт., ось Б–В* файл № *0314-03*	Система *П1* участок *3 эт., ось Б–В* файл № *0314-04*
ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система *В1* участок *4 эт., коридор* файл № *0314-09*	Система *В1* участок *4 эт., коридор* файл № *0314-10*
ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система *В3* участок *шахта санузлов, 2 эт.* файл № *0314-19*	Система *В3* участок *шахта санузлов, 2 эт.* файл № *0314-20*

Схема мест съёмки (номера точек на схеме = номера файлов) или ссылка на видео

Точки 1–6 — на поэтажных планах в паспорте вентиляции; видео — папка «0314» в облаке заказчика

пестконтроль-центр.рф