Форма ВНТ-03 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Обязателен · п. 132 СанПиН 3.3686-21

Акт профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Подтверждает выполнение п. 132 СанПиН 3.3686-21 (профилактическая дезинфекция централизованных систем — не реже 1 раза в год); порядок работ — МР 3.5.0396-25, пп. 3.12–3.15, 5.4.

Акт № *В-0316/1* *г. Москва* «*16*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, ИНН	*ООО «••••••••», ИНН 77••••••••*
Объект, адрес; вид деятельности	*офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••; аренда офисных помещений*
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; специалист (ФИО, № удостоверения о подготовке — п. 3.3 МР): *Петров П. П., № ••••*
Вид дезинфекции	☑ профилактическая плановая ☐ профилактическая внеплановая (причина: _____)
Очистка перед дезинфекцией	Акт ВНТ-02 № *В-0314/1* от *14.03.2026*; дата и время работ: «*14*» *марта* 20*26* г., с *15* ч *30* мин до *17* ч *30* мин

☑ Работники оповещены о сроках и мерах (п. 3.14 МР)
☑ Системы выключены, таблички «Не включать» (п. 3.15)
☑ Решётки, диффузоры и сетки сняты (п. 3.15)
☑ Присутствовал представитель заказчика (п. 5.4)

Обработанные системы и элементы

№	Система (обозначение)	Обработанные элементы¹	Объём: м² / п. м	Способ²	Время обработки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	*П1*	*воздуховоды, решётки, фильтр, охладитель, поддон*	*168 / 120*	*О, П*	*15:30–16:10*	—
2	*В1*	*воздуховоды, решётки, вентилятор*	*143 / 110*	*О*	*16:10–16:45*	—
3	*П2*	*воздуховоды, решётки, фильтр*	*40 / 40*	*О*	*16:45–17:00*	—
4	*В2*	*воздуховоды, решётки*	*35 / 35*	*О*	*17:00–17:10*	—
5	*В3*	*воздуховоды, решётки, вентилятор*	*21,6 / 27*	*О, П*	*17:10–17:30*	—

¹ Воздуховоды, решётки и диффузоры, фильтры, теплообменники, дренажные поддоны и трубопроводы, увлажнители, корпус и секции кондиционера, вентилятор, шумоглушители. ² О — орошение, А — аэрозоль, П — протирание. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Дезсредство	*«•••••••» (ЧАС + полигуанидин)*	**СГР / декларация №**	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••
Концентрация, %	*0,5*	**Норма расхода, л/м²**	*0,1*
Израсходовано раствора, л	*40,8*	**Израсходовано препарата**	*204 мл*
Экспозиция, мин	*60*	**Расчёт потребности**	ВНТ-07, строка № *1–4*

Включение систем	После экспозиции и полной просушки: «*16*» *марта* в *7* ч *45* мин; включил ответственный за эксплуатацию *главный инженер Сидоров С. С.* (п. 3.15 МР)
Контроль эффективности	Визуально загрязнений и зон увлажнения: ☑ нет ☐ есть: _____ Смывы на легионеллы: ☑ отобраны — акт ВНТ-05 № *В-0316/2* ☐ не требуются (нет систем с увлажнением, сплит-системы). Результат — по протоколу, запись в ВНТ-06 (п. 4.2 МР)

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *специалист Петров П. П.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026* М. П.

Заказчик: *ООО «••••••••»*

Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026* М. П.

2 экземпляра: заказчику и исполнителю. Неудовлетворительный результат — повторная обработка и контроль (п. 4.3 МР).

пестконтроль-центр.рф