Форма ВНТ-05 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Рекомендован · протокол обязателен

Акт отбора проб (смывов) с поверхностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Легионеллы — не реже 2 раз в год для систем кондиционирования и увлажнения (п. 132 СанПиН 3.3686-21); оценка эффективности — пп. 4.1–4.3 МР 3.5.0396-25; метод — МУК 4.2.2217-07. Пробы отбирает специалист аккредитованной испытательной лаборатории, исследования — в этой лаборатории (п. 2.6 МР).

Акт № *В-0316/2* *г. Москва* «*16*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, объект, адрес	*ООО «••••••••»; офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Цель	☐ плановый контроль на легионеллы ☑ эффективность дезинфекции (акт ВНТ-03 № *В-0316/1*) ☐ повторный контроль после повторной обработки (п. 4.3 МР)
Этап	☐ до дезинфекции ☑ после дезинфекции
Лаборатория	Аккредитованная испытательная лаборатория: *ИЛЦ «•••••••»*; заявка № ••••
Пробы отобрал	Специалист лаборатории (ФИО, должность): *Васильева О. Н., помощник врача-эпидемиолога*
Исполнитель работ	ООО «Центр дезинфекционных услуг», специалист (ФИО): *Петров П. П.*
Присутствовал	Представитель заказчика (ФИО, должность): *Сидоров С. С., главный инженер*

Отобранные пробы

№	Шифр пробы	Система, элемент, точное место отбора[1]	Площадь смыва, см²	Время отбора	Показатель[2]	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	*Л-01*	*П1: дренажный поддон охладителя*	*100*	*07:05*	*Legionella pneumophila*	—
2	*Л-02*	*П1: теплообменник (охладитель), лицевая сторона*	*100*	*07:12*	*Legionella pneumophila*	—
3	*Л-03*	*П1: воздуховод после охладителя, люк № 2*	*100*	*07:20*	*Legionella pneumophila*	—
4	*Л-04*	*П1: диффузор, 3 эт., кабинет 305*	*100*	*07:30*	*Legionella pneumophila*	—
5						
6						
7						

[1] Поддон и дренаж, увлажнитель, теплообменник, решётка или диффузор, сетка, внутренняя поверхность воздуховода. [2] Legionella pneumophila; другие показатели — по заявке.

Доставка в лабораторию	Специалистом лаборатории: «*16*» *марта* в *9* ч *10* мин; условия: *термоконтейнер, +4…+8 °C*
Результат	Протокол № •••• от *20.03.2026*: *легионеллы не обнаружены* → запись в журнале ВНТ-06 № *3*

Критерий эффективности — отсутствие легионелл в смывах (подп. 2 п. 3215 СанПиН 3.3686-21; п. 4.1 МР 3.5.0396-25). При положительном результате — повторная очистка и дезинфекция и повторный контроль (п. 4.3 МР).

Пробы отобрал:
специалист лаборатории

Должность, ФИО *Васильева О. Н.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026*

Исполнитель:
ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *Петров П. П.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026*

М. П.

Заказчик:
ООО «••••••••»

Должность, ФИО *Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026*

М. П.

Экземпляры: заказчику (вместе с протоколом), лаборатории и исполнителю. Если лаборатория оформляет отбор своим актом, его копия хранится вместе с протоколом.

пестконтроль-центр.рф