Форма ВНТ-06 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Рекомендован · форма МР

Журнал учёта работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте

По рекомендуемому образцу прил. 3 к МР 3.5.0396-25; графы результатов контроля добавлены по п. 4.2 МР. Ведётся вкладышами в папке документов заказчика и хранится на объекте.

Начат «*14*» *марта* 20*26* г. Окончен «____» _____ 20___ г.

Наименование юридического лица или ИП	*ООО «••••••••»*
Адрес объекта	*г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Количество строений	*1*
Основной вид деятельности	*аренда офисных помещений*
Тип вентиляционной системы	*приточно-вытяжная механическая: П1, В1, П2, В2, В3*
Наличие и виды систем кондиционирования воздуха	*центральное охлаждение в П1 (охладитель, дренажный поддон); сплит-системы в серверной — 2 шт.*
Ответственный за техническое обслуживание	ФИО, должность, приказ № *12* от *16.02.2026*: *Сидоров С. С., главный инженер*

М. П. Руководитель объекта *Иванов И. И., генеральный директор* /подпись/

Сведения об организации, осуществляющей очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования

Наименование	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр)
Адрес	123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 7, к. 1, помещ. 1
Лицензия	На осуществление деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; действует бессрочно
Телефон, сайт	+7 (495) 104-35-70 · пестконтроль-центр.рф · b2b@pestcontrol-center.ru

Журнал ведётся вкладышами в папке документов заказчика; листы нумеруются по порядку. Лист № 1.

пестконтроль-центр.рф

Учёт проведённых работ

Лист № 2

№	Дата	Вид работ, № акта	Системы: обозначения; обработано, шт.	Объём: м² / п. м	Системы конд., шт. / местные конд., шт.	Дезсредство: наименование, концентрация, количество	Способ обработки	Визуальная оценка	Лаб. контроль: протокол №, дата, результат	Повторная обработка	Исполнитель: ФИО, подпись	Руководитель объекта: ФИО, подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14.03.2026	очистка, акт ВНТ-02 № В-0314/1	П1, В1, П2, В2, В3; 5	407,6 / 332	1 / —	—	М, П	отложений нет	—	—	Петров П. П. /подпись/	Иванов И. И. /подпись/
2	14.03.2026	дезинфекция, акт ВНТ-03 № В-0316/1	П1, В1, П2, В2, В3; 5	407,6 / 332	1 / —	«••••••», 0,5 %; 40,8 л раствора (204 мл средства)	О, П	загрязнений и увлажнения нет	см. запись 3	—	Петров П. П. /подпись/	Иванов И. И. /подпись/
3	16.03.2026	отбор проб, акт ВНТ-05 № В-0316/2	П1; 4 пробы	—	1 / —	—	—	—	протокол № •••• от 20.03.2026: легионеллы не обнаружены	не требуется	Петров П. П. /подпись/	Иванов И. И. /подпись/
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Вид работ: очистка, дезинфекция, отбор проб, повторная обработка. Объём — площадь внутренней поверхности, м², и длина воздуховодов, п. м.

пестконтроль-центр.рф