Форма ВНТ-04 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Обязательны проверка и запись · п. 42 ППР

Акт проверки огнезадерживающих устройств (клапанов, заслонок, шиберов) в воздуховодах

Проверка по технической документации изготовителя с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты — п. 42 ППР. Техническое обслуживание и ремонт в объём проверки не входят: их выполняет организация с лицензией МЧС России по отдельной заявке (п. 54 ППР, ПП РФ от 28.07.2020 № 1128).

Акт № *В-0314/2* *г. Москва* «*14*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, объект, адрес	*ООО «••••••••»; офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025
Присутствовал	Ответственный заказчика за пожарную безопасность (ФИО, должность): *Сидоров С. С., главный инженер*
Документация изготовителя	Паспорт или руководство по эксплуатации, тип клапанов: *нормально открытые, электропривод 220 В, EI 60*
Объём проверки	☑ внешний осмотр ☑ закрытие от привода или кнопки ☑ сигнал положения на приёмно-контрольный прибор ☑ возврат в рабочее положение

Результаты проверки

№	Обозначение клапана, место установки (система, помещение, преграда)	Тип, привод, огнестойкость (EI)	Внешний осмотр¹	Закрытие, время, с	Сигнал на прибор	Возврат	Итог²
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*ОЗК-1: П1, венткамера, стена по оси 1*	*НО, электропривод, EI 60*	*в норме*	*22*	*есть*	*да*	*И*
2	*ОЗК-2: В1, венткамера, перекрытие*	*НО, электропривод, EI 60*	*в норме*	*25*	*есть*	*да*	*И*
3	*ОЗК-3: П2, зал совещаний, перегородка*	*НО, электропривод, EI 60*	*в норме*	*не закрылся*	*нет*	*—*	*Н*
4	*ОЗК-4: В3, шахта санузлов, 2 эт.*	*НО, электропривод, EI 60*	*в норме*	*24*	*есть*	*да*	*И*
5							
6							

¹ Целостность корпуса и заслонки, крепление, доступ для обслуживания, отсутствие отложений. ² И — исправен, Н — неисправен (описание — в замечаниях). Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Отключение вентиляции по сигналу АПС	☑ проверено совместно с организацией, обслуживающей СПЗ: *ООО «•••••»* ☐ не проверялось
Итого	проверено *4* шт., исправны *3* шт., неисправны *1* шт. (№ *ОЗК-3*)
Замечания	Неисправности (ремонт и ТО — по отдельной заявке, организация с лицензией МЧС России): *ОЗК-3 — заслонка не закрывается от электропривода; заявка на ремонт передана заказчику*

Текст для записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (форму журнала определяет руководитель — п. 17(1) ППР):

«*14*» *марта* 20*26* г. проведена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах систем *П1, В1, П2, В3* (*4* шт.) по технической документации изготовителя (п. 42 ППР). Исправны *3* шт., неисправны *1* шт. (№ *ОЗК-3*). Основание — акт № *В-0314/2* от *14.03.2026*, исполнитель ООО «Центр дезинфекционных услуг». Ответственный *Сидоров С. С.* (подпись).

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *техник Смирнов А. В.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

Заказчик: *ООО «••••••••»*

Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

Оригинал заказчику (вместе с журналом эксплуатации СПЗ), копия исполнителю.

пестконтроль-центр.рф