Форма ВНТ-04 · ред. 11.2026 Обязательны проверка и запись · п. 42 ППР

Акт проверки огнезадерживающих устройств (клапанов, заслонок, шиберов) в воздуховодах

Проверка по технической документации изготовителя с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты — п. 42 ППР. Техническое обслуживание и ремонт в объём проверки не входят: их выполняет организация с лицензией МЧС России по отдельной заявке (п. 54 ППР, ПП РФ от 28.07.2020 № 1128).

Акт № _____ г. _____ «____» _____ 20____ г.

Заказчик, объект, адрес	
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025
Присутствовал	Ответственный заказчика за пожарную безопасность (ФИО, должность):
Документация изготовителя	Паспорт или руководство по эксплуатации, тип клапанов: _____
Объём проверки	☐ внешний осмотр ☐ закрытие от привода или кнопки ☐ сигнал положения на приёмно-контрольный прибор ☐ возврат в рабочее положение

Результаты проверки

№	Обозначение клапана, место установки (система, помещение, преграда)	Тип, привод, огнестойкость (EI)	Внешний осмотр[1]	Закрытие, время, с	Сигнал на прибор	Возврат	Итог[2]
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							

[1] Целостность корпуса и заслонки, крепление, доступ для обслуживания, отсутствие отложений. [2] И — исправен, Н — неисправен (описание — в замечаниях). Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Отключение вентиляции по сигналу АПС	☐ проверено совместно с организацией, обслуживающей СПЗ: _____ ☐ не проверялось
Итого	проверено ___ шт., исправны ___ шт., неисправны ___ шт. (№ _____)
Замечания	Неисправности (ремонт и ТО — по отдельной заявке, организация с лицензией МЧС России):

Текст для записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (форму журнала определяет руководитель — п. 17(1) ППР):
«___» _____ 20___ г. проведена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах систем _____ (___ шт.) по технической документации изготовителя (п. 42 ППР). Исправны ___ шт., неисправны ___ шт. (№ _____). Основание — акт № _____ от _____, исполнитель ООО «Центр дезинфекционных услуг». Ответственный _____ (подпись).

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»
Должность, ФИО _____
Подпись _____ Дата _____ М. П.

Заказчик: _____
Должность, ФИО _____
Подпись _____ Дата _____ М. П.

Оригинал заказчику (вместе с журналом эксплуатации СПЗ), копия исполнителю.

пестконтроль-центр.рф