Форма ВНТ-05 · ред. 11.2026 Рекомендован · протокол обязателен

Акт отбора проб (смывов) с поверхностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Легионеллы — не реже 2 раз в год для систем кондиционирования и увлажнения (п. 132 СанПиН 3.3686-21); оценка эффективности — пп. 4.1–4.3 МР 3.5.0396-25; метод — МУК 4.2.2217-07. Пробы отбирает специалист аккредитованной испытательной лаборатории, исследования — в этой лаборатории (п. 2.6 МР).

Акт № _____ г. _____ «____» _____ 20____ г.

Заказчик, объект, адрес	
Цель	☐ плановый контроль на легионеллы ☐ эффективность дезинфекции (акт ВНТ-03 № ____) ☐ повторный контроль после повторной обработки (п. 4.3 МР)
Этап	☐ до дезинфекции ☐ после дезинфекции
Лаборатория	Аккредитованная испытательная лаборатория: _____; заявка № _____
Пробы отобрал	Специалист лаборатории (ФИО, должность):
Исполнитель работ	ООО «Центр дезинфекционных услуг», специалист (ФИО):
Присутствовал	Представитель заказчика (ФИО, должность):

Отобранные пробы

№	Шифр пробы	Система, элемент, точное место отбора[1]	Площадь смыва, см²	Время отбора	Показатель[2]	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

[1] Поддон и дренаж, увлажнитель, теплообменник, решётка или диффузор, сетка, внутренняя поверхность воздуховода. [2] Legionella pneumophila; другие показатели — по заявке.

Доставка в лабораторию	Специалистом лаборатории: «___» _____ в ___ ч ___ мин; условия: _____
Результат	Протокол № _____ от _____ → запись в журнале ВНТ-06 № _____

Критерий эффективности — отсутствие легионелл в смывах (подп. 2 п. 3215 СанПиН 3.3686-21; п. 4.1 МР 3.5.0396-25). При положительном результате — повторная очистка и дезинфекция и повторный контроль (п. 4.3 МР).

Пробы отобрал:
специалист лаборатории

Должность, ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

Исполнитель:
ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

М. П.

Заказчик:
_____

Должность, ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

М. П.

Экземпляры: заказчику (вместе с протоколом), лаборатории и исполнителю. Если лаборатория оформляет отбор своим актом, его копия хранится вместе с протоколом.

ПЕСТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР.РФ