



## Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН»

Местонахождения юридического лица:  
Россия, 119049 г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр.3, пом.2, ком.1  
ИНН 7706807342  
Тел. +7(926)131-60-02  
e-mail: ooo.montplan@yahoo.com

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2024 года

ООО «СТС»  
Генеральному директору  
Пушкареву Н.С.

Уважаемый Николай Сергеевич !

Настоящим сообщая, что для производства работ и , соответственно, соблюдения сроков реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение сборочного производства» на объекте 550Э АО «ГосНИИМаш» необходимо максимально возможно оперативно ответить на следующие вопросы :

1. В спецификациях элементов покрытия ( раздел 2023-56-190Л-КЖ, лист 15 и раздел 2023-56-192Л-КЖ, лист 15 ) указаны плиты покрытия типоразмера 4ПЛ6. В типовых конструкциях серии 1.465.1-20 этот типоразмер отсутствует. Прошу дать пояснения.
2. В связи с выходом корректировки листа 7 раздела 2023-56-192Л-КЖ ( опалубка плит покрытия ) прошу Вас внести изменения в спецификации элементов покрытия с выделением на чертежах плит типоразмера 4ПВ6.
3. В связи с выходом корректировок листа 6 раздела 2023-56-192Л-КЖ ( опалубка балок покрытия БСП6.1-10АШв-1 и БСП6.1-10АШв-2 ) и листа 7 раздела 2023-56-192Л-КЖ ( опалубка балки покрытия 1БДР12-6АШв-1 ) , прошу внести изменения в спецификацию к схеме расположения балок покрытия ( листы 12 разделов 2023-56-190Л-КЖ и 2023-56-192Л-КЖ ).
4. В листах № 5 разделов 2023-56-190Л-КЖ и 2023-56-192Л-КЖ ( Опалубка балок покрытия 1БДР12-6АШв-1 ) предусмотрен монтаж закладных деталей М4-1-2 ( поз.1 ) . Установка этих закладных деталей согласно предложенных чертежей не представляется возможным, т.к. эти закладные детали попадают на напряженные стержни. Прошу Вас рассмотреть возможность переноса этих закладных деталей на 150мм вверх. Так же прошу в графическом виде проработать узлы установки этих деталей.
5. Так же прошу Вас предусмотреть монтаж закладных деталей МЗ-27 ( МЗ-28 ) в опорных узлах балок покрытия 1БДР12-6АШв-1.

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ \ Папуця А.И. \

Исполнитель:  
Руководитель проекта  
Спичка А.А.  
8-985-154-07-27



