

# 작업장 순회점검 일지

|       |                                |    |    |      |          |
|-------|--------------------------------|----|----|------|----------|
| 작성    | 진 사업장 관리                       | 검토 |    | 승인   | KS산업안전협회 |
| 사업장   | 광고 타워크레인 작업장                   |    |    |      |          |
| 점검일   | 2026년 03월 18일                  |    |    |      |          |
| ●점검사항 |                                |    |    |      |          |
| 점검항목  | 점검사항                           | 양호 | 불량 | 조치사항 |          |
| 작업장일반 | 안전보건조치의 부착 여부                  | 양호 |    |      |          |
|       | 각 기계기구 및 작업관련 안전수칙 부착 여부       | 양호 |    |      |          |
|       | 이동통로 정리정돈 상태 (방해물·기름 등)        | 양호 |    |      |          |
|       | 근로자 보호구 착용 여부                  | 양호 |    |      |          |
|       | 통기구 부식상태 및 조도상태 (75~150Lux 이상) | 양호 |    |      |          |
|       | MSDS 게시 여부                     | 양호 |    |      |          |
|       | 화학물질 담은 용기의 표시표 부착 여부          | 양호 |    |      |          |
|       | 위험기계기구에 대한 방호장치 설치 여부          | 양호 |    |      |          |
|       | 작업시 고소작업(2m초과) 실시 여부           | 양호 |    |      |          |
|       | 작업장 소음(80dB 이상) 노출 여부          | 양호 |    |      |          |
|       | 추락 위험장소의 안전난간 설치 여부            | 양호 |    |      |          |
|       | 작업장 환경정비와 화기 취급 여부             | 양호 |    |      |          |
|       | 기타                             | 양호 |    |      |          |
| 전기    | 누전차단기 설치 및 노후시설 여부             | 양호 |    |      |          |
|       | 비접지 콘센트 및 연장선 콘센트 사용 여부        | 양호 |    |      |          |
|       | 충전기구 노출되기 쉬운 개폐형 여부 설치 여부      | 양호 |    |      |          |
|       | 분전반 외함 접지, 감전 예방용 cover 부착 여부  | 양호 |    |      |          |
|       | 기타                             | 양호 |    |      |          |
| 소방    | 소화기능 설치 여부 및 소화기 배치 적정 설치 여부   | 양호 |    |      |          |
|       | 비상경보 수신반 및 피난유도등 설치 여부         | 양호 |    |      |          |
|       | 위험물 저장소의 적정 여부                 | 양호 |    |      |          |
|       | 화재 및 방화셔터 관리 점검 여부             | 양호 |    |      |          |
|       | 기타                             | 양호 |    |      |          |
|       | 가스용기·배관시설 누설 여부                | 양호 |    |      |          |
|       | 미사용 공간별로 및 메인밸브 잠금 여부          | 양호 |    |      |          |
|       | 가스 취급 여부 (용기 적정 여부)            | 양호 |    |      |          |

|    |                             |    |  |  |
|----|-----------------------------|----|--|--|
| 가스 |                             |    |  |  |
|    | 누설시 차단할 수 있는 가스누설차단장치 설치 여부 | 양호 |  |  |
|    | 가스시설 주변 인화성·가연성 물질 존재 여부    | 양호 |  |  |
|    | 기타                          | 양호 |  |  |