

麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

远程国际

远程国际

車藝國際

GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

二层平面图

大田 昌高 (Takayoshi Ota)

设计
DESIGNED

专业负责人	吴志刚	吴志刚
-------	-----	-----

审核	黄履优	
EDM0010102		


业务号/JOB NO.

专业/DISCIPLINE: 建施

出图日期/DATE: 2021.06

版次	修改内容	日期
----	------	----

此稿原在《不刊雜誌》在田

[illegible] 灰砂加气混凝土砌块 (商铺隔墙) 消火栓

消防示意图例

S	合用前室及前室
T	疏散楼梯
ST	金属竖梯
D	客梯、货梯
FT	自动扶梯
XD	消防电梯
➡	安全出口

注：二层商场设置自动喷淋灭火系统

本层为两个防火分区，防火分区面积为3767.79m²，共有9个疏散楼梯，9个安全出口，其中LT1楼梯间为影院独有楼梯间。

房间内最远点至最近安全出口的距离为21.8m≤27.5m，最远疏散门至最近安全出口的距离为30.8m≤37.5m，满足规范要求。本层需要的疏散宽度为3339.78X0.43X1.10=6.08m(计算结果向上取整)，防火分区内需要的疏散宽度是减掉本层住宅楼梯间、消防电梯间面积的净面积。本层设计的疏散宽度为2X1.475+2.325X2+2.34X2+2X2.075=16.43m，满足规范要求。

注明：

- 柱、框支柱上设置插筋。
 - 除图中注明者外，门、窗或幕墙的墙垛均按100mm高平找。抹灰、墙中安装。
 - 本工程以外墙面厚度均为240厚钢筋混凝土压加气混凝土砌块，墙檐外墙饰面为涂料，内墙为40厚。
 - 商铺隔墙特殊注明确别为100厚灰砂加气混凝土砌块，其全部高度为2000燃烧阻重多项降。
- 4、凡离台口下900mm时，作防护栏杆具体做法详见J1ZJ401
- 5、所有工程材料要符合安全防护要求，以防止人员坠楼。
- 5、各种设备布置、管架吊、管道井及附件等其具体做法同时参照有关专业图例，以免遗漏。
- 6、本建筑设有自动喷淋水系统，消防栓位置见水电。
- 7、管道井及设备间或防水保温的房间，门下方向300mm处设门槛，宽度同墙身。
- 8、除室外外，卫生间墙体标高高出±1.05；卫生间首层门槛标高平均高出±0.03。以-1.1坡向地漏。（H为楼面标高），详见卫生大样图。
- 9、所有室内卫生、更衣室宜做满铺防滑地砖。
- 10、凡地坪完成面必须比相应相邻房间低5mm，并应有坡度设置，具体详见卫生大样图。
- 11、外墙女儿墙J1ZJ11（A）-2~26，外墙顶梁预埋铁件J1ZJ11（A）-4~9，地面变形缝J1ZJ11（A）-7~2，伸缩变形缝J1ZJ11（A）-8~1。
- 12、人行安全出入口门宽72小出入口的门框侧边埋入，其他地方洞口埋入，2m钢板厚度不小于0.76mm双层钢板夹层铺设。
- 13、楼梯踏步板与平台净空不小于1.0mx1.0m，下踏步距平台高度大于1.2m，间距不大于2.0m，用扁钢作横档，并应设置安全警示易于识别的明显标志，详见平面、立面图。
- 14、电梯轿厢J11（HXK）2200，货梯J11（HXK）2200的轿厢尺寸应小于1.00m，客梯、货梯轿厢≥1.700。D3光秃电梯轿厢内设防护栏。
- 15、楼梯间自设走廊，每层设置防火门可开启外总面积≥2㎡，开闭时间不少于15s。
- 16、各层楼梯间与周围以及楼层板的结构防火隔热材料应增大控制。
- 17、顶层之天窗窗洞四周留洞尺寸为300mm，间距不小于，在屋面防水层上做架空，高度距离为800或填浆浇筑。
- 18、所有玻璃幕墙高度大于等于2.0m时，必须采取防止高空坠落措施，在住宅楼、非住宅楼上人孔洞口、1.1m时，应采取防止人员坠落的措施。
- 19、所有金属构件连接点与主体结构连接处应采取防腐防锈处理。