

门窗汇总表

|         |           |           |             |                        |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |
|---------|-----------|-----------|-------------|------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 类型      | 设计编号      | 洞口尺寸(mm)  | 数量          | 材料型号                   | 备注                     | 类型     | 设计编号      | 洞口尺寸(mm)  | 数量                         | 材料型号                                        | 备注                            |           |
| 普通门     | BLM2948   | 2900X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        | 丙级防火门  | FM丙0618   | 600X1800  | 43                         | 定制安装。距地300 单扇平开木质丙级防火门                      |                               |           |
|         | BLM5148   | 5100X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        |        | FM丙0618a  | 600X1800  | 11                         | 定制安装。距地300 双扇平开木质丙级防火门                      |                               |           |
|         | BLM5848   | 5800X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        | 防火卷帘门  | FHJLM5537 | 5500X3700 | 2                          | 双轨无机复合防火卷帘 ，耐火极限≥3h                         |                               |           |
|         | BLM6448   | 6400X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        |        | FHJLM7338 | 7300X3750 | 1                          | 双轨无机复合防火卷帘 ，耐火极限≥3h                         |                               |           |
|         | BLM6948   | 6900X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        |        | FHJLM1    | /         | 4                          | 双轨无机复合防火卷帘 ，耐火极限≥3h                         | 中庭弧形防火卷帘由厂家定制安装               |           |
|         | BLM7148   | 7100X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        |        | FHJLM2    | /         | 4                          | 双轨无机复合防火卷帘 ，耐火极限≥3h                         | 中庭防火卷帘由厂家定制安装                 |           |
|         | BLM7448   | 7400X4800 | 3           | 安全钢化玻璃平开门              |                        | 普通窗    | C0813     | 800X1300  | 11                         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | BLM7548   | 7500X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        |        | C0815     | 800X1500  | 1                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | BLM7648   | 7600X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        |        | C0913     | 900X1300  | 64                         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | BLM7848   | 7800X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        |        | C1112     | 1075X1200 | 1                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | BLM8948   | 8880X4800 | 1           | 安全钢化玻璃平开门              |                        |        | C1115     | 1100X1500 | 1                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | M0821     | 800X2100  | 95          | 单扇铝合金平开门               |                        |        | C1210     | 1200X1000 | 4                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | M0825     | 800X2500  | 19          | 安全钢化玻璃推拉门              |                        |        | C1212     | 1200X1200 | 11                         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | M0921     | 900X2100  | 118         | 单扇实木平开门                |                        |        | C1215     | 1200X1500 | 11                         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | M1021     | 1000X2100 | 28          | 单扇实木平开门                |                        |        | C1220     | 1200X2000 | 15                         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | TLM1425   | 1400X2500 | 1           | 安全钢化玻璃推拉门              |                        |        | C1222     | 1200X2200 | 1                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | TLM1625   | 1600X2500 | 10          | 安全钢化玻璃推拉门              |                        |        | C1224     | 1200X2400 | 3                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | M1521     | 1500X2100 | 2           | 双扇铝合金平开门               |                        |        | C1235     | 1200X3540 | 1                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | MLC1726   | 1700X2600 | 20          | 门联窗                    |                        |        | C1236     | 1200X3600 | 1                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | M1821     | 1800X2100 | 2           | 双扇铝合金平开门               |                        |        | C1315     | 1300X1500 | 1                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | M1836     | 1800X3600 | 74          | 耐火完整性不低于1.0h的非隔热性防火玻璃门 |                        |        | C1515     | 1500X1500 | 58                         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | TLM2624   | 2600X2400 | 11          | 安全钢化玻璃推拉门              |                        |        | C1709     | 1700X900  | 1                          | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | TLM2826   | 2800X2600 | 10          | 安全钢化玻璃推拉门              |                        | C2115  | 2100X1500 | 11        | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明 |                                             |                               |           |
|         | TLM3125   | 3100X2500 | 10          | 安全钢化玻璃推拉门              |                        | C3612  | 3600X1200 | 2         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明 |                                             |                               |           |
|         | TLM3225   | 3200X2500 | 3           | 安全钢化玻璃推拉门              |                        | C5936  | 5900X3600 | 1         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明 |                                             |                               |           |
|         | TLM3424   | 3400X2400 | 22          | 安全钢化玻璃推拉门              |                        | C6036  | 6000X3600 | 1         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明 |                                             |                               |           |
|         | TLM3524   | 3500X2400 | 1           | 安全钢化玻璃推拉门              |                        | C7336  | 7300X3600 | 1         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明 |                                             |                               |           |
|         | TLM3725   | 3700X2500 | 10          | 安全钢化玻璃推拉门              |                        | C2115  | 2100X1500 | 11        | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明 |                                             |                               |           |
|         | TLM4725   | 4700X2500 | 1           | 安全钢化玻璃推拉门              |                        | 凸窗     | TC1818    | 1800X1800 | 44                         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | M7248     | 7200X4800 | 3           | 安全钢化玻璃平开               |                        |        | TC2618    | 2600X1800 | 20                         | 隔热金属型材,6中透光_low-E+12空气+6透明                  |                               |           |
|         | 电梯门       | DTM1222   | 1200X2200   | 31                     | 电梯门,耐火极限≥1h            |        | 幕墙        | BLMQ1     | 4700X17400                 | 1                                           | 普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明 | 由幕墙公司二次设计 |
|         |           | DTM1722   | 1700X2200   | 5                      | 电梯门,耐火极限≥1h            |        |           | BLMQ2     | 35460X3600                 | 1                                           | 普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明 |           |
|         | 甲级防火门     | FM甲0618   | 600X1800    | 1                      | 定制安装。距地300,单扇平开木质甲级防火门 |        |           | BLMQ3     | 3000X26700                 | 1                                           | 普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明 |           |
|         |           | FM甲1021   | 1000X2100   | 6                      | 单扇平开木质甲级防火门            |        |           | BLMQ4     | 26892X19200                | 1                                           | 普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明 |           |
|         |           | FM甲1121   | 1100X2100   | 1                      | 单扇平开木质甲级防火门            |        |           | BLMQ5     | 10800X3700                 | 1                                           | 普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明 |           |
|         |           | FM甲1221   | 1200X2100   | 7                      | 双扇平开木质甲级防火门            |        |           | BLMQ6     | 21370X6000                 | 1                                           | 普通铝合金透明幕墙,6中透光_low-E+12空气+6透明 |           |
| FM甲1421 |           | 1400X2100 | 1           | 双扇平开木质甲级防火门            |                        | 消防救援窗口 | XJC1212   | 1200X1200 | 28                         | 消防救援窗口 (不应小于1.0mX1.0m,窗台高不应大于1.2m,玻璃采用易碎玻璃) |                               |           |
| FM甲1521 |           | 1500X2100 | 19          | 双扇平开木质甲级防火门            |                        |        | XJC1222   | 1200X2200 | 11                         | 消防救援窗口 (不应小于1.0mX1.0m,窗台高不应大于1.2m,玻璃采用易碎玻璃) |                               |           |
| 乙级防火门   | FM乙1821   | 1800X2100 | 4           | 双扇平开木质甲级防火门            |                        |        | XJC1236   | 1200X3600 | 1                          | 消防救援窗口 (不应小于1.0mX1.0m,窗台高不应大于1.2m,玻璃采用易碎玻璃) |                               |           |
|         | FM乙2121   | 2100X2100 | 1           | 双扇平开木质甲级防火门            |                        |        | 门洞        | DK0815    | 800X1500                   | 1                                           | 预留洞口                          |           |
|         | FM乙1021   | 1000X2100 | 40          | 单扇平开木质乙级防火门 (保温、防盜、隔声) |                        | DK1437 |           | 1400X3700 | 1                          | 预留洞口                                        |                               |           |
|         | FM乙1121   | 1100X2100 | 13          | 单扇平开木质乙级防火门            |                        | DK1526 |           | 1500x2600 | 1                          | 预留洞口                                        |                               |           |
|         | FM乙1121a  | 1100X2100 | 2           | 子母平开木质乙级防火门 (保温、防盜、隔声) |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |
|         | FM乙1221   | 1200X2100 | 7           | 双扇平开木质乙级防火门            |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |
|         | FM乙1521   | 1500X2100 | 8           | 双扇平开木质乙级防火门            |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |
|         | FM乙1521a  | 1500X2100 | 4           | 子母平开木质乙级防火门            |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |
|         | FM乙1521b  | 1475X2100 | 3           | 双扇平开木质乙级防火门            |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |
|         | FM乙1821   | 1800X2100 | 4           | 双扇平开木质乙级防火门            |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |
| FM乙2121 | 2100X2100 | 8         | 双扇平开木质乙级防火门 |                        |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |
| FM乙2421 | 2400X2100 | 14        | 双扇平开木质乙级防火门 |                        |                        |        |           |           |                            |                                             |                               |           |

附注:

1. 本工程位于麻阳县,基本风压0.30kN/m2,外窗物理性能三项指标要求按“铝合金门窗GB/T 8478-2020”、“建筑幕墙GB/T21086-2007”标准执行。

抗风压性能

气密性能

水密性能>3级

住宅铝合金外窗

P3>1.0kPa

<10层 (7级)

水密性能>3级

15<P3<2.0kPa

≥10层 (7级)

水密性能>3级

PVC塑料窗

15<P3<2.0kPa

(7级)

水密性能>3级

公共建筑外窗

P3>1.0kPa

≥10层时 (7级)、<10层时 (7级)

水密性能>3级

公共建筑幕墙

由专业公司计算确定

(3级)

水密性能>3级

2. 门窗尺寸及材质见门窗表,并在施工现场复核尺寸放样无误后再行制作安装。

3. 建施-02门窗立面图中标注的是洞口尺寸,实际制作应按饰面材料缝隙尺寸不同,调整门窗构造尺寸。一般情况下,当饰面为涂料时,上下及两边各留出 15-20mm,面砖 20-25mm,石材或外保温墙体以饰面层厚度能盖过缝隙 5-10mm左右为宜。

4. 门窗框采用固定片法安装固定,与墙洞口之间的缝隙,应采用高效保温弹性材料(如发泡聚氨酯)填充,并用耐候密封胶密封;对于带附框的外门窗,副框与结构间的空隙应采用防水砂浆分次填塞密实,再采用耐候密封胶;门窗樘、竖杆件交接处和外露螺钉头处,均需注入密封胶。

5. 所有内门均做木夹板门套,油漆做法,详 15ZJ001 涂101,或详二次装修。

6. 严格执行《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014和《铝合金门窗工程技术规范》J 1071-2010。

7. 设置在防火墙上的甲级防火门、窗,应同时设置能自动关闭的自动平开门控制器的甲级防火门、窗。

8. 用于建筑疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。

9. 丙级防火门设有门樘高 300 mm;柴油发电机房油库、水泵房设甲级防火门并设有门樘高≥200 mm。

10. 铝合金节能门窗与墙体应通过窗附框和连接件与墙体相连接,外墙门窗框与墙体间的缝隙应采用发泡聚氨酯等伸缩性能较好的闭孔弹性材料填充,并用耐候密封胶密封,具体做法要求详建筑施工图总说明九 (六) 13条。

11. 无室外阳台的外窗台高度低于室内楼面 900mm时,应采用金属护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为双重防护措施。(其固定窗应采用安全玻璃,玻璃边框的嵌固必须有足够的强度),以满足一定的人体或物体的冲撞保护要求。栏杆底部可踏部位顶面高度低于或等于 0.45m时,护栏或固定窗的高度均可自踏部位顶面起算。

12. 供残疾人和儿童使用的门应符合下列规定:  
(一) 不应采用力度大的弹簧门并不宜采用弹簧门、玻璃门;当采用玻璃门时,应在视线高度设醒目的提示标志;  
(二) 乘轮椅者开启的门扇,应安装视线观察玻璃,横执把手和关门拉手,在门扇下方应安装高 0.35m的护门板;

13. 选用国标或中南标图集图号,同时要求在施工中详见相应选用国标或中南标各图集中有关说明内容。

14. 根据易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位,应在视线高度设防撞醒目标志或设置可靠护栏等防撞措施。

15. 铝合金推拉门、窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。

16. 推拉门的材质为 铝合金90系列门。窗的材质 铝合金90系列平开窗。

17. 厨房和卫生间无通风时,门扇均距地,楼面留出30mm的空隙。

18. 选择标准图带有门窗标识的合格产品。

19. 建筑采光设计其采光标准值及采光节能的要求详《建筑采光设计标准》GB 50033-2013。

20. 沿街住宅、旅馆、学校或当建筑环境噪声较大时,外门窗的空气声隔声标准均采用不小于30dB的中空玻璃。

21. 住宅工程居住空间外窗可开启面积不应小于所在房间地面面积的8%,且不低于外窗面积的30%。

22. 住宅的所有凸窗与东西方向客厅、卧室的门窗,设置百叶帘遮阳系统详11ZJ903 ,具体位置详见平面图