

麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

远程国际

远程国际

二层平面图

远程国际

校对	吴新红	2025.6
----	-----	--------

项目负责人	呈志刚	呈志刚
-------	-----	-----


IDENTIFIED		
审定	本 收	

专业/DISCIPLINE: 建施


出图日期/DATE: 2021.06

版次	修改内容	日期
----	------	----

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED. DON'T COPIED, REPRODUCED.



图例

 灰砂加气混凝土砌块 (商铺隔墙) 消火栓

消防示意图例

S	合用前室及前室
T	疏散楼梯
ST	金属竖梯
D	客梯、货梯
FT	自动扶梯
XD	消防电梯
➡	安全出口

注: 二层商场设置自动喷淋灭火系统
本层为一个防火分区, 防火分区面积

本层为一个防火分区，防火分区面积为3767.79m²，共有9个疏散楼梯，9个安全出口，其中LTI楼梯间为影院独有楼梯间。房内的最远点至最近安全出口的疏散距离为21.8m(≤21.8m)，最远楼梯口至最近安全出口的距离为30.8m(≤37.5m)，满足规范要求。本层需要的疏散宽度为3739.178X0.43X1.2=3402.62m，疏散宽度面积的需要是去掉本层住宅楼梯间，消防电梯间面积的净面积。本层设计的疏散宽度为2X1.475+2.325X2+2.34X2+2X2.075=16.43m，满足规范要求。

注明：

- 1、柱、框柱节点详图施测。
- 2、除图中注明者外，门窗窗洞口的墙垛均100mm或平柱、墙垛、墙中实梁。
- 3、本工程以外墙厚度均为240厚钢筋混凝土压加气混凝土砌块，墙垛墙体外侧均为240厚，内侧为40厚。
- 4、商榷墙垛特殊注明为100厚灰砂加气混凝土砌块，本工程窗洞为200宽烧页岩多孔砖。
- 5、凡窗台自下900mm时，作防护栏杆具体做法详见11ZJ401。
- 6、凡楼梯踏步要符合安全防护要求，以防止生人坠楼。
- 5、各种设备布置、管架、管井及埋件等其具体做法同时参照有关专业图，以免遗漏。
- 6、本建筑设计有给排水系统、消防栓位置见水施。
- 7、管井及设备间或给排水进水的房间，门下方设300mm高200mm宽门槛，宽度同墙厚。
- 8、除图外，卫生间隔墙顶部标高均+1.05；卫生间首层门套顶部标高均均+1.03。以+1.15坡向地漏，（+1为楼面标高），详见卫生大样图。
- 9、所有内卫生间、更衣室管架顶做干砂铺层。
- 10、卫生间卫生间完成面顶部应比相邻完成面低5mm，，并设有坡度找坡，具体详见卫生大样图。
- 11、外墙垂直缝11ZJ11（A）-2-26，外墙垂直缝缝头缝11ZJ11（A）-4-9，地面变形缝11ZJ11（A）-7-2，楼面变形缝11ZJ11（A）-8-1。
- 12、人行安全出入口门框72小出入口的墙垛高度，其他地方墙垛高度1.2m，梯板高度0.76m厚及双层板夹层高度。
- 13、楼梯踏步高度均净高不大于0.1mX1.0m，下踏步高度不大于1.2m，间距不大于2.0m，用踏步板模，并设置醒目安全易于识别的警示标志，详见平面、立面图。
- 14、电梯轿厢1100（X2020），货梯1700（X2020）的轿厢高度应低于1.00h，客梯、货梯轿厢1.700。D3光面不锈钢内设防护栏杆。
- 15、梯轿厢自设扶手，每层设置扶手可开启外面积不大于2.2m²，垂直间距不大于1.5m。
- 16、各层楼梯间与楼梯以及楼梯间的楼梯间设防火门并设堵头。
- 17、楼梯之间楼梯间自设防火门框为300mm，间距不小于，在楼梯间顶部做截止，高度距离为800或离扶手。
- 18、楼梯间顶部净高不小于2.2m，当净高不小于2.2m时，在住宅楼、公共建筑中，楼梯间顶部净高不小于2.1m时，必须采取防止生人攀登的措施。
- 19、楼梯间顶部净高不小于2.2m，当净高不小于2.2m时，在住宅楼、公共建筑中，楼梯间顶部净高不小于2.1m时，必须采取防止生人攀登的措施。