

地下室建筑构造做法表

一、地下室坡道

编号	构造名称	使用部位	参考图集	构造作法
坡道1	水泥砂浆 面层坡道 (厚420)	汽车出入口坡道	15ZJ001 坡道4 页次143	1、20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽水泥精钢砂防滑条,中距150,凸出坡面5。 2、素水泥浆一遍 3、100厚C15细粒土 4、300厚3:7灰土 5、素土夯实,压实系数 $\geq 93\%$ (无地下室底板)
坡道2	细石混凝土 面层坡道	地下室内汽车坡道	15ZJ001 坡道1 页次143	1、面刷防尘、耐磨高级地坪漆 2、50厚C25混凝土面层(防滑凹槽:宽 $\times$ 深=20 $\times$ 20、间距100) 3、钢筋混凝土底板

二、地下室防水

编号	构造名称	使用部位	参考图集	构造作法
底板防水1	地下室底板	地下室底板	I级防水 10J301 底板1-F2-1	1、钢筋混凝土底板结构防水(层面详见地面做法) 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、聚乙烯薄膜一层 4、(0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂)双层, (芯材厚≥0.6) 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平 6、100厚C15混凝土(在软弱土层中≥150) 7、素土夯实
底板防水2	地下室底板	配电房底板 柴油发电机房底板 电信间底板 开闭所底板	I级防水 10J301 底板1-F1-1	1、钢筋混凝土底板结构防水(层面详见地面做法) 2、50厚C20细石混凝土保护层 3、聚乙烯薄膜一层 4、(0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂)双层, (芯材厚≥0.5) 5、3厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水层(聚酯胎) 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平 7、100厚C15混凝土(在软弱土层中≥150) 8、素土夯实
外墙防水1	地下室外墙	地下室外墙	II级防水 10J301 外墙1b-F2-1	1、2.8灰土分层夯实 2、M5水泥砂浆砌120厚保护墙 3、1:2.5水泥砂浆迎水面保护墙时边墙 3、3厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水层(聚酯胎) (紧贴在顶板附加防水卷材之下) 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、钢筋混凝土自防水侧墙,抗渗等级≥P6(层面详见内墙做法) 以上详景观专业相关图纸
顶板防水1	地下室顶板	地下室顶板 (景观绿化)	I级防水 10J301 顶板1-ZF20	2、最薄处50厚C20细石砼保护层兼找坡层(具体找坡方向见设计图纸, 坡度0.5%),内配Φ4@100及双向钢筋网,分缝缝≤6M,缝宽 10、缝内嵌 单组份聚氨酯建筑密封胶。 3、聚乙烯薄膜一层 4、4厚SBS改性沥青耐穿刺防水卷材 5、2厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水层(无胎) 6、刷基层处理剂一遍 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8、钢筋混凝土结构板
顶板防水2	地下室顶板	地下室顶板 (道路工程)	I级防水 10J301 顶板1-ZF20	1、以上详道路做法 2、最薄处50厚C20细石砼保护层兼找坡层(具体找坡方向见设计图纸, 坡度0.5%),内配Φ4@100及双向钢筋网,分缝缝≤6M,缝宽 10、缝内嵌 单组份聚氨酯建筑密封胶。 3、聚乙烯薄膜一层 4、4厚SBS改性沥青耐穿刺防水卷材 5、2厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水层(无胎) 6、刷基层处理剂一遍 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8、钢筋混凝土结构板

三、水池

编号	构造名称	使用部位	参考图集	构造作法
池壁1	聚合物水泥防水涂料	消防水池内壁及底板面层	15ZJ001 池防4 页次19	1、5厚白色釉面瓷砖 白水泥浆嵌缝。 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 2、20厚1:2水泥砂浆找平层 2、15厚聚合物水泥防水涂料 3、刷基层处理剂一遍 4、20厚1:2水泥砂浆找平 5、钢筋混凝土自防水池壁清理干净(抗渗等级P6) 注:水池部分外墙及底板防水做法同停车库
池顶1				1、钢筋混凝土顶板清洗干净

四、内墙做法

编号	构造名称	使用部位	参考图集	构造作法
内墙1	石膏类涂料墙面	电梯厅、楼梯间 配电间、风机房 开闭所,水泵房 发电机房	15ZJ001内墙12 页次61 材料选用A级 燃烧性能等级A级	1、涂抹0.5厚石膏类涂料面层 2、涂抹0.7厚石膏类涂料找平 3、涂抹0.8厚石膏类涂料找平 4、涂刷抗底漆封底 5、2厚专用基层料打底 6、10厚1:3水泥砂浆分层抹平 7、基层墙体清扫干净 注:开闭所、电信间、配电间、开闭所、水泵房、发电机房选用喷白色防霉防潮涂料
内墙2	石膏类涂料墙面 (1.8米以上)	地下车库 车道侧墙	15ZJ001内墙12 页次61 材料选用A级 燃烧性能等级A级	1、涂抹0.5厚石膏类涂料面层 2、涂抹0.8厚石膏类涂料找平 4、涂刷抗底漆封底 5、2厚专用基层料打底 6、10厚1:3水泥砂浆分层抹平 7、基层墙体清扫干净
内墙3	筒状抹灰墙面	风井,设备管井	材料选用A级 燃烧性能等级A级	1、大白灰面层 2、15厚1:2.5灰膏打底分层抹平 注:风井随砌随抹灰

五、墙裙做法

编号	构造名称	使用部位	参考图集	构造作法
墙裙	油漆墙裙	地下车库 车道侧墙	油漆墙裙 15ZJ00图3 页次72 墙裙高1800	1、无机涂料（A级） 2、刷底油一遍 3、满刮腻子 4、5厚1:2水泥砂浆 5、15厚1:3水泥砂浆 6、基层墙体抹打干净

六、踢脚做法

编号	构造名称	使用部位	参考图集	构造作法
踢脚1	地砖踢脚	电梯厅	地砖踢脚 15ZJ001图4 页次48 踢脚高150	1、10厚地砖踢脚 稀水泥浆嵌缝 2、3-4厚1:1灰泥沙浆加水重20%聚醋酸乙烯 3、17厚1:3水泥砂浆 4、基层墙体清扫干净 喷湿墙面
踢脚2	水泥砂浆踢脚	所有水泥砂浆地面 细石混凝土楼地面	水泥砂浆踢脚 15ZJ001图14 页次47 踢脚高150	1、10厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、15厚1:3水泥砂浆 3、基层墙体清扫干净 喷湿墙面

七、顶棚做法

编号	构造名称	使用部位	参考图集	构造作法
顶棚1	石粉类涂料顶棚	风机房、配电间 发电机房 地下车库 车道顶棚 车道顶棚 电信间、开闭所、水泵房	刮腻子涂料顶棚 15ZJ001页8 页次87 材料选用A级 燃烧性能等级A级	1、涂抹0.5厚石粉类涂料面层 2、涂抹0.8厚石粉类涂料找平 3、涂刷封底漆 4、2厚专用基层料打底 5、钢网混凝土底板刮干净 注：开闭所、电信间、配电间、开闭所、水泵房、发电机房选用喷白色防腐防潮涂料
顶棚2	板底抹灰顶棚	风井、设备管井	15ZJ001页10 页次88 材料选用A级 燃烧性能等级A级	1、大白浆面层 2、1:1.4水泥石灰砂浆嵌缝 3、钢网混凝土底板刮干净

八、地面做法

编号	构造名称	使用部位	参考图集	构造作法
地1	水泥混凝土地面	地下车库	15ZJ001 地108	1、面刷防尘、耐磨高级地坪漆（详装修标准做法） 1、50厚C25混凝土面层随打随抹平 3、钢筋混凝土底板
地2	水泥砂浆地面	配电间、开闭所	15ZJ001 地101	1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆结合层一遍 3、1:8水泥炉渣填充 3、钢筋混凝土底板
地3	水泥混凝土地面	水泵房	15ZJ001 地101	1、20厚C25混凝土面层，找1%坡向排水沟。 2、钢筋混凝土底板
地4	水泥砂浆地面	楼梯间、过道 风机房	15ZJ001 地101	1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、素水泥浆结合层一遍 3、钢筋混凝土底板
地5	陶瓷地砖地面	电梯厅	15ZJ001 地201	1、8-14厚浅黄色防滑面砖，干水泥嵌缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥石粉 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、现浇钢筋混凝土楼板

九、车库内设施做法表

名 称	构 造 做 法		备 注
	选用标准图号	详图号	
入口坎布置	05J927-1	(17)	配合交管部门另行设计实施
残疾人车位及轮椅通道	05J927-1	(18)	
地面导向箭头标志	05J927-1	(23)	
线形诱导标志	05J927-1	(24)	A=1300
停车位标志	05J927-1	(25) (26)	
停车位车挡	05J927-1	(27) (30)	
限高架	05J927-1	(31) (31A)	
道牙	05J927-1	(36)	
防滑	05J927-1	(37)	车库进出车道
护栏	05J927-1	(38)	面层为20厚1:2水泥砂浆
防撞	05J927-1	(39)	
车行道设施	05J927-1	(39)	
护墙、柱防撞	05J927-1	(39)	
反光镜	成品反光镜		地下车库车道转弯处及车库出入口位置安装反光镜
成品橡胶减速挡	05J927-1	(40)	

注明:

1. 自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)的合理性性能符合《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008的4.3.8条中的表4.3.8。
2. 地下室斜坡做法均采用上部150厚C25细石混凝土(有配筋)下部C25混凝土(无配筋)填充。油毡色乳胶漆前: 凿水泥砂浆找平、扶灰找坡。
3. 高标准水泥抹面压光前, 需凿水泥砂浆找平。
4. 如当地实验验收有特殊要求时, 按当地验收要求通知设计单位修改设计后实施, 否则按本要求设计。
5. 地坪排水: 地漏周围2000范围1%向内坡向地漏或排水坑; 2000范围找1%坡向集水坑。
6. 本工程设计只进行土建一般装修, 1%向内一般装修二次装修设计。
7. 车库室出入口非结构雨篷详二次深化设计
8. 地下室各类竖井出地面时, 其立面做法详单体施工图

建设单位/CLIENT:			
麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司			
项目名称/PROJECT:			
远程国际			
子项目名称/SUB-PROJECT:			
远程国际			
区位图/REGIONAL LOCATION MAP :			
 广东建筑艺术设计院有限公司 GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD ■ 建筑工程设计: 甲级 ■ 风景园林设计: 乙级 ■ 城乡规划设计: 乙级 ■ 市政设计: 乙级			
图纸名称/TITLE:			
地下室建筑构造做法表			
项目名称/PROJECT:			
远程国际			
设计 DESIGNED	古新辉		
校对 CHECKED	吴新红		
专业负责人 CHIEF	吴志刚		
项目负责人 PROJECT CHIEF	吴志刚		
审核 IDENTIFIED	黄履优		
审定 APPROVED	李 坚		
业务号/JOB NO.			
设计阶段/STATUS:		施工图	
专业/DISCIPLINE:		建筑	
比例/ SCALE:	1: 100	规格/ SIZE:	A1
出图日期/DATE:		2021. 06	
图号/DRAWING NO. JS-08			
版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE	
条形码/BARCODE:			
版权所有，不得复制、套用。 ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.			