

建筑施工图设计总说明(一)

建筑施工图设计总说明(一)

建设单位/CLIENT:
麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

项目名称/PROJECT:
远程国际

子项目名称/SUB-PROJECT:

远程国际

区位图/REGIONAL LOCATION MAP :


广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.LTD
■ 建筑工程设计: 甲级 ■ 风景园林设计: 乙级
■ 城乡规划编制: 乙级 ■ 市政设计: 乙级

图纸名称/TITLE:

建筑设计总说明（一）

项目名称/PROJECT:

远程国际

DESIGNED 校对 CHECKED	古新辉 吴新红	
专业负责人 CHIEF	吴志刚	
项目负责人 PROJECT CHIEF	吴志刚	
审核 IDENTIFIED	黄履优	
审定 APPROVED	李 坚	

业务号/JOB NO.

18J811-1 (图) 6.2.6 图示。

设计阶段/STATUS: 施工图

专业/DISCIPLINE: 建施

比例/ SCALE:	1：100	规格/ SIZE:	A1
---------------	-------	--------------	----

出图日期/DATE: 2021. 06

图号/DRAWING NO. JS-01

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

条形码/BARCODE:

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED

一、工程概况：

(一) 总体概况
1、工程名称：远程国际
2、建设单位：麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司
3、建设地点：麻阳苗族自治县
4、项目位置及主要功能：项目位于麻阳苗族自治县滨江大道与劳动路交汇处。负一层为车库和设备用房，一层至三层为商场，四层北面为电影院，南面为住宅，四—十四层为住宅。住宅总户数42户。
二)子项概况
1、子项工程名称：远程国际
2、建筑面积：22985.06m2
其中计容建筑面积：18157.36m2,不计容建筑面积4827.70m2（不计容面积包括地下车库、屋顶设备机房，出屋面楼梯间）
3、建筑层数：地下1层，地上14层，建筑高度：49.60m
4、建筑结构形式框架结构，部分框架剪力墙结构设计使用年限为50年 ,抗震设防烈度为6度。

二、设计依据
1、麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司与我院签订的建设工程合同和建设单位的设计委托书及相关往来函件。
2、《怀化市城市规划管理技术规定》2016年
3、建设方认可并已获得政府职能管理部门批准的方案和初步设计文件。
4、麻阳苗族自治县消防、建筑节能、环保、园林、交通及其它主管部门对方案设计、初步设计的审查批复意见。
5、现行的国家及地方有关建筑设计规范、规程、标准和规定，以及国家有关工程施工及验收规范，主要有：
湖南省房屋建筑工程施工图设计文件编制技术规定（试行）〔2018年〕
《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）[2013年版]
《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016年版）（建质函〔2016〕247号）
《总图制图标准》（GB/T50103-2010）
《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2017）[2017年新版]
《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）-2018年版
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
《商店建筑设计规范》（JGJ48-2014）
《电影院建筑设计规范》（JGJ58-2008）
《饮食建筑设计标准》（JGJ64-2017）
《住宅设计规范》（GB50096-2011）
《住宅建筑规范》（GB50368-2005）
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）
《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）
《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T51313-2018）
《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）
《屋面工程技术规范》GB50345-2012）
《种植屋面工程技术规程》（JGJ155-2013）
《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）
《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）
《住宅室内防水工程技术规程》（JGJ289-2013）
《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）
《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010）
《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）
《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）
《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ43/001-2017）
《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）
《湖南省绿色建筑评价标准》（DBJ43/T314-2020）
《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）

三、设计范围与设计分工
1、本工程由我院承担建筑、结构、给排水、空调通风、电气照明等专项施工图设计，其他的配套工程和建筑专业中的二次精装修设计、园林绿化、室外景观照明等均不在本设计范围内，由建设单位另行委托各相关专业设计单位承担
2、本工程地下室位的设计详见：地下室平面图

四、总平面设计说明
1、总平面图根据甲方提供的有效地形图和红线图绘制。
2、本图采用1985国家高程基准，西安1980坐标系。建筑物室内±0.000标高相当于绝对标高：154.20
 本工程定位坐标为建筑外墙轴线点。
3、本工程标高以 m为单位，总平面尺寸以 m为单位，除特别说明外，其它尺寸均以 mm为单位；
4、建筑物周围排水方式见总平面图或平面图，明沟散水排水坡度未注明时随地形走向，但最小坡度不应小于0.5％
5、总平面图中除道路、竖向外，其他部分仅作示意。绿化、小品等应由另行委托有相关设计资质的景观设计单位设计。

五、建筑单体设计一般说明

1、建筑内装修标准及做法详见室内装修表（不包括要求高、专业性强的二次装修内容），二次装修由建设方另行委托有资质的专业装修设计单位设计，承担二次装修的单位应格设计方案、选用材料、色彩风格征求设计人员意见，以充分体现整体设计意图。
2、除特别说明，本施工图所注尺寸除图名及标高以米mm计外，其余均以毫米mm计。
3、设计标高各层标注标高为建筑完成面标高，特别注明外以所述内容为准
4、本工程所选用的主要标准图集为《全国通用建筑标准设计》《中南地区建筑标准设计》和《湖南省建筑标准设计》等，图集中的构造及施工说明应遵照执行。
5、本工程设计中所选用的大型设备、主要建筑材料应按设计要求型号、参数、材质、色彩采购，如需修改应及时与设计人员协商后更换其他产品，所选用的设备和材料均应由建设、监理，设计、施工四方联合看样确认后方可定货，并进行封样，并据此验收。（建筑立面材质及色彩修改，建设方应报政府相关部门审批、备案）
6、室内消火栓、配电箱以及管道穿墙、梁的留洞，应与各专业图纸核对无误后，在施工中预留到位，避免遗漏后凿。
7、除未说明外，每张图纸内还有对该张图纸内容的补充说明和注释，施工时应同时遵照执行。施工时应与各有关专业图纸配合，有矛盾时应及时与设计人联系解决。
8、本施工图不包括室内装修设计，图中家具、陈设、电器、卫生洁具等仅作为其他专业设备安装设计示意。
9、本施工图使用时以图纸所注尺寸为准，不能直接量度图纸比例作为依据。
10、阳台、屋面、女儿墙、雨篷等位置，凡由构件与玻璃组成的结构，均需由承包单位进行深化设计，并负责其结构安全。

六、墙体工程
1、本工程除钢筋混凝土墙体外，商业外围护墙均采用240厚粉煤灰蒸压加气混凝土砌块，商辅隔墙除特殊注明外均为100厚灰砂加气混凝土砌块，商业的楼梯间墙，卫生间墙，电梯井墙及其设备用房均为200厚烧结实页岩多孔砖。住宅墙体均采用100/200厚烧结实页岩多孔砖。其构造和技术要求参见国家标准及要求。材料密度砌块砂浆等要求详该插图。
2、加气混凝土砌块墙体不得用在建筑物外墙、卫生间和首层勒脚及以下部分和易受水浸及干湿交替部位，其他部位砌块墙体应采用专用砂浆或粘结砂浆砌筑，墙体砌块砂浆强度等级应 ≥Ma5.0，顶层墙体及女儿墙砌块砂浆强度等级应 ≥Ma7.5。外墙柱头材料应采用抗裂砂浆（敷加碳纤维网或钢丝网等）以防墙面开裂。填充墙根部应砌 200mm高水泥砖或烧结实心砖。
3、外墙采用蒸压加气混凝土墙体时，外墙应进行整体防水，采用5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，构造做法详建施-04建筑装饰做法表）；并应挂先挂网后热敏、电焊网丝经或钢板网厚度≥0.9mm、网眼尺寸不大于12.7x12.7mm的抗裂加强网。按照湘建标[2015]125号文件中之《关于采用蒸压加气混凝土等砌块作为外墙墙体材料的质量控制要点》执行。
4、雨篷、凸出外墙面的线条（板）、卫生间与四周墙体之间均设高200mm高C20细石混凝土反边，同墙厚。
5、外墙的内墙面及所有内墙、填充墙与梁、柱交接处的粉刷及不同材料交接处的粉刷应铺设φ10网距10×10热镀锌钢丝网片，两边各搭接250mm。所有热镀锌钢丝网片应与基层墙体固定牢固。
6、混凝土柱（墙）与填充墙的拉结筋及做法见结构设计。
7、门窗过梁处，按结构设计施工图，外墙窗台线及突出外墙面的线条均应做滴水线，做法详大样图。
8、预埋在柱、梁、墙内的管件，预埋件均应在浇筑前或砌筑前就位，切勿遗漏，待设备安装完毕后用沥青麻丝将缝隙填实。
9、墙体防潮在室内地面下约60mm处做20厚1：2水泥砂浆内加3～5％防水剂。（在此标高为钢筋混凝土构造时可不做），当室内地坪有高差变化时，该防潮层应重叠，并在高低处埋上一侧身宽做20厚1:2水泥砂浆防潮层，若埋土侧为室外，应刷1.5厚聚氨酯防水涂料或2厚聚合物防水涂层一类，高于另一侧地面300，阻止潮气对墙体的侵蚀。
10、建筑外墙整体防水设计包括：1.外墙防水工程造价（详见建施-07地下室内外装修构造做法表）
 2.防水材料的选择
 3.节点的密封防水构造。应满足《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011的要求。
11、凡露台均设置闭压顶，200×90，2Φ8拉钩Φ6@200，压顶两端伸入墙内400,超过2400宽的、门、窗洞口两端设置构造柱，若因造型需要，部分窗台有出挑线条，窗台板尺寸以大样图为准。
12、内墙门窗固定详11ZJ103 15、16页，外墙门窗固定做法为门窗洞口200范围内砌体实心砖墙超过2100宽的、门、窗洞口参见上条。
13、室内地坪以下部分采用等厚度M1U10页岩砖，M10水泥砂浆砌筑。
14、女儿墙砌筑采用钢筋砼现浇，具体详注释。
15、除特别说明外，所有墙体应砌筑到顶，上部与梁板连接处应采用蒸压粉煤灰砖斜砌嵌紧，不得留空。
16、墙体采用加气混凝土砌块时应遵照以下说明： 1.加气混凝土砌块出厂后28天才允许使用（1）加气混凝土墙体应采用专用砂浆砌筑，其技术性指标应符合建筑图集《蒸压加气混凝土砌块墙体建筑构造》11ZJ103的规定，墙体砌筑砂浆强度等级不应低于Mb5.0，顶层墙体砌筑砂浆强度等级不应低于Mb7.5。
 （2）加气混凝土砌块与柱或剪力墙交接处应沿墙高600mm用2Φ6钢筋与柱或剪力墙拉结，当墙体长度≥5.0m时，墙顶与梁板宜有拉结，当墙高>4m时，墙体半高宜设置与柱或剪力墙连接的通长水平系梁。在两墙体之间采用钢筋网片拉结。其他连接措施，门窗洞口的处理及过梁的设置等应按结构设计要求及国家有关规定执行。
 （3）当砌块作为外墙保温材料与其它墙体复合使用时，应用专用保温砂浆砌筑。
 （4）首层墙体砌筑时，墙底部应先砌MU7.5混凝土砌块，其高度200mm，宽度同墙厚。
 （5）砌体墙身长度小于或等于500mm的墙体，均采用等厚度的页岩烧结多孔砖砌筑。
 （6）加气混凝土砌块墙上方的门窗洞口，采用混凝土预制过梁，其支承长度每个侧不应小于300。
 （7）加气混凝土砌块填充外墙门窗洞两边每隔600mm高砌C20混凝土预制块一个，尺寸为

七、楼地面工程
1、楼地面工程执行《建筑地面设计规范》GB50037-2013。
2、楼地面构造做法见室内装修表和材料构造做法表。
3、凡用水房间（露台、卫生间、阳台、外廊、给排水专用设备用房等）地面设置详水池，楼地面以0.5%~1%的排水坡度坡向地漏。
4、凡穿越楼板的管道需设防水套管，待设备安装完后，套管口缝隙用细石混凝土填充并用防水油膏封缝。
5、凡管道进井检修门除注明外均设300高门槛，待管道安装完后，管井采用耐火封堵材料每层封堵（封堵材料应为相当干楼板耐火极限的不燃烧体）。
6、除图中注明外，起居厅、卧室建筑地面标高为H，结构面标高为H-0.050；卫生间地面建筑标高为H-0.050，结构面标高为净便H-0.450，坐便H-0.300，阳台地面建筑标高为H-