

麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

远程国际

远程国际

律苑國際

GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

二层平面图

设计
DESIGNED

专业负责人 CHIEF	吴志刚	吴志刚
----------------	-----	-----

审核 IDENTIFIED	黄履优	
------------------	-----	---

业务号/JOB NO.


专业/DISCIPLINE: 建施

出图日期/DATE: 2021.06


版次	修改内容	日期
----	------	----

--	--	--

版权所有 不得复制 李田

[illegible]

图例

 灰砂加气混凝土砌块 (商铺隔墙) 消火栓

消防示意图例

S	合用前室及前室
T	疏散楼梯
ST	金属竖梯
D	客梯、货梯
FT	自动扶梯
XD	消防电梯
➡	安全出口

注: 二层商场设置自动喷淋灭火系统

本层为两个防火分区，防火分区面积为3767.79m²，共有9个疏散楼梯，9个安全出口，其中LT1楼梯间为影院独有楼梯间。

房间内最远点至最近安全出口的距离为21.8m(≤21.8m)，最远楼梯间至最近安全出口的距离为30.8m(≤37.5m)，满足规范要求。本层需要的疏散宽度为3739.78X0.43X1.10=1.68m(计算结果向上取整)，防火分区内需要的疏散宽度是减掉本层住宅楼梯间、消防电梯间面积的净面积。本层设计的疏散宽度为2X1.475+2.325X2+2.34X2+2X2.075=16.43m，满足规范要求。

注明：

- 1、柱宽尺寸详见详图。
- 2、除图中除注明者外,门窗洞口的墙垛均为100mm或平柱、墙垛、墙中安装。
- 3、本工程所有外墙厚度均为240厚钢筋混凝土压加气混凝土砌块,墙垛墙身均为100厚,内墙均为40厚。
- 4、外墙窗洞口除注明外均为100厚灰砂加气混凝土砌块,余外墙均为200厚烧结页岩多孔砖。
- 5、窗洞口离窗台高900mm时,作防护栏杆其做法详见12J1-44图,防护栏杆制作要符合安全防护要求,以防止人员攀爬。
- 6、各种设备布置、管穿墙、管壁及埋件等其具体做法同时参照专业规范图,以免遗漏。
- 7、本建筑设自动喷水灭火系统,消防栓位置见详图。
- 8、管壁及设设备间防水溢出的房间,下方应设300深200混凝土沟,重复利用。
- 9、除卫生间外,卫生间墙体标高均为+1.05;卫生间首层墙体标高均为墙+1.03,-0.01±1.2按向地,(H为楼面标高),详见卫生间大样图。
- 10、所有设备卫生间、更衣室宜设玻璃为磨砂玻璃。
- 11、无特殊说明卫生间完成面比相应楼面完成面低5mm,,并应有排水坡度,具体详见卫生间详图。
- 12、人行安全出入口除大门2个出入口的墙体向外侧,其他地方墙体向外侧,2.1m墙高玻璃窗,0.76mm厚钢化玻璃夹胶玻璃。
- 13、人防安全出入口除净高为2.1m,0.1mX1.0m,下设置玻璃窗向外侧,2.1m,圆形为2.1m,采用扇形玻璃,并拉置可在室外易于识别的明显标志,详见平面、立面图。
- 14、消防楼梯门框100X200x200,窗框100X200x200,均距地面高度不低于1.00h,楼梯、楼梯平台1.700,D33玻璃夹胶梯扇内设防护栏杆。
- 15、楼梯间内不设门扇,每层门框设置可开启外面积总面积>2m²,首层楼梯不低于三层。
- 16、各层楼梯间墙顶与楼层板的缝处用消防封堵材料封堵。
- 17、出入口通向人防门洞顶距人防门洞顶为100mm,向外侧倾斜,其表面向外侧做坡度,该高度为300mm至顶板。
- 18、出入口通向人防门洞顶距人防门洞顶为200mm,向外侧倾斜,其表面向外侧做坡度,该高度为300mm至顶板。
- 19、出入口通向人防门洞顶距人防门洞顶为200mm,向外侧倾斜,其表面向外侧做坡度,该高度为300mm至顶板,住宅建筑,出入口通向人防门洞顶距人防门洞顶为200mm,向外侧倾斜,其表面向外侧做坡度,该高度为300mm至顶板。