

# 地下室建筑构造做法表

## 一、地下室坡道

| 编号  | 构造名称                   | 使用部位     | 参考图集                    | 构造作法                                                                                                                   |
|-----|------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 坡道1 | 水泥砂浆<br>面层坡道<br>(厚420) | 汽车出入口坡道  | 15ZJ001<br>坡道4<br>页次143 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽水泥精钢砂防滑条,中距150,凸出坡面5。<br>2、素水泥浆一遍<br>3、100厚C15细粒土<br>4、300厚3:7灰土<br>5、素土夯实,压实系数 $\geq 93\%$ (无地下室底板) |
| 坡道2 | 细石混凝土<br>面层坡道          | 地下室内汽车坡道 | 15ZJ001<br>坡道1<br>页次143 | 1、面刷防尘、耐磨高级地坪漆<br>2、50厚C25混凝土面层(防滑凹槽:宽 $\times$ 深=20 $\times$ 20、间距100)<br>3、钢筋混凝土底板                                   |

## 二、地下室防水

| 编号    | 构造名称  | 使用部位                                | 参考图集                        | 构造作法                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 底板防水1 | 地下室底板 | 地下室底板                               | Ⅰ级防水<br>10J301<br>底板1-F2-1  | 1、钢筋混凝土底板结构防水(面层详见地面做法)<br>2、50厚C20细石混凝土保护层<br>3、聚乙烯薄膜一层<br>4、(0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂) 双层,<br>(芯材厚≥0.6)<br>5、20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>6、100厚C15混凝土(在软弱土层中≥150)<br>7、素土夯实                                                        |
| 底板防水2 | 地下室底板 | 配电房底板<br>柴油发电机房底板<br>电信间底板<br>开闭所底板 | Ⅰ级防水<br>10J301<br>底板1-F1-1  | 1、钢筋混凝土底板结构防水(面层详见地面做法)<br>2、50厚C20细石混凝土保护层<br>3、聚乙烯薄膜一层<br>4、(0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂) 双层,<br>(芯材厚≥0.5)<br>5、3厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水层(聚酯胎)<br>6、20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>7、100厚C15混凝土(在软弱土层中≥150)<br>8、素土夯实                          |
| 外墙防水1 | 地下室外墙 | 地下室外墙                               | Ⅱ级防水<br>10J301<br>外墙1b-F2-1 | 1、2.8灰土分层夯实<br>2、M5水泥砂浆砌120厚保护墙<br>3、1:2.5水泥砂浆迎水面保护墙时边墙<br>3、3厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水层(聚酯胎)<br>(紧贴在顶板附加防水卷材之下)<br>4、20厚1:3水泥砂浆找平<br>5、钢筋混凝土自防水侧墙, 抗渗等级≥P6(面层详见内墙做法)<br>6、以上详景观专业相关图纸                                                 |
| 顶板防水1 | 地下室顶板 | 地下室顶板<br>(景观绿化)                     | Ⅰ级防水<br>10J301<br>顶板1-ZF20  | 2、最薄处50厚C20细石砼保护层兼找坡层(具体找坡方向见设计图纸,<br>坡度0.5%), 内配Φ4@100及双向钢筋网, 分缝缝≤6M, 缝宽<br>10、缝内嵌 单组份聚氨酯建筑密封胶。<br>3、聚乙烯薄膜一层<br>4、4厚SBS改性沥青耐穿刺防水卷材<br>5、2厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水层(无胎)<br>6、刷基层处理剂一遍<br>7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>8、钢筋混凝土结构板              |
| 顶板防水2 | 地下室顶板 | 地下室顶板<br>(道路工程)                     | Ⅰ级防水<br>10J301<br>顶板1-ZF20  | 1、以上详道路做法<br>2、最薄处50厚C20细石砼保护层兼找坡层(具体找坡方向见设计图纸,<br>坡度0.5%), 内配Φ4@100及双向钢筋网, 分缝缝≤6M, 缝宽<br>10、缝内嵌 单组份聚氨酯建筑密封胶。<br>3、聚乙烯薄膜一层<br>4、4厚SBS改性沥青耐穿刺防水卷材<br>5、2厚自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水层(无胎)<br>6、刷基层处理剂一遍<br>7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>8、钢筋混凝土结构板 |

### 三、水池

| 编号  | 构造名称      | 使用部位        | 参考图集                   | 构造作法                                            |
|-----|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 池壁1 | 聚合物水泥防水涂料 | 消防水池内壁及底板面层 | 15ZJ001<br>池防4<br>页次19 | 1、5厚白色釉面瓷砖 白水泥浆嵌缝                               |
|     |           |             |                        | 2、5厚1:1水泥砂浆结合层                                  |
|     |           |             |                        | 1、20厚1:2水泥砂浆找平层                                 |
|     |           |             |                        | 2、15厚聚合物水泥防水涂料                                  |
|     |           |             |                        | 3、刷基层处理剂一遍                                      |
| 池顶1 |           |             |                        | 4、20厚1:2水泥砂浆找平                                  |
|     |           |             |                        | 5、钢筋混凝土自防水池壁清理干净(抗渗等级P6)<br>注:水池部分外墙及底板防水做法同停车库 |
|     |           |             |                        | 1、钢筋混凝土顶板清洗干净                                   |

#### 四、内墙做法

| 编号  | 构造名称                | 使用部位                                  | 参考图集                                      | 构造作法                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内墙1 | 石膏类涂料墙面             | 电梯厅、楼梯间<br>配电间、风机房<br>开闭所,水泵房<br>发电机房 | 15ZJ001内墙12<br>页次61<br>材料选用A级<br>燃烧性能等级A级 | 1、涂抹0.5厚石膏类涂料面层<br>2、涂抹0.7厚石膏类涂料找平<br>3、涂抹0.8厚石膏类涂料找平<br>4、涂刷抗底漆封底<br>5、2厚专用基层料打底<br>6、10厚1:3水泥砂浆分层抹平<br>7、基层墙体清扫干净<br>注:开闭所、电信间、配电间、开闭所、水泵房、发电机房选用喷白色防霉防潮涂料 |
| 内墙2 | 石膏类涂料墙面<br>(1.8米以上) | 地下车库<br>车道侧墙                          | 15ZJ001内墙12<br>页次61<br>材料选用A级<br>燃烧性能等级A级 | 1、涂抹0.5厚石膏类涂料面层<br>2、涂抹0.8厚石膏类涂料找平<br>4、涂刷抗底漆封底<br>5、2厚专用基层料打底<br>6、10厚1:3水泥砂浆分层抹平<br>7、基层墙体清扫干净                                                             |
| 内墙3 | 筒身抹灰墙面              | 风井,设备管井                               | 材料选用A级<br>燃烧性能等级A级                        | 1、大白灰面层<br>2、15厚1:2.5灰膏打底分层抹平<br>注:风井随砌随抹灰                                                                                                                   |

## 五、墙裙做法

| 编号 | 构造名称 | 使用部位         | 参考图集                                | 构造作法                                                                         |
|----|------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 墙裙 | 油漆墙裙 | 地下车库<br>车道侧墙 | 油漆墙裙<br>15ZJ00图3<br>页次72<br>墙裙高1800 | 1、无机涂料（A级）<br>2、刷底油一遍<br>3、满刮腻子<br>4、5厚1:2水泥砂浆<br>5、15厚1:3水泥砂浆<br>6、基层墙体抹打干净 |

## 六、踢脚做法

| 编号  | 构造名称   | 使用部位                 | 参考图集                                           | 构造作法                                                                     |
|-----|--------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 踢脚1 | 地砖踢脚   | 电梯厅                  | 地砖踢脚<br>15ZJ001图4<br><br>页次48<br><br>踢脚高150    | 1、10厚水泥砂浆<br>2、3-4厚1:1灰泥砂浆加水重20%聚醋酸乙烯<br>3、17厚1:3水泥砂浆<br>4、基层墙体清扫干净，喷湿墙面 |
| 踢脚2 | 水泥砂浆踢脚 | 所有水泥砂浆地面<br>细石混凝土楼地面 | 水泥砂浆踢脚<br>15ZJ001图14<br><br>页次47<br><br>踢脚高150 | 1、10厚1:2水泥砂浆抹面压光<br>2、15厚1:3水泥砂浆<br>3、基层墙体清扫干净，喷湿墙面                      |

## 七、顶棚做法

| 编号  | 构造名称    | 使用部位                                                   | 参考图集                                           | 构造作法                                                                                                                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 顶棚1 | 石粉类涂料顶棚 | 风机房、配电间<br>发电机房<br>地下车库<br>车道顶棚<br>车道顶棚<br>电信间、开闭所、水泵房 | 刮腻子涂料顶棚<br>15ZJ001第8页次87<br>材料选用A级<br>燃烧性能等级A级 | 1、涂抹0.5厚石粉类涂料面层<br>2、涂抹0.8厚石粉类涂料找平<br>3、涂刷封底漆<br>4、2厚专用基层料打底<br>5、钢网混凝土底板刮干净<br>注：开闭所、电信间、配电间、开闭所、水泵房、发电机房选用喷白色防腐防潮涂料 |
| 顶棚2 | 板底抹灰顶棚  | 风井、设备管井                                                | 15ZJ001第10页次88<br>材料选用A级<br>燃烧性能等级A级           | 1、大白浆面层<br>2、1:1.4水泥石灰砂浆嵌缝<br>3、钢网混凝土底板刮干净                                                                            |

## 八、地面做法






| 编号 | 构造名称    | 使用部位          | 参考图集            | 构造作法                                                                                 |
|----|---------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 地1 | 水泥混凝土地面 | 地下车库          | 15ZJ001<br>地108 | 1、面刷防尘、耐磨高级地坪漆（详装修标准做法）<br>2、50厚C25混凝土面层随打随抹平<br>3、钢筋混凝土底板                           |
| 地2 | 水泥砂浆地面  | 配电间、开闭所       | 15ZJ001<br>地101 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光<br>2、素水泥浆结合层一遍<br>3、1:8水泥炉渣填充<br>3、钢筋混凝土底板                          |
| 地3 | 水泥混凝土地面 | 水泵房           | 15ZJ001<br>地101 | 1、20厚C25混凝土面层，找1%坡向排水沟。<br>2、钢筋混凝土底板                                                 |
| 地4 | 水泥砂浆地面  | 楼梯间、过道<br>风机房 | 15ZJ001<br>地101 | 1、20厚1:2水泥砂浆抹面压光<br>2、素水泥浆结合层一遍<br>3、钢筋混凝土底板                                         |
| 地5 | 陶瓷地砖地面  | 电梯厅           | 15ZJ001<br>地201 | 1、8-14厚浅黄色防滑面砖，干水泥嵌缝<br>2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥石粉<br>3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>4、现浇钢筋混凝土楼板 |

## 九、车库内设施做法表

| 名 称        | 构 造 做 法  |            | 备 注                    |
|------------|----------|------------|------------------------|
|            | 选用标准图号   | 详图号        |                        |
| 入口坎布置      | 05J927-1 | (17)       | 配合交管部门另行设计实施           |
| 残疾人车位及轮椅通道 | 05J927-1 | (18)       |                        |
| 地面导向箭头标志   | 05J927-1 | (23)       |                        |
| 线形诱导标志     | 05J927-1 | (24)       | A=1300                 |
| 停车位标志      | 05J927-1 | (25) (26)  |                        |
| 停车位车挡      | 05J927-1 | (27) (30)  |                        |
| 限高架        | 05J927-1 | (31) (31A) |                        |
| 道牙         | 05J927-1 | (36)       |                        |
| 防滑         | 05J927-1 | (37)       | 车库进出车道                 |
| 护栏         | 05J927-1 | (38)       | 面层为20厚1:2水泥砂浆          |
| 防撞         | 05J927-1 | (39)       |                        |
| 车行道设施      | 05J927-1 | (39)       |                        |
| 护墙、柱防撞     | 05J927-1 | (39)       |                        |
| 反光镜        | 成品反光镜    |            | 地下车库车道转弯处及车库出入口位置安装反光镜 |
| 成品橡胶减速挡    | 05J927-1 | (40)       |                        |

注明:

1. 自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)的合理性性能符合《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008的4.3.8条中的表4.3.8。
2. 地下室斜按做法均采用上部150厚C25细石混凝土(有配筋)下部C25混凝土(无配筋)填充。
3. 油毡色乳胶漆前: 均需水泥砂浆找平、扶灰找坡。
4. 高标号水泥抹面压光前, 均需水泥砂浆找平。
5. 如当地实验验收有特殊要求时, 按当地验收要求通知设计单位修改设计后实施, 否则按本要求设计。
6. 地坪排水: 地漏周围2000范围1%坡向地漏或排水坡; 墙边2000范围1%坡向集水坑。
7. 本工程设计只进行土建一般装修, 1%室内一般装修二次装修设计。
8. 车库出入口外非结构雨篷详二次深化设计。
9. 地下室各类竖井出地面时, 其立面做法详单体施工图。

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 建设单位/CLIENT:                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                       |    |
| 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                       |    |
| 项目名称/PROJECT:                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                       |    |
| 远程国际                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                       |    |
| 子项目名称/SUB-PROJECT:                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                       |    |
| 远程国际                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                       |    |
| 区位图/REGIONAL LOCATION MAP :                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                       |    |
| <div><br/><b>广东建筑艺术设计院有限公司</b><br/>GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD<br/>■ 建筑工程设计: 平模      ■ 风景园林设计: 乙级<br/>■ 城乡规划设计: 乙级      ■ 市政设计: 乙级</div> |                     |                                                                                       |    |
| 图纸名称/TITLE:                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                       |    |
| 地下室建筑构造做法表                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                       |    |
| 项目名称/PROJECT:                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                       |    |
| 远程国际                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                       |    |
| 设计<br>DESIGNED                                                                                                                                                                                                                                            | 古新辉                 |  |    |
| 校对<br>CHECKED                                                                                                                                                                                                                                             | 吴新红                 |  |    |
| 专业负责人<br>CHIEF                                                                                                                                                                                                                                            | 吴志刚                 |  |    |
| 项目负责人<br>PROJECT CHIEF                                                                                                                                                                                                                                    | 吴志刚                 |  |    |
| 审核<br>IDENTIFIED                                                                                                                                                                                                                                          | 黄履优                 |  |    |
| 审定<br>APPROVED                                                                                                                                                                                                                                            | 李 坚                 |  |    |
| 业务号/JOB NO.                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                       |    |
| 设计阶段/STATUS:                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 施工图                                                                                   |    |
| 专业/DISCIPLINE:  施  建                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                       |    |
| 比例/<br>SCALE:                                                                                                                                                                                                                                             | 1: 100              | 规格/<br>SIZE:                                                                          | A1 |
| 出图日期/DATE:                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 2021. 06                                                                              |    |
| 图号/DRAWING NO.    JS-08                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                       |    |
| 版次<br>NO.                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改内容<br>DESCRIPTION | 日期<br>DATE                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                       |    |
| 条形码/BARCODE:                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                       |    |
| 版权所有，不得复制、套用。<br>ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                       |    |