

麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

远程国际

远程国际

集藝國際
AACI
广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

二层平面图

远程国际

DESIGNED		
校对	吕新红	13356

专业负责人 CHIEF	吴志刚	吴志刚
----------------	-----	-----

审核	黄国代	
----	-----	---

APPROVED		
----------	--	---

设计阶段/STATUS: 施工图


姓名/NAME:	性别/SEX:	年龄/AGE:	职业/OCCUPATION:
学历/EDUCATION:	婚姻/MARRIAGE:	住址/RESIDENCE:	电话/PHONE:
工作单位/WORKING UNIT:	健康状况/HEALTH STATUS:	兴趣爱好/HOBBIES:	其他/OTHER:

出图日期/DATE: 2021.06


--	--	--

--	--	--

ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.



图例

 灰砂加气混凝土砌块 (商铺隔墙) 消火栓

消防示意图例

S	合用前室及前室
T	疏散楼梯
ST	金属竖梯
D	客梯、货梯
FT	自动扶梯
XD	消防电梯
➡	安全出口

注: 二层商场设置自动喷淋灭火系统

注：二层消防疏散直通防火分区无系统
本层为一个防火分区，防火面积为3767.79m²，共有9个疏散楼梯，9个安全出口，其中L1楼梯间为影院独有楼梯间。
房间内最远点至最近安全出口的疏散距离为21.8m(<27.5m)，最近疏散门至最近安全出口的距离为30.8m(<37.5m)，满足规范要求
本层需要的疏散宽度为3739.78X0.43X1/100=16.08m(计算疏散宽度时的面积是减掉本层住宅楼梯间、消防电梯间面积的净面积)
本层设计的疏散宽度为L1.475+2.325+2.2+3.4X2+2.2=16.43m，满足规范要求

注明：

- 柱、板宽度尺寸详见剖面图。
- 除图中除注明者外，门窗洞口的墙垛均为[100mm]或平柱、墙垛、墙中安装。
- 本工程所有以上外墙厚度均为[240]厚钢筋混凝土承压加气混凝土砌块，墙顶檐口处为[100厚，内掺1%40厚。窗洞口顶部设钢筋混凝土过梁，余墙体均为[200厚]多孔页岩砖或多孔砖。
- 凡窗台离高小于900mm时，作防护栏杆其做法详见[12-3-4-01]，防护措施制作要符合安全防护要求，以防止人员坠跌。
- 各种设备布置、管穿孔、管道井及埋件等其具体做法应同时对照专业施工图，以免遗漏。
- 本建筑设自动喷水灭火系统，消防栓位置见详图。
- 管道井及设备间防水溢流的房间，门口下方设300宽[200]混凝土门槛，重复用图例。
- 除卫生间外，主卫间墙体底部均标高+1.05；主卫间卫生间墙体底部均标高+1.03。砌±1.2以内向地漏，（H为楼面标高），详见卫生间大样图。
- 所有走廊卫生间、更衣室前玻璃门为磨砂玻璃。
- 无楼梯与卫生间完成面比相应地面高度差应≤5mm，并应有提示坡度，具体详见卫生间详图。
- 人行安全出入口除大门（A-2）~26号，外墙墙面采用花岗岩饰面[12-J111-(A-7)-(A-9)，地面采用花岗岩[12-J111-(A-7)-(A-8)-1]，其余地方安全出入口除大门外，下部墙面采用大理石[2cm]铜板饰面高度，0.76mm厚钢化夹层夹板装饰。
- 电梯轿厢内部净空最小为1.0mX1.0m，下部距轿厢底面不小于2cm，轿厢天花≥20cm，采用扁形条状，并拉直可在室外易于识别的明显标志，详见平面、立面图。
- 消防楼梯门框[100X20X200]，窗套[100X20X200]均距墙面距离不低距1.00h，窄梯、窗套深度=1.700，D3就光看修梯门设防斜拉杆。
- 楼梯间内设置逃生梯，每层在门位置可开启外总面积≥2㎡，首层楼梯不低于三层。
- 各楼层幕墙端头以幕墙及检修门的缝接与采用防火材料密封处理。
- 楼层之间幕墙向内侧留置不小于100mm，向外侧不留，幕墙面于外墙做保温，保温高度为300mm至窗套。
- 幕墙玻璃厚度不小于12mm，玻璃胶厚度不小于12mm，必须采用中性硅酮密封胶，住宅建筑：幕墙面板厚度L≥70.11m时，必须采取防止人员震落的安全措施。
- 幕墙工程完工后应进行全面的检查验收，合格后方可交付使用。