Prüfbericht

MFH Testprojekt

7 erfüllt, 2 Hinweise, 0 nicht erfüllt. Jeder Befund nennt seine Quelle; Befunde mit Ort erscheinen als Hinweis im Grundriss.

Gebäudeklasse

Grundlage: Musterbauordnung (MBO 2002)

- erfüllt — Gebäudeklasse 4: Höhe 8,90 m (OKFF des obersten Geschosses mit Aufenthaltsräumen über Gelände im Mittel −0,20 m), 8 Nutzungseinheiten, 4 oberirdische Geschosse
  (§ 2 Abs. 3 MBO)

Abstandsflächen

Grundlage: Musterbauordnung (MBO 2002)

- erfüllt — Nord, Wand 24,00 m lang: H = 12,10 m, T = 4,84 (0,4 H, mind. 3,00 m) m, vorhanden 9,00 m
  (§ 6 MBO)
- erfüllt — West, Wand 12,00 m lang: H = 12,10 bis 12,50 m, T = 4,84 bis 5,00 (0,4 H, mind. 3,00 m) m, vorhanden 6,00 m
  (§ 6 MBO)
- erfüllt — Süd, Wand 24,00 m lang: H = 12,50 m, T = 5,00 (0,4 H, mind. 3,00 m) m, vorhanden 9,00 m
  (§ 6 MBO)
- erfüllt — Ost, Wand 12,00 m lang: H = 12,10 bis 12,50 m, T = 4,84 bis 5,00 (0,4 H, mind. 3,00 m) m, vorhanden 6,00 m
  (§ 6 MBO)
- Hinweis — Nicht geprüft: Überdeckung eigener Abstandsflächen (§ 6 Abs. 3), Vorbauten und Dachaufbauten (§ 6 Abs. 6)
  (§ 6 MBO)

Maß der baulichen Nutzung

Grundlage: Musterbauordnung (MBO 2002)

- erfüllt — Grundstück 900,00 m², Grundfläche des Gebäudes 288,00 m², GRZ = 0,32
  (§ 19 BauNVO)
- erfüllt — Vollgeschosse 4 (EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG), Geschossfläche 1152,00 m², GFZ = 1,28
  (§ 20 BauNVO, § 2 Abs. 5 MBO (Fassung bis 2012), §§ 19, 20 BauNVO)
- Hinweis — Zulässige Werte aus dem Bebauungsplan sind nicht im Modell; der Vergleich fehlt
  (§§ 16 bis 21 BauNVO)