Prüfbericht

MFH Testprojekt

43 erfüllt, 6 Hinweise, 0 nicht erfüllt. Jeder Befund nennt seine Quelle; Befunde mit Ort erscheinen als Hinweis im Grundriss.

Gebäudeklasse

Grundlage: Musterbauordnung (MBO 2002)

- erfüllt — Gebäudeklasse 4: Höhe 8,90 m (OKFF des obersten Geschosses mit Aufenthaltsräumen über Gelände im Mittel −0,20 m), 8 Nutzungseinheiten, 4 oberirdische Geschosse
  (§ 2 Abs. 3 MBO)

Abstandsflächen

Grundlage: Musterbauordnung (MBO 2002)

- erfüllt — Nord, Wand 24,00 m lang: H = 12,10 m, T = 4,84 (0,4 H, mind. 3,00 m) m, vorhanden 9,00 m
  (§ 6 MBO)
- erfüllt — West, Wand 12,00 m lang: H = 12,10 bis 12,50 m, T = 4,84 bis 5,00 (0,4 H, mind. 3,00 m) m, vorhanden 6,00 m
  (§ 6 MBO)
- erfüllt — Süd, Wand 24,00 m lang: H = 12,50 m, T = 5,00 (0,4 H, mind. 3,00 m) m, vorhanden 9,00 m
  (§ 6 MBO)
- erfüllt — Ost, Wand 12,00 m lang: H = 12,10 bis 12,50 m, T = 4,84 bis 5,00 (0,4 H, mind. 3,00 m) m, vorhanden 6,00 m
  (§ 6 MBO)
- Hinweis — Nicht geprüft: Überdeckung eigener Abstandsflächen (§ 6 Abs. 3), Vorbauten und Dachaufbauten (§ 6 Abs. 6)
  (§ 6 MBO)

Maß der baulichen Nutzung

Grundlage: Musterbauordnung (MBO 2002)

- erfüllt — Grundstück 900,00 m², Grundfläche des Gebäudes 288,00 m², GRZ = 0,32
  (§ 19 BauNVO)
- erfüllt — Vollgeschosse 4 (EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG), Geschossfläche 1152,00 m², GFZ = 1,28
  (§ 20 BauNVO, § 2 Abs. 5 MBO (Fassung bis 2012), §§ 19, 20 BauNVO)
- Hinweis — Zulässige Werte aus dem Bebauungsplan sind nicht im Modell; der Vergleich fehlt
  (§§ 16 bis 21 BauNVO)

Barrierefreiheit

Grundlage: § 50 Abs. 1 MBO, DIN 18040-2:2011-09

- erfüllt — Wohnungen aller Geschosse stufenlos erreichbar: EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG
  (§ 50 Abs. 1 MBO)
- Hinweis — Schwellen am Hauseingang, Rampen, Bedienelemente und Ausstattung sind nicht im Modell
  (DIN 18040-2:2011-09)
- erfüllt — Aufzug: Fahrkorb 1,10 x 1,40 m (mindestens 1,10 x 1,40 m), Tür 0,90 m (mindestens 0,90 m), Fläche vor der Tür 1,50 x 1,50 m an 4 Haltestellen
  (DIN 18040-2:2011-09, 4.3.5)
- erfüllt — 9 Türen im Gebäude (Hauseingang, Wohnungseingänge) mit lichter Breite ab 0,90 m (Rohbaumaß minus 0,11 m)
  (DIN 18040-2:2011-09, 4.3.3.2)
- erfüllt — Treppe EG: Handläufe an beiden Seiten
  (DIN 18040-2:2011-09, 4.3.6)
- erfüllt — Treppe 1.OG: Handläufe an beiden Seiten
  (DIN 18040-2:2011-09, 4.3.6)
- erfüllt — Treppe 2.OG: Handläufe an beiden Seiten
  (DIN 18040-2:2011-09, 4.3.6)
- erfüllt — Wohnung W 01: 5 Türen ab 0,80 m licht, 6 Räume mit Bewegungsfläche 1,20 x 1,20 m, Flure ab 1,20 m, Badtür schlägt nach außen auf
  (DIN 18040-2:2011-09)

- erfüllt — Wohnung W 02: 5 Türen ab 0,80 m licht, 6 Räume mit Bewegungsfläche 1,20 x 1,20 m, Flure ab 1,20 m, Badtür schlägt nach außen auf
  (DIN 18040-2:2011-09)
- erfüllt — Wohnung W 03: 5 Türen ab 0,80 m licht, 6 Räume mit Bewegungsfläche 1,20 x 1,20 m, Flure ab 1,20 m, Badtür schlägt nach außen auf
  (DIN 18040-2:2011-09)
- erfüllt — Wohnung W 04: 5 Türen ab 0,80 m licht, 6 Räume mit Bewegungsfläche 1,20 x 1,20 m, Flure ab 1,20 m, Badtür schlägt nach außen auf
  (DIN 18040-2:2011-09)
- erfüllt — Wohnung W 05: 5 Türen ab 0,80 m licht, 6 Räume mit Bewegungsfläche 1,20 x 1,20 m, Flure ab 1,20 m, Badtür schlägt nach außen auf
  (DIN 18040-2:2011-09)
- erfüllt — Wohnung W 06: 5 Türen ab 0,80 m licht, 6 Räume mit Bewegungsfläche 1,20 x 1,20 m, Flure ab 1,20 m, Badtür schlägt nach außen auf
  (DIN 18040-2:2011-09)
- erfüllt — Wohnung W 07: 5 Türen ab 0,80 m licht, 6 Räume mit Bewegungsfläche 1,20 x 1,20 m, Flure ab 1,20 m, Badtür schlägt nach außen auf
  (DIN 18040-2:2011-09)
- erfüllt — Wohnung W 08: 5 Türen ab 0,80 m licht, 6 Räume mit Bewegungsfläche 1,20 x 1,20 m, Flure ab 1,20 m, Badtür schlägt nach außen auf
  (DIN 18040-2:2011-09)

Rettungswege

Grundlage: Musterbauordnung (MBO 2002)

- erfüllt — W 01 (EG): erster Rettungsweg über den Treppenraum, längster Weg 14,2 m (höchstens 35 m)
  (§ 35 Abs. 2 MBO)
- erfüllt — W 01 (EG): zweiter Rettungsweg über Fenster, Brüstung 0,43 m über Gelände (tragbare Leiter)
  (§ 37 Abs. 5 MBO, § 33 Abs. 3 MBO)
- erfüllt — W 02 (EG): erster Rettungsweg über den Treppenraum, längster Weg 14,3 m (höchstens 35 m)
  (§ 35 Abs. 2 MBO)
- erfüllt — W 02 (EG): zweiter Rettungsweg über Fenster, Brüstung 0,43 m über Gelände (tragbare Leiter)
  (§ 37 Abs. 5 MBO, § 33 Abs. 3 MBO)
- erfüllt — 0.20 Treppenhaus im EG: Fenster ins Freie 1,40 m² (Rohbaumaß, zu öffnen mindestens 0,50 m²)
  (§ 35 Abs. 8 MBO)
- erfüllt — W 03 (1.OG): erster Rettungsweg über den Treppenraum, längster Weg 14,2 m (höchstens 35 m)
  (§ 35 Abs. 2 MBO)
- erfüllt — W 03 (1.OG): zweiter Rettungsweg über Fenster, Brüstung 3,33 m über Gelände (tragbare Leiter)
  (§ 37 Abs. 5 MBO, § 33 Abs. 3 MBO)
- erfüllt — W 04 (1.OG): erster Rettungsweg über den Treppenraum, längster Weg 14,3 m (höchstens 35 m)
  (§ 35 Abs. 2 MBO)
- erfüllt — W 04 (1.OG): zweiter Rettungsweg über Fenster, Brüstung 3,33 m über Gelände (tragbare Leiter)
  (§ 37 Abs. 5 MBO, § 33 Abs. 3 MBO)
- erfüllt — 1.20 Treppenhaus im 1.OG: Fenster ins Freie 1,75 m² (Rohbaumaß, zu öffnen mindestens 0,50 m²)
  (§ 35 Abs. 8 MBO)
- erfüllt — W 05 (2.OG): erster Rettungsweg über den Treppenraum, längster Weg 14,2 m (höchstens 35 m)
  (§ 35 Abs. 2 MBO)
- erfüllt — W 05 (2.OG): zweiter Rettungsweg über Fenster, Brüstung 6,23 m über Gelände (tragbare Leiter)
  (§ 37 Abs. 5 MBO, § 33 Abs. 3 MBO)
- erfüllt — W 06 (2.OG): erster Rettungsweg über den Treppenraum, längster Weg 14,3 m (höchstens 35 m)
  (§ 35 Abs. 2 MBO)
- erfüllt — W 06 (2.OG): zweiter Rettungsweg über Fenster, Brüstung 6,23 m über Gelände (tragbare Leiter)
  (§ 37 Abs. 5 MBO, § 33 Abs. 3 MBO)
- erfüllt — 2.20 Treppenhaus im 2.OG: Fenster ins Freie 1,75 m² (Rohbaumaß, zu öffnen mindestens 0,50 m²)

(§ 35 Abs. 8 MBO)

- erfüllt — W 07 (3.OG): erster Rettungsweg über den Treppenraum, längster Weg 14,2 m (höchstens 35 m)
  (§ 35 Abs. 2 MBO)
- Hinweis — W 07 (3.OG): zweiter Rettungsweg über Fenster, Brüstung 9,13 m über Gelände: nur mit Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr (über 8 m)
  (§ 37 Abs. 5 MBO, § 33 Abs. 3 MBO)
- erfüllt — W 08 (3.OG): erster Rettungsweg über den Treppenraum, längster Weg 14,3 m (höchstens 35 m)
  (§ 35 Abs. 2 MBO)
- Hinweis — W 08 (3.OG): zweiter Rettungsweg über Fenster, Brüstung 9,13 m über Gelände: nur mit Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr (über 8 m)
  (§ 37 Abs. 5 MBO, § 33 Abs. 3 MBO)
- erfüllt — 3.20 Treppenhaus im 3.OG: Fenster ins Freie 1,75 m² (Rohbaumaß, zu öffnen mindestens 0,50 m²)
  (§ 35 Abs. 8 MBO)
- erfüllt — Treppenraum mit Ausgang unmittelbar ins Freie im EG
  (§ 35 Abs. 3 MBO)
- Hinweis — Lichte Fenstermaße: Rohbaumaß minus 0,12 m angenommen; Wege als Luftlinie im Raum, ohne Möbel

Treppen

Grundlage: DIN 18065:2020-08

- erfüllt — Treppe EG: 16 Steigungen 18,1/27,0 cm, Schrittmaß 63,3 cm, Laufbreite 1,20 m
  (DIN 18065:2020-08, Tabelle 1)
- erfüllt — Treppe 1.OG: 16 Steigungen 18,1/27,0 cm, Schrittmaß 63,3 cm, Laufbreite 1,20 m
  (DIN 18065:2020-08, Tabelle 1)
- erfüllt — Treppe 2.OG: 16 Steigungen 18,1/27,0 cm, Schrittmaß 63,3 cm, Laufbreite 1,20 m
  (DIN 18065:2020-08, Tabelle 1)