สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 9 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 9 จุดสำคัญ **Reinforcement Works (Columns, Beams, Slabs)** งานเหล็กเสริมคอนกรีต (เสา คาน พื้น)	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Mill certificate and marking on the bars** ใบรับรองคุณภาพเหล็กจากโรงงาน และเครื่องหมายบนเนื้อเหล็ก	• Grade (1) [ ] as drawing • product standard mark present ชั้นคุณภาพ (1) ตรงแบบ มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์	☐	☐	
2	**Bar surface: no pitting rust, oil, mud or old mortar** สภาพผิวเหล็ก: ไม่มีสนิมขุม น้ำมัน โคลน หรือปูนเก่าเกาะ	• New bars, no cracks • clean, free of oil, soil, mud and flaking rust (DPT 1103-64 cl. 5.1) • light surface rust acceptable เหล็กใหม่ ไม่มีรอยร้าว ผิวสะอาด ไม่มีน้ำมัน ดิน โคลน สนิมกร่อน (มยผ. 1103-64 ข้อ 5.1) สนิมผิวบางยอมรับได้	☐	☐	
3	**Size and number of main bars at every location** ขนาดและจำนวนเหล็กแกนหรือเหล็กหลัก ทุกตำแหน่ง	As drawing ตามแบบ	☐	☐	
4	**Spacing of links or mesh, including closer spacing near supports** ระยะห่างเหล็กปลอกหรือเหล็กตะแกรง รวมช่วงถี่ใกล้จุดรองรับ	As drawing ตามแบบ	☐	☐	
5	**Lap position and lap length; no lap where the drawing forbids** ตำแหน่งและความยาวระยะทาบ ไม่ทาบในจุดที่แบบห้าม	• As drawing • if not stated: round bars 40 diameters (hooked) • deformed SD30 30, SD40 36, SD50 45 diameters • adjacent splices staggered about 1.00 m (DPT 1103-64 cl. 5.5.3 and 5.5.4.1) • ตามแบบ • ถ้าแบบไม่ระบุ: เหล็กกลม 40 เท่า (งอขอ) • ข้ออ้อย SD30 30 เท่า SD40 36 เท่า SD50 45 เท่า • รอยต่อเส้นข้างเคียงเหลื่อมกันราว 1.00 ม. (มยผ. 1103-64 ข้อ 5.5.3 และ 5.5.4.1)	☐	☐	
6	**Extra bars: column head, bent-up bars, around openings, dowels** เหล็กเสริมพิเศษ: เหล็กบนหัวเสา เหล็กคอม้า เหล็กรอบช่องเปิด เหล็กเดือย	Complete per detail drawings ครบตามแบบขยาย	☐	☐	
7	**Concrete cover: size and spacing of spacers or chairs for top bars** ระยะหุ้มคอนกรีต: ขนาดและระยะวางลูกปูนหรือขาตั้งเหล็กบน	• As drawing • if not stated (not exposed): slabs and walls 20 mm, beams 30 mm, columns 35 mm • exposed to earth or weather 50/40 mm (DPT 1101-64 Table 13) • spacers not more than (1) [ ] m apart • ตามแบบ • ถ้าแบบไม่ระบุ (ไม่สัมผัสดินหรือแดดฝน): พื้นและผนัง 20 มม. • คาน 30 มม. • เสา 35 มม. • สัมผัสดินหรือแดดฝน 50/40 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 13) • ลูกปูนห่างไม่เกิน (1) ม.	☐	☐	
8	**Bars and forms clean; temporary walkways not resting on bars** ความสะอาดของเหล็กและแบบก่อนเท ทางเดินชั่วคราวไม่วางบนเหล็กโดยตรง	Clean สะอาด	☐	☐	
9	**Photos of all reinforcement with location label and date before approval** ถ่ายรูปเหล็กเสริมทุกจุดพร้อมป้ายตำแหน่งและวันที่ ก่อนอนุมัติเท	Complete photo set มีรูปครบ	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · (1) one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1103-64 มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต · มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F03-P: ครบ 22 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 7 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา