สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 9 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 9 จุดสำคัญ **Roofing Works (Roof Structure and Covering)** **งานหลังคา (โครงหลังคาและวัสดุมุง)**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Section size and thickness of roof steel** ขนาดหน้าตัดและความหนาเหล็กโครงหลังคา	• As drawing • measured thickness (1) ☐ mm ตามแบบ ความหนาที่วัดได้ (1) มม.	☐	☐	
2	**Spacing of rafters and purlins against the drawing and the covering manual** ระยะห่างจันทันและแป เทียบแบบและคู่มือวัสดุมุง	Rafters (1) ☐ m Purlins (2) ☐ cm จันทัน (1) ม. แป (2) ซม.	☐	☐	
3	**Welds or screw fixings at every joint** รอยเชื่อมหรือจุดยึดสกรูทุกจุดต่อ	• Full contact weld, slag removed • or screw count as drawing เชื่อมเต็มหน้าสัมผัส เคาะขี้เชื่อมแล้ว หรือจำนวนสกรูตามแบบ	☐	☐	
4	**Anti-rust paint on welds and damaged coating** ทาสีกันสนิมที่รอยเชื่อมและจุดที่ผิวเคลือบเสียหาย	• Every point • number of coats as specified ครบทุกจุด จำนวนชั้นตามกำหนด	☐	☐	
5	**Roof pitch** ความลาดเอียงหลังคา	• (1) ☐ degrees • not less than the covering manufacturer's minimum (1) องศา ไม่น้อยกว่าที่ผู้ผลิตวัสดุมุงกำหนด	☐	☐	
6	**Side and end laps of the covering** ระยะทับซ้อนของวัสดุมุง ด้านข้างและด้านปลาย	Per the manufacturer's manual (1) ☐ ตามคู่มือผู้ผลิต (1)	☐	☐	
7	**Ridge, barge and valley cappings; wall flashing** ครอบสัน ครอบข้าง ตะเข้สัน ตะเข้ราง และแผ่นปิดรอยต่อชนผนัง	• Lapped in the direction of water flow • sealant complete ทับซ้อนถูกทิศทางน้ำไหล ยาแนวครบ	☐	☐	
8	**Hose test, or check after rain, then inspect under the roof and ceiling** ทดสอบฉีดน้ำ หรือสังเกตหลังฝนตก แล้วตรวจใต้หลังคาและฝ้า	No leak or water stain ไม่มีรอยรั่วหรือคราบน้ำ	☐	☐	
9	**Steel scrap, screws and offcuts removed from the roof** เก็บเศษเหล็ก สกรู และเศษตัดบนหลังคา	No metal debris left ไม่มีเศษโลหะค้าง	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · (1) one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F07-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 22 ข้อ แบ่ง 3 ชั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 6 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา