สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 10 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **Floor and Wall Tiling** **งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Model, colour, shade (batch) and size match the approved sample** รุ่น สี เฉดสี (ล็อตผลิต) และขนาดกระเบื้อง ตรงตัวอย่างที่อนุมัติ	One batch for the whole area ล็อตผลิตเดียวกันทั้งพื้นที่	☐	☐	
2	**Passed check sheets of waterproofing and under-floor pipes for this room** ใบตรวจผ่านงานกันซึมและงานท่อใต้พื้นของห้องนั้น	Signed ลงชื่อแล้ว	☐	☐	
3	**Substrate: level, flatness, cleanliness** ผิวพื้นหรือผนัง: ระดับ ความเรียบ ความสะอาด	• Level • no dust or loose mortar ได้ระดับ ไม่มีฝุ่นหรือปูนร่อน	☐	☐	
4	**Setting-out line and tile layout (position of cut tiles)** แนวเริ่มปูและผังการจัดแผ่น (ตำแหน่งเศษ)	• Cuts at the agreed edge • cuts not smaller than ① ☐ เศษอยู่ริมที่กำหนด เศษไม่เล็กกว่า ①	☐	☐	
5	**Adhesive spread with a notched trowel over the full area; no spot bedding** ปาดปูนกาวด้วยเกรียงหวีเต็มพื้นที่ ไม่ปูแบบโปะเป็นก้อน	Adhesive covers the whole back of the tile ปูนกาวเต็มหลังแผ่น	☐	☐	
6	**Width and straightness of grout joints** ความกว้างและความตรงของร่องยาแนว	• ① ☐ mm • spacers used ① มม. ใช้ตัวเว้นร่อง	☐	☐	
7	**Lippage between tiles** ความต่างระดับระหว่างแผ่น	Edge difference not more than ① ☐ mm ขอบแผ่นต่างกันไม่เกิน ① มม.	☐	☐	
8	**Fall of bathroom and balcony floors to the drain** ความลาดเอียงพื้นห้องน้ำและระเบียงลงท่อระบาย	Poured water does not pond เทน้ำแล้วน้ำไม่ขัง	☐	☐	
9	**Tap test of every tile** เคาะฟังเสียงทุกแผ่น	• No hollow sound • hollow tiles relaid ไม่มีเสียงโพรง แผ่นที่โพรงต้องรื้อปูใหม่	☐	☐	
10	**Tile surface: no crack, chip or scratch** ผิวกระเบื้อง: ไม่ร้าว ไม่บิ่น ไม่เป็นรอย	Good condition สภาพดี	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มอก. 2508-2555 กระเบื้องเซรามิก (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F09-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 22 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 3 จุด
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา