สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 11 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 11 จุดสำคัญ **Interior and Exterior Painting** **งานทาสีภายในและภายนอก**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่	Area พื้นที่ที่ตรวจ .....
Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง	Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Approved paint system: primer, top coat, interior or exterior grade, and colour** ระบบสีที่อนุมัติ: สีรองพื้น สีทับหน้า ชนิดภายในหรือภายนอก และเฉดสี	As the approved list ตรงรายการที่อนุมัติ	☐	☐	
2	**Sample wall approved by the owner for colour and finish** ทำผนังตัวอย่างให้เจ้าของงานอนุมัติเฉดและผิว	Approved in writing อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร	☐	☐	
3	**Age of plaster and surface moisture before painting** อายุปูนฉาบและความชื้นของผิวก่อนทา	• Cured (1) ☐ days • moisture not more than (2) ☐ % per the paint maker's manual บ่มครบ (1) วัน ความชื้นไม่เกิน (2) % ตามคู่มือผู้ผลิตสี	☐	☐	
4	**Surface clean: no dust, oil, mould or loose old paint** ผิวสะอาด ไม่มีฝุ่น คราบน้ำมัน เชื้อรา หรือสีเก่าที่ร่อน	Clean, dry, sound สะอาด แห้ง แน่น	☐	☐	
5	**Cracks and pinholes repaired; surface filled smooth** ซ่อมรอยแตก รูพรุน และโป๊วผิวให้เรียบ	• Smooth • repair not visible เรียบ ไม่เห็นรอยซ่อม	☐	☐	
6	**Primer suited to the surface (new plaster, old plaster, gypsum, metal, wood)** ทาสีรองพื้นชนิดที่ถูกกับผิว (ปูนใหม่ ปูนเก่า ยิปซัม โลหะ ไม้)	1 full coat over the whole area ครบ 1 ชั้นเต็มพื้นที่	☐	☐	
7	**Thinning ratio with water or thinner** อัตราผสมน้ำหรือทินเนอร์	Not more than the maker's limit (1) ☐ ไม่เกินที่ผู้ผลิตกำหนด (1)	☐	☐	
8	**Drying time between coats** เวลาทิ้งให้แห้งระหว่างชั้น	Not less than (1) ☐ h per the maker's manual ไม่น้อยกว่า (1) ชม. ตามคู่มือผู้ผลิต	☐	☐	
9	**Number of top coats** จำนวนชั้นสีทับหน้า	(1) ☐ coats as specified (1) ชั้น ตามข้อกำหนด	☐	☐	
10	**Finish: even colour, no patches, no brush or roller marks, no runs** ผิวสำเร็จ: สีสม่ำเสมอ ไม่ด่าง ไม่เห็นรอยแปรงหรือลูกกลิ้ง ไม่ย้อย	Checked in daylight and with raking light ตรวจในแสงธรรมชาติและส่องไฟเฉียง	☐	☐	
11	**Cutting-in lines between colours, at frames, mouldings and ceiling** แนวตัดเส้นระหว่างสี ขอบวงกบ บัว และฝ้า	Sharp, straight, clean คม ตรง ไม่เลอะ	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · (1) one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: แบบและรายการประกอบแบบ รายการประกอบแบบ และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสี (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F14-P: ครบ 21 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 4 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา