สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 10 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 10 จุดสำคัญ **Structural Steelwork (Fabrication and Erection)** **งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ผลิตและติดตั้ง)**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Approved structural steel drawings and shop drawings match the issue used on site** แบบโครงสร้างเหล็กและแบบขยายสำหรับผลิต (shop drawing) ฉบับอนุมัติ ตรงกับฉบับที่ใช้หน้างาน	Drawing no. ① [ ] revision ② [ ] แบบเลขที่ ① แก้ไขครั้งที่ ②	☐	☐	
2	**Mill certificates: type, grade and heat number of the steel** ใบรับรองวัสดุจากโรงงาน: ชนิด ชั้นคุณภาพ และเลขล็อตของเหล็ก	As the approved list ① [ ] ตรงรายการที่อนุมัติ ①	☐	☐	
3	**Position, spacing and level of anchor bolts before setting columns** ตำแหน่ง ระยะ และระดับของสลักยึดฐานก่อนตั้งเสา	• Position deviation not more than ① [ ] mm • top of base ② [ ] m ตำแหน่งคลาดเคลื่อนไม่เกิน ① มม. ระดับหัวฐาน ② ม.	☐	☐	
4	**Lifting plan: member weight, crane, radius, lifting points and lift supervisor** แผนยกติดตั้ง: น้ำหนักชิ้นส่วน ปั้นจั่น รัศมียก จุดผูกยก และผู้ควบคุมการยก	Approved before lifting ได้รับอนุมัติก่อนยก	☐	☐	
5	**Lifting gear, slings, shackles and exclusion zone under the lift** อุปกรณ์ยก สลิง ห่วง และเขตห้ามเข้าใต้การยก	• Gear inspected and in date • zone fenced off อุปกรณ์มีใบตรวจที่ยังไม่หมดอายุ กั้นเขตครบ	☐	☐	
6	**Plumbness of columns** ความดิ่งของเสา	Deviation not more than ① [ ] mm over a height of ② [ ] m คลาดเคลื่อนไม่เกิน ① มม. ต่อความสูง ② ม.	☐	☐	
7	**Line, level and spacing of beams and columns** แนว ระดับ และระยะระหว่างคานและเสา	• As drawing • deviation not more than ① [ ] mm ตามแบบ คลาดเคลื่อนไม่เกิน ① มม.	☐	☐	
8	**Bolted joints and site welds** รอยต่อสลักเกลียวและรอยเชื่อมหน้างาน	Passed inspection with sheet F-20 before coating ผ่านการตรวจตามใบ F-20 ก่อนทาสี	☐	☐	
9	**Surface preparation before protective coating** การเตรียมผิวก่อนทาสีกันสนิม	Surface cleanliness grade ① [ ] as specified ระดับความสะอาดผิว ① ตามข้อกำหนด	☐	☐	
10	**Final acceptance: line, plumb, level, all joints complete, no distorted member** ตรวจรับรวม: แนว ดิ่ง ระดับ รอยต่อครบ ไม่มีชิ้นส่วนบิดงอ	• All items pass • measured values recorded ผ่านทุกข้อ มีบันทึกค่าที่วัดได้	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน · กฎกระทรวง พ.ศ. 2566 กฎกระทรวงการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F19-P: ครบ 18 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 3 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย → https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา