สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 8 จุดสำคัญ **งานเสาเข็มเจาะ**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**แบบฐานรากและผังเสาเข็มฉบับอนุมัติ ตรงกับฉบับที่ใช้หน้างาน**	แบบเลขที่ ☐ แก้ไขครั้งที่ ☐	☐	☐	
2	**ตำแหน่งหมุดเข็มทุกต้น เทียบแนวกริดและแนวเขตที่ดิน**	ตรงผังเข็ม ผู้ควบคุมงานลงชื่อรับรองหมุด	☐	☐	
3	**กันหลุมก่อนลงเหล็ก และแนวปลอกเหล็กกันดิน**	กันหลุมสะอาดและแห้ง (เข็มเจาะแบบแห้ง มยผ. 1106-64 ข้อ 5.4.1.5) ไม่มีดินพัง ปลอกเหล็กลึก ☐ ม. ตามแบบ	☐	☐	
4	**โครงเหล็กเสริมเข็มเจาะ: ขนาด จำนวน ระยะปลอก ระยะทาบ ลูกปูนหนุน**	ตามแบบ	☐	☐	
5	**การเทคอนกรีต: เทต่อเนื่องจนเต็ม ใช้ท่อเทเมื่อมีน้ำในหลุม**	เทรวดเดียวจนเสร็จ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.4.1.6) ปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไม่น้อยกว่าปริมาตรหลุมตามทฤษฎี	☐	☐	
6	**ตำแหน่งศูนย์กลางเข็มหลังทำเสร็จ เทียบผังเข็ม**	ที่ระดับตัดหัวเข็ม เยื้องไม่เกิน 50 มม. (ฐาน 1–2 ต้น) 75 มม. (ฐาน 3 ต้นขึ้นไป) ศูนย์กลางกลุ่มไม่เกิน 50 มม. เกินนี้ต้องให้วิศวกรตรวจ (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.5.1) หรือตามแบบ	☐	☐	
7	**ผลทดสอบความสมบูรณ์ของเข็ม (Seismic Integrity Test)**	• ผ่านตามรายงานผู้ทดสอบ วิธีตาม มยผ. 1551-51 • ต้องทดสอบเข็มเจาะที่รูปทรงหรือขนาดคลาดเคลื่อน (มยผ. 1106-64 ข้อ 5.4.1.8) • จำนวนต้นอื่นตามข้อกำหนด ☐	☐	☐	
8	**เข็มที่เยื้องศูนย์ หรือผลทดสอบไม่ผ่าน มีคำสั่งแก้ไขจากผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษร**	มีหนังสือหรือแบบแก้ไขก่อนเริ่มทำฐานราก	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1106-64 มาตรฐานงานเสาเข็ม · กฎกระทรวง พ.ศ. 2566 กฎกระทรวงการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

แผ่นบันทึกค่า BTH-F01B-F-TH งานเสาเข็มเจาะ ใบที่ ..... วันที่ .....

บันทึกเข็มเจาะทุกต้น

ลำดับ	เลขเข็ม	วันที่	ความลึกเจาะ (ม.)	ชั้นดินปลายเข็ม	ปลอกเหล็กลึก (ม.)	คอนกรีตที่เท / ตามทฤษฎี (ลบ.ม.)	ค่ายุบตัว (มม.)	ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F01B-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 18 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 5 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา