สร้าง	BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 9 จุดสำคัญ **งานเหล็กเสริมคอนกรีต (เสา คาน พื้น)**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**ใบรับรองคุณภาพเหล็กจากโรงงาน และเครื่องหมายบนเนื้อเหล็ก**	ชั้นคุณภาพ [ ] ตรงแบบ มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์	☐	☐	
2	**สภาพผิวเหล็ก: ไม่มีสนิมขุม น้ำมัน โคลน หรือปูนเก่าเกาะ**	เหล็กใหม่ ไม่มีรอยร้าว ผิวสะอาด ไม่มีน้ำมัน ดิน โคลน สนิมกร่อน (มยผ. 1103-64 ข้อ 5.1) สนิมผิวบางยอมรับได้	☐	☐	
3	**ขนาดและจำนวนเหล็กแกนหรือเหล็กหลัก ทุกตำแหน่ง**	ตามแบบ	☐	☐	
4	**ระยะห่างเหล็กปลอกหรือเหล็กตะแกรง รวมช่วงถี่ใกล้จุดรองรับ**	ตามแบบ	☐	☐	
5	**ตำแหน่งและความยาวระยะทาบ ไม่ทาบในจุดที่แบบห้าม**	• ตามแบบ • ถ้าแบบไม่ระบุ: เหล็กกลม 40 เท่า (งอขอ) • ข้ออ้อย SD30 30 เท่า SD40 36 เท่า SD50 45 เท่า • รอยต่อเส้นข้างเคียงเหลื่อมกันราว 1.00 ม. (มยผ. 1103-64 ข้อ 5.5.3 และ 5.5.4.1)	☐	☐	
6	**เหล็กเสริมพิเศษ: เหล็กบนหัวเสา เหล็กคอม้า เหล็กรอบช่องเปิด เหล็กเดือย**	ครบตามแบบขยาย	☐	☐	
7	**ระยะหุ้มคอนกรีต: ขนาดและระยะวางลูกปูนหรือขาตั้งเหล็กบน**	• ตามแบบ • ถ้าแบบไม่ระบุ (ไม่สัมผัสดินหรือแดดฝน): พื้นและผนัง 20 มม. • คาน 30 มม. • เสา 35 มม. • สัมผัสดินหรือแดดฝน 50/40 มม. (มยผ. 1101-64 ตารางที่ 13) • ลูกปูนห่างไม่เกิน [ ] ม.	☐	☐	
8	**ความสะอาดของเหล็กและแบบก่อนเท ทางเดินชั่วคราวไม่วางบนเหล็กโดยตรง**	สะอาด	☐	☐	
9	**ถ่ายรูปเหล็กเสริมทุกจุดพร้อมป้ายตำแหน่งและวันที่ก่อนอนุมัติเท**	มีรูปครบ	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มยผ. 1103-64 มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต · มอก. 24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F03-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 22 ข้อ แบ่ง 3 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 7 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา