สร้าง | BUILD TH ใบตรวจงานก่อสร้าง	ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 12 จุดสำคัญ **งานระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย**	ใบที่ วันที่ตรวจ

โครงการ / บ้านเลขที่	พื้นที่ที่ตรวจ .....
ผู้รับจ้าง / ช่าง	แบบเลขที่ .....

งานไฟฟ้าต้องทำและทดสอบโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ใบนี้ใช้ตรวจรับงาน ไม่ใช่คู่มือทำงาน

ที่	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	หมายเหตุ
1	**แบบไฟฟ้า ผังวงจร และตารางโหลดฉบับอนุมัติ**	ตรงกับหน้างาน	☐	☐	
2	**ชนิดและขนาดท่อร้อยสาย จำนวนสายในท่อ**	ตามแบบ ไม่อัดแน่นเกินที่มาตรฐานอ้างอิงกำหนด	☐	☐	
3	**ขนาดสายไฟแต่ละวงจร เทียบขนาดเบรกเกอร์**	ตามตารางโหลด	☐	☐	
4	**รหัสสีสาย: สายเส้นไฟ สายนิวทรัล สายดิน**	ตามมาตรฐานที่โครงการอ้างอิง ใช้แบบเดียวกันทั้งบ้าน	☐	☐	
5	**ตรวจท่อและกล่องก่อนเทคอนกรีต ปิดฝ้า หรือปิดผนัง**	ครบ ยึดแน่น ปากท่ออุดกันปูน	☐	☐	
6	**ตู้ควบคุมไฟฟ้า: ขนาดเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย**	ตรงตารางโหลด	☐	☐	
7	**เครื่องตัดไฟรั่วสำหรับวงจรที่แบบกำหนด (ห้องน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น ภายนอก ครัว)**	มี และพิกัดตามแบบ ☐	☐	☐	
8	**ระบบสายดิน: หลักดิน ขนาดสายต่อหลักดิน จุดต่อและการต่อฝากที่ตู้**	ตามแบบและมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
9	**วัดค่าความต้านทานฉนวนของสายแต่ละวงจร**	ไม่ต่ำกว่า ☐ ตามมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
10	**วัดค่าความต้านทานหลักดิน**	ไม่เกิน ☐ โอห์ม ตามมาตรฐานที่อ้างอิง	☐	☐	
11	**กดปุ่มทดสอบและทดสอบการตัดของเครื่องตัดไฟรั่วทุกตัว**	ตัดวงจรทุกครั้ง	☐	☐	
12	**ตรวจขั้วเต้ารับทุกจุดด้วยเครื่องตรวจเต้ารับ**	ถูกขั้ว มีสายดินทุกจุด	☐	☐	

C = ผ่าน · NC = ไม่ผ่าน · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: มาตรฐาน วสท. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) · ระเบียบการไฟฟ้า ระเบียบและข้อกำหนดการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าในพื้นที่ (กฟน. หรือ กฟภ.) (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

แผ่นบันทึกค่า BTH-F10-F-TH งานระบบไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ใบที่ ..... วันที่ .....

ค่าที่วัดได้ต่อวงจร

ลำดับ	วงจร / จุด	ค่าตามเกณฑ์	ค่าที่วัดได้	เครื่องมือ / เลขเครื่อง	ผล

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

ผู้ตรวจ	ผู้รับจ้าง รับทราบ
บริษัท	บริษัท .....
ลงชื่อ	ลงชื่อ .....
ชื่อ	ชื่อ .....
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง .....
วันที่	วันที่ .....

บันทึกเพิ่มเติม / สิ่งที่ต้องตามต่อ

.....

.....

.....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F10-P มีอะไรเพิ่ม

- รายการครบ 23 ข้อ แบ่ง 4 ขั้นงาน
- จุดหยุดรอตรวจ (H) 9 จุด
- 2 ภาษาในใบเดียว
- ตารางบันทึกค่าที่วัดได้
- ใบข้อบกพร่องและการตรวจซ้ำ
- บันทึกรูปถ่ายรายข้อ
- ลงชื่อ 3 ฝ่าย แนบงวดงานได้

ฉบับมืออาชีพและใบตรวจงานอื่น: https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา