## ജലസേചന അണകെട്ടുകളിലെ തൽസ്ഥിതി 25/12/2023- 11.00 AM (KERALA)

25/12/2023- 11.00 AM (KEYALA)  IRRIGATION RESERVOIRS STATISTICS													
(To. No (1)	അണക്കെട്ട് Reservoir (2)	ସୌଲ୍ଲା District (3)	പരമാവധി ജലനിരപ്പ് (മീറ്റർ) FRL in Mtrs (4)	ഇന്നത്തെ ജലനിരപ്പ് Todays Water Level (m)	Blue Level (meter) അലർട്ട് പ്രഖ്യാപീക്കു ന്ന നീരപ്പ് (m)	Alert Levels Orange Level (meter)  considér (malodies (m) (m) (7)		സംഭരണ ശേഷി Gross Storage (Million cubic metre) (MCM) (9)	നിലവിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൻറെ അളവ് Today's Storage (Million cubic metre)) (10)	നിലവിലെ സംഭരണ ശേതമാനം Percentage Storage with respect to Gross Storage (11)	പുറത്ത് വിടുന്ന വെള്ളം Outflow (m3/second) (12)	അധിക വിവരങ്ങൾ Remarks (ts)	
1	Neyyar നെയ്യാർ	Thiruvananthapuram തിരുവനന്തപുരം	84.75	83.41	83.25	83.75	84.4	97.35	85.8	88%	20.65	4/4 shutters opened @10cm each out flow for drinking water- KWA	
2	Kallada കല്ലട	Kollam കൊല്ലം	115.82	114.43	113.74	114.81	115.45	504.92	47L44	93%	40.73	Outflow for power generation Upper Rule Level Is 115.30m	
3	Maniyar (Barrage) മണിയാർ	Pathanamthitta പത്തനംതിട്ട	34.62	34.50				8.80	8.76	-	16.64	Outflow for power generation.	
4	Malankara മലങ്കര	idukki ഇടുക്കി	42.00	39.00	40.70	41.00	41.30	37.00	27.00	73%	15.48	1/6 Spillway shutters opened 10 cm Outflow for Power Generation Outflow for Drinking Water	
5	Bhoothathankettu (Barrage) ഭൂതത്താൻകെട്ട്	Ernakulam എറണാകളം	34.95	34.80				169.79	-	-	39.84	2 /15 shutters opened 15cm	
6	Vazhani വാഴാനി	Thrissur തൃമൂർ	62.48	55.12	60.98	61.48	61.88	18.12	9.33	51%	2.31	NIL	
7	Chimoni ചിമ്മണി	Thrissur തൃ <u>മ</u> ർ	76.40	67.70	74.90	75.40	75.90	151.55	90.93	60%	16.83	NIIL	
8	Peechi പീച്ചി	Thrissur തൃ <u>ക</u> ർ	79.25	74.76	78.00	78.30	78.60	94.95	45.21	48%	6.47	Outflow for Drinking Water RBMC opened 1.30 m	
9	Siruvani (Inter state waters) ശിരുവാണി	Palakkad പാലക്കാട്	878.5	872.9				25.6	17.04	67%	0.15	River stuice 5 cm open.	
10	Kanjirappuzha കാഞ്ഞിരപ്പുഴ	Palakkad പാലക്കാട്	97.5	97.45	96.50	97.00	97.40	70.83	70.55	100%	4.22	River stuice opened 5cm	
11	Meenkara മീങ്കര	Palakkad പാലക്കാട്	156.36	151.36	154.90	155.36	156.06	11.33	2.58	23%	0.00	NL.	
12	Walayar വാളയാർ	Palakkad പാലക്കാട്	203.00	196.86	201.50	202.00	202.30	18.40	6.11	33%	0.00	NL	
13	Malampuzha മലനുഴ	Palakkad പാലക്കാട്	115.06	109.56	113.00	114.00	114.45	226.00	113.60	50%	22.63	Outflow for drinking water 0.96m3/s, LBC opened 9cm x 3, RBC opened 2fcm. Upper rule curve level 16.06m	
14	Pothundy പോ <u>ത്ത</u> ണ്ടി	Palakkad പാലക്കാട്	108.20	99.03	106.71	107.21	107.59	50.91	23.35	46%	1.65	NL NL	
15	Chulliyar ചുള്ളിയാർ	Palakkad പാലക്കാട്	154.08	144.86	152.50	153.08	153.70	13.70	2.58	19%	0.00	NL	
16	Mangalam മംഗലം	Palakkad പാലക്കാട്	77.88	76.62	76.00	76.52	77.30	25.49	20.34	80%	4.21	NIL	
17	Moolathara (Regulator) ലേത്തറ	Palakkad പാലക്കാട്	184.70	182.10				N/A	-	-	4.88	River Opened 5 cm HLC opened 1.80m LBC Opened 1.30 m	
18	Kuttiyadi കുറ്റിയാടി	Kozhlkode കോഴിക്കോട്	44.41	38.18	42.00	42.50	42.70	105.69	65.38	62%	1.74	KWA Release - 0.15 MCM. Canal closed. Spilling ended	
19	Karapuzha കാരാപ്പഴ	Wayanad വയനാട്	763.00	757.05	761.00	761.50	762.00	76.50	34.61	45%	1.00	3/3 Shutters opened 10cm Outflow for drinking water	
20	Pazhassi(Barrage) പഴശ്ലി	Kannur കണ്ണൂർ	26.52	26.49				49.08	48.94	-	5.98	1/16 shutter opened at 10cm depth	
							Colou	ır Code					
No Warnings								No Alerts നിലവിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇല്ല					
Blue mai								ist Stage of elert ഒന്നാംഘട്ട ഉന്നറിയിപ്പ് Red Level					
Red ajoing!							ard Stage of alert മൂന്നാംഘട്ട മൂന്നറിയിപ്പ്						
Too Hail													

Yellow മഞ്ഞ

Dems that currently release controlled amounts of water for irrigation purposes or as a precautionary measure ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ മുൻകരുതലിൻറെ ഭാഗമായിട്യോ നിലവിൽ നിയ ന്ത്രിത അളവിൽ വെള്ളം പുറത്തേകൊഴുക്കിവിടുന്ന അണക്കെടുകൾ